OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina

KÓPIA

Okresný úrad Ružomberok
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Dončova 11/11
034 01 Ružomberok
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Žilina
	OU-ZA-OSZP1-2024/084733-004	Mgr. Jela Buková	10. 12. 2024

Vec
„DONOVALY – štúdia realizovateľnosti 110kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ - záväzné stanovisko

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad Žilina“), ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a podľa § 67 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s § 6 ods. 6) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), na základe zaslania: Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok dáva podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona, nasledovné

záväzné stanovisko :

Navrhovaná činnosť sa nachádza v Žilinskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji, konkrétne v okresoch Banská Bystrica a Ružomberok. Trasy navrhovaného vzdušného vedenia prechádzajú katastrálnymi územiami Medzibrod, Hiadeľ, Donovaly, Liptovská Osada, Ružomberok a mestskou časťou v Ružomberku – Hrboltová. Vedenia sú situované v podhorskom a horskom teréne, prevažne v súbehu s existujúcimi nadzemnými vedeniami 400kV. Umiestnenie navrhovanej činnosti zahŕňa orné pôdy, trvalé trávne porasty, lesné pozemky a zastavané plochy. Pri realizácii dôjde dočasnému záberu pôdy na dobu kratšiu ako jeden rok a k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy v miestach stožiarov. Na lesných pozemkoch sa predpokladá dočasné vyňatie lesa v šírke ochranného pásma na dobu výstavby a trvalé obmedzenie po uvedení stavby do užívania. V mieste stožiarov. V mieste stožiarov dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy s výmerou 25 m2.
Navrhované vedenia k novej elektrickej stanici sú vypracované variantne, napojenie z elektrickej stanice Medzibrod zahŕňa varianty T3 a T2, napojenie z elektrickej stanice Hrboltová, zahŕňa varianty T6 a T7.

Prívodné vedenie ESt Medzibrod – Donovaly
• Variant T3 vedenie ESt Medzibrod – ESt D3, vzdušná trasa;
• Variant T3 vedenie ESt Medzibrod – ESt D3, čiastočná káblová trasa;

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421417335685	jela.bukova@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum prijatia	Forma originálu
		0036743/2024	10.12.2024	hodnoverná elektronická

KÓPIA

• Variant T2 vedenie ESt Medzibrod – ESt D3, vzdušná trasa.
Prívodné vedenie ESt Hrboltová – Donovaly
• Variant T6 vedenie ESt Hrboltová – Est D1, vzdušná trasa ;
• Variant T7 vedenie ESt Hrboltová – Est D3, čiastočná káblová trasa.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny navrhovaný zámer prechádza z väčšej časti ochranným pásmom Národného parku Nízke Tatry, kde podľa zákona platí 2. stupeň ochrany prírody, v lokalite Hiadeľské sedlo a Barborina dolina prechádza vlastným územím Národného parku Nízke Tatry, kde v zmysle zákona platí 3. stupeň ochrany prírody.
Predmetný zámer tiež zasahuje do území sústavy NATURA 2000:

• Chránené vtáčie územie Veľká Fatra SKCHVÚ033
• Chráneným vtačím územím Nízke Tatry SKCHVÚ018
• Územie európskeho významu Zvolen SKUEV0198
• Územie európskeho významu Váh SKUEV0253
• Územie európskeho významu Ďumbierske Tatry SKUEV0302

Biotopy európskeho významu priamo v trase VVN, alebo na ploche plánovaných rozvodní:

• 6510 (Lk1) Nížinné a podhorské lúky,
• 6520 (Lk2) Horské kosné lúky,
• 6430 (Br6) Brehové porasty deväťsilov,
• 6210 (Tr1) Teplomilné širokolisté travinno – bylinné porasty,
• 9150 (Ls5.4) Vápnomilné bukové lesy,
• 9130 (Ls5.1) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy,
• 91E0 (Ls1.3) Lužné vŕbovo- topoľové a jelšové lesy.

Biotopy národného významu zaznamenané priamo v trase VVN, na ploche plánovaných rozvodní a širšom okolí:

• KRO07 (Kr9) Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek.

Ostatné biotopy priamo v trase VVn a na ploche plánovaných rozvodní:

• XX01(X1) rúbaniská s prevahou bylín a tráv,
• KRO04 (Kr7) Trnkové kroviny ,
• LES11 ostatné lesné porasty domácich drevín,
• XX03 (X4) Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídel.

Okresný úrad Žilina nahliadol do navrhovaného zámeru „DONOVALY – štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ a spolu s odbornými stanoviskami Správy NP Veľká Fatra č. SNPVF 714-003/2024 zo dňa 04.12.2024 a Správy NAPANT č. NAPANT/457-007/2024 zo dňa 02.12.2024 požaduje, aby pri realizácii navrhovanej činnosti boli dodržané nasledujúce podmienky:

1. Pri trvalom zábere biotopov európskeho alebo národného významu postupovať podľa § 6 ods. 3 zákona, z dôvodu určenia výšky primeraných opatrení na kompenzovanie negatívnych činností na biotopy európskeho alebo národného významu.
2. Vykonávanie jednotlivých prác počas výstavby navrhovaného elektrického vedenia prispôsobiť poveternostným podmienkam ta, aby boli minimalizované ich vplyvy na životné prostredie. Prejazdy dopravných a stavebných mechanizmov po nespevnených komunikáciách a manipulačných plochách nevykonávať v dobe, keď je v dôsledku výdatnejších zrážok rozmočená, terénne práce nevykonávať počas extrémne suchého a veterného počasia.
3. Stavebné a výkopové práce v blízkosti príp. vnútri mokraďových biotopov vykonávať výlučne v období sucha alebo mrazu. Pohyb mechanizmov po zamokrených a podmáčaných plochách je zakázaný.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum prijatia	Forma originálu
		0036743/2024	10.12.2024	hodnoverná elektronická

KÓPIA

4. Stroje a mechanizmy používané počas realizácie stavby používať len v dobrom stavebno – technickom stave s cieľom predchádzať negatívnym vplyvom na okolité prostredie. V priebehu stavebných práv zabezpečiť protihavarijne opatrenia zabraňujúce úniku škodlivín, najmä chemikálii a pohonných hmôt do okolitého prírodného prostredia, aby sa predišlo znečisteniu povrchových vôd. Pohonné hmoty musia byť uskladnené a premiestňované len takým spôsobom, ktorým sa zabráni ich možnému unikaniu do okolitého prostredia. Nenalievať oleje, benzín alebo iné ropné látky v blízkosti vodných tokov.
5. Na rekultiváciu plôch použiť prednostne prebytočnú zeminu z výkopových prác. Navážanie zeminy z iných lokalít je zakázané z dôvodu možnosti zavlečenia inváznych druhov rastlín.
6. Pri výstavbe elektrického vedenia je potrebné v čo najväčšej miere využívať jestvujúce prístupové cesty, v prípade nutnosti sprístupnenia nových ciest, rozsah prác a umiestnenie stožiarov v dotknutých chránených územiach je potrebné konzultovať s príslušnou Správou.
7. So vzniknutým odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odpad vzniknutý pri stavbe . vrátane prebytočnej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej krajiny, nie ej vhodné vytvárať depónia výkopovej zeminy v bezprostrednom okolí. Výkopovú zeminu použiť na vyrovnanie nerovnosti okolitého terénu. Prebytky umiestniť na mieste tomu určené.
8. Zabrániť na skrývkových materiáloch šíreniu inváznych druhov rastlín. Narušenie povrchov, presuny zemín a pohyb mechanizmov predstavuje potencionálny zdroj šírenia inváznych rastlín. V rámci monitoringu stavby sledovať invázne druhy, v prípade výskytu zabezpečiť ich odstránenie. Ak sa takéto rastliny vyskytnú počas výkopových prác, je potrebné zeminu ktorá bude ískaná pri výkopoch resp. odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu inváznych druhov. V plnej miere rešpektovať ustanovenia zákona č. 150/2019 Z.z. prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Výkopovú zeminu ponechať na mieste a bezprostredne po ukončení výstavby jednotlivých stožiarov ju využiť na spätný zásyp a zvyšok rozprestierať v okolí stožiara vo vnútri ochranného pásma navrhovaného elektrického vedenia. Nevypĺňať ňou teréne depresie a podobné miesta v okolí stavenísk. Bezprostredne potom vykonať technickú a biologickú rekultiváciu.
10. Prípadný sklad materiálu, čo dočasný stavebný dvor, umiestňovať mimo lesných pozemkov.
11. V prípade výrubu drevín mimo lesný pôdny fond je nutné postupovať v zmysle § 47 a §48 zákona. odstraňovať len vysoko rastúce dreviny, nízko rastúce dreviny odstrániť len v nevyhnutnej miere pre ťahanie lán.
12. Pri výstavbe zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej vegetácie, minimalizovať nevyhnutný manipulačný priestor a zostávajúcu vzrastlú zeleň zabezpečiť pred poškodením. V prípade, že dôjde pri stavebných prácach k mechanickému poškodeniu okolitých drevín je nevyhnutné dreviny ošetriť podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
13. V terénnych depresiách a výkopových jamách pred ich zasypaním alebo rekultiváciou vykonať prieskum s prípadným transferom živočíchov (najmä obojživelníkov) na vhodné stanovištia.
14. Všetky práce vykonávať tak aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu, je stavebník resp. organizácia uskutočňujúca stavbu povinný nález ohlásiť na miestne príslušnú organizáciu ochrany prírody a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.
15. Správa NAPANT odporúča vykonať terénny prieskum plánovanej výstavby vedenia vrátane aspoň jednoročného ornitologického výskumu s cieľom charakterizovať miestnu a regionálnu avifaunu, pohyby vtákov a kľúčové miesta pre hniezdenie, potravu a odpočinok, ako aj sezónne migračné trasy. Na základe vykonaného prieskumu bude potrebné vytypovať stožiare a úseky, na ktoré sa umiestnia umelé búdky, reflexné lamely či kovové gule., ktoré vtákom pomáhajú vedenia včas rozoznať a obletieť ich.
16. Navrhovaný zámer bude zapracovaný do záväzných častí Územného plánu Veľkého územného celku Banskobystrického kraja a Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja.
17. Navrhovaný zámer bude zapracovaný a zosúladený do záväzných častí príslušných územných plánov miest a obcí, v ktorých má dôjsť umiestnenie nových objektov.

Okresný úrad Žilina spolu so Správou NP Veľká Fatra a Správou NAPANT sa v rámci realizácie navrhovanej činnosti prikláňajú k týmto variantom realizácie :

• Prívodné vedenie ESt Medzibrod – Donovaly
Variant T2 vedenie ESt Medzibrod – EstD3, vzdušná trasa
• Prívodné vedenie ESt Hrboltová - Donovaly

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu 0036743/2024 | Dátum prijatia 10.12.2024 | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

Variant T7 vedenie ESt Hrboltová – ESt D3, čiastočná káblová trasa.

Okresný úrad Žilina nahliadol do „DONOVALY – štúdia realizovateľnosti 110kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ a má za to, že, predmetná navrhovaná činnosť za dodržania vyššie uvedených podmienok nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona EIA.

Ing. Andrej Vidra
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Číslo spisu | *Por.č.záznamu* | *Číslo záznamu* 0036743/2024 | *Dátum prijatia* 10.12.2024 | *Forma originálu* hodnoverná elektronická

KÓPIA

Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe

Typ výsledku informatívneho overenia: Predbežné

Informácie o overovanej správe

Predmet správy: „DONOVALY – štúdia realizovateľnosti 110kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ - záväzné stanovisko

Odosielateľ: ico://sk/00151866_10002

Identifikátor správy: f9dfd802-d7b3-4fe4-992b-cea0550503cf

Značka odosielateľa: OU-ZA-OSZP1-2024/084733-004

Informácie o podpisoch a pečatiach v správe v objekte:

Úradný list - 10.12.2024 10:30:15.asice

Podpísal/a: CN=Ing. Andrej Vidra OPRÁVNENIE 1109 Vedúci odboru okresného úradu, GIVENNAME=Andrej, SURNAME=Vidra, SERIALNUMBER=IDCSK-POL-2748169, T=Vedúci odboru okresného úradu, O=MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2.5.4.97=MANDANT NTRSK-00151866, OU=Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Žilina, L=Bratislava, C=SK

Platnosť: Platná

Legislatívny typ: Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

Dátum a čas kvalifikovanej časovej pečiatky (UTC): 10.12.2024 09:31

Podpísané dokumenty

- 01_Úradný list.xml

Detaily podpisu

Dátum a čas overenia (UTC):	10.12.2024 10:06
Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC):	10.12.2024 09:30
Vydavateľ certifikátu:	C=SK, OU=SNCA, 2.5.4.97=NTRSK-42156424, O=Narodna agentura pre sietove a elektronicke sluzby, CN=SNCA4
Sériové číslo certifikátu:	2020484816507931152540

Služba overenia podpisov a pečatí nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu 0036743/2024 | Dátum prijatia 10.12.2024 | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí v elektronickej správe

Typ výsledku informatívneho overenia: Úplné

Informácie o overovanej správe

Predmet správy: „DONOVALY – štúdia realizovateľnosti 110kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“ - záväzné stanovisko

Odosielateľ: ico://sk/00151866_10002

Identifikátor správy: f9dfd802-d7b3-4fe4-992b-cea0550503cf

Značka odosielateľa: OU-ZA-OSZP1-2024/084733-004

Informácie o podpisoch a pečatiach v správe v objekte:

Úradný list - 10.12.2024 10:30:15.asice

Podpísal/a: CN=Ing. Andrej Vidra OPRÁVNENIE 1109 Vedúci odboru okresného úradu, GIVENNAME=Andrej, SURNAME=Vidra, SERIALNUMBER=IDCSK-POL-2748169, T=Vedúci odboru okresného úradu, O=MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2.5.4.97=MANDANT NTRSK-00151866, OU=Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Žilina, L=Bratislava, C=SK

Platnosť: Platná

Legislatívny typ: Kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať

Dátum a čas kvalifikovanej časovej pečiatky (UTC): 10.12.2024 09:31

Podpísané dokumenty

- 01_Úradný list.xml

Detaily podpisu

Dátum a čas overenia (UTC):	10.12.2024 10:06
Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC):	10.12.2024 09:30
Vydavateľ certifikátu:	C=SK, OU=SNCA, 2.5.4.97=NTRSK-42156424, O=Narodna agentura pre sietove a elektronicke sluzby, CN=SNCA4
Sériové číslo certifikátu:	2020484816507931152540

Služba overenia podpisov a pečatí nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu 0036743/2024 | Dátum prijatia 10.12.2024 | Forma originálu hodnoverná elektronická

Doručenka

KÓPIA

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ	ico://sk/00151866_10002
Prijímateľ	ico://sk/00151866_10247

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia	10.12.2024 11:07:18

Doručovaná správa

Identifikátor správy	f9dfd802-d7b3-4fe4-992b-cea0550503cf

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia	http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ digitálneho odlačku	http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256
Digitálny odtlačok správy	UTQKuOstYFkLGq3kOhCbSsHKaQRgSh/svxlydJYZw9E=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu	251d6326-6d8a-4314-8205-e6b938936e1a