

SO 100 REKONŠTRUKCIA HV ROZVODU:

- NAVRHOVANÉ PODZEMNÉ PRÍVODNÉ A VRATNÉ HV POTRUBIA PREDIZOLOVANEJ ZDRUŽENEJ KONŠTRUKCIE ULOŽENÉ V PIESKOVOM LOŽKU NA DNE EXIST. KANÁLA, VEDENÉ V TRASE PÔVODNÉHO KANÁLOVÉHO HV ROZVODU
- OŠ58 — EXISTUJÚCA ŠACHTA OŠ58
- KA — NAVRHOVANÝ KRYT ARMATÚR
- N1 – N2 / N–01 — MIESTO NAPOJENIA Č.1 – Č.2 (ZAČIATOK – KONIEC ÚSEKU) / NAPOJENIE EXIST. ODBOČKY 01 (KONIEC ÚSEKU)
- NOVÁ STAV. KONŠTR. (KRYT ARMATÚR, PEVNÝ BOD)

LEGENDA EXISTUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ:

- EXISTUJÚCI HV ROZVOD – FUNKČNÝ (NADVÄZ. TRASY)
- EXISTUJÚCI HV ROZVOD – ZRUŠENÁ TRASA
- EXISTUJÚCA STAV. KONŠTR. HV ROZVODU (ŠACHTA / KANÁL)

LEGENDA ČIAR A POPISOV:

- HRANICA ZAMERANÁ GEODETOM
- BUDOVA ZAMERANÁ GEODETOM
- 3045 — PARCELA REGISTRA C (KATASTRÁLNA MAPA)
- HRANICA (KATASTRÁLNA MAPA)
- 880 — HRANICA PARCELY REGISTRA E (KATASTRÁLNA MAPA)
- TRÁVA
- NEPLODNÁ PODA
- d — DVOR, OSTAT. STAV. PLOCHA
- #/# — CESTA, KOMUNIKÁCIA
- A — OSTATNÁ PLOCHA
- DOPRAVNÁ ZNAČKA
- POULIČNÁ LAMPA
- SKRINKA (ELEKTRICKÉHO VEDENIA, PLYN)
- UZÁVER VODY – ZEMNÁ SÚPRAVA
- TYČ (PLYN)
- KANALIZAČNÁ ULIČNÁ VPUSŤ
- POKLOP ZEM.PLYN / KANALIZ. / HV
- STROM, TYP, PRIEMER d V cm
- BETÓNOVÝ PLOT
- PLOT Z OCEL. PLETIVA
- ŽIVÝ PLOT
- ZÁBRADLIE, OHRÁDKA
- STLP (EL.VEDENIA), DVOJSTLP

POZNÁMKY:
PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE NA ZÁKLADE VYJADRENÍ PRÍSLUŠNÝCH SPRÁVCOV SIETÍ A PODĽA STN 73 6005 TAB. 3.

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK V REALIZÁCII JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Ing. Martin JEDLOVSKÝ, autorizovaný stavebný inžinier, 4368 * A2, Autorizačné osvedčenie a oprávnenie

VYPRACOVAL: Ing.VARGA Jakub	VEDÚCI PROJEKTANT: Ing.JEDLOVSKÝ Martin	ENERGIA, spol. s r.o. BANSKÁ BYSTRICA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing.JEDLOVSKÝ Martin	HLAVNÝ ING.PROJEKTU: Ing.JEDLOVSKÝ Martin	
MIESTO STAVBY: BRATISLAVA, ULICA TRHOVÁ, DROBNÉHO, NEJEDLÉHO		
INVESTOR: MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s., ZÁVOD BRATISLAVA, TURBÍNOVÁ 3, 381 04 BRATISLAVA		

NÁZOV STAVBY: **SKAPACITNENIE HORÚCOVODNÉHO POTRUBIA Z ODOVZDÁVACEJ ŠACHTY OŠ 58 NA ULICI TRHOVÁ–DROBNÉHO PO ZŠ NEJEDLÉHO 8**

SO,PS:

DÁTUM: 11/2024 | STUPEŇ: PS | FORMÁT: 8xA4 | MIERKA: 1:500 | ČÍSLO KÓPIE:

ČASŤ: C. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: **02–1120–PS–01**

NÁZOV VÝKRESU: **CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY**

ARCHÍVNE ČÍSLO: **E–S–01–24–681**

ČÍSLO VÝKRESU: **C.**