

**ODBOR PRE VODNÉ HOSPODÁRSTVO RADY KRAJSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU
V ŽILINE**

Čís. jedn.: vod/1609/55-Dr.Ba.
(V odpovedi uveďte toto číslo)

V Žiline dňa 28. 9. 1956.

1956

Vodovod užitkovej vody pre Závody l. mája n.p.
v Liptovskom Mikuláši.

oví:

Na žiadosť n.p. Závody l. mája v Liptovskom Mikuláši sa previedlo v predmetnej veci miestne vodohospodárske povoľovacie pokračovanie dňa 17. januára 1956 v Liptovskom Mikuláši. Pri rokovaní neboli podané zásadné námietky a pripomienky proti uskutočneniu diela. Z tohoto dôvodu, pretože dielo sa neprotiví Státnemu vodohospodárskemu plánu, nemá proti iným, už jestvujúcim vodným dielam zvlášť škodlivé účinky, ani proti tretím osobám a vodotechnický znalecký zbor doporučil dielo povoliť, vydávy Odbor pre vodné hospodárstvo rady KNV v Žiline v zmysle § 8 a § 23 bodu 2 zákona č. 11/1955 Zb. toto

r o z h o d n u t i e .

Odbor pre vodné hospodárstvo rady KNV v Žiline povoľuje predmetnú výstavbu užitkového vodovodu ušatujúc znenie povoľovacej listiny v odstavci A tohoto rozhodnutia.

A

meno vodotoku: potok Smrečianka.

evidenčné číslo: vydá sa dodatočne.

§ 1

národný podnik Závody l. mája v Liptovskom Mikuláši dostáva povolenie na vybudovanie ~~úžitkového~~ vodovodu užitkovej vody podľa projektu vyhotoveného firmou Ing. Kowalski, posúdeného úradným vodotechnickým znalcom Odboru pre vodné hospodárstvo rady KNV v Žiliny, tvoriaceho nerozdeľiteľnú súčasťku tohoto povolenia a za podmienok ďalej uvedených.

§ 2

toto povolenie platí po dobu hospodárskej odôvodnenosti.

§ 3

Povolené práce a stavby sú nasledovné:

1. Odber vody z potoka Smrečianka na južnej časti chotára obce Smrečany zberným kameninovým dierovaným potrubím na dne potoka Ø 400 mm, dĺžky 30 m a zbernou trojkomorovou šachtou.
2. Prívodné potrubie do vodojemu dĺžky 366 m, liatinové Ø 400 mm.
3. Zemný vodojem o obsahu 1000 m³, kóta hladiny vody 655,17 m n.m.
4. Vodovodné potrubie Ø 400 mm liatinové, dĺžky 3520 m do rozdeľovacej a vodomernej komory.
5. Vodovodné potrubie Ø 125 mm liatinové, dĺžky 2880 m do vodojemu ČSD.
6. Vodojem ČSD o obsahu 300 m³, kóta hladiny vody 621,94 m n.m.
7. Odberné potrubie z liatinových rúr Ø 250 mm z vodojemu ČSD do stanice, dĺžky 775 m.
8. Vodovodné potrubie z rozdeľovacej šachty do závodu, liatinové, Ø 400 mm.

§ 4

Koncesionár je oprávnený:

1. Práce a stavby v § 3 stručne popísané previesť podľa projektu.
2. Trvale odoberať vođu v rozsahu 75 l/s, pri vyšších prietokoch a do výšky 125 l/s.

§ 5

Koncesionár je povinný:

1. Práce a stavby v § 3 stručne popísané previesť vlastným nákladom a udržiavať v dobrom stave.
2. Uhradiť škody, ktoré vzniknú pri budovaní diela na cudzích vlasťach a tieto po skončení prác uviesť do pôvodného stavu.

**ODBOR PRE VODNÉ HOSPODÁRSTVO RADY KRAJSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU
V ŽILINE**

Čís. jedn.:
(V odpovedi uveďte toto číslo)

- 2 -

V Žiline dňa

3. Pod následkami straty povolenia previesť povolené práce do 2 rokov. Po ich skončení požiadať o vodoprávnu kolaudáciu, ku ktorej predložiť projekty podľa prevedenia.

4. Na vyzvanie úradov kedykoľvek predložiť povoľovaciu listinu s prilohami v originále, alebo hodnovernom odpise.

5. Zmenu oprávneného oznámiť do 15 dní na Odbor pre vodné hospodárstvo rady KNV v Žiline cieľom zaznačenia v evidencii.

6. Trasu vodovodu viesť tak, aby táto neprechádzala pod trasou budúcej úpravy potoka Smrečianka v smere toku vody, ale aby tento pretínala v kolmici.

§ 6

Nerozdeliteľnou súčasťou tohoto povolenia sú tieto časti projektu:

1. Technická správa.
2. Prehľadná situácia 1 : 25.000.
3. Prehľadný pozdĺžny profil 1:10.000/1.000.
4. Situácia spoločného úseku 1:1.000.
5. Situácia úseku CSD 1:2.000.
6. Pozdĺžne profily.
7. Objekty v pramenisku a na trubnej sieti.
8. Podchody pod železnicou.
9. Vodojem spoločný obs. 1000 m³.
10. Vodojem CSD obs. 300 m³.
11. Rozpočet.
12. Situácia služobností.
13. Zoznam služobností.

B

Záznam do evidencie vodohospodárskych oprávnení sa určí dodatočne.

C

Toto rozhodnutie sa priamo doručuje:

1. Záводы l. mája n.p. v Liptovskom Mikuláši.
2. Krajská hygienicko-epidemiologická stanica v Žiline.
3. vodohospodárske rozvojové a investičné stredisko Bratislava.
4. Miestny národný výbor v Lipt. Mikuláši.
5. Správa vodných hospodárstiev nákov a meliorácií v Žiline.
6. Správa dráhy v Košiciach.
7. Odbor pre vodné hospodárstvo rady KNV v Žiline.

d D

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Správu vodného hospodárstva na Slovensku v Bratislave cestou Odboru pre vodné hospodárstvo rady KNV v Žiline.

Vedúci odboru:

za S. G. Huber