ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.

Olšovského 228/34, 901 01 Malacky (prevádzka Nová ul. 33, Malacky),
IČO: 45 624 160, IČ DPH: SK2023076209, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66482/B,
tel.: +421 904 159 366, +421 948 219 287, +421 902 816 511,
e-mail: info@zdravotechnika.com, zdravotechnika@zdravotechnika.com.

-
Jerigová, Lea
Gaštanová 12
903 01 Senec
-

Zn.: 124 / 2022 vybavuje: Ing. P. Štajer dátum: 14.6.2022, Malacky

Vec: **Vyjadrenie pre územné konanie - stavba "Rodinný park Hrubá Borša, k.ú. Hrubá Borša (819824), obec Hrubá Borša, parc. č. 194/4, 194/173, 194/174", stavebník Eko Kurier, s. r. o. (IČO: 36 681 466), Šancová 6, 90201 Pezinok.**

K Vašej žiadosti, týkajúcej sa možnosti napojenia navrhovanej stavby na jestvujúce rozvody verejného vodovodu (ďalej len "VV") resp. verejnej kanalizácie (ďalej len "VK"), zaujímame z hľadiska prevádzkovateľa týchto verejných sietí v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. nasledovné stanovisko:

- Rozšírenie verejného obecného vodovodu v navrhovanom rozsahu (max. Q_{rok} = 8900 m^3/rok) je možné.
- Rozšírenie verejného obecného vodovodu navrhovaným spôsobom je realizovateľné iba vtedy, ak prevádzkovateľom jestvujúceho vodovodu a aj navrhovaného rozšírenia bude rovnaká vodárenská spoločnosť.
- Spôsob a podmienky napojenia na obecný vodovod ako aj technické vlastnosti navrhovaného rozšírenia obecného vodovodu budú stanovené počas stavebného konania prostredníctvom zmluvy uzatvorenej podľa novelizovaných ustanovení §15 ods. (5) zákona č. 442/2002 Z. z.
- Pri návrhu trasovania verejného vodovodu je nutné dodržať novelizované ustanovenia §19 ods. (2) písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o ochrannom pásme verejných vodárenských sietí (1,8 metra od vonkajšieho okraja potrubia).
- Počas územného konania je nutné dbať na novelizované ustanovenia §3 ods. (2) zákona č. 442/2002 Z. z. o vlastníctve verejných vodovodov.
- Napojenie na jestvujúcu verejnú kanalizáciu v obci Hrubá Borša nie je možné ani technicky a ani bilančne. Preto je nevyhnutné počítať s vybudovaním žumpy pre každú stavbu, ktorá bude následne pripojená na navrhovaný verejný vodovod.
- Napojenie na budúcu (novú) obecnú kanalizáciu je nutné prejednať s jej budúcim vlastníkom (stavebníkom) resp. s budúcim prevádzkovateľom tejto novej obecnej kanalizácie.

V súlade s §22, ods.1) a §23, ods. 1) zákona č. 442/2002 Z. z. môže byť prevádzkovo súvisiaci verejný vodovod (resp. prevádzkovo súvisiaca verejná kanalizácia) pripojená na verejný vodovod (resp. verejnú kanalizáciu) len na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s §15 (resp. §6) ods. (5) tohto zákona.

S pozdravom



Štajer

PS: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii výstavby nehnuteľnosti je spoplatnené v zmysle Zákona č. 442/2002, § 17, ods. 2), písm. i) Z. z.. Faktúra bude zaslaná na horeuvedenú adresu v termíne do 14 dní od vydania vyjadrenia.