



Gemerské žriedla, spol. s r. o.
Cesta Gemerských žriediel 1602/1
982 18 Tornaľa

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Dátum
26.03.2025	SVP 7848/2025/3	Bc. Repák P. 0903 601 763 peter.repak@svp.sk	29. apríla 2025

Vec

Žiadosť o stanovisko k zámeru navrhovanej stavby – stanovisko.

Listom doručeným dňa 26.03.2025 na SVP š. p., OZ Košice, Správa povodia Hornádu Rimavská Sobota, ste nás žiadali o vyjadrenie k stavbe „**Protipovodňové opatrenia – oplatenie areálu strediska Gemerka**“.

Preštudovaním predloženej technickej správy a statického posudku vypracovaným 11/2024 autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Karolom Kovácsom č. o. 2872*A1 je uvedené, že protipovodňová ochrana spočíva vo vybudovaní ochranného protipovodňového múrika, ktorý kopíruje pôvodné oplatenie na parcelách č. 19/22, 19/23, 19/36, 2323/1, 1858/8 vo vlastníctve spoločnosti Gemerské žriedla spol. s r. o. za účelom zabránenia zatopeniu areálu Gemerka. Detailné výsledky prieskumných prác sú spracované v samostatnom odbornom posudku (Ing. Samuel Farkaš, Ing. Ján Šepelák, Košice 02/2024).

Taktiež bol vypracovaný hladinový režim na rieke Slaná v r. km 16,250 – 21,500, kde poloha hladiny pri prietoku Q_{100} v rieke Slaná v jestvujúcom i navrhovanom stave sa v okolí areálu Gemerka pohybuje na kóte 176,55 m.n.m. a v koryte rieky Slaná na kóte 176,85 m.n.m.. Horná hrana ochranného protipovodňového ochranného múru sa preto navrhuje minimálne na úroveň (kótu) 177,050 m.n.m., čo je 200 mm (odporúčané bezpečnostné prevýšenie) nad úrovňou hladiny v rieke Slaná v blízkosti areálu (pre prípad, že by došlo k deštrukcii hrádze v blízkosti areálu).

Protipovodňový múr je navrhnutý ako uholníkový, so železobetónovou stenou. Hrúbka stien je navrhnutá 200 mm. Výška nad upraveným terénom na obidvoch stranách bude cca 200 mm terénom na obidvoch stranách bude cca 1100 mm. Maximálna výška hladiny vody (vodného stĺpca) podľa prepočtu Q_{100} bola uvažovaná 1000 mm od existujúceho upraveného terénu. Oporný múr je možné alternatívne realizovať ako murovaný z betónových debniacich tvárnic hrúbky 300 mm. Ochranná protipovodňová stena sa navrhuje v max. 40 – metrových dilatačných celkoch.

Po preštudovaní predloženej technickej správy a statického posudku a našich dostupných mapových podkladov, ako aj vykonanou miestnou obhliadkou pracovníkom SVP š. p., OZ Košice, Správa povodia Hornádu Rimavská Sobota Bc. P. Repákom bolo zistené, že sa jedná o stavbu navrhovaného oplatenia v intraviláne mesta Tornaľa na parcelách č. 19/22, 19/23, 19/36, 2323/1, 1858/8 v tesnej blízkosti vodného toku Slaná, identifikátor: 4-31-01,02,03-1 v r. km 25,870 a drobného vodného toku Činča, identifikátor: 4-31-02-1541 v r. km 0,230, kde sa jedná o vodné toky v intraviláne mesta Tornaľa, v správe SVP š. p., OZ Košice, Správa povodia Hornádu Rimavská Sobota.

Z hľadiska technicko – prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany, ako správca vodných tokov v danej lokalite konštatujeme, že so stavbou „Protipovodňové opatrenia – oplatenie areálu strediska Gemerka“, je možné súhlasiť za dodržania nasledovných podmienok.

- pri realizácii všetkých stavebných prác počas realizácie stavby používať všetky mechanizmy v takom technickom stave, aby **nedošlo** ku kontaminácii, znečisteniu povrchových resp. podzemných vôd,
- je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavby **nebola ohrozená** kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu,

- počas realizácie stavebných prác je vo všeobecnosti potrebné postupovať tak, aby **nedošlo** k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite, so vzniknutým odpadom nakladať v súlade s platnými predpismi v oblasti odpadového a vodného hospodárstva,
- po skončení stavby brehy vodných tokov, ich pobrežné pozemky bezodkladne uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka,
- upozorňujeme na povinnosti vlastníka vodnej stavby vyplývajúce z § 53 Vodného zákona. Podľa § 49 ods. 2 Vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone vodnej správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky (ochranné pásma), ktoré slúžia na prístup mechanizácie a dopravy pri údržbe a správe vodných tokov. V tomto prípade požadujeme **min. 5 m od brehovej čiary** (VT Činča), čím bude zabezpečená možnosť prejazdu mechanizmov počas prípadnej údržby vodného toku, resp. pri mimoriadnych situáciách,
- V zmysle § 50 ods. 1 Vodného zákona je vlastním pobrežného pozemku **povinný** umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia, dbať na ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Na základe uvedeného žiadame rešpektovať pobrežné pozemky tokov,
- začatie a ukončenie stavebných prác zasahujúcich do pobrežných pozemkov oznámiť SVP š. p., OZ Košice, Správa povodia Hornádu Rimavská Sobota (p. Repák 0903 601 763, peter.repak@svp.sk),
- v súvislosti s existujúcim povodňovým rizikom vodných tokov, správca **nebude** zodpovedať za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť počas vybreženia vôd z vodných tokov pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti, alebo zaplavením územia vnútornými vodami, ani z dôvodu iných mimoriadnych udalostí a za škody vzniknuté užívaním vodných tokov,
- upozorňujeme preto na potenciálne povodňové riziko z titulu možného vybreženia vôd z koryta vodných tokov pri mimoriadnych situáciách a vysokých vodných stavoch,
- v **STN 752102** „Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma“ sa hovorí, že v ochrannom pásme vodného toku **nie je prípustné** orať, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou a navážkami...,
- vlastník je povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie naplavenín alebo ukladanie splavenín,
- všetky práce realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu brehov a pobrežných pozemkov. V prípade akéhokoľvek poškodenia požadujeme dané miesta upraviť do pôvodného stavu,

Vyššie uvedené podmienky žiadame v plnom rozsahu zapracovať aj do podmienok územného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy ani stanoviská dotknutých orgánov.

S pozdravom

Na vedomie:

Budiš a. s., Dubové, 038 23 Dubové pri Turčianskych Tepliciach

SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK
štátny podnik
Povodie Hornádu, odštiepný závod
Dumberská 14
041 59 Košice



Ing. Miloš Trocha
vedúci PS Rimavská Sobota