



OBEC STOŽOK

Stožok č. 47, 962 12 Detva, IČO:00320293

Okresný úrad Detva
Odbor starostlivosti o životné prostredie
J. G. Tajovského 1462/9
962 12 Detva

V Stožku, dňa 25.6.2025

VEC

Doplňujúce stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Bytové domy - Stožok“.

Na základe vyžiadania doplňujúceho stanoviska Okresným úradom Detva, odborom starostlivosti o životné prostredie číslo OU-DT-OSZP-2025/000200-033 zasielame stanovisko k navrhovanej činnosti : „Bytové domy – Stožok“

Bod. 2. Z hľadiska možnosti a spôsobu napojenia na obecný vodovod.

Obec súhlasí s investíciou, ktorú by realizoval zadávateľ na vodných zdrojov - revitalizáciou (opravou) podľa projektovej dokumentácie a odporučení z hydrogeologického posudku. Zároveň zaväzuje zadávateľa bezplatnému odovzdaniu tejto investície obci.

Bod. 4. Z hľadiska možnosti a spôsobu napojenia na miestnu komunikáciu obce.

Dopravné napojenie navrhovanej činnosti - výstavby „Bytové domy – Stožok“ bude v zmysle územného plánu obce napojená na existujúcu miestnu komunikáciu označenú C3, v smere na ulicu Psovská, ktorá sa ďalej napája na cestu III. triedy 2692.

Z dôvodu predpokladaného zvýšenia intenzity dopravy na uvedenej miestnej komunikácii v súvislosti s realizáciou výstavby „Bytové domy – Stožok“ zaväzujeme investora k zabezpečeniu :

- Rozšírenie miestnej komunikácie a mosta,
- obnova vrchného asfaltového krytu,
- Vybudovanie chodníka na jednej strane komunikácie až po lokalitu výstavby
- vybudovanie dažďovej kanalizácie a prekládka kanalizácie, ktorá odvádza dažďové vody zo striech štyroch rodinných domov a nachádza sa na miestach budovania chodníka

Bankové spojenie
0071644348/0900 (SLSP, a.s.)

IČO
00320293

DIČ
2021318750

E-mail
stozok@stozok.sk

Web
www.stozok.sk



OBEC STOŽOK

Stožok č. 47. 962 12 Detva. IČO:00320293

a to v súlade s projektovou dokumentáciou a odporúčaniami z dopravenej analýzy, ktorá bude spracovaná v rámci zámeru činnosti.

Súčasťou stanoviska obce k ďalším doplňujúcim stanoviskám je vyjadrenie Koordinačného združenia obcí mikroregión Podpoľanie (ďalej KZ), Ing. Andrey Nemcovej, odborného zástupcu KZ.

OBEC STOŽOK
962 12 DETVA
-1-

Bc. Darina Petrincová
starostka obce

Bankové spojenie
0071644348/0900 (SLSP, a.s.)

IČO
00320293

DIČ
2021318750

E-mail
stozok@stozok.sk

Web
www.stozok.sk

Koordináčné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie

Sídlo: Zvolenská č.1, 962 02 VÍGLAŠ
IČO: 35675926, DIČ: 2021590263, e-mail: vyjadreniakz@gmail.com

Obec Stožok
Stožok 47
962 12

Naša značka:
18/2025

Vaša značka:

Vybavuje:
Ing. Nemcová

V Detve
25.06.2025

Vec:

Doplňujúce vyjadrenie k zámeru navrhovanej činnosti „Bytové domy Stožok“.

Na základe vyžiadania doplnujúceho stanoviska Okresným úradom Detva, odborom starostlivosti o životné prostredie číslo OU-DT-OSZP-2025/000200-033 zasielame stanovisko k navrhovanej činnosti : „Bytové domy – Stožok“

1. Z hľadiska možnosti a spôsobu napojenia sa na obecnú kanalizáciu.

V predmetnej lokalite, kde sa majú budovať bytové domy sa nachádza potrubie verejnej kanalizácie vo vlastníctve obce, na ktoré je technicky a kapacitne možné pripojiť nové vetvy kanalizačných potrubí po rozšírení obecnej ČOV.

2. Z hľadiska možnosti a spôsobu napojenia na obecný vodovod.

V predmetnej lokalite, kde sa majú budovať bytové domy sa nachádza potrubie verejného vodovodu vo vlastníctve obce - PVC DN 90 mm, na ktoré je technicky možné pripojiť nové vetvy verejného vodovodu. Pre pripojenie predmetného zámeru na verejný vodovod je však potrebné riešiť kapacitu vodných zdrojov, ktorú je potrebné navýšiť či už revitalizáciou (opravou) existujúcich vodných zdrojov alebo zriadením nového vodného zdroja. Obec Stožok má vybudované zásobné potrubie z potrubia verejného vodovodu správcu Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. , pri vstupe do obce, kde za merným objektom je správcom naše združenie. V tomto zásobnom potrubí je dostatočný tlak ako aj kapacita pre predmetný zámer.

3. Z hľadiska rozšírenia obecnej ČOV – či je technicky možné ČOV rozšíriť a či rozpočet obce pokryje tieto náklady, a v akom časovom horizonte je to realizovateľné

Obec má čiastočne vybudovanú kanalizačnú sieť, pričom splaškové odpadové vody sú odvádzané zberačmi do obecnej ČOV TOPAS 2 x 250 . Obec disponuje projektovou dokumentáciou vodnej stavby: „Rozšírenie kapacity ČOV Stožok“ ktorú vypracovala ING-BAU, spol. s r. o., Azalková 6233/28, 974 01 Banská Bystrica – Ing.Viera Stručková. Plánované rozšírenie ČOV je z existujúcich 500 EO na 1250 EO.

Čiže kapacita ČOV pre predmetnú stavbu bude rozšírením postačujúca. ČOV rozšíriť je technicky možné po vydaní príslušných vodoprávných povolení. Časový horizont realizácie je t.č. obťažne stanoviť vzhľadom na legislatívny proces povoľovania.

Koordináčné združenie obcí
Mikroregiónu Podpoľania
IČO: 35 675 926

Ing. Andrea Nemcová
odborný zástupca KZ