



Technická inšpekcia, a.s.

Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
Slovenská republika



Reg. No. 097/I-001

AGROPROJEKT NITRA, s.r.o.
Chrenovská 32
949 01 Nitra

ODBORNÉ STANOVISKO k projektovej dokumentácii stavby č. 13467/4/2025-OS-01

Na základe Vašej žiadosti zn. 23/2025 zo dňa 10.06.2025 prijatej dňa 16.06.2025 Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania predloženú podľa § 14 ods. 1 písm. d) a § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia
Investor: Obec Nová Ves nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou 76
Zodpovedný projektant: Ing. Štefan Matulík, AGROPROJEKT NITRA, s.r.o.,
Chrenovská 32, 949 01 Nitra
Umiestnenie stavby: k. ú. Nová Ves nad Žitavou

1. Predložená dokumentácia a doklady:
 - 1.1. Sprievodná správa
 - 1.2. Súhrnná technická správa
 - 1.3. Statické výpočty stavby
 - 1.4. Prehľadná situácia ČOV
 - 1.5. Koordinačná situácia ČOV
 - 1.6. Technická správa
 - 1.7. SO 01 Pôdorys a REZ A-A
 - 1.8. SO 01 REZ B-B a REZ C-C
 - 1.9. Zámočnicke výrobky
 - 1.10. Prevádzková budova
 - 1.11. SO 03 Prijem žumpových vôd
 - 1.12. SO 04 Prepojovacie potrubia
 - 1.13. SO 05 Objekt terciálneho čistenia – statický výpočet
 - 1.14. SO 06 Káblková NN prípojka pre ČOV
 - 1.15. SO 07 Vjazd a spevnené plochy areálu ČOV
 - 1.16. SO 08 Vítaná studňa
 - 1.17. SO 09 Odtok vyčistenej vody, merný objekt a výpustný objekt
 - 1.18. SO 09 Pozdĺžny profil odtoku vyčistených vôd
 - 1.19. SO 10 Vnútro areálové NN rozvody, osvetlenie a bleskozvod
 - 1.20. SO 11 Oplotenie areálu ČOV
 - 1.21. SO 12 Požiarna podzemná nádrž
 - 1.22. SO 13 Terénne a sadové úpravy areálu ČOV

- 1.23. Vytyčovací výkres
- 1.24. Plán organizácie výstavby
- 1.25. Technologická časť – Prevádzkové súbory
- 1.26. Doklady
- 1.27. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

odborné stanovisko :

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1 Projekt elektrických zariadení a protokol o určení vonkajších vplyvov nerieši elektrickú inštaláciu technologických zariadení (studňa, ČS, ...) (EZ)
- 2.2 V projekte je použitá neplatná vyhláška č. 718/2002 Z.z., ktorá je nahradená vyhláškou č. 508/2009 Z.z. (EZ)

SO 01:

- 2.3 Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130. (STA)
- 2.4 Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)

SO 02:

- 2.5 Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
- 2.6 Projektová dokumentácia nerieši bezpečnú prevádzku na streche pri údržbe, oprave a rekonštrukcii zariadení nachádzajúcich sa na nej v súlade s § 26 ods. 5 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na čl. 3.8.2 STN 73 1901. (STA)
- 2.7 Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)

SO 08:

- 2.8 Manipulačná šachta vrtanej studne musí byť vo výške najmenej 0,5 m nad okolitým upraveným terénom, riešte v súlade s čl. 4.3.5 STN 75 5115. (STA)

Projektová dokumentácia splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po odstránení zistení uvedených v bodoch 2.1 ÷ 2.9.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie - A/g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie - A/g; Tlakové zariadenie - A/b1“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s..

Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia - tlakového zariadenia - A/b1, zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Pracovné prostriedky stroje je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení „uvedených v časti – Prevádzkové súbory“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

V Nitre dňa 18.07.2025



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Roman Mihálik
Riaditeľ pracoviska Nitra

Poznámka: uvedené zistenia a pripomienky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Kópia : Inšpektorát práce Nitra

Vybavuje: Ing. Šupa – EZ, Mgr. Pös – PZ, Ing. Venení – ZZ, Ing. Šoška PhD. – STR,
Bc. Varga – STA, Ing. Ivančíková – STA

