



ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU“), ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **určuje** podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť **„Inovácia vedenia V 406 medzi Ružomberkom a ESt Liptovská Mara“**, pre - RNDr. Martin Mocik - PEDOHYG, Lúčna 519/1, 059 35 Batizovce IČO 32 116 055 ako splnomocneného zástupcu navrhovateľa Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava IČO 35 829 141 že navrhovaná činnosť uvedená v predložennom zámere

sa nebude posudzovať

podľa „zákona“.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 „zákona“ sa pre navrhovanú činnosť „Inovácia vedenia V406 medzi Ružomberkom a ESt Liptovská Mara“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie:

1. Opatrenie :

V zmysle § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody je každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrčovaniu vtákov.

2. Opatrenie :

Dodržať podmienky č. 1 až 12 Správy Národného parku Nízke Tatry Banská Bystrica č. NAPANT/957-001/2025 z 19.9.2025 uvedené v odôvodnení tohto záväzného stanoviska.

3. Opatrenie :

Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. Zemné práce vykonávať pod dohľadom archeológa.

4. Opatrenie :

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici eviduje v katastrálnom území:

- Ludrová ložisko nevyhradeného nerastu Ludrová, kde realizuje činnosť organizácia Poľnohospodárske družstvo Ludrová,
- Ružomberok CHLÚ Ružomberok I, CHLÚ a DP Ružomberok, ktorý bol určený pre organizáciu MAB 04, s.r.o. Ružomberok, CHLÚ a DP Ružomberok II, ktorý bol určený pre organizáciu BAŇA Ružomberok, spol. s r. o. Ružomberok, CHLÚ a DP Ružomberok III, ktorý bol určený pre organizáciu PK Metrostav, a. s., Žilina, CHLÚ a DP Ružomberok IV, ktorý bol určený pre organizáciu AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo, Ružomberok.

Práce na budú prebiehať až po dohovore s organizáciami vykonávajúcimi banskú činnosť.

5. Opatrenie :

V rámci ďalších stupňov projektovej dokumentácie vyhotoviť odbornú štúdiu, ktorá vyhodnotí predpokladanú úroveň elektrických a magnetických polí vo vzťahu k dodržiavaniu hygienických limitov daných platným vykonávacím právnym predpisom. Výsledky premietnuť vo forme ovplyvnenia projektovanej výstavby (napr. ovplyvnenie výšky stožiarov pri tvorbe pozdĺžneho profilu inovovaného vedenia) tak, aby prevádzka aj po inovácii bola v súlade s hygienickými limitmi, s dôrazom na úseky vedenia, ktoré prechádzajú cez alebo v blízkosti hraníc zastavaných území dotknutých obcí.

6. Opatrenie :

Pracoviská zasahujúce na cestu III. triedy i pracoviská nachádzajúce sa v ich bezprostrednej blízkosti zabezpečiť dočasným dopravným značením, ktorého návrh bude odsúhlasený Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja a príslušným Okresným riaditeľstvom Policajného zboru. Dočasné dopravné značenie, zvláštne užívanie ciest a uzávierky ciest III. triedy podliehajú povoleniu príslušného Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť – líniová stavba je umiestnená v Žilinskom kraji v území dvoch okresov – Ružomberok a Liptovský Mikuláš. V okrese Ružomberok prechádza katastrálnymi územiami Ružomberok, Ludrová, Liptovská Štiavnica, Liptovské Sliače, v okrese Liptovský Mikuláš prechádza katastrálnymi územiami Partizánska Ľupča, Malatíny, Zemianska Ľubľa, Kráľovská Ľubľa.

Určenie príslušného orgánu

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom č. OU-ZA-OSZP2-2025/044470-002 z 24.4.2025 podľa § 55 písm. f „zákona“ určil, že príslušným orgánom na posudzovanie navrhovanej činnosti bude Okresný úrad Ružomberok pretože väčšia časť navrhovanej činnosti je umiestnená v okrese Ružomberok.

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Cieľom zámeru je inovácia zostávajúceho úseku nadzemného vedenia zvlášť vysokého napätia (ZVN) 1x400 kV V406 Varín - Liptovská Mara, a to medzi Ružomberkom (lokalita Biely Potok) a elektrickou stanicou Liptovská Mara (lokalita Ľubľa) tvoreného v súčasnosti 41 ks pôvodných stožiarov typu „kotvené V“ a „Portál“, v celkovej dĺžke 14,8 km. Inovácia predstavuje komplexnú výmenu vodičov, zemniacich lán, izolátorov a stožiarových konštrukcií, bez zvýšenia počtu systémov, vrátane nových základov a nových pozícií stožiarov.

Súčasný vedenie z roku 1963 sa tu nachádza vo finálnej fáze životnosti, a teda účelom navrhovaného zámeru je predovšetkým ďalšie pokračovanie jeho prevádzky, zvýšenie spoľahlivosti dodávky elektrickej energie a posilnenie prenosovej schopnosti vedenia.

Trasovanie líniovej stavby

Pri návrhu trasovania inovovaného úseku 1x400 kV vedenia V406 sa vychádzalo z logickej možnosti trasovať ho v už existujúcich líniiach - koridoroach iných nadzemných vedení v krajine. V tomto zmysle inovované vedenie v celej dĺžke trasy využíva spoločný koridor existujúcich 400 kV vedení - V406 a V461 a v rámci neho je trasované v línii namiesto pôvodného vedenia V406. V úseku medzi obcami Partizánska Ľupča, Malatíny a Ľubelňa je navrhnutá aj jeho lokálna alternatíva trasovania, a to opäť v existujúcom koridore - v línii paralelne s vedením V461, ktoré tu nakrátko vedie mimo spoločného koridoru vedení V406 + V461.

Miestom realizácie navrhovaného zámeru - líniovej stavby nadzemného vedenia elektrickej energie je existujúci spoločný koridor vedení V406 a V461, ktorý prechádza v generálnom smere západ - východ postupne katastrálnymi územiaми Ružomberok, Ludrová, Liptovská Štiavnica, Liptovské Sliače Partizánska Ľupča, Malatíny, Zemianska Ľubelňa a Kráľovská Ľubelňa, v celkovej dĺžke 14,8 km (pozri Prílohu 1). Uvedený koridor je pravidelne udržiavaný - odlesnený a vedie v priestore rozhrania Nízkych Tatier a Podtatranskej kotliny tvoreného okrajovými polohami - výbežkami lesov v striedaní s trvalými trávnyimi porastmi, resp. v záverečnej tretine striedaním trvalých trávnych porastov a ornej pôdy.

Trasa inovovaného úseku vedenia V406 začína za stožiarom 2x400 kV, ktorý je v smere od Ružomberka posledným spoločným stožiarom oboch vedení - V406 a V461. Uvedený stožiar je umiestnený v blízkosti cesty I/59 (E77) medzi Bielym Potokom a vstupom do Ružomberka v lokalite Vyše skál. Za týmto stožiarom sú obe 400 kV vedenia trasované už v samostatných paralelných líniiach: severná je tvorená starším vedením V406 na stožiaroch typu „kotvené V“ a „Portál“, resp. južná s novším vedením V461 na stožiaroch typu „Mačka“.

k.ú. Ružomberok:

Za stožiarom 2x400 kV pokračuje samostatná línia vedenia V406 juho-juhovýchodným smerom po ornej pôde. Zakrátko sa lomí viac na juhovýchod, a to v priestore navrhovaného trasovania rýchlostnej cesty R1. Križuje účelovú komunikáciu a v miernom stúpaní dosahuje rozhranie voľného priestoru ornej pôdy a lesa (na pozemkoch TTP) tvoreného miestnou komunikáciou medzi Bielym Potokom a Ludrovou. Tu začína línia prudko stúpať do svahov masívu Borovnisko a v nezmenenom smere vedie striedavo v stúpaní - klesaní ponad areál lomu PD Ludrová a rekultivovanej skládky Biela Púť.

k.ú. Ludrová:

K obci Ludrová sa línia približuje naďalej v striedavom stúpaní - klesaní po odlesnených svahoch kót Martincová, Jakubcová a Páncová a po križovaní Kundrákovej doliny aj po lesných pozemkoch (lesné pozemky patria do k.ú. Ružomberok). V klesaní trasa vedenia dosahuje južný okraj obce Ludrová, kde sa lomí na severovýchod (paralelná línia V461 tu nakrátko opúšťa spoločný koridor a križuje južný okraj obce trasovaním popri južnom okraji miestneho futbalového ihriska a ďalej popri okraji lesa). V priestore križovania cesty III/2227 línia V406 v dvoch krátkych úsekoch zasahuje zastavané územie obce. Po križovaní potoka Ludrovčanka trasa vedie popri severnom okraji miestneho futbalového ihriska a za obcou stúpa po lúkach a pasienkoch na vrchol odlesneného chrbta, kde sa do spoločného koridoru opäť pripája paralelná línia V461. Ďalej trasa križuje tri línie potokov nad lokalitou Ludrovskej slatiny.

k.ú. Liptovská Štiavnica:

Ďalej trasa vedenia V406 nakrátko v striedavom stúpaní a klesaní vstupuje do okraja lesných pozemkov po oboch stranách Komorníckej doliny. Po križovaní Komorníckeho potoka a potoka Štiavničanka (prameň Očianka) v lokalite pod Lúčnym hríbom sa línia vedenia lomí viac na východ a vstupuje do rozľahlého voľného a menej členitého terénu tvoreného intenzívnymi lúkami a pasienkami. Nad prameňom Zúbra vstupuje v nezmenenom smere aj teréne do k.ú. Liptovské Sliače.

k.ú. Liptovské Sliače:

Línia pokračuje východným smerom po zvlnenom teréne intenzívnych lúk a pasienkov, pričom sa pridávajú aj pozemky ornej pôdy. Línia mína južný okraj Stredného Sliača križovaním Sliačanky a v striedavom stúpaní - klesaní dosahuje južný okraj Vyšného Sliača. Tu sa trasa lomí viac na severovýchod, križuje Vyšnosliačsky potok a v krátkom úseku stúpa okrajom lesného pozemku až na vrchol chrbta na lokalite Skalka. Odtiaľ klesá po pasienkoch, vedie nad lokalitou PR Sliačske travertíny a stúpa na vrchol chrbta tvoriaci hranicu okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

k.ú. Partizánska Ľupča:

Línia klesá po intenzívnych pasienkoch až k areálu PD Partizánska Ľupča. Tu, po križovaní 22 kV vedení sa spoločný koridor vedení V406 a V461 rozdeľuje. Pre trasovanie inovovaného vedenia je tu okrem pokračovania v línii V406 navrhnuté aj alternatívne trasovanie v línii vedľa V461:

V trasovaní v línii V406 pokračuje trasa v nezmenenom smere, križuje potok Ľupčianka, cestu III/2224 a vstupuje nakrátko do zastavaného územia obce Partizánska Ľupča, pričom vedie v tesnej blízkosti existujúceho najjužnejšieho rodinného domu. Za obcou prechádza trasa po ornej pôde až k ceste I/18, ktorú križuje a v nezmenenom smere pokračuje zosuvným územím pod rekreačným areálom (vo výstavbe). Tu, po križovaní 22 kV vedenia sa lomí na východ a križuje potok Malatínka.

V trasovaní popri línii V461 sa trasa pri PD Partizánska Ľupča lomí na juhovýchod, križuje Ľupčianku a cestu III/2224 a v zvlnenom teréne po ornej pôde klesá až k južnému okraju obce Malatíny, do ktorej katastrálneho územia vstupuje po križovaní potoka Malatínka.

k.ú. Malatíny:

V trasovaní v línii V406 trasa prechádza katastrálnym územím v úseku dlhom 320 m. Po križovaní potoka Malatínka trasa križuje cestu III/2345 a vedie rovinatým terénom po pozemku ornej pôdy, za ktorým v lokalite Prídavky križuje bezmenný potok a opúšťa tak územie obce.

V trasovaní popri línii V461 po križovaní Malatínky sa trasa vedenia lomí na severovýchod a striedavo v miernom stúpaní-klesaní vedie po pozemkoch ornej pôdy a TTP nad obcou, pričom križuje bezmenný potok.

k.ú. Zemianska Ľubňa:

V trasovaní v línii V406 trasa prechádza po plochách TTP v miernom stúpaní až k lokalite Kopanice, kde dosahuje miesto, kde sa obe línie stretávajú a ďalej vedú opäť v spoločnom koridore.

V trasovaní popri línii V461 vstupuje línia inovovaného vedenia na územie obce Ľubňa za jedným z nevýrazných chrbtov. Ďalej stále po ornej pôde križuje ďalší bezmenný potok, zakrátko križuje cestu I/18 a za ňou ďalší bezmenný potok. Ďalej po plochách TTP v miernom stúpaní v lokalite Kopanice dosahuje miesto, kde sa obe línie stretávajú a ďalej vedú opäť v spoločnom koridore.

Za lokalitou Kopanice trasa inovovaného vedenia klesá po plochách TTP až k ceste III/2325, ktorú križuje a zakrátko prekonáva aj potok Kľačianka, za ktorým vstupuje do posledného katastrálneho územia na trase.

k.ú. Kráľovská Ľubňa:

Za potokom Kľačianka trasa vedie sprvu rovinatým terénom po TTP. Po križovaní 22 kV vedenia stúpa, lomí sa na severovýchod a v stúpaní prichádza k poslednému lomovému bodu, ktorý je tvorený už stožiarom typu „Mačka“ (resp. ďalej celý záverečný úsek V406 po ESt Liptovská Mara). Tu končí úsek pre inováciu vedenia V406.

Odôvodnenie

RNDr. Martin Mocik - PEDOHYG, Lúčna 519/1, 059 35 Batizovce IČO 32 116 055 ako splnomocnený zástupca navrhovateľa - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava IČO 35 829 141, doručil dňa 12.08.2025 na „OU“ v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) „zákona“ zámer navrhovanej činnosti „Inovácia vedenia V406 medzi Ružomberkom a ESt Liptovská Mara“ vypracovaný podľa prílohy č. 9 „zákona“. Zámer vypracoval RNDr. Martin Mocik - PEDOHYG, Lúčna 519/1, 059 35 Batizovce IČO 32 116 055.

„OU“ upovedomil listom č. OU-RK-OSZP-2025/007398- 007, zo dňa 1.9.2025 o tom, že dňom doručenia zámeru začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslal vyššie uvedeným upovedomením zámer navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. „OU“ zároveň uvedeným listom informovalo o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne „OU“ podľa § 29 ods. 3 „zákona“ dňa 1.9.2025 zverejnil zámer navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese: <https://www.enviroportal.sk> . Na tejto adrese „OU“ zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 „zákona“.

Dotknuté obce v zmysle § 29, ods. 3 „zákona“ bezodkladne zámer zverejnili spôsobom v mieste obvyklým na dobu najmenej 21 dní od jej doručenia.

V zmysle „zákona“ ide o novú činnosť, ktorá je v „zákone“ uvedená v Prílohe č.8, v časti 13 „Infraštruktúra“, položke 21 „Nadzemné prenosové elektrické vedenia“. Z danej prílohy a charakteru činnosti (napäťová sústava 400 kV, dĺžka 14,8 km) vyplýva, že zámer „Inovácia vedenia V406 medzi Ružomberkom a ESt Liptovská Mara“ patrí do časti B a podlieha zisťovaciemu konaniu.

Navrhovaná činnosť predstavuje z hľadiska povoľovania činnosti, resp. stavebného práva vyhradenú, inžiniersku, liniovú, verejnoprospešnú stavbu. Predkladaná je v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 7.5.2025 „OU“ o upustenie od variantného riešenia, na čo „OU“ požiadal Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava o usmernenie, ktoré bolo vydané pod č.13561/2025-11.1/zg 28398/2025 zo dňa 23.5.2025 s tým, že upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti sa v zmysle „zákona“ nevyžaduje. Činnosť navrhovateľa upravuje predovšetkým zákon č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 18 ods. 2 písm. b) „zákona“ musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.

Ústne pojednávanie :

Dňa 2.10.2025 sa na „OU“ v súlade § 29 ods. 6 „zákona“ uskutočnilo ústne pojednávanie. Prítomní („OU“, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, navrhovateľ, starosta obce Liptovská Štiavnica, starosta obce Partizánska Ľupča, starosta obce Malatíny) boli na ústnom pojednávaní oboznámení s doterajším priebehom zisťovacieho konania navrhovanej činnosti podľa zákona a stanoviskami, ktoré boli doručené k zámeru navrhovanej činnosti. Žiadne doručené stanovisko nepožadovalo, aby navrhovaná činnosť bola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ani jedno doručené stanovisko neobsahovalo požiadavky na určenie rozsahu hodnotenia. Rezortný orgán (Ministerstvo hospodárstva SR), povolujući orgán (Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina), dotknuté obce (mesto Ružomberok, obec Ludrová, obec Liptovské Sliače, obec Partizánska Ľupča, obec Malatíny, obec Ľubľa) a dotknuté orgány (Okresný úrad Ružomberok - odbor krízového riadenia ,Okresný úrad Ružomberok - pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor krízového riadenia, Okresný úrad Liptovský Mikuláš - pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Ministerstvo obrany SR Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava, Úrad Žilinského samosprávneho kraja) písomné stanovisko nedoručili a v zmysle § 29, ods. 4 zákona sa považujú za súhlasné.

Pretože v území okresu Liptovský Mikuláš v k.ú. obcí Partizánska Ľupča, Malatíny a Ľubel'a zámer uvádza okrem trasy inovovaného vedenia aj lokálne alternatívne trasovanie prerokoval navrhovateľ so starostami obcí Partizánska Ľupča a Malatíny alternatívne trasovanie.

Stanovisko navrhovateľa : Preferuje trasovanie inovovaného vedenia V406 v pôvodnej trase. Zároveň berie na vedomie požiadavky obcí Partizánske Ľupča a Malatíny o trasovaní v úseku Partizánska Ľupča – Malatíny : obec Partizánska Ľupča tu preferuje alternatívne trasovanie pozdĺž vedenia V461, obec Malatíny je otvorená trasovaniu v oboch alternatívach. V ďalšej príprave stavby sa navrhovateľ bude zaoberať oboma možnosťami alternatívneho trasovania V406 v tomto úseku.

Stanovisko Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie : Nemá námietky ani si neuplatňuje požiadavky v predmetnej veci a nepožaduje ďalšie posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Stanovisko obce Malatíny : Nepreferuje žiadnu trasu. Obec je otvorená trasovaniu v oboch alternatívach.

Stanovisko obce Partizánska Ľupča : Preferuje trasovanie inovovaného 400 kV vedenia V406 v trase lokálneho alternatívneho trasovania.

Príslušný orgán listom č. OU-RK-OSZP- 2025/007398-022 z 6.10.2025 informoval navrhovateľa, že predlžuje lehotu na vydanie záväzného stanoviska na 90 dní odo dňa doručenia zámeru t.j. do 10. novembra 2025 s očakávaným termínom vydania záväzného stanoviska medzi 20. až 24. októbrom 2025. Dôvodom bola skutočnosť, že príslušný orgán zámer doručil v zmysle požiadavky Okresného úradu Ružomberok, odboru dopravy a pozemných komunikácií dňa 22.9.2025 na Národnú diaľničnú spoločnosť Bratislava a na Ministerstvo dopravy SR Bratislava, ktoré môžu písomné stanoviská doručiť v zákonnej lehote 21 dní a táto lehota si vyžadovala predĺženie lehoty na vydanie záväzného stanoviska.

K zámeru navrhovanej činnosti bolo na „OU“ podľa § 29 ods. 4 „zákona“ doručených celkovo 9 stanovísk.

1. Archeologický ústav Nitra č. 17146 z 17.9.2025

Vyjadrenie môže slúžiť ako podklad k rozhodnutiu/stanovisku Krajského pamiatkového úradu. Archeologický ústav SAV, v. v. i. pri realizácii stavieb odporúča splniť tieto podmienky:

- Na miestach, kde budú realizované plánované zemné práce, je potrebné vykonať archeologický výskum.
- Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác si pre každú akciu vyžiada stanovisko od príslušného krajského pamiatkového úradu.
- Objednávateľ vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov).
- Realizátor zemných a stavebných prác si v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom zemných a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 Archeologický ústav SAV Nitra; prípadne iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR.

Zároveň upozorňujeme na § 39 novelizovaného pamiatkového zákona 49/2002 Z. z., o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum, o čom rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ vydáva rozhodnutie.

Zdôvodnenie: Oddelenie Dokumentácie AÚ SAV, v. v. i., eviduje v blízkosti navrhovanej trasy stavebnej činnosti viaceré archeologické náleziská, resp. miesta s archeologickým potenciálom. V k. ú. Ludrová prechádza trasa v blízkosti hradísk z doby laténskej v polohách Pansová a Stráňa, v k. ú. Liptovská Štiavnica v polohách Hrádok (novovek), Hate (doba laténska, stredovek/novovek) a Pod Lúčnym hribo (doba halštatská, doba laténska), v k. ú. Liptovské Sliače v polohe Vyšný Sliač-Na skalách (doba bronzová, doba halštatská). Okrem nich sú v širšom zázemí trasy v dotknutých k. ú. doložené ďalšie archeologické nálezy a náleziská. Ich prítomnosť preto nevylučuje existenciu ďalších, doposiaľ nezistených dokladov osídlenia od praveku po novovek. Vzhľadom na uvedené skutočnosti preto nie je vylúčené, že pri zemných prácach súvisiacich s predmetnou stavebnou činnosťou nedôjde k

narušení archeologických pamiatok, nakoľko je v blízkosti evidované historické osídlenie a ide o priestor s potenciálom výskytu archeologických nálezísk a nálezov. Z toho dôvodu by bolo vhodné, aby všetky zemné práce prebiehali pod dohľadom archeológa.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Opatrenie – dohľad archeológa je zapracované do výroku záväzného stanoviska.

2. Krajský pamiatkový úrad Žilina č. Z-PUSR-0677633/2025 z 16.9.2025

Krajský pamiatkový úrad Žilina so zámerom navrhovanej činnosti na pozemkoch v k. ú. Ružomberok, Ludrová, Liptovské Sliache, Liptovská Štiavnica, Partizánska Ľupča, Malatíny, Ľubelňa v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš, ktoré nie sú situované v pamiatkovom území súhlasí za nasledovných podmienok:

- Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Zároveň Krajský pamiatkový úrad Žilina nepožaduje jeho posudzovanie podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Opatrenia sú zapracované do výroku záväzného stanoviska.

3. Banský úrad Banská Bystrica č. OBUBB_2204-3541/2025-I z 22.9.2025

OBÚ v Banskej Bystrici neeviduje určené chránené ložiskové územie (ďalej len „CHLÚ“), dobývací priestor (ďalej len „DP“) v katastrálnom území Liptovská Štiavnica, Liptovské Sliache, Partizánska Ľupča, Malatíny, Zemianska Ľubelňa, Kráľovská Ľubelňa a preto nemá námety a požiadavky v súvislosti s inováciou líniovej stavby nachádzajúcej sa v týchto katastrálnych územiach. OBÚ v Banskej Bystrici eviduje v katastrálnom území:

- Ludrová ložisko nevyhradeného nerastu Ludrová, kde realizuje činnosť organizácia Poľnohospodárske družstvo Ludrová,
- Ružomberok CHLÚ Ružomberok I, CHLÚ a DP Ružomberok, ktorý bol určený pre organizáciu MAB 04, s.r.o. Ružomberok, CHLÚ a DP Ružomberok II, ktorý bol určený pre organizáciu BAŇA Ružomberok, spol. s r. o. Ružomberok, CHLÚ a DP Ružomberok III, ktorý bol určený pre organizáciu PK Metrostav, a. s., Žilina, CHLÚ a DP Ružomberok IV, ktorý bol určený pre organizáciu AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo, Ružomberok.

Podľa predloženej výkresovej dokumentácie EIA - 2025- 03 líniová stavba okrajovo zasahuje len do CHLÚ a DP Ružomberok IV.

OBÚ v Banskej Bystrici nemá námety k inovácii líniovej stavby v katastrálnych územiach Ludrová a Ružomberok za dodržania podmienky, že práce na líniovej stavbe budú prebiehať až po dohovore s organizáciami, aby sa zabezpečila bezpečnosť pri výkone banskej činnosti.

OBÚ v Banskej Bystrici nepovažuje za potrebné, aby sa inovácia líniovej stavby posudzovala podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Opatrenie – dovovor s organizáciami je zapracované do výroku záväzného stanoviska.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš č.
RÚVZLM/OHŽPaZ/1814/7468/2025 z 5.9.2025

Súhlasí s podaním zámeru.

Počas výstavby - inovácie vedenia V406 sa v súvislosti so stavebnými prácami neočakávajú také vplyvy na obyvateľstvo, ktoré by ovplyvnili jeho zdravotný stav. Samotné stavebné práce sa budú odohrávať predovšetkým vo voľnej krajine. Tam, kde bude nutné trasovať prístupové línie cez dotknuté obce, resp. kde sa koridor vedenia približuje, alebo vedie cez zastavané územie, budú dotknutým obyvateľom dočasne a nepravidelne narušená pohoda a kvalita života, bez ovplyvnenia ich zdravotného stavu.

V súvislosti s prevádzkou inovovaného vedenia V406, vzhľadom k jej charakteru a umiestneniu sa neočakávajú dopady na zdravotný stav obyvateľstva, a to ani v priestore prechodu nadzemného vedenia ponad zastavané územie obcí Ludrová a Partizánska Ľupča. Pre navrhovanú činnosť - inováciu vedenia V406 medzi Ružomberkom a ESt Liptovská Mara bude v rámci ďalších stupňov projektovej dokumentácie vyhotovená odborná štúdia, ktorá vyhodnotí predpokladanú úroveň elektrických a magnetických polí vo vzťahu k dodržiavaniu hygienických limitov daných platným vykonávacím právnym predpisom. Výsledky budú premietnuté vo forme ovplyvnenia projektovanej výstavby (napr. ovplyvnenie výšky stožiarov pri tvorbe pozdĺžneho profilu inovovaného vedenia) tak, aby prevádzka aj po inovácii bola v súlade s hygienickými limitmi, s dôrazom na úseky vedenia, ktoré prechádzajú cez alebo v blízkosti hraníc zastavaných území dotknutých obcí.

S predloženým zámerom navrhovanej činnosti je možné z hľadiska vplyvu na životné prostredie a verejné zdravie súhlasiť. RÚVZ netrvá na posudzovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Opatrenie – hygienické limity elektrických a magnetických polí je zapracované do výroku záväzného stanoviska.

5. Ministerstvo životného prostredia Bratislava č. 10106/2025-6.1 z 5.9.2025

V zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) sa v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie vyžaduje záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny. Podľa § 65 ods. 1 písm. r) zákona č. 543/2002 Z. z. ministerstvo vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. w) ak sa konanie týka plánu alebo projektu, ktorý môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územie európskej sústavy chránených území Natura 2000. Nakoľko navrhovaná činnosť nezasahuje do územia európskeho významu SKUEV0152 Sliačske travertíny, a teda nepredpokladáme jej významný vplyv na integritu území európskej sústavy chránených území Natura 2000, na vydanie záväzného stanoviska podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. je v zmysle § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. príslušný okresný úrad.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

6. Obec Liptovská Štiavnica č. OCÚLŠ /2025/292-1009 z 4.9.2025

Voči predmetnému zámeru nemá žiadne výhrady. Navrhovaná činnosť nemá byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

7. Okresný úrad Ružomberok, odpadové hospodárstvo č. OU-RK-OSZP-2025/011216-002/Šu z 4.9.2025

K návrhu zámeru s názvom „Inovácia vedenia V406 medzi Ružomberkom a ESt Liptovská Mara“ v katastrálnom území Ružomberkom (lokalita Biely Potok) a elektrickou stanicou Liptovská Mara (lokalita Ľubel'a), navrhovateľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

8. Okresný úrad Ružomberok, odbor dopravy a pozemných komunikácií č. OU-RK-OSZP-2025/011200-002 z 17.9.2025

1. Navrhnuté trasovanie inovovaného elektrického vedenia križuje v okrese Ružomberok jednu cestu III. triedy. Ide o cestu č. 2227 v obci Ludrová. Cesty II. triedy sa v okrese Ružomberok nenachádzajú. Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ciest II. a III. triedy v okrese Ružomberok nemá k navrhnutému trasovaniu žiadne námietky.
2. Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vás upozorňuje, že trasovanie inovovaného elektrického vedenia zasahuje do oblasti, kde je navrhnutá stavba rýchlostnej cesty R1: „Rýchlostná cesta R1, Ružomberok, juh – križovatka I/18“, ktorá je v procese územného konania. O vyjadrenie k zámeru, vzhľadom k stavbe rýchlostnej cesty R1, požiadajte Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.. Príslušným cestným správnym orgánom pre diaľnice i rýchlostné cesty je Ministerstvo dopravy SR.
3. Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ciest II. a III. triedy v okrese Ružomberok žiada, aby bolo pracovisko zasahujúce na cestu III. triedy i pracovisko nachádzajúce sa v jej bezprostrednej blízkosti zabezpečené dočasným dopravným značením, ktorého návrh bude odsúhlasený majetkovým správcom ciest III. triedy v okrese Ružomberok – Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja a OR PZ ODI Ružomberok. Pred umiestnením dočasného dopravného značenia treba požiadať Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie jeho použitia (§ 3 ods. 5, písm. f/ zákona č. 135/1961 Zb.).
4. Pred zvláštnym užívaním cesty III. triedy a uzávierkou cesty III. triedy treba požiadať Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o ich povolenie (§ 7 a § 8 zákona č. 135/1961).

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Príslušný orgán zámer doručil dňa 22.9.2025 na Národnú diaľničnú spoločnosť a na Ministerstvo dopravy SR Bratislava – písomné stanoviská v zákonnej lehote 21 dní doručené neboli a v zmysle § 29, ods. 4 zákona sa považujú za súhlasné. Opatrenia – dočasné dopravné značenie a zvláštne užívanie cesty sú zapracované do výroku záväzného stanoviska.

9. Správa Národného parku Nízke Tatry Banská Bystrica č. NAPANT/957-001/2025 z 19.9.2025

Riešená trasa elektrického vedenia sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov platí 2. stupeň územnej ochrany. Prírodné prostredie s vyššou hodnotou kvality prírodných zložiek a prvkov a druhovou diverzitou reprezentujú v dotknutom území ojedinelé málo ovplyvnené lesné komplexy Nízkych Tatier s prirodzenou alebo prírode blízkou skladbou drevín. V poľnohospodárskej krajine Liptovskej kotliny sú to enklávy lesa, extenzívne využívané lúky a pasienky, brehovité porasty väčších či menších tokov a lokálne mokrade - prameniská, slatiny a travertínové kopy. Sumárne sú v dotknutom území zastúpené rastlinné a živočíšne spoločenstvá lesov, skál, pasienkov, lúčnych biotopov, aluviálnych nív miestnych tokov,

spoločenstvá brehových porastov, mokradí, krovín, spoločenstvá antropogénne ovplyvnených stanovišť poľnohospodársky využívaných pôd a spoločenstvá intravilánu. Celá trasa v dĺžke 14,8 km vedie v priestore rozhrania Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny tvoreného okrajovými polohami, výbežkami lesov v striedaní s trvalými trávnyimi porastmi, resp. v záverečnej tretine striedaním trvalých trávnych porastov a ornej pôdy. Prvá polovica trasy inovovaného úseku vedenia V406 vedie členitou krajinou s výraznými sklonmi svahov. Typické sú dlhodobu historicky úplne odlesnené chrbty a údolia okrajových výbežkov Nízkych Tatier tvorené dnes lúkami. V zachovaných lesných úsekoch je les tvorený smrekovo-smrekovcovo-borovicovým porastom alebo smrekovou monokultúrou. Druhá polovica trasy vedie zvlnenou pahorkatinou a poľnohospodárskou krajinou.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej identifikácie dotknutého územia, ako aj z hodnotenia riešeného územia z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, najmä zo skutočnosti, že zámer inovácie je plánovaný v jestvujúcej trase elektrického 400kV vedenia nepredpokladáme významne negatívny vplyv činnosti na záujmy ochrany prírody a krajiny a príslušné chránené územia za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavbou nezasahovať do brehovej a sprievodnej vegetácie v alúviu nivy vodných tokov a ich miestnych prítokov. Vyhnúť sa stavebným zemným prácam v miestach ako sú brehové porasty, potoky, mokrade a liahniská. Upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade zásahu do mokrade (aj nepriamy zásah ovplyvňujúci vodný režim) a v prípade plánovaného poškodenia je potrebné postupovať v zmysle § 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Zdôrazňujeme, že aj všetky vodné toky spolu s ich brehovými porastami a vlhkými aluviálnymi lúkami sú v zmysle zákona považované za mokrad'.
2. Nelesnú drevinovú vegetáciu v podobe stromov, krovinovej vegetácie a remízok v okrajovej časti a na hranici riešeného územia požadujeme v plnej miere zachovať ako významný ekostabilizačný a krajinársky prvok, ktorý bude tlmiť negatívne javy spojené s výstavbou smerom k územiu hodnotnému z pohľadu ochrany prírody (chránené územia, prvky ÚSES, biotopy a biotopy chránených a ohrozených druhov a podobne).
3. Pohyb stavebných a obslužných mechanizmov zabezpečujúcich stavebnú a obslužnú činnosť inovácie elektrického 400kV vedenia zabezpečiť po jestvujúcich miestnych a účelových komunikáciách, pričom nevytvárať nové prístupové komunikácie krížom cez nelesnú drevinovú vegetáciu, trvalo trávnaté porasty, mokrade, vlhké lúky a podobne.
4. Udržiavať V-profil lesného prieseku pod elektrickým VVN vedením. Koridor je rozdelený do dvoch hlavných častí s rôznou periódou ako aj spôsobom manažmentu. A) Stredový pás po osi vedenia v šírke cca 20 m - pravidelný manažment (výrez náletových drevín, frézovanie, mulčovanie/kosenie travinnobylinného porastu). B) Okrajové časti, tzv. krovinové okraje so šírkou cca 10m po oboch stranách ochranného pásma - udržiavané selektívnym výrubom vybraných vyšších drevín, ktoré z pohľadu možného pádu predstavujú riziko pre bezpečnosť prevádzky elektrického vedenia (interval zásahu je dlhší ako v prípade stredového pásu). Maximálne výška sa môže pohybovať od cca 7-10m na úplnom okraji ochranného pásma po cca 5m smerom k stredu ochranného pásma t.j. smerom k stredovému pásu. Udržiavaná výška vegetácie je však posudzovaná individuálne podľa danej konfigurácie terénu (pričný sklon svahu, výška vodiča nad terénom a pod.) V okrajoch sú hlavne podporované nízko rastúce dreviny - kry, nízko rastúce a pomaly rastúce stromy (trnka, lieska, javor poľný, hloh, bácia a pod.). Naopak vyrezávané sú vysoko rastúce a rýchlorastúce dreviny (breza, osika, agát a pod.) Pri profile typu "V" je zachované tzv. vegetačné kontinuum vo forme krovitého lemu (ekotónu), čím sa dosiahne v priereze koridoru pestrejšia skladba biotopov (lesný, nelesný, ekotónový biotop), a tým aj širšia ponuka hniezdnych a potravných možností pre množstvo druhov

živočíchov. Porasty nízkych krov na okrajoch koridorov typu "V" taktiež inhibujú rast vysokých drevín, ktoré sú neželané v rámci koridoru z hľadiska bezpečnosti elektrického vedenia.

5. Upozorňujeme, že v prípade výrubu drevín je nutné osobitné konanie v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pre dreviny rastúce mimo lesa. Po povolení výrub realizovať v období od 1. októbra do konca februára v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z.
6. V miestach porastených drevinami realizovať činnosť tak, aby nedošlo k poškodeniu drevín a ich koreňového systému, ani k ich zasypávaniu výkopovou zeminou. Ak by došlo pri stavebných prácach k mechanickému poškodeniu okolitých drevín, je nevyhnutné dreviny ošetriť podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
7. Všetky práce vykonávať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu, resp. ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Pokiaľ by v priebehu vykonávania prác došlo k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na miestne príslušnú organizáciu ochrany prírody (S-NAPANT) a urobiť nevyhnutné opatrenia pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.
8. Opatrenia pre ochranu vtáctva: Pri vyvolanom budovaní, resp. prekládkach elektrických vedení zabezpečiť, aby boli použité technické opatrenia zabráňujúce usmrcovaniu vtákov, vzhľadom na § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.
9. Zemné práce: Vzhľadom na narušenie vegetačného krytu je potrebné na prírodných plochách po ukončení výkop zarovnať, vyzbierať kamene, zhutniť a nechať na samozarastenie z okolitých nepoškodených porastov. Prebytočná zemina musí byť nahrnutá len na miesta samotnej ryhy výkopu tak, aby po jej usadení nevznikali prepadliny v mieste vykopanej ryhy. Prebytočná zemina nesmie byť rozhrnutá po okolitom teréne.
10. So vzniknutým odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou nakladať v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výkopovú zeminu použiť na vyrovnanie nerovnosti okolitého terénu. Prebytky umiestniť na mieste tomu určenom.
11. Vzniknutý komunálny aj separovaný odpad zabezpečiť proti vniknutiu šeliem, aby sa predišlo ich synantropizácii, ktorá v konečnom dôsledku môže viesť až k ich nútenému usmrteniu. Lokalitu je potrebné denne čistiť od tohto odpadu a odpad následne odviezť alebo umiestniť vo vnútri objektov, resp. v uzamykatelnom a opláštenom priestore.
12. V prípade, že na ploche sa pri výstavbe (resp. počas nej) zaeviduje výskyt invázných druhov rastlín (napr. zlatobyľ kanadská (*Solidago canadensis*), pohánkovec japonský (*Falopia japonica*) a i., s takou zeminou nakladať ako so stavebným odpadom a zneškodniť ju na skládke odpadu z dôvodu ochrany územia pred šírením nepôvodných invázných rastlín (§14 ods. 1 písm. g)).

V zmysle vyššie uvedeného a pri dodržaní vyššie uvedených podmienok, vplyv zámeru na záujmy ochrany prírody a krajiny nehodnotíme významne negatívne. Správa NAPANT zastáva názor, že nie je nutné, aby posudzovaná činnosť ďalej podliehala povinnému hodnoteniu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Opatrenia sú zapracované do výroku záväzného stanoviska.
--

Záverečné vyhodnotenie

„OU“ v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení „zákona“ vychádzal z predloženého zámeru navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 „zákona“, uvedené v prílohe č. 10 „zákona“, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

„OU“ konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

„OU“ vyhodnotilo navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti „OU“ vyhodnotilo predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 9 stanovísk, ktoré boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov. „OU“ s poukazom na doručené stanoviská má za to, že navrhovaná činnosť je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania opatrení na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

„OU“ na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 „zákona“ dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 „zákona“ rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie:

Podľa § 29 ods. 16 „zákona“, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa „zákona“, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa „zákona“, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) „zákona“.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 „zákona“ na príslušný orgán, ktorý ho vydal.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) „zákona“ sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 „zákona“ v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Milan Filo
vedúci odboru

Rozdeľovník - doručuje sa (elektronicky):

Dotknuté obce

1. mesto Ružomberok IČO 00315737
2. obec Ludrová IČO 00315591
3. obec Liptovská Štiavnica IČO 00315427
4. obec Liptovské Sliače IČO 00315745
5. obec Partizánska Ľupča IČO 00315656
6. obec Malatíny IČO 00315605
7. obec Ľubelňa IČO 00315567

Navrhovateľ

1. RNDr. Martin Mocik - PEDOHYG, Lúčna 519/1, 059 35 Batizovce IČO 32 116 055 ako splnomocnený zástupca navrhovateľa (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava IČO 35 829 141)
2. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava IČO 35 829 141

Povoľujúci orgán

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu , Uhoľná 571/1, 010 04 Žilina, IČO 54669464

Rezortný orgán

Ministerstvo hospodárstva SR , Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, IČO 00 686 832

Dotknuté orgány

1. Okresný úrad Ružomberok - odbor starostlivosti o životné prostredie
2. Okresný úrad Ružomberok - odbor krízového riadenia
3. Okresný úrad Ružomberok - pozemkový a lesný odbor
4. Okresný úrad Ružomberok - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku
6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor starostlivosti o životné prostredie
7. Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor krízového riadenia
8. Okresný úrad Liptovský Mikuláš - pozemkový a lesný odbor
9. Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
11. Krajský pamiatkový úrad Žilina, IČO 31755194
12. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, IČO 42181810
13. Ministerstvo obrany SR Bratislava, IČO 30845572
14. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava, IČO 00156621
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš, IČO 00607215
16. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra, IČO 00166723
17. Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici , IČO 54435374
18. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, IČO 45016381
19. SVP š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Ružomberok, IČO 36022047
20. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, IČO 37808427