

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK

odbor starostlivosti o životné prostredie

štátna správa ochrany ovzdušia

Dončova 11, 034 01 Ružomberok

KÓPIA

Okresný úrad Ružomberok
odbor starostlivosti o životné prostredie
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Dončova 11
034 01 Ružomberok
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

OU-RK-OSZP- 2025/010632-002 /
01.09.2025

Naše číslo

OU-RK-OSZP-2025/011305-002 Mk

Vybavuje/linka

Ing. Vladimír Macko

Ružomberok

05.09.2025

Vec

„Centrum energetickej flexibility, Ružomberok“ - stanovisko dotknutého orgánu k zámeru navrhovanej činnosti

Dňa 01.09.2025 bolo na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy ochrany ovzdušia doručený zámer navrhovanej činnosti „Centrum energetickej flexibility, Ružomberok“ navrhovateľa MB Bystrická s. r. o., Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO 508 72 931 v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO 367 38 379 a súčasne žiadosť Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie o vydanie písomného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti.

Predmetom predloženého oznámenia je inštalácia dvoch plynových generátorov s inštalovaným elektrickým výkonom 5 MW ($2 \times 2,5$ MW). Každý motor bude prevádzkovaný s vlastným komínom, nasávaním vzduchu a chladiacim systémom, pričom palivom bude zemný plyn. Zariadenia budú slúžiť na zachovávanie rovnováhy medzi energetickou spotrebou a výrobou a budú predstavovať decentralizovaný zdroj elektrickej energie. Zariadenia budú umiestnené na pozemkoch parc. č. C-KN 6863/20; 6863/19; 6863/2; 6872; 6863/38; 6869/2; 6869/1; 6871; 6863/3; 6870/2; 6487/17 k.ú. Ružomberok.

V rámci navrhovanej činnosti sa uvažuje s inštaláciou dvoch generátorov typu Caterpillar G3520K. Tepelný príkon každého spaľovacieho zariadenia bude 5,897 MW, pričom elektrický výkon jedného generátora dosahuje 2,5 MW, celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia bude 5 MW. Dosahovaná elektrická účinnosť prevádzky bude závisieť od zaťaženia – pri plnom výkone (100 %) sa predpokladá účinnosť 45 %, pri polovičnom výkone (50 %) približne 41,5 %. Každý z generátorov bude prevádzkovaný s odhadovaným ročným počtom 6 000 motohodín. Prevádzka bude bezobslužná, zabezpečená diaľkovým riadením, s občasnou technickou kontrolou.



OKRESNÝ
ÚRAD
RUŽOMBEROK

Telefón

+421/44 431 1416

Fax

+421/44 431 1414

E-mail

vladimir.macko3@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu

0027100/2025

Dátum prijatia

5.9.2025

Forma originálu

elektronická

Spaľovacie zariadenia budú inštalované v spoločnej prevádzkovej budove sendvičového konštrukčného prevedenia, osadenej na železobetónových základoch. V rámci objektu bude vyčlenený priestor pre stanovište suchých transformátorov s výkonom 2×3 500 kVA, zabezpečujúcich transformáciu napätia z 11 kV na 22 kV. Transformovaný výkon bude vyvedený do VN rozvádzača (22 kV), z ktorého sa káblovým zemným vedením pripojí na existujúcu distribučnú sústavu spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. cez VN linku č. 198, ktorá prechádza po západnom okraji parcely č. 6863/2 v k. ú. Ružomberok.

Ako dotknutý orgán podľa §-u 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podávame k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Centrum energetickej flexibility, Ružomberok“ navrhovateľa MB Bystrická s. r. o., Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08 v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica nasledovné písomné stanovisko :

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 44 ods. 1 písm. l) bod 2. zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

vyj a d r e n i e

podľa § 25 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov k vydaniu rozhodnutia v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie :

- z pohľadu štátnej správy ochrany ovzdušia k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Centrum energetickej flexibility, Ružomberok“ nemáme žiadne pripomienky
- z pohľadu štátnej správy ochrany ovzdušia nepožadujeme, **aby predložený zámer navrhovanej činnosti „Centrum energetickej flexibility, Ružomberok“ bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.**

Podľa § 25 ods. 3 zákona NR SR č. zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obsah záväzného stanoviska pre správny orgán v konaní podľa osobitého predpisu záväzný.

Ing. Milan Filo
vedúci odboru