

PROEX Žilina s.r.o.
Rajecká cesta 17
010 01 Žilina
Ing. Pavol Širo

Váš list značky/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Žilina
Email:	18012	0917782234	18.7.2025
lukas.micech@ssd.sk			

Vec: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie :
„18012 - Strečno - Kamenné - Zahustenie 2x TS, rekonštr. 206tsstrecno_kamenna a rozšírenie NN siete“

STAVEBNÍK: Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD) **súhlasí** s vydaním územného rozhodnutia pre:

SO 05 Zahustenie 2xTS, rekonštrukcia TS s rozšírenie NN siete

v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej adresátom tohto listu na vyššie uvedenú stavbu **viď situácia v prílohe**.

Ďalej požadujeme:

1. Trasu VN / NN káblových vedení požadujeme v rámci IBV ukladať prednostne v zelených pásoch, prípade v rozoberateľných chodníkoch, pri dodržaní príslušných STN ohľadom najmenších dovolených vzdialeností pri súbahu a križovaní.
2. **Stavebníkom uvedenej stavby v ďalšom procese povolenia stavby bude Stredoslovenská distribučná, a.s.**
3. V celkovej situácii stavby **žiadame vyznačiť ochranné pásma** plánovaných elektroenergetických zariadení. (453/2000)
4. Žiadame, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom územnom rozhodnutí bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby.
5. Pri realizácii stavby elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia **mimo zastavaného územia (extravilán) preukazujete v územnom a stavebnom konaní právo k pozemku podľa § 139 ods. (1) písm. c) stavebného zákona ako právo vyplývajúce z §-u 11 Práva a povinnosti držiteľa povolenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.**
6. Na všetky pozemky **v zastavanom území** obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, **žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.** V prípade budovania transformačnej stanice požadujeme na pozemok, kde bude umiestnená transformačná stanica doložiť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
7. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
8. V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie **SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovopravným vysporiadaním pozemkov do kolaudácie.** (50/1976 Zb.)
9. Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
10. V zmysle STN 332000-6:2018 požadujeme v realizačnej – konštrukčnej dokumentácii doplniť „Vyhlásenie o zodpovednosti projektanta“ ako aj ostatné náležitosti, ktoré má realizačný projekt obsahovať.

11. **Požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD pred odovzdaním staveniska.** Realizačnú PD je potrebné zaslať na: **PM Lukáš Mičech, tel. č. 0917782234, e-mail: lukas.micech@ssd.sk** PD musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, predrealizačné zameranie vo formáte ***dgn**, situáciu stavby vo formáte ***dgn**, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (neplatí pre pozemky mimo zastavaného územia obce - extravilán). V prípade potreby bude odsúhlasenia realizačná PD zakreslená do systému GIS.
12. **Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je 12 mesiacov. Vyjadrenie ďalej stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena situácie, mapových podkladov, lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).**
13. **V prípade, ak stavba zahŕňa realizáciu / výmenu VN prvkov, ktoré obsahujú plyn SF6, tak upozorňujeme, že projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti odovzdaná na Stredoslovenskú distribučnú, a. s. po 1.7.2025 už musí obsahovať VN rozvádzač bez izolačného plynu SF6.**

Týmto vyjadrením projektantovi nezanikajú povinnosti a zodpovednosti podľa stavebného zákona 50/1976 Zb., §46 a podľa záväzných podmienok k objednávke. Za správnosť a aktuálnosť podkladu katastrálnych máp použitých v situácii zodpovedá projektant. Pripomíname, že projektovú dokumentáciu je potrebné doručiť v požadovanej forme, podľa štandardov projektovej dokumentácie pre SSD.

Lukáš Mičech
projektový manažér
Exter. realizácia stavieb - Sever

Príloha: Situácia stavby

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Pavol Širo	PROEX Žilina s.r.o. RAJECKÁ CESTA 17 010 01 ŽILINA E-mail: pavolsiro@gmail.com Telefón: +4210903803829	
AUTOR PROJEKTU:			
VYPRACOVAL:	Ing. Ľubomír Gečík		
DRUH VÝKRESU: Situácia		ELEKTRO	
NÁZOV A MIESTO STAVBY: IBV KAMENNÉ - TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA k. ú. Strečno OBJEKT: SO 05 ZAHUSTENIE 2x TS, REKONŠTRUKCIA TS A ROZŠÍRENIE NN SIETE		DÁTUM:	03/2025
		FORMÁT:	4 x A4
		STUPEŇ:	DUR
		MIERKA:	1 : 2000
INVESTOR: Obec Strečno		Č. VÝKRESU:	01