

Tabuľka č. 8 Bilancia potreby elektrickej energie (NO, VO)*Zmeny a doplnky č.1 (modrou farbou písma) :*

MČ	FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Príkion (kW/b.j.)	Príkion (kW/m2)	Súdo- bost' (β)	NO	VO
				bytová a ubytov. Jednotka	priem. podlaž. plocha (m2)				Pp (KW)	Pp (kW)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	OÚ / IBV	NO	59		11		0,34	221	
	1.2	OÚ / IBV	NO	13		11		0,45	64	
	1.3	OÚ / IBV	NO	15		11		0,44	73	
	1.4	OÚ / IBV	VO	48		11		0,35		185
	1.5	OÚ / IBV	NO	23		11		0,40	101	
	1.6	OÚ / IBV	NO	13		11		0,45	64	
	1.7	OÚ / IBV	NO	5		11		0,58	32	
	1.8	OÚ / IBV	NO	23		11		0,40	101	
	1.9	OÚ / IBV	NO	18		11		0,42	83	
	1.10	OÚ / IBV	NO	21		11		0,41	95	
	1.11	OÚ / IBV	VO	24		11		0,39		103
	1.12	OÚ / IBV	NO	7		11		0,53	41	
	1.13	RU / INT	NO		720		0,04	0,80	23	
	1.14	VÚ / PRV	VO		4 608		0,04	0,80		147
	1.15	OÚ / IBV	NO	7		11		0,53	41	
	1.16	OÚ / IBV	NO	7		11		0,53	41	
	1.17	VÚ / PRV	NO		2 765		0,04	0,80	88	
	1.18	OÚ / IBV	NO	7		11		0,53	41	
	1.19	RU / INT	NO		576		0,04	0,80	18	
	1.20	VÚ / PRV	NO		6 768		0,04	0,80	217	
	1.21	RU / INT	NO		6 228		0,03	0,80	149	
	1.22	OÚ / IBV	VO	39		11		0,36		154
	1.23	OÚ / IBV	NO	10		11		0,48	53	
	1.24	OÚ / IBV	NO	3		11		0,68	22	
	1.25	OÚ / IBV	NO	3		11		0,68	22	
	1.26	OÚ / IBV	NO	4		11		0,62	27	
	1.27	OÚ / IBV	NO	4		11		0,62	27	
	1.28	OÚ / IBV	NO	14		11		0,44	68	
	1.29	OÚ / IBV	NO	12		11		0,46	61	
	1.30	OÚ / IBV	NO	1		11		0,80	9	
	1.31	OÚ / IBV	NO	1		11		0,80	9	
	1.32	OÚ / IBV	NO	2		11		0,78	17	
	1.33	OÚ / IBV	NO	21		11		0,41	95	
	1.34	OÚ / IBV	NO	6		11		0,55	36	
	1.35	OÚ / IBV	NO	2		11		0,78	17	
	1.36	OÚ / IBV	NO	6		11		0,55	36	
	1.37	RU/INT	NO		149		0,04	0,80	5	
	1.38	RU/INT	NO		102		0,04	0,80	3	
	1.39	RU/INT	NO		63		0,04	0,80	2	
	1.40	VÚ-PRV	NO		499		0,04	0,80	16	
	A	ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO	30		11		0,38	125	
		ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO		3 132		0,04	0,80	100	
	B	ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO	11		11		0,47	57	
		ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO		891		0,04	0,80	29	
	C	ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO	10		11		0,48	53	
		ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO		576		0,04	0,80	18	
	D	ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO	8		11		0,51	45	
		ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO		450		0,04	0,80	14	
	E	ZÚMŠ	NO	12		11		0,46	61	
		ZÚMŠ	NO		450		0,04	0,80	14	
2	2.1	RÚ / EXT	NO		792		0,04	0,80	25	
Celková potreba elektrickej energie v kW									2 561	590
Z toho ZaD č. 1									191	

Celkom (NO+VO) výpočtové zaťaženie, P_{POS} :

3 151

* v rozsahu 20% podlažných plôch

Funkčné využitie územia :

OÚ / IBV / HBV - obytné územie / individuálna forma bývania / hromadná forma bývania

INTENZIFIK - intenzifikácia územia

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou

ZÚOB - zmiešané územie s prevahou pôch pre obytné budovy

NO - návrhové obdobie k roku 2030

RÚ / INT / EXT - rekreačné územie / intenzívne / extenzívne

VO - výhľadové obdobie k roku 2045

VÚ / PRV / POV - výrobné územie / priemyselná výroba / poľnohospodárska výroba

Špecifikácia funkč. využitia :

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

OVP - obchodno-výrobné prevádzky

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia (§12 ods.(13) a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

VSÚ - výrobné služby účelové (špecifické - súvisiace s pohrebníctvom, §15 ods. 7 zák. č. 131/2010 Z.z.)