

Tabuľka č.7 - Bilancia potreby vody pre rozvojové lokality (NO, VO) - úplné znenie

Tabuľka sa dopĺňa o lokality - FPB 9.3.5, 10.3.9 a menia sa celkové bilančné údaje nasledovne (zmeny modrým písmom) :

ÚPC	FPB	Funkčné využitie územia / špecifikácia využitia	Obdobie	Počet obyvateľov	Počet pasantov	Merná jednotka		Počet zamest / pracov príl.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.5.	Priemer.denná (Q _p)		Max.denná (Q _m)	
						Počet obyv. / pasant.	Početprac. c. príl.			m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
1	1.1.1	ZÚMŠ	NO	34	51	85	15	15	100	8,50	0,10	13,60	0,16
	1.1.2	OÚ / IBV	NO	19		19		0	126	2,39	0,03	3,83	0,04
	1.2.1	OÚ / IBV / HBV	NO	164		164		0	126	20,66	0,24	33,06	0,38
			NO	563		563		22	65	36,60	0,42	58,55	0,68
1.2.2	RÚ INT / ŠPORT	NO		364	364	86	86	80	36,00	0,42	57,60	0,67	
2	2.1.1	OÚ / IBV (ZFV)	NO	37	5	42			126	5,29	0,06	8,47	0,10
	2.1.2	ZÚMŠ	NO	0	29	29	11	11	80	3,20	0,04	5,12	0,06
	2.1.3	ZÚMŠ	NO	0	24	24	9	9	100	3,30	0,04	5,28	0,06
	2.1.6	ZÚMŠ (SZPS)	NO	0	64	64	17	17	100	8,10	0,09	12,96	0,15
	2.2.1	OÚ / IBV	NO	77	79	156	12	12	126	21,17	0,25	33,87	0,39
3	3.1.1	ZÚMŠ (ZFV)	NO	218	131	349	37	37	80	30,88	0,36	49,41	0,57
	3.1.2	ZÚMŠ	NO	674	809	1 483	113	113	80	127,68	1,48	204,29	2,36
	3.1.4	OÚ / IBV	NO	152		152		0	126	19,15	0,22	24,90	0,29
	3.2.1	VU PRV	NO	0		0	97	97	80	7,76	0,09	12,42	0,14
5	5.2.1	OÚ / IBV	NO	122		122		0	126	15,37	0,18	24,60	0,28
	5.2.2	OÚ / IBV	NO	89		89		0	126	11,21	0,13	14,58	0,17
	5.2.3	ZÚMŠ	NO	104	75	179	27	27	100	20,60	0,24	26,78	0,31
	5.3.1	RU INT	NO		112	112	5	5	80	9,36	0,11	12,17	0,14
	5.3.2	RU EXT LESOPARK	NO		0	0	2	2	80	0,16	0,00	0,21	0,00
	5.5.1	RU INT	NO		146	146	41	41	80	14,96	0,17	19,45	0,23
	5.5.2	VU PRV / FVE	NO		0	0	2	2	80	0,16	0,00	0,21	0,00
	5.5.3	RU EXT	NO		37	37	7	7	80	3,52	0,04	4,58	0,05
6	6.1.1	OÚ / IBV	VO	177		177		0	126	22,30	0,26	28,99	0,34
	6.2.1	OÚ / IBV	VO	254		254		0	126	32,00	0,37	41,61	0,48
	6.2.2	PZOU / PARK	VO		148	148	10	10	80	12,64	0,15	16,43	0,19
	6.3.1	OÚ / IBV	NO	24		24		0	126	3,02	0,04	3,93	0,05
	6.3.2	OÚ / IBV	VO	264		264		0	126	33,26	0,39	43,24	0,50
	6.4.1	RU EXT	VO		305	305	9	9	80	25,12	0,29	32,66	0,38
	6.5.1	OÚ / IBV	NO	20	0	20	0	0	126	2,52	0,03	3,28	0,04
	6.5.2	POH	NO			0	8	8	25	0,20	0,00	0,26	0,00
NO				0		0	25	0,03	0,00	0,03	0,00		
7	7.2.1	VU PRV	NO			0	316	316	65	20,54	0,24	26,70	0,31
8	8.1.1	VU PRV	NO			0	133	133	65	8,65	0,10	11,24	0,13
9	9.1.1	OÚ / IBV	NO	72		72		0	126	9,07	0,11	11,79	0,14
	9.1.2	OÚ / IBV	NO	30		30		0	126	3,78	0,04	4,91	0,06
	9.2.1	OÚ / IBV	NO	356		356		0	126	44,86	0,52	58,31	0,67
			NO			0	221	221	65	14,37	0,17	18,67	0,22
	9.2.2	VU PRV	NO			0		0	65	0,07	0,00	0,08	0,00
	9.2.3	VÚ PDTZ	VO			0	63	63	65	4,10	0,05	5,32	0,06
	9.3.1	OÚ / IBV	NO	73		73		0	126	9,20	0,11	11,96	0,14
	9.3.2	RU INT	NO		7	7	2	2	80	0,72	0,01	0,94	0,01
	9.3.3	RÚ INT - šport	NO		94	94	10	10	80	8,32	0,10	10,82	0,13
9.3.4	OÚ / IBV	NO	18		18		0	126	2,27	0,03	2,95	0,03	
9.3.5	OÚ / IBV	NO	264		264		0	126	33,26	0,39	43,24	0,50	

Tabuľka č.7 - Bilancia potreby vody pre rozvojové lokality (NO, VO) - pokračovanie

Tabuľka sa dopĺňa o lokality - FPB 9.3.5, 10.3.9 a menia sa celkové bilančné údaje nasledovne (zmeny modrým písmom) :

ÚPC	FPB	Funkčné využitie územia / špecifikácia využitia	Obdobie	Počet obyv.	Počet pasantov	Merná jednotka		Počet zamest. / pracov. príl.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.5.	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
						Počet obyv. / pasant.	Početprac. c. príl.			m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
10	10.1.1	OÚ / IBV	NO	52		52		0	126	6,55	0,08	8,52	0,10
	10.2.1	OÚ / IBV / HBV	NO	149	110	259	13	13	126	34,27	0,40	44,55	0,52
			NO	510		510		0	126	64,26	0,74	83,54	0,97
	10.2.2	OÚ / IBV	NO	286	151	437	18	18	126	57,33	0,66	74,53	0,86
	10.2.3	RU EXT	NO		405	405	12	12	80	33,36	0,39	43,37	0,50
	10.2.4	PZ SAD	NO	0	0	0	27	27	80	2,16	0,03	2,81	0,03
	10.3.1	VU PRV	NO			0	194	194	65	12,61	0,15	16,39	0,19
	10.3.2	VU PRV	NO			0	442	442	65	28,73	0,33	37,35	0,43
	10.3.3	VU POV	NO			0	64	64	65	4,16	0,05	5,41	0,06
	10.3.4	VU PRV	NO			0	41	41	65	2,67	0,03	3,46	0,04
	10.3.5	VU PRV	VO			0	158	158	65	10,27	0,12	13,35	0,15
	10.3.6	RU EXT	VO		76	76	3	3	80	6,08	0,07	7,90	0,09
10.3.7	VU PDTZ	NO			0	150	150	65	9,75	0,11	12,68	0,15	
10.3.8	VU PDTZ	VO			0	23	23	65	1,50	0,02	1,94	0,02	
10.3.9	VU PDTZ	NO			0	69	69	65	4,49	0,05	5,83	0,07	
11	11.2.1	VU PRV	NO			0	121	121	65	7,87	0,09	10,22	0,12
SPOLU			NO	4 107	2 693	6 800	2 322	2 344		835,09	9,66	1 183,69	13,70
SPOLU			VO	695	529	1 224	266	266		147,27	1,70	191,45	2,22
Celková potreba vody NO + VO										982,36	11,37	1571,78	18,19
Celková reduk. potreba vody			NO			** koef.	0,35			292,28	3,38	467,65	5,41
Celková reduk. potreba vody			VO			** koef.	0,35			51,54	0,60	82,47	0,95
Celková reduk. potreba vody NO + VO										343,83	3,98	550,12	6,37

* v rozsahu 20% podlažných plôch

** redukovaná spotreba na základe prognózy vývoja vyjadrená koeficientom 0,35

Vysvetlivky:

NO / VO - návrhové obdobie / výhľadové obdobie

OÚ / RD / BD - obytné územie - rodinné domy - bytové domy

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou

RÚ / INT / EXT - rekreačné územie / intenzívne / extenzívne

IBV - individuálna bytová výstavba

HBV - hromadná bytová výstavba

ZFV - zmena funkčného využitia

PVPZ - Plochy verejnej parkovej zelene

RV - rekreačná vybavenosť

OV - občianska vybavenosť

ZFV - zmena funkčného využitia

SZPS - sociálne zariadenie pre seniorov

PZ SAD - plochy zelene - ovocný sad

PZOU - Plochy zelene osobitného určenia

POH - pohrebisko

PDZ - plochy dopravných zariadení

SAD - ovocný sad

VÚ - výrobné územie

PRV - priemyselná výroba

POV - poľnohospodárska výroba

FVT - fotovoltaika

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia

P - parkovisko