



Okresný úrad Nové Zámky
Odbor starostlivosti o životné
prostredie
Podzámska 25
940 01 Nové Zámky

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-NZ-OSZP-2026/008675-003

Vybavuje/linka
RNDr. Seková/114

Nové Zámky
08.01.2026

Vec

Stanovisko k zámeru „**ŠURANY INDUSTRIAL PARK - Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868**“

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy podľa ust. § 3 písm. q) a ust. § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon“) prijal dňa 19.12.2025 upovedomenie o začatí zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „**ŠURANY INDUSTRIAL PARK - Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868**“ a podľa ust. § 29 ods. 4 zákona vydáva nasledovné

stanovisko:

Podľa zámeru účelom navrhovanej činnosti je výstavba nových distribučných vedení pre zabezpečenie zvýšenia spoľahlivosti dodávky elektrickej energie, zahŕňa výstavbu nového vedenia 2x110kV V8752/8739 Komárno/Nové Zámky a vedenia 2x110kV V8865/8868 Križovany/Galanta do novej ESt. Šurany. Vedenie V8752/8739 Komárno/Nové Zámky bude mať dĺžku približne 5,547 km a vedenie V8865/8868 Križovany/Galanta bude mať dĺžku približne 5,393 km. Zoznam parciel tvoriacich dotknuté územie v katastrálnom území Bánov, Nové Zámky, Palárikovo a Šurany sa nachádza v prílohe č. 6 zámeru. Navrhovateľom činnosti je Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení: Ing. Andrej Uhrík, Mojzesovo 599.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán podľa jednotlivých zložiek zaujíma nasledovné stanoviská:

- **odpadové hospodárstvo:**
- nemá žiadne pripomienky.

- **ochrana ovzdušia:**
-, Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
Z hľadiska udržania danej kvality ovzdušia v dotknutej oblasti, počas výstavby navrhovanej činnosti, navrhujeme dodržať a premietnuť do podmienok povolenia opatrenie na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v danej lokalite: Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné

emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.

K zámeru : „ŠURANY INDUSTRIAL PARK - Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“, navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518, orgán ochrany ovzdušia nemá iné pripomienky a zámer nepožaduje ďalej posudzovať.“

- ochrana vôd:

-orgán štátnej vodnej správy nemá žiadne pripomienky.

- ochrana prírody a krajiny:

-, Prílohou zámeru je dokument – „Primerané posúdenie vplyvu plánovaného projektu “VVN pre Strategický park Šurany” na sústavu Natura 2000“, spracovaný kolektívom odborných pracovníkov.

V kapitole č. 8 Návrh zmierňujúcich opatrení tohto dokumentu sa konštatuje, že „V rámci hodnotenia vplyvov plánovaného projektu bol identifikovaný mierne negatívny vplyv na predmety ochrany SKCHVU005 Dolné Považie - Circus aeruginosus a Falco vespertinus. Tento vplyv predstavuje mierne zvýšenie rizika kolízie s elektrickým vedením v priestore mimo CHVU, hlavne vzhľadom na fakt že vedenie je obklopené priestorom CHVU zo západu, východu aj severu a vtáky môžu priestor využívať na presuny medzi časťami CHVU. Zmierňujúce opatrenia pre tieto druhy by teda mali smerovať k zabezpečeniu vedenia pred nárazmi a v prípade sokola červenonohého ktorý je v CHVU dlhodobo v nepriaznivom stave, aj vytvorenie nových hniezdnych možností, preto navrhujeme:

- zabezpečenie elektrického vedenia odkloňovačmi letu
- po dohode so ŠOP SR zabezpečiť inštaláciu 40 nových hniezdnych búdok pre sokola červenonohého v rámci územia CHVU Dolné Považie.“

V závere tohto dokumentu sa konštatuje, že: „Vplyvy posudzovanej činnosti na dotknuté územia sústavy území Natura 2000 a ich predmety ochrany sú vo všetkých prípadoch nepriame, nedochádza k priamej likvidácii biotopov ani druhov, ktoré sú predmetom ochrany ovplyvnených území. Tiež konštatujeme, že nepriame vplyvy na predmety ochrany dotknutých území nie sú významné. Navrhovaná činnosť nemá negatívny vplyv na integritu sústavy Natura 2000. Vzhľadom na zistené nepriame vplyvy na predmety ochrany, prítomnosť druhov európskeho významu priamo v území a potrebu zachovania minimálne súčasného stavu biodiverzity, odporúčame realizáciu zmierňujúcich opatrení navrhnutých v kapitole 8.“

Podľa zámeru z dôvodu optimálneho trasovania vedenia V8752/8739 Komárno/Nové Zámky a jeho ochranného pásma mimo objektu skleníky Bánov bol zvolený ako optimálny variant Variant 1, s podmienkou realizácie zmierňujúcich opatrení uvedených v kapitole IV.10.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že:

- v dotknutom území navrhovanej činnosti na predmetných pozemkoch platí podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany., navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho chráneného územia vyhláseného podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, v dotknutom území neboli zistené žiadne chránené biotopy národného alebo európskeho významu.

- trasa navrhovanej činnosti prechádza cez intenzívne obhospodarované polia a popri cestnej komunikácii, dôjde k strate časti ornej pôdy na miestach, kde budú umiestnené pätky stožiarov, k výrubu drevín rastúcich mimo lesa nedôjde.
- Podľa ust. § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov.

Za účelom zabezpečenia záujmov ochrany prírody a krajiny, podľa § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny sa určujú nasledovné podmienky pre realizáciu navrhovanej činnosti a čas platnosti predmetného záväzného stanoviska :

1.V projektovej dokumentácii pre povolenie konanie:

1.1.Uviesť opatrenia na ochranu existujúcich drevín podľa Arboristického štandardu č. 2 – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti.

1.2. S poukazom na ust. § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny zapracovať technické riešenia, ktoré budú brániť zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov, zabezpečiť elektrické vedenia odkloňovačmi letu.

1.3.Zapracovať zmierňujúce opatrenia uvedené v kapitole IV.10 zámeru:

-požiadavku inštalovania 40 ks nových hniezdných búdok pre sokola červenonohého.

-požiadavku inštalovania 15 búdok pre dravce na stožiare elektrického vedenia.

2.Zabezpečiť, aby počas údržby navrhovanej činnosti v ochrannom pásme 110 kV elektrického vedenia boli ponechané stromy a kríky do výšky 3 m za účelom vytvorenia miesta rozmnožovania, potravy a odpočinku pre drobnú zver a vtákov v krajine.

3.Platnosť záväzného stanoviska sa určuje na štyri roky odo dňa jeho vydania.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nepožadujeme uvedený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za podmienky rešpektovania vyššie uvedených podmienok.

Podľa § 9 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny je orgán verejnej správy, príslušný na konanie vo veci, viazaný obsahom záväzného stanoviska.“

Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona za podmienky, že uvedené jednotlivé požiadavky orgánu ochrany ovzdušia a orgánu ochrany prírody a krajinu budú premietnuté do opatrení, ktorými sa má zabrániť a zmierniť nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia.

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru