



•
Okresný úrad Nové Zámky
Podzámska 25
940 02 Nové Zámky
Slovenská republika
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Nové Zámky
OU-NZ-OSZP-2025/034597-004	RÚVZNZ/OPPL/3/8/2026	Ing. Lubica Šulková	09. 01. 2026

Vec

Zámer vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - „Šurany Industrial Park – Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110 kV, Vedenia 110 kV

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“), vo veci posúdenia návrhu predloženého Okresným úradom Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska ul.č.25, Nové Zámky na vydanie záväzného stanoviska k zámeru vypracovanom v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) „Šurany Industrial Park – Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110 kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“ - navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, situovaného na pozemkoch uvedených v prílohe č. 6 zámeru v katastrálnom území Šurany, Bánov, Nové Zámky a Palárikovo a na základe zistených podkladov, podľa ust. §13 ods. 2 a ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. v spojení s §29 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. vydáva toto

záväzné stanovisko

Súhlasí sa s návrhom predloženým Okresným úradom Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nové Zámky, Podzámska ul.č.25, 940 01 Nové Zámky, doručeným dňa 19.12.2025 elektronickou formou – Zámer vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (.) „Šurany Industrial Park – Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110 kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“ - navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, situovaného na pozemkoch uvedených v prílohe č. 6 zámeru v katastrálnom území Šurany, Bánov, Nové Zámky a Palárikovo.

O d ô v o d n e n i e

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421 35 6400 992	ruvznz@uvzs.sk	www.uvzs.sk/sk/web/ruvznz	17336121

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska ul.č.25, 940 01 Nové Zámky požiadal dňa 19.12.2025 listom značky OU-NZ-OSZP-2025/034597-004, zaevidovaným pod č. RÚVZNZ/OPPL/3775/9847/2025 orgán verejného zdravotníctva o vydanie záväzného stanoviska k zámeru „Šurany Industrial Park – Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110 kV, Vedenia 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“ situovaného na pozemkoch uvedených v prílohe č. 6 zámeru v katastrálnom území Šurany, Bánov, Nové Zámky a Palárikovo - navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Zámer je zverejnený na internetovej stránke: enviroportal.sk.

Predložený zámer „Šurany Industrial Park – Verejná infraštruktúra SO2.15 Vedenie 110 KV, Vedenie 110 kV – V8752/8739, V8865/8868“ rieši výstavbu nových distribučných vedení pre zabezpečenie zvýšenia spoľahlivosti dodávky elektrickej energie.

Navrhovateľ tohto zámeru, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., pripravuje výstavbu nového vedenia distribučnej sústavy napäťovej úrovne 110 kV celkovej dĺžky nad 5 km. Trasa plánovaného VVN vedenia prechádza v blízkosti chráneného vtáčieho územia (SKCHVU005 Dolné Považie) a realizácia projektu bude teda znamenať ovplyvnenie letových koridorov a zvýšenie rizika kolízie vtáctva s elektrickým vedením.

Navrhovaná činnosť ako líniová stavba je predkladaná v dvoch variantoch, ktoré sa líšia trasovaním - umiestnením nového vedenia.

Navrhovaná činnosť zahŕňa výstavbu nového vedenia 2x110kV V8752/8739 Komárno/Nové Zámky a vedenia 2x110kV V8865/8868 Križovany/Galanta do novej ESt Šurany. Vedenie V8752/8739 Komárno/Nové Zámky bude mať dĺžku približne 5,547 km a vedenie V8865/8868 Križovany/Galanta bude mať dĺžku približne 5,393 km. Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Nitrianskom samosprávnom kraji, okrese Nové Zámky, katastrálne územia Bánov, Nové Zámky, Palárikovo a Šurany.

Variant 1 predloženého zámeru predstavuje výstavbu nového vedenia 2x110kV V8752/8739 Komárno/Nové Zámky a vedenia 2x110kV V8865/8868 Križovany/Galanta do novej ESt Šurany. Dôvodom výstavby nového vedenia je zvýšenie spoľahlivosti dodávky elektrickej energie do ESt Šurany.

SO 01.3 Zaústenie V8752/8739 Komárno/Nové Zámky: V krátkodobom horizonte sa po výstavbe novej ESt Šurany plánuje pripojenie nových vedení 110kV. Vedenia V8752/V8739 budú trasované na ornej pôde v katastrálnom území Šurany, Bánov, Nové Zámky a Palárikovo. Trasa bude križovať plynovod DN200, plánovanú rýchlostnú cestu R7, plánovaný obchvat I/64, miestne asfaltové komunikácie a nadzemné elektrické vedenia.

Od stožiaru č. 23 sa vedenie V8739 (1x110 kV) odpojí do existujúcej – už demontovanej – trasy V8865/8868. Využije sa jej koridor na pripojenie vedenia V8739 do ESt Nové Zámky, a to cez nové stožiare č. 501 a 502 (spolu 6 konzol, z toho 3 obsadené).

Vedenia V8751/V8752 dnes vedú z ESt Nové Zámky do ESt Hurbanovo. Po novom sa vedenie V8752 od stožiaru č. 23 odpojí na nový stožiar č. 24 (3), kde sa spojí s vedením V8751 smerom na ESt Hurbanovo. Celková dĺžka plánovanej trasy vedení V8752/V8739 je približne 5,55 km.

Pripojenie do ESt Šurany zahŕňa výstavbu dvoch nových 110 kV vedení od ESt Šurany po stožiar č. 24.

Pripojenie do ESt Nové Zámky bude tvorené jedným 110 kV vedením od stožiaru č. 23 po ESt Nové Zámky.

Bude demontovaný stožiar č. 3 (vedenie V8751/V8752) a stožiare č. 218 a 219 (vedenie V8865/8868). V úseku od ESt Šurany po stožiar č. 24 (3) budú nové vedenia viesť súbežne s trasami V8865/8868 a V8772, pričom vzdialenosť medzi nimi bude 25 metrov.

Predpokladaný postup výstavby:

1. Výstavba nového vedenia od ESt Šurany po stožiar č. 23 a zhotovenie stožiarového miesta č. 501.

2. Vypnutie existujúcich vedení V8751/V8752 a V8865/8868.

3. Demontáž stožiarov č. 3, 218 a 219.

4. Výstavba nových stožiarov č. 24 (3), 502 a úseku až po ESt Nové Zámky.

5. Inštalácia vodičov a uvedenie vedení do prevádzky.

Nové stožiare budú priehradové, skrutkované, vyrobené z L profilov. Použije sa typ stožiarov „súdok“ 2x110 kV podľa štandardov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Základy budú betónové, monolitické, s predpokladanou hĺbkou do 3 metrov pod terénom.

SO 01.4 Zaústenie V8865/8868 Križovany/Galanta: V súčasnosti je vedenie V8865 vedené z ESt Križovany do ESt Nové Zámky a vedenie V8868 z ŽSR TNS Galanta do ESt Nové Zámky. Od stožiaru č. 67 sú vedenia V8865 a V8868 spojené a pokračujú spolu do ESt Nové Zámky.

Po novom budú tieto vedenia od stožiaru č. 217 odklonené smerom do novej ESt Šurany. Nová trasa povedie po ornej pôde v katastrálnych územiach Nové Zámky, Bánov, Šurany a Palárikovo. Trasa bude križovať plánovaný obchvat cesty I/64, plánovanú rýchlostnú cestu R7, plynovod DN 200 a niekoľko miestnych asfaltových ciest. Celková dĺžka novej trasy vedení V8865/V8868 od stožiaru č. 216 po ESt Šurany bude približne 5,39 km.

Projekt zahŕňa výstavbu dvoch nových 110 kV vedení od existujúceho stožiaru č. 216 až po ESt Šurany.

Medzi stožiarimi 216 a 217 budú použité vodiče typu 2x3x243-AL1/39-ST1A a od stožiara 217 po ESt Šurany vodiče typu 2x3x434-AL1/56-ST1A.

Pôvodné vedenia V8865/V8868 v úseku od stožiara č. 216 po ESt Nové Zámky budú zdemontované.

V úseku od stožiara č. 217 po ESt Šurany budú nové vedenia viesť súběžne s plánovanými trasami V8752/V8739 a V8772, pričom vzdialenosť medzi nimi bude 25 metrov. Predpokladaný postup výstavby:

1. Vybudovanie nových stožiarov pre vedenia V8865/V8868 od stožiara č. 217 po ESt Šurany.
2. Inštalácia vodičov.
3. Vypnutie existujúcich vedení V8865/V8868.
4. Demontáž stožiara č. 217 s vodičmi a prepojenie novej časti so starou trasou.
5. Zapojenie nových vedení V8865/V8868.
6. Demontáž stožiarov č. 218 a 219 až po ESt Nové Zámky.

Nové stožiare budú priehradové, skrutkované a vyrobené z L profilov. Použije sa typ stožiarov „súdok“ 2x110 kV podľa štandardov Západoslovenskej distribučnej, a.s. Základy budú betónové monolitické, s predpokladanou hĺbkou do 3 metrov pod terénom.

Väčšina existujúcich inžinierskych sietí a dopravných komunikácií v oblasti, ktorou prechádza trasa vedenia, má podľa príslušných zákonov, respektíve ich vykonávacích predpisov stanovené ochranné pásmo, v ktorom je riadená každá činnosť, ktorá podlieha súhlasu príslušného prevádzkovateľa.

V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (energetický zákon) sa obmedzenie v cestných ochranných pásmach nevzťahuje na energetické vedenia, pokiaľ sú umiestnené tak, aby nezhoršovali bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy a nesťažovali údržbu komunikácií.

V rámci projektovej prípravy boli oslovené organizácie, ktoré by mohli mať investície v danej lokalite.

Všetky podzemné investície boli vytýčené. Nová trasa plne rešpektuje vytýčené investície a ich ochranné pásma stanovené platnými právnymi predpismi.

Pre zabezpečenie plynulej prevádzky a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku sú energetické diela chránené ochrannými pásmami. V nich sú v rozsahu určenom vykonávacími predpismi zakázané, alebo obmedzené stavby, zariadenia, úpravy povrchu a porasty, ktoré by ohrozovali energetické diela a ich plynulú prevádzku.

V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (energetický zákon) je ochranné pásmo el. vedení vymedzené zvislými rovinami vedenými po oboch stranách vedení vo vodorovnej vzdialenosti, meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pre 110 kV vedenia 15 m od krajného vodiča.

Pre vedenia 110 kV s vyložením krajných konzol cca 3,65 m je šírka ochranného pásma 33,7 m. Vzhľadom na zaústenia viacerých vedení do ESt Šurany bude celková šírka ochranného pásma 62,3 m.

Typ a schéma stožiara: Stožiare budú jednodriekové, tvar „Súdok“ pre 2x110kV a tvaru „trojuholník“ pre 1x110kV, priehradová konštrukcia z profilovanej ocele pospájaná skrutkami, povrchová protikorózna ochrana vytvorená pozinkovaním v tavenine, betónové.

Základy budú betónové, budované na mieste stavby z dovezenej betónovej zmesi, tvar monolit, miesto styku s uholníkom chránené tmelením a natreté 2x špeciálnym náterom.

Trasa Variantu 2 (Variant B) sa líši od Variantu 1 (Variant A) nasledovne. Navrhované vedenie V8752/8739 Komárno/Nové Zámky a jeho ochranné pásmo zasahuje do objektu skleníky Bánov v malej časti, pred vstupom vedenia do objektu ESt Šurany. Elektrické vedenie sa tak dostáva do kolízie s výrobným a technologickým priestorom skleníkov, kde sa predpokladá vysoká koncentrácia kovových konštrukcií, zavlažovacích systémov a energetických rozvodov. Môže dôjsť k technickej a bezpečnostnej kolízii.

Na 2x110 kV vedení budú použité jednodriekové úzke stožiare, pri ktorých dôjde k minimálnemu záberu poľnohospodárskej pôdy. Záber pôdy bude spresnený po vykonaní geologického prieskumu a následných výpočtoch. Dotknutá lokalita nepodlieha zvláštnemu režimu ochrany prírody. Na plochy sa vzťahuje základný 1. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dotknuté územie ani blízke okolie nie je zasiahnuté či už maloplošnými alebo veľkoplošnými prvkami ochrany prírody a krajiny ani ich ochrannými pásmami.

Územie nezasahuje do žiadnych Chránených vtáčích území a Území európskeho významu (NATURA 2000). Územie, ani jeho širšie okolie, nie je limitované prítomnosťou chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO). Vo vzdialenosti cca 2 km V smerom sa nachádza Chránené vtáčie územie SKCHVU005 Dolné Považie.

Bolo predložené Primerané posúdenie vplyvu plánovaného projektu “VVN pre Strategický park Šurany” na sústavu Natura 2000 podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR 2023) vypracované spoločnosťou Geobotany s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava s výsledkom vplyvy posudzovanej činnosti na dotknuté územia sústavy území Natura 2000 a ich

predmety ochrany sú vo všetkých prípadoch nepriame, nedochádza k priamej likvidácii biotopov ani druhov, ktoré sú predmetom ochrany ovplyvnených území.

Po preštudovaní predloženého materiálu a stanoviska navrhovateľa č. OU-NZ-OSZP-2025/034597-004, zo dňa 19.12.2025, navrhujeme upustiť od posudzovania zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

MUDr. Juraj Benko
regionálny hygienik

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky