

LEGENDA POTRUBÍ:

1.1	CHLAD - PRÍVOD - 35°C/1,6 MPa	2.1	DOPLŇOVANÉ
1.2	CHLAD - VRÁT - 30°C/1,6 MPa	2.2	ODPOJSTANE
1.3	SEKUNDÁR - MEZDOKRUH - 32°C/1,6 MPa	2.3	UPRAVENÁ VODA Z ECOSTART
1.4	SEKUNDÁR - MEZDOKRUH - 27°C/1,6 MPa	2.4	OKLADNÉ KONŠTRUKČIE
1.5	SEKUNDÁR - OK PRÍVOD - 80°C/1,6 MPa		
1.6	SEKUNDÁR - OK VRÁT - 55°C/1,6 MPa		
1.7	SEKUNDÁR - OK PRÍVOD - 75°C/1,6 MPa		
1.8	SEKUNDÁR - OK VRÁT - 65(95)°C/1,6 MPa		
1.9	SEKUNDÁR - OK PRÍVOD - 50°C/1,6 MPa		
2.1	PARA - 200/70/0,2 MPa		
2.2	KONDENZÁT - 105°C/1,6 MPa		

ZOZNAM ZARIADENÍ

1	BLOK - NOVÝ DOŠKOVÝ VÝMENNÍK S ČERPAĎAMI A EXP. NÁDOBOU, VRÁTANE PRÍPOJNÝCH POTRUBÍ A ARMATÚR NA SAMOSTATNOM RÁME TEPELNÝ VÝKON: P _{tep} =2,1MW, C ₁ -M=344 m ³ /hod, H=25m, C ₂ -M=298 m ³ /hod, H=80m
2	TEPELNÉ ČERPAĎO VODA/VODA, TEPELNÝ VÝKON: P _{tep} =2,03MW
3	BLOK - ČERPAĎO, VRÁTANE PRÍPOJNÝCH POTRUBÍ A ARMATÚR NA SAMOSTATNOM RÁME, C ₃ -M=72 m ³ /hod, H=18m
4	BLOKOVÁ OŠT - VODA/VODA, VÝMENNÍKY VRÁTANE PRÍPOJNÝCH POTRUBÍ A ARMATÚR NA SAMOSTATNOM RÁME, TEPELNÝ VÝKON: P _{tep} =15MW
5	BLOKOVÁ OŠT - PARA/VODA, VÝMENNÍKY VRÁTANE PRÍPOJNÝCH POTRUBÍ A ARMATÚR NA SAMOSTATNOM RÁME, TEPELNÝ VÝKON: PARA: P _{tep} =5MW, TEPELNÝ VÝKON: KONDENZÁT: P _{tep} =10MW
6	AKUMULAČNÁ NÁDOBA, V=500m ³
7	DOPLŇOVACÍ AUTOMAT, (DOPLŇOVANÉ/ODPOJSTANE), ZASOBNIKOVÁ NÁDŽ V=100m ³
8	BLOK - ČERPAĎA, VRÁTANE PRÍPOJNÝCH POTRUBÍ A ARMATÚR NA SAMOSTATNOM RÁME, C ₄ -M=430 m ³ /hod, H=100m

VYPRACOVÁV: Ing. VALUŠKA Viom	VEDÚCI PROJEKTANT: Ing. JEJDOVSKÝ Mat	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. JEJDOVSKÝ Mat	HLAVNÝ ING. PROJEKTANT: Ing. JEJDOVSKÝ Mat	
MIESTO STAVBY: BADI, BANSKÁ BYSTRICA - RAKYTOVCE, KREMANČKA, KRÁĽOVÁ, RADVÁR	INVESTOR: ECOSTART, a.s., ES BADI 666, 976 32 BADI	
NAZOV STAVBY: ROZŠÍRENIE A MODERNIZÁCIA SÚSTAVY ROZVODOV TEPLA SPOLČNOSTI ECOSTART, a.s.	STUPEN: PZ	
SO,PS: SO 01 ZDROJ TEPLA PRE VYUŽITIE ODPADOVÉHO TEPLA	DATA: 06/2026	ČÍSLO KÓŠE: 2
ČASŤ: SO 01.1 STROJNÉ ZARIADENIA	ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 02-1150-PZ-01	ČÍSLO VÝKRESU: 2
NAZOV VÝKRESU: DISPOZÍCIA ZDROJA TEPLA	ARCHIVNÉ ČÍSLO: E-S-01-26-161	