LEGENDA MATERIÁLOV

- PÔVODNÉ OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL CDm, HR. 500 mm, 400 mm, ZATEPLENÉ TEPELNOIZOLAČNÝMI DOSKAMI Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 200 mm, 160 mm
- PÔVODNÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL CDm, HR. 150 mm, 250 mm, 400 mm
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HRÚBKY 300 mm, YTONG P2 - 500, ROZMERY (d x v x š) - 599x249x300, NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU YTONG, λ=0,13 W/(m.K), ρ=500 kg/m³,
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HRÚBKY 200 mm, YTONG P2 - 500, ROZMERY (d x v x š) - 599x249x200, NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU YTONG, λ=0,13 W/(m.K), ρ=500 kg/m³,
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HRÚBKY 150 mm, YTONG P2 - 500, ROZMERY (d x v x š) - 599x249x150, NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU YTONG, λ=0,13 W/(m.K), ρ=500 kg/m³,
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HRÚBKY 100 mm, YTONG P2 - 500, ROZMERY (d x v x š) - 599x249x100, NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU YTONG, λ=0,13 W/(m.K), ρ=500 kg/m³,
- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE, TRIEDA BETÓNU A VÝSTUŽ VIĎ PD. STATIKA
- ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HRÚBKY 150 mm, ZATEPLENÉ TEPELNOIZOLAČNÝMI DOSKAMI Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 200 mm
- FASÁDNY SAMONOSNÝ SENDVIČOVÝ PANEL TRIMO QBISS ONE, ULOŽENÝ VERTIKÁLNE, POZOSTÁVAJÚCI Z POVRCHOVÝCH GALVANIZOVANÝCH LAKOVANÝCH OCEĽOVÝCH PLECHOV A TEPELNOIZOLAČNÉHO NEHORĽAVÉHO JADRA Z MINERÁLNEJ VLNY, HR. 200 mm, λ ≤ 0,042 W/m·K, ρ = 120 kg/m³, U = 0,27 W/m²K, SYSTÉMOVÉ SKRYTÉ KOTVENIE DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE, ZVISLÉ SPOJE S TESNENÍM, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ A1
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
  - STENA - MINERÁLNA VLNA, λ<0,039 W/(m.K), HR. 200 mm, HR. 160 mm
  - STRECHA - MINERÁLNA VLNA, λ<0,038 W/(m.K), HR. 200 mm, HR. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
  - STENA - TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, λ=0,033 W/m.K, HR. 200 mm, HR. 100 mm
  - SOKEL - TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, λ=0,033 W/m.K, HR. 200 mm, HR. 100 mm
  - DILATAČNÁ ŠPÁRA - TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, λ=0,033 W/m.K, HR. 50 mm
  - STRECHA / ATIKA - TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, λ=0,033 W/m.K, HR. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
  - STENA - TEPELNÁ IZOLÁCIA PIR, λ=0,025 W/m.K, HR. 200 mm,
  - STENA - TRIBÚNA - TEPELNÁ IZOLÁCIA PIR, λ=0,025 W/m.K, HR. 100 mm,
  - STRECHA - TEPELNÁ IZOLÁCIA PIR, λ=0,025 W/m.K, HR. 200 mm + SPÁDOVÉ KLINY
- VEGETAČNÁ STRECHA - ROZCHODNÍKOVÝ KOBEREC
- TERASOVÁ PODLAHA Z DREVENÝCH TERASOVÝCH DOSIEK, ULOŽENÁ NA VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÝCH REKTIFIKAČNÝCH TERČOCH, PODKONŠTRUKCIA Z HLINÍKOVÝCH / WPC NOSNÍKOV, POKLÁDKA NA PEVNÝ PODKLAD SO SPÁDOM min. 1%, MONTÁŽ PODĽA MONTÁŽNEHO NÁVODU VÝROBCU, S DODRŽANÍM DILATAČNÝCH MEDZIER A OCHRANY HYDROIZOLÁCIE
- OBSYP PRESTUPOV A OKRAJOV VEGETAČNEJ STRECHY Z PRANÉHO RIEČNEHO KAMENIVA FRAKCIE 16/35mm
- SPEVNENÁ PLOCHA, EXTERIÉROVÁ BETÓNOVÁ ZÁMKOVA DLAŽBA
- IZOLÁCIE PROTI VLHKOSTI A VODE:
  - HYDROIZOLÁCIA ZÁKLADY - 2 x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SO SKLENENOU VLOŽKOU
  - PAROZÁBRANA - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVANÝ PAS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU - ASPA BIT AL +V S40 ALT. GLASTEK 30 STICKER PLUS
  - STRECHA - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE TPO/FPO S INTEGROVANOU SKLENOU ROHOŽOU, MECHANICKY KOTVENÁ, NAPR. FATRAFOL 926 PG ALEBO EKVIVALENT
  - STRECHA - FÓLIA Z MÄKČENÉHO PVC-P S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU, FATRAFOL 810 ALEBO EKVIVALENT
- NOPOVÁ FÓLIA, VÝŠKA NOPOV 20 mm

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA:

- VŠETKY SCHODISKÁ V ZMYSLE VYHLÁŠKY č. 532/2002 Z.Z ČLÁNOK č. 1.3 PRILOHY VYHLÁŠKY JE POTREBNÉ PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ KAŽDÉHO SCHODISKOVÉHO RAMENA OPATRIŤ VÝRAZNE FAREBNE ROZOZNATEĽNE OD OKOLIA. (SPÔSOB PREVEDENIA URČÍ ARCHITEKT)
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE !
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO SÚHLASU !
- TRIEDU BETÓNU ,VÝKAZ VÝSTUŽE, PRIEREZY STUŽUJÚCICH PRVKOV URČÍ REALIZAČNÁ ČASŤ STATIKA !
- PRED BETONÁŽOU ŽELEZOBETÓNOVÝCH STIEN POD ÚROVŇOU TERÉNU OSADIŤ DO KAŽDEJ PRACOVNEJ ŠKÁRY BENTONITOVÝ PLECHOVÝ PROFIL BETO-TECH BITUFLEX BF!!!
- VYKÁZANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY /PRESTUPY,PRIERAZY,DRÁŽKY,NIKY,DILATÁCIE/ JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI PROFESIAMI !
- PRI APLIKÁCII POVRCHOVÝCH ÚPRAV DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ PRESTÁVKY V ZAVISLOSTI OD APLIKOVANÝCH HMOT A TECHNOLÓGII PODĽA POKYNOV VÝROBCU !
- VŠETKY STYKY DVOCH ROZDIELNYCH MATERIÁLOV JE BEZPODMIENEČNE NUTNÉ V OMIETKE VYSTUŽIŤ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU S PRESAHOM MIN. 500MM NA OBE STRANY !
- VŠETKY VONKAJŠIE ROHY PRIEČOK A STIEN BUDÚ OPATRENÉ PODOMIETKOVÝMI ROHOVÝMI LIŠTAMI !
- PRI ZMENE DRUHU NÁŠLAPNEJ VRSTVY POUŽIŤ DILATAČNÉ /PRECHODOVÉ LIŠTY
- PODLAHY REALIZOVAŤ AŽ PO PREVEDENÍ A PREVERENÍ FUNKČNOSTI ROZVODOV UK, ZTI A ELEKTRO !
- VŠETKY KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE PREVIESŤ V ZMYSLE PLATNEJ STN
- VŠETKY SPOJE JEDNOTLIVÝCH KLAMPIARSKÝCH PRVKOV MUSIA BYŤ REALIZOVANÉ VODOTESNE !
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ ZHOTOVITEĽOM SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV!
- DO KONŠTRUKCII JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁLY SO ZARUČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI A TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI A OSVEDČENÝM CERTIFIKÁTOM KVALITY !
- SPODNÁ VODA SA NEPREDPOKLADÁ , V PRÍPADE NARAZENIA NA SPODNÚ VODU SA JAMA MUSÍ PRIMERANÝM SPÔSOBOM ODVODNIŤ. PRÍPADNÉ ČERPANIE VODY RIEŠI ZHOTOVITEĽ !
- V PRÍPADE, ŽE SÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII UVEDENÉ NÁZVY VÝROBKOV A MATERIÁLOV, JEDNÁ SA LEN O PRÍKLAD URČUJÚCI MINIMÁLNE TECHNICKÉ PARAMETRE A VIDITEĽNÝCH PRVKOV. JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ VÝROBKOM ROVNAKEJ ALEBO VYŠŠEJ ÚROVNE !
- KERAMICKÝ OBKLAD V JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTIACH BUDE DO VÝŠKY 2700 MM, PRÍPADNE PO STROP, PRÍPADNE ZA KUCHYNSKOU LINKOU MEDZI SPODNÝM A HORNÝM DIELOM LINKY !
- PARAPETY, OSTENIA A NÁDPRAŽIA U VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV BUDÚ Z EXTERIÉROVEJ STRANY OPATRENÉ, TEPELNOU IZOLÁCIOU MIN. HR. 30 MM !
- INŠTALAČNÉ PREDSTENY PRE ZÁVESNÉ TOALETY SÚ RIEŠENÉ Z VODEODOLNÉHO SDK
- SPOJE KONŠTRUKCIÍ REALIZOVAŤ PODĽA KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV
- POD VŠETKY STENY, KDE JE STYK ZO ŽB. DOSKOU ROZVINÚŤ HYDROIZOLAČNÝ ASFALTOVÝ PÁS NA VOPRED NATRETÝ PENETRAČNÁ NÁTER S NATAVENÍM!
- PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BOZP !!!
- **NADMORSKÁ VÝŠKA BOLA PRE PROJEKČNÉ PRÁCE ODČÍTANÁ JTSK POLOHOPISNÉHO A VÝŠKOPISNÉHO ZAMERANIA**

Ing. Andrea ŠTEFANKOVÁ, autorizovaný stavebný inžinier, 6014 * I1, Konštrukcie pozemných stavieb

Odtlačok autorizačnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

±0,000 = 242,605 m.n.m.

Tento výkres je originál akekoľvek zmeny, doplnky, prekreslovanie alebo kopírovanie bez súhlasu majiteľa je tresné podľa §21.odst. d) zákona č.383/1997 Z.z.
Tieto informácie sú dôverné a podliehajú zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre projekt stavby a vykonávací projekt.
Projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa

Vypracoval:	Ing. Marián Petrek	Stavba: „Výstavba tréningovej haly pre ľadové športy - Prešov“					TERA green s.r.o, Orechová 23,085 01 Bardejov, telefón: +421 905 873 209, email: stefankova@teragreen.sk		
Projektant:	Ing.A Štefanková, Ing. Marián Petrek	Stavebník: MESTO PREŠOV, Hlavná 73, 080 01 Prešov							
		Miesto stavby: č.p. 7232, 7233/1, 7233/3, 7233/4, 7233/5, 7233/17, 7234/1, 7234/4, 7234/10, k.ú. Prešov					Dátum: 6/2026	Č. Zák.: 1626	
Zodp.projektant:	Ing.A Štefanková	Obsah výkresu :					Formát: 420x1700	Kóty v: mm	
		REZ C-C´					Časť: D	Mierka: 1:50	
H.I.P.:	Ing.A Štefanková	ID Stavby:	Stupeň PD:	Určenie stavby:	Kód stavby:	Zak. členenie:	Profesia:	Č. výkresu:	Názov dok.:	Revízia:
		-	SZP	01	1271	S01	ASR	008	N01	00