Sada číslo :

VÝSTAVBA TRÉNINGOVEJ HALY PRE ĽADOVÉ ŠPORTY - PREŠOV

SO 08 PREKLÁDKA VN VEDENIA A TRAFOSTANICE

STAVEBNÝ ZÁMER


TECHNICKÁ SPRÁVA

Predmetom tejto časti projektovej dokumentácie v stupni stavebný zámer je návrh prekládky existujúcej trafostanice

Existujúca distribučná trafostanica (DTS) TS0586-1202 Jasná je v kolízii s plánovanou výstavbou tréningovej haly.

Na základe vyjadrenia technika distribučnej spoločnosti VSD a.s. (číslo vyjadrenia NPP/3933/2026 je potrebné :

- Preložiť existujúce VN vedenie č. V488 - NA2XS2Y 70x30 RM16 pomocou VN spojok napojiť preloženú existujúcu trafostanicu.
- Preložiť existujúcu distribučnú trafostanicu
- Presmerovať existujúce NN rozvody pomocou NN káblových spojok



V Košiciach, máj 2026

Vypracoval : Ing. Norbert Horváth – NH PARTNER s.r.o.
Jazerná 59/4, 044 14 Gyňov
Autorizačné osvedčenie SKSI : reg. č. - 6262*I4
Osvedčenie IBP : reg.č. - 0026 IKO 1999 EZ P A E2