

Tabuľka č. 9A - Tepelný príkon a potreba tepla pre návrhové obdobie - NO k r.2035

tab. č. A.2.11.3.3.1

Tabuľka sa mení a dopĺňa (ZaD zvýraznené modrým písmom) a znie :

FPB (Lokalita)	Funkčné využitie oroma využitia	Rozvojové funkčné plochy								
		Bývanie			Vybavenosť a rekreácia		Výroba - priemysel		Celkom	
		Počet	Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla
		b.j.	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
MC 1 - Bystričany										
<i>Vkladá a dopĺňa sa lokalita FPB 1.28:</i>										
1.28	VÚ / PRV						0,148	1 126	0,148	1 126
Spolu		162	1,608	11 765	1,222	10 186	12,383	94 511	15,198	116 462
Celkové bilančné údaje sa menia nasledovne :										
Celkom MC 1, 2, 3		179	1,763	12 870	1,897	16 056	12,718	97 056	16,363	125 982
Celkom potreba tepla MC 1, 2, 3**			1,058	7 722	1,138	9 634	7,631	58 234	9,818	75 589

Vysvetlivky :

- IBV - individuálna bytová výstavba
 b.j. - bytová jednotka
 OV - občianska vybavenosť
 RV - rekreačná vybavenosť
 RÚ-EXT - rekreačné územie extenzívne
 V-PR - výroba priemyselná
 V-PO - výroba poľnohospodárska
 VSÚ - výrobné služby účelové
 PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia

** redukovaná hodnota vyjadruje prírastok potrieb tepla k NO 2035 po korekcii realizačnými koeficientami krb, krv a krp

Reálna hodnota uvedených realizačných koeficientov bola stanovená nasledovne:

- byty - $k_{rb} = 0,6$
- vybavenosť a rekreáciu - $k_{rv} = 0,6$
- priemysel - $k_{rp} = 0,6$