OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo spisu
OU-SN-OSZP-2026/014958-013

Spišská Nová Ves
29. 10. 2026

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), rozhodol podľa § 29 ods. 3 zákona v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Rudňany - ČOV“ navrhovateľa Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany, takto:

Navrhovaná činnosť „Rudňany - ČOV“, uvedená v predloženom zámere navrhovanej činnosti, ktorá sa bude realizovať na území Košického kraja, v okrese Spišská Nová Ves, na pozemkoch parc. č. KN-C č. 913/1, 913/11-15, 916/1, 916/6-9, a 924/1-8 v katastrálnom území obce Rudňany

sa nebude posudzovať

podľa zákona. Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. V povoľovacom konaní v stavebnom zámere neuvádzať umiestnenie v starom areáli ČOV nakoľko nedôjde k využitiu starého areálu ČOV, výustného objektu, ani prístupovej komunikácie a uviesť, že dôjde k sanácii pôvodnej ČOV a nadväznosti na dobudovanie kanalizácie v úseku od starej k navrhovanej ČOV v dĺžke 1,3 km.

2. V stavebnom zámere doriešiť prístupovú komunikáciu pre areál posudzovanej ČOV.

3. Zabezpečiť opatrenia na splnenie emisno-imisného princípu s ohľadom na aktuálne hydrologické údaje zahrňujúce klimatické zmeny a údaje o kvalite povrchovej vody v recipiente Rudniansky potok. Zaviesť potrebné opatrenia na kanalizácii - vylúčenie banských vôd a prameňov z objemu vôd v kanalizácii určenú na prečistenie v ČOV, resp. zväčšiť kapacitu čistiarne o terciálne dočistenie.

4. Dodržať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

5. Zabezpečiť uskladnenie a manipuláciu s nebezpečnými látkami tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných vôd pri nakladaní s látkami škodiacimi vodám.

6. Vypracovať havarijný plán v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Vyhlášky MŽP SR č.200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

7. Zabezpečiť stacionárny alebo mobilný náhradný zdroj elektrického prúdu s automatickým nábehom, pre prípad výpadku el. prúdu.

8. Zamedziť negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva a pohodu bývania.

9. Zabezpečiť plán likvidácie inváznych druhov rastlín. Na stavebnom pozemku zabezpečiť odstránenie inváznych nepôvodných druhov rastlín a drevín, založiť biodegradačnú plochu pre zeminy s obsahom inváznych nepôvodných druhov rastlín oddelene od skrývky ornice bez obsahu inváznych druhov rastlín, určenú na ďalšie použitie na stavebnom pozemku, na vyrovnávanie nezastavanej časti pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez výskytu inváznych nepôvodných druhov rastlín.

10. Riešiť predchádzanie kolíziám s prípadnými migrujúcimi druhmi živočíchov v riešenom území nakoľko tok predstavuje biokoridor.

11. Dodržiavať opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

12. Viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkový poriadok, vydané súhlasy,...).

13. Zamedziť vstup nepovolaným osobám.

14. Vhodnými opatreniami eliminovať negatívne vplyvy prevádzky na vzhľad územia. Realizovať sadové úpravy na disponibilných plochách v záujmovom území navrhovanej činnosti. Na výsadbu budú uprednostnené geograficky pôvodné a tradičné druhy rastlín a bežne požívané druhy sadovníckej úpravy. Na založenie a dosievanie trávnatých plôch bude použitá trávna zmes zodpovedajúca podmienkam a druhom charakteristickým pre dotknutú lokalitu.

15. Systematicky sledovať a merať koncentrácie ZL v odtoku z ČOV.

16. Všetky opatrenia zapracovať do prevádzkového poriadku ČOV.

Toto záväzné stanovisko platí do 31. 12. 2031.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany, predložil dňa 14. 07. 2026 na OÚ Spišská Nová Ves podľa § 22 zákona zámer navrhovanej činnosti „Rudňany - ČOV“, ktoré vypracoval navrhovateľ podľa prílohy č. 8 zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu vplyvov sa podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku začalo predložením Zámeru navrhovanej činnosti na OÚ Spišská Nová Ves.

Spracovateľom zámeru je spoločnosť EKOTES, s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Kvakovce 112, 094 02 Kvakovce, oprávnený zástupca spracovateľa RNDr. Jaroslav Vozár.

Navrhovateľ Obec Rudňany, 053 23 Rudňany v zastúpení spoločnosťou EKOTES s.r.o., Kvakovce 112, 094 02 Kvakovce podal na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o upustenie požiadavky variantného riešenia zámeru, čo mu bolo vyhovené listom č. OU-SN-OSZP-2026/008904-002 zo dňa 13. 04. 2026.

Navrhovaná činnosť „Rudňany - ČOV“ je zaradená podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní nasledovne:
- Kapitola 2. Vodné hospodárstvo, Položka 6. Komunálne čistiarne odpadových vôd alebo kanalizačné siete od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov, časť B – zisťovacie konanie

Podľa § 64 písm. f) zákona o posudzovaní na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem zisťovacieho konania podľa § 29 a 30.

Podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní príslušný orgán na základe zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykoná zisťovacie konanie a určí, či navrhovaná činnosť bude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona.

Predmetom zisťovacieho konania je vybudovanie novej čistiarne odpadových vôd pre 6 500 EO. Prevádzka ČOV je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Rudňany.

Navrhovaná činnosť sa nachádza v zastavanom území obce na parcelách KN-C č. 913/1, 913/11-15, 916/1, 916/6-9 a 924/1-8 v k. ú. Rudňany, mimo území národného a európskeho významu.

Účelom navrhovanej činnosti je získanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktoré vydáva štátna vodná správa - Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Návrh technológie čistenia odpadových vôd

ČOV pozostáva z mechanického predčistenia (hrubé ručne stierané hrablice, lapač piesku) a biologického čistenia v štrbinovej nádrži. Odpadové vody na ČOV budú pritekať gravitačne dvomi potrubiam z obce Rudňany, zberačom „A“ DN400 a zberačom „D“ DN300. Oba zberače budú zaústené do odľahčovacej komory, z ktorej odľahčené vody budú zaústené do recipientu a splaškové odpadové vody budú gravitačne odtekať do vypínacej komory.

Členenie stavby
Prevádzkové súbory
P01 Vstupná ČS a mechanické predčistenie
P02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu
P03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu
P04 Kalové hospodárstvo
P05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
P06 MaR a ASRTP
P07 Kamerový systém

Stavebné objekty
S01 Akumulačná komora žumpových vôd
S02 Budova hrubého mechanického predčistenia
S03 Vstupná ČS
S04 Budova jemného mechanického predčistenia
S05 Nádrže biologického čistenia
S06 Dosadzovacie nádrže
S07 ČS vratného kalu
S08 Kalojem
S09 Budova odvodnenia kalu
S10 Krytá skládka kalu
S11 Prevádzková budova
S12 Prepojovacie potrubia
S13 Rozvod pitnej vody
S14 Rozvod úžitkovej vody
S15 NN prípojka
S16 Sekundárne káblové rozvody

S17 Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava
S18 Komunikácie a spevnené plochy
S19 Oplotenie
S20 Terénne a sadové úpravy
S21 Príprava územia a búracie práce
S22 Dávkovanie síranu železitého

P01 Vstupná ČS a mechanické predčistenie
Mechanické predčistenie je tvorené dvomi stavebnými objektmi: S01 Akumulačná komora žumpových vôd, S02 Budova hrubého mechanického predčistenia, S03 Vstupná čerpacia stanica a S04 Budova jemného mechanického predčistenia. Odpadová voda je privádzaná do ČOV na mechanické predčistenie gravitačným potrubím verejnej kanalizácie DN 300. Všetky objekty mechanického predčistenia sú nové.

P02 Biologické čistenie
Nádrže biologického čistenia sú rozdelené na dve linky. V každej linke sa nachádzajú dve sekcie denitrifikácie a dve sekcie nitrifikácie. Návrhový prietok pre stupeň biologického čistenia je ON=25,6 l/s. Biologické čistenie je riešené v stavebnom objekte S05 Združený objekt biologického čistenia. Ten je tvorený dvomi identickými linkami čistenia.

Denitrifikačné nádrže
Denitrifikácia jednej linky pozostáva z dvoch sekcií. V denitrifikačných sekciách bude prebiehať konečné odstránenie dusíka z odpadovej vody prostredníctvom procesu biochemickej premeny dusičnanov cez dusitany až na plynný dusík. Zároveň v sekciách prebieha odstránenie podstatnej časti organického znečistenia.

Nitrifikačné nádrže
Nitrifikácia jednej linky pozostáva z dvoch nádrží. V nitrifikácií dochádza k odstraňovaniu organického znečistenia za prítomnosti kyslíka. Dodávka kyslíka do aktivačne zmesi bude zabezpečená jemnobublinným aeračným systémom. Na zabezpečenie prevzdušnenia aktivačnej zmesi v nitrifikačných nádržiach je navrhnutý systém rozvodu tlakového vzduchu s dúchadlami osadenými v miestnosti dúchame. Tlakový vzduch je k nitrifikačným nádržiam biologického čistenia privádzaný nerezovými potrubiami DN250, pre každú linku samostatné potrubie.

Dávkovanie síranu železitého
Pre zabezpečenie požadovaného limitu fosforu vo vyčistenej vode bude do technologickej linky zaradené chemické hospodárstvo na simultánne dozrážanie fosforu soľami Fe3+. Pre tento účel sa v blízkosti strojovne mechanického predčistenia osadí na betónový základ plastová dvojplášťová zásobná nádrž 40 %-ného roztoku síranu železitého s užitočným objemom 15 metrov kubických.

P03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu
Pre zabezpečenie oddelenia zmesi kalu od biologicky vyčistenej vody procesom sedimentácie sú navrhnuté dve radiálne dosadzovacie nádrže. Z hladiny budú zachytené plávajúce nečistoty odstraňované stieracím zariadením a v určitom časovom intervale prečerpávané čerpadlom. Zo šachty budú plávajúce nečistoty dopravované gravitačným potrubím do vnútroareálovej kanalizácie a následne do vstupnej čerpacej stanice odkiaľ budú prečerpávané na mechanické predčistenie. Biologicky vyčistená odpadová voda bude cez nastaviteľnú pílovitú priepadovú hranu odvádzaná do ŽB odtokového žľabu osadenom na obvodovej stene dosadzovacej nádrže. Aby sa plávajúce nečistoty nedostali do odtoku z ČOV, bude pred priepadovou hranou umiestnená norná stena. Vyčistená voda odteká zo žľabu vyčistenej vody do odtokovej šachty otvorom v stene nádrže a následne gravitačne potrubím DN300 cez merný objekt do recipientu.

Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu
Odsadený a čiastočne zahustený kal bude z kalovej priehlbne každej dosadzovacej nádrže odvádzaný samostatným potrubím DN200 do čerpacej stanice vratného a prebytočného kalu.

P04: Kalové hospodárstvo
Kalové hospodárstvo tvoria objekty SOS Kalojem, S09 Budova odvodnenia kalu, S10 Krytá skládka. Kalojem je nový stavebný objekt. Je určený na uskladňovanie, gravitačné zahusťovanie, stabilizáciu a homogenizáciu prebytočného biologického kalu. V kalojeme sú navrhnuté 3 zónové odbery kalovej vody (potrubia DN150), pomocou ktorých bude možné dosiahnuť gravitačné zahustenie uskladneného stabilizovaného kalu.

Prebytočný kal je privádzaný do strojovne odvodnenia kalu z kalojemu potrubím DN150. Výtlačné potrubie stabilizovaného kalu DN65 privádza kal do reakčnej nádoby. Z nej kal pokračuje do závitovkového lisu. Odvodnený kal z lisu bude dopravovaný závitovkovým dopravníkom na krytú skládku kalu. Kal bude padať do dvoch kontajnerov na elektricky ovládaných podvozkoch. Tie sa budú pohybovať po koľajových dráhach až na vnútroareálovú komunikáciu. Naplnené kontajnery s kalom budú odvážané ramenovými vozidlami s ramenovými nakladačmi.

P05: Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Pre napájanie a istenie technológie v ČOV Rudňany budú určené rozvádzače RM1 a RM2. Rozvádzač RM1 bude umiestnený v budove S11 Prevádzková budova v elektrorozvodni, pripojený bude z elektromerového rozvádzača RE. Rozvádzač RM2 bude umiestnený v budove S9 Budova odvodnenia kalu v elektrorozvodni, napájaný a istený bude z rozvádzača RM1. Technologické zariadenia pre P01, P02 a P03 budú napájané a istené z rozvádzača RM1. Technologické zariadenia pre P04 budú napájané a istené z rozvádzača RM2.

P06: MaR a ASRTP
Pre riadenie technológie v ČOV Rudňany budú určené rozvádzače DT1 a DT2. Rozvádzač DT1 bude umiestnený v budove S11 Prevádzková budova v elektrorozvodni, napájaný a istený bude z rozvádzača RM1. Rozvádzač DT2 bude umiestnený v budove S9 Budova odvodnenia kalu v elektrorozvodni, napájaný a istený bude z rozvádzača RM2.

Operátorské pracovisko so systémom SCADA (Supervisory control and data acquisition), ktoré bude inštalované v miestnosti velína ČOV (SO 01 Prevádzková budova, velín), umožní centrálne riadenie technológie ČOV Rudňany s plnou informovanosťou obsluhy o stave jednotlivých technologických celkov, poruchách, priebehu jednotlivých technologických operácií.

P07: Kamerový systém
Kamerový systém bude mať vlastnú komunikačnú sieť, fyzicky oddelenú od komunikačnej siete medzi PLC a dispečingom. Kamery budú umiestnené na stĺpoch vonkajšieho osvetlenia.
Elektronický zabezpečovací systém EZS bude zostavený z ústredne EZS, ktorá bude umiestnená na stene vo velíne S11 Prevádzková budova.

OÚ Spišská Nová Ves dňa 15. 07. 2026 zverejnil oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona na informačnom portáli ministerstva životného prostredia (enviroportal.sk).

OÚ Spišská Nová Ves, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona upovedomil podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, listom č. OU-SN-OSZP-2026/014958-002 zo dňa 15.07.2026 účastníkov zisťovacieho procesu, že dňom doručenia zámeru sa začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval rezortný orgán, povoľujúci orgán a dotknuté orgány o zaujatie stanoviska v zákonom určenej lehote. Okresný úrad zároveň uvedeným listom požiadal dotknutú obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, aby zámer bezodkladne zverejnila spôsobom v mieste obvyklým najmenej po dobu 21 dní.

OÚ Spišská Nová Ves podľa § 29 ods. 4 zákona zároveň uvedeným listom určil termín ústneho pojednávania na 26. 08. 2026, ktoré sa v súlade s § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní uskutočnilo na okresnom úrade s účasťou navrhovateľa a zároveň zástupcu dotknutej obce, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, ďalej zástupkyne povoľujúceho orgánu, zástupkyne okresného úradu a zástupcov dotknutých subjektov – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hornádu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, štátna vodná správa a odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii okresného úradu Spišská Nová Ves. Spracovateľ zámeru ospravedlnil neprítomnosť na ústnom pojednávaní z dôvodu vopred plánovanej dovolenky., o čom obstarávateľ pri dohadovaní termínu nevedel.

OÚ Spišská Nová Ves na ústnom pojednávaní prítomných poučil, že pokiaľ doručili písomné stanovisko podľa § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní, môžu svoje pripomienky a požiadavky uplatniť najneskôr na tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliada, ďalej že predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní sú len odôvodnené pripomienky a požiadavky vyplývajúce z doručených stanovísk, ďalej že na neodôvodnené pripomienky a

požiadavky sa neprihliada. Okresný úrad ďalej prítomných poučil, že navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť realizovať, majú právo v priebehu zisťovacieho konania nazerať do spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a dostať kópie spisu.

Na ústnom pojednávaní prítomný zástupca navrhovateľa predstavil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Na ústnom pojednávaní bol navrhovateľ oboznámený s doterajším priebehom zisťovacieho konania a boli prerokované doručené stanoviská podľa § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní. Počas ústneho pojednávania navrhovateľ reagoval na jednotlivé podmienky dotknutých subjektov, ktoré vzal na vedomie a súhlasil vzhľadom na ich charakter s ich plnením primerane v rámci nasledujúceho povoľovacieho konania a realizácie navrhovanej činnosti.

K predmetnému zámeru navrhovanej činnosti bolo na OÚ Spišská Nová Ves podľa § 29 ods. 9 zákona doručené stanovisko rezortného orgánu Ministerstva životného prostredia a stanoviská dotknutých orgánov – Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Verejnosť mohla doručiť príslušnému úradu písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 23 ods. 3 a § 65 g ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

K zámeru navrhovanej zmene činnosti boli podľa zákona doručené na OÚ Spišská Nová Ves nasledujúce stanoviská, ktoré sú uvedené v skrátenom znení s vyhodnotením okresného úradu :

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi doručilo dňa 24. 07. 2026 stanovisko č. ORHZ-SN1-2026/001839-002, v ktorom z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

OU Spišská Nová Ves vzal stanovisko na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi doručil dňa 14. 08. 2026 stanovisko č. RÚVZSN/OHŽPaZ/1852/7224/2026, v ktorom nepožaduje ďalšie posúdenie navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

OU Spišská Nová Ves vzal stanovisko na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné.

Štátny podnik Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice sa vyjadril v stanovisku č. SVP 17104/2026/2, doručeným dňa 19. 08. 2026 nasledovne:
Vyčistené odpadové vody z ČOV budú vypúšťané existujúcim ľavostranným výustným objektom do vodohospodársky významného vodného toku (VVVT) Rudniansky potok, v rkm 3,300. VVVT Rudniansky potok (ID 4-32-01-2965) je vedený v správe našej organizácie SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice, Vodný tok Rudniansky potok je Vyhláškou bývalého Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 418/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, ustanovený za vodný útvar s názvom Rudniansky potok, kód SKH0025, vymedzený rkm 7,6 - 0,0. Vodné útvary povrchových vôd na území Slovenskej republiky sú ustanovené Nariadením vlády SR č. 174/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov za citlivé oblasti.

Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením voči predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Rudňany ČOV máme nasledujúce požiadavky a pripomienky:

1. Ujasniť' umiestnenie navrhovanej ČOV Rudňany vo vzťahu k pôvodnej ČOV. V predloženom zámere navrhovanej činnosti sa uvádza, že nová ČOV Rudňany má byť realizovaná cca 100 m od pôvodnej ČOV.
Podľa katastrálnej mapy sa však parcely navrhovanej ČOV KN-C č. 913/1, 916/1 a 924 v k. ú. Rudňany nachádzajú vo vzdialenosti približne 1200 m od parciel pôvodnej ČOV KN-C č. 680/1, 680/2 a 680/3 v k. ú. Rudňany, ktoré sú uvedené aj v platnom povolení na vypúšťanie odpadových vôd č. OU-SN-OSZP-2022/000119-008 zo dňa 29.07.2022. Z uvedeného dôvodu žiadame jednoznačne identifikovať umiestnenie pôvodnej a navrhovanej ČOV vrátane príslušných parciel, koordinačnej situácie a väzby na existujúce objekty.

2. Ujasniť riečny kilometer vyústenia vyčistených odpadových vôd do recipientu Rudniansky potok. V zámere navrhovanej činnosti sa uvádza využitie existujúceho vyústenia pôvodnej ČOV, pričom podľa našich podkladov ako

aj platného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd je pôvodná ČOV vyústená v rkm 3,300. V časti posúdenia vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient, ako aj podľa predloženej situácie ako aj vodohospodárskej mapy, je však pre novú ČOV navrhovaný výustný objekt v rkm 1,96; z tohto profilu sú zároveň použité údaje o recipiente do výpočtu vplyvu na recipient. Žiadame preto zosúladiť údaje o vyústení, jednoznačne určiť miesto výustného objektu a preukázať, ku ktorému profilu sa vzťahujú hydrologické údaje a údaje o kvalite recipientu použíté v posúdení.

3. Zdokladovať aktuálne hydrologické údaje a údaje o kvalite povrchovej vody v recipiente Rudniansky potok použité pri výpočtoch do zmiešavacej rovnice od oprávneného subjektu (SHMÚ, resp. SVP, š.p. - kvalita).

4. Zdôvodniť návrhové množstvo odpadových vôd pre novú ČOV. Navrhovaná ČOV je projektovaná na kapacitu 6500 EO s návrhovým prietokom Q24 = 10,23 l/s, pričom pôvodná ČOV s kapacitou do 500 EO má v platnom povolení na vypúšťanie odpadových vôd povolené množstvo Q24= 14 I/s. Žiadame vysvetliť tento nepomer, doložiť výpočet návrhových prietokov a preukázať, že navrhované hydraulické parametre novej ČOV zohľadňujú reálne množstvá odpadových vôd vrátane vôd z jednotnej kanalizácie, odľahčovacích objektov, napojených kanalizácií a výhľadového rozvoja obce.

5. Na ČOV riešiť zabezpečenie stacionárneho alebo mobilného náhradného zdroja elektrického prúdu s automatickým nábehom, pre prípad výpadku el. prúdu.

6. Doplniť typ merného zariadenia umiestneného v mernom objekte na odtoku z ČOV.

Z nášho hľadiska nepožadujeme ďalšie posudzovanie predloženého zámeru o navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

OU Spišská Nová Ves vzal stanovisko na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné a uvedené pripomienky boli prediskutované na ústnom pojednávaní, zároveň odpovede boli vyžiadané od spracovateľa zámeru ako doplňujúce informácie a sú zahrnuté medzi podmienkami tohto záväzného stanoviska.

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi sa vo svojom stanovisku č. NPSR/609-002/2026-Kraj2, doručeným 18. 08. 2026 vyjadrila nasledovne:

Lokalita sa nachádza v území s 1. stupňom územnej ochrany, mimo lokalít chránených národnou alebo európskou legislatívou. Chránené vtáčie územie SKCHVÚ036 Volovské vrchy obkolesuje intravilán obce. Činnosť nezasahuje do prvkov územného systému ekologickej stability na regionálnej ani miestnej úrovni. Predložený zámer sa sústreďuje najmä na opis okolia, na úkor prieskumu a popisu samotnej lokality (dreviny, rastliny, živočíchy). Uvedený je napríklad podrobný opis jednotlivých biotopov a chránených území v katastri obce, ale absentuje dendrologický a botanický popis miesta stavby. Opomenutý je napr. výskyt inváznych druhov. Tomu následne zodpovedá aj všeobecné hodnotenie vplyvov na prírodné prostredie a návrh opatrení, ktoré by boli aplikovateľné prakticky na akúkoľvek lokalitu výstavby. V odôvodnení jedno variantného riešenia je uvedené, že nie je nutné vybudovanie nového výpustného objektu do Rudňanského potoka, ale činnosť je navrhovaná minimálne 100 m pod súčasnou ČOV, a teda pravdepodobne mimo súčasného výustného objektu. Uvedené nebolo možné overiť pre absenciu grafického znázornenia súčasnej ČOV.

Správa NP Slovenský raj nemá námietky voči realizácii navrhovanej činnosti. Jej environmentálne benefity prevyšujú prípadné lokálne negatívne zásahy do prírodného prostredia. Napriek nedostatkom uvedeným v odseku „Hodnotenie dokumentu zámeru“ nepožadujeme ďalšie posudzovanie činnosti.
Pre účely ďalších povolení (najmä konanie o výrube) je potrebné doložiť inventarizáciu drevín a krov určených na výrub, plán likvidácie inváznych druhov rastlín ako aj návrh sadových úprav v rámci rekultivácie priestoru po výstavbe ČOV. Uvedené odporúčame uviesť do podmienok záverečného stanoviska.

OU Spišská Nová Ves vzal stanovisko na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné a uvedené pripomienky boli prediskutované na ústnom pojednávaní, zároveň odpovede boli vyžiadané od spracovateľa zámeru ako doplňujúce informácie a sú zahrnuté medzi podmienkami tohto záväzného stanoviska. Na ústnom pojednávaní bolo navrhovateľom oznámené, že na predmetnom území sa nenachádzajú dreviny, preto inventarizácia drevín nie je potrebná.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie sa vyjadril listom č. OU-SN-OSZP-2026/015947-002 zo dňa 13. 08. hľadiska ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorom uviedol, že zámer navrhovanej činnosti nie je spojený s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie vo veciach ochrany prírody a krajiny, ktoré by navrhovanú činnosť v predmetnom území zaťažili. Ide o všeobecné hodnotenie vplyvov na prírodné prostredie, opis jednotlivých biotopov a chránených území v širšom okolí obce a návrh opatrení na ochranu prírody a krajiny.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny žiadame zapracovať do ďalšieho povoľovacieho procesu zmierňujúce opatrenia na životné prostredie, za dodržania technických parametrov a prevádzkových predpisov a podmienok, nasledovných podmienok:

1. Vzhľadom na charakter územia, vypracovať plán likvidácie inváznych druhov rastlín. Je nutné zabezpečiť, aby sa na odkrytej zemine nezachytávali invázne druhy rastlín, ako napr. zlatobyľ kanadská a zamedziť ich premiestneniu so zeminou na nové lokality. Je povinnosťou vlastníka alebo správcu pozemkov udržiavať stav pozemkov bez inváznych druhov rastlín a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu.

2. Zabezpečiť inventarizáciu drevín na výrub, ktorý je potrebné na ploche riešeného územia obmedziť na nevyhnutnú mieru, v nevyhnutnom rozsahu a v mimovegetačnom období.

3. V rámci rekultivácie priestoru po výstavbe ČOV spracovať návrh sadových úprav, ako podklad pre návrh výrubov a rekonštrukciu drevín.

4. Predchádzať kolíziám s prípadnými migrujúcimi druhmi živočíchov v riešenom území.

OU Spišská Nová Ves vzal stanovisko na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné a uvedené pripomienky boli prediskutované na ústnom pojednávaní, zároveň odpovede boli vyžiadané od spracovateľa zámeru ako doplňujúce informácie a sú zahrnuté medzi podmienkami tohto záväzného stanoviska. Na ústnom pojednávaní bolo navrhovateľom oznámené, že na predmetnom území sa nenachádzajú dreviny, preto inventarizácia drevín nie je potrebná.

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava doručilo dňa 28. 09. 2026 stanovisko č. 16473/2026-4.1 70590/2026, v ktorom sa vyjadrilo, že Aglomerácia Rudňany spadá do kategórie aglomerácií nad 2 000 EO a je vedená v žalobe EK vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Taktiež uvádzame, že aglomerácia Rudňany je oprávneným žiadateľom na financovanie z Programu Slovensko SK - EFRR/KF/FST/ESF+ vo výzvach na Výstavbu stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov. Vzhľadom na uvedené a s ohľadom na realizáciu cieľov environmentálnej politiky zabezpečujúcich zlepšenie stavu vodných útvarov, resp. elimináciu ohrozenia kvality potencionálne dotknutých vodných útvarov s predloženým zámerom súhlasíme za podmienky dodržania požiadaviek a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

OU Spišská Nová Ves vzal stanovisko na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné.

V zákonom stanovenej lehote ani do doby vydania rozhodnutia nedoručili písomné stanovisko Úrad Košického samosprávneho kraja, Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Košice, OU Spišská Nová Ves - Odbor krízového riadenia, Štátna vodná správa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Pozemkový a lesný odbor; preto sa považujú podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za súhlasné.

Dotknutá obec Rudňany potvrdila informovanie verejnosti o oznámení ZNČ v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnením na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli. V stanovenej lehote neboli k predmetnému konaniu doručené vyjadrenia dotknutej verejnosti.

Okresný úrad listom č. OU-SN-OSZP-2026/0,14958-010 zo dňa 10. 09. 2026 požiadal o doplňujúce informácie podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní a určil lehotu na doplnenie na 20 dní. Predmetným listom zároveň podľa podľa § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní predĺžil lehotu na vydanie záväzného stanoviska na 90 dní.

Vzhľadom na obsah stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti okresný úrad žiadal upresniť nasledujúce body z dôvodu neprítomnosti spracovateľa zámeru na ústnom pojednávaní:

1. Ujasniť umiestnenie navrhovanej ČOV Rudňany vo vzťahu k pôvodnej ČOV. V predloženom zámere navrhovanej činnosti sa uvádza, že nová ČOV Rudňany má byť realizovaná cca 100 m od pôvodnej ČOV. Podľa katastrálnej mapy sa však parcely navrhovanej ČOV KN-C č. 913/1, 916/1 a 924 v k. ú. Rudňany nachádzajú vo vzdialenosti približne 1200 m od parciel pôvodnej ČOV KN-C č. 680/1, 680/2 a 680/3 v k. ú. Rudňany, ktoré sú uvedené aj v platnom povolení na vypúšťanie odpadových vôd č. OU-SN-OSZP-2022/000119-008 zo dňa 29.07.2022. Z uvedeného dôvodu žiadame jednoznačne identifikovať umiestnenie pôvodnej a navrhovanej ČOV vrátane príslušných parciel, koordinačnej situácie a väzby na existujúce objekty.

Odpoveď:
Pri určení polohy existujúcej ČOV sa vychádzalo z mapových podkladov z Google art a projektu Stavebný zámer. V prípade predmetných parciel, došlo k ich rozčleneniu - katastrálny podklad v technickom výkrese s vyobrazením navrhovanej ČOV je iný ako na katastrálnom portáli, v dôsledku čoho vznikla uvedená nepresnosť. Táto nepresnosť bude v realizačnom projekte odstránená.

2. Upresniť riečny kilometer vyústenia vyčistených odpadových vôd do recipientu Rudniansky potok. V zámere navrhovanej činnosti sa uvádza využitie existujúceho vyústenia pôvodnej ČOV, pričom podľa podkladov SVP ako aj platného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd je pôvodná ČOV vyústená v rkm 3,300. V časti posúdenia vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient, ako aj podľa predloženej situácie ako aj vodohospodárskej mapy, je však pre novú ČOV navrhovaný vyústný objekt v rkm 1,96; z tohto profilu sú zároveň použité údaje o recipiente do výpočtu vplyvu na recipient. Žiadame preto zosúladiť údaje o vyústení, jednoznačne určiť miesto výustného objektu a preukázať, ku ktorému profilu sa vzťahujú hydrologické údaje a údaje o kvalite recipientu použité v posúdení.

Odpoveď:
Vzhľadom ku skutočnosti, že zistenie riečneho km z verejne dostupných zdrojov je pomerne komplikované, tak uvedený riečny km 3,300 je nesprávny a bude sa aktualizovať na uvedený riečny km – 1,96, čo bude zohľadnené v realizačnom projekte

3. Zdokladovať aktuálne hydrologické údaje a údaje o kvalite povrchovej vody v recipiente Rudniansky potok použité pri výpočtoch do zmiešavacej rovnice od oprávneného subjektu (SHMÚ, resp. SVP, š.p. - kvalita).

Odpoveď:
Hydrologické údaje ako aj údaje o kvalite povrchovej vody z recipientu Rudniansky potoka boli použité z projektu Stavebný zámer. Upresnenie/aktualizácia údajov sa bude riešiť vo vykonávacom stavebnom projekte.

4. Zdôvodniť návrhové množstvo odpadových vôd pre novú ČOV. Navrhovaná ČOV je projektovaná na kapacitu 6500 EO s návrhovým prietokom Q24 = 10,23 l/s, pričom pôvodná ČOV s kapacitou do 500 EO má v platnom povolení na vypúšťanie odpadových vôd povolené množstvo Q24 = 14 l/s. Žiadame vysvetliť tento nepomer, doložiť výpočet návrhových prietokov a preukázať, že navrhované hydraulické parametre novej ČOV zohľadňujú reálne množstvá odpadových vôd vrátane vôd z jednotnej kanalizácie, odľahčovacích objektov, napojených kanalizácií a výhľadového rozvoja obce.

Odpoveď:
Navrhované množstvo odpadových vôd pre novú ČOV vychádza z údajov projektu Stavebný zámer. Upresnenie/aktualizácia údajov sa bude riešiť vo vykonávacom stavebnom projekte, kde sa zohľadní pripomienka SVP, ktorá poukázala na fakt, že kapacitne prietok Q24 = 10,23 l/s pre novú ČOV nebude stačiť a nesplní emisno-imisný princíp. Z tohto dôvodu navrhlo opatrenia na kanalizácii - vylúčenie banských vôd a prameňov z objemu vôd v kanalizácii určenú na prečistenie v ČOV, resp. zväčšenie kapacity čistiarne o terciálne dočistenie.

5. Na ČOV riešiť zabezpečenie stacionárneho alebo mobilného náhradného zdroja elektrického prúdu s automatickým nábehom, pre prípad výpadku el. prúdu.

Odpoveď:
Táto pripomienka sa bude riešiť vo vykonávacom stavebnom projekte a v technologickej časti ČOV.

6. Doplniť typ merného zariadenia umiestneného v mernom objekte na odtoku z ČOV.

Odpoveď:
Táto problematika je spracovaná na str. 31 dokumentu: Stavebný zámer kde sa uvádza:

Merný profil na odtoku z ČOV – MP1
- Množstvo (prietok) vyčistenej vody na odtoku z ČOV (fakturačné meranie) MP1
ultrazvukový prietokomer voľnej hladiny 3UP1 s Dopplerovým senzorom rýchlosti a ultrazvukovým senzorom merania výšky hladiny; dodávka technológie

Meranie kvality vyčistenej vody na odtoku z ČOV – šachta na odtokovom potrubí
- Meranie teploty vyčistenej odpadovej vody; dodávka MaR pred odtokom, dodávka MaR (TIR5)
- Kvalita vody na odtoku z ČOV – stacionárny odoberák vzoriek č.2 pred odtokom, dodávka MaR (Q2)
- Kvalita vody na odtoku z ČOV – stacionárny odoberák vzoriek č.3 dodávka MaR (Q3)

V prípade, že sa jedná o meranie množstva vody, mohol by sa použiť „ultrazvukový prietokomer voľnej hladiny 3UP1 s Dopplerovým senzorom rýchlosti a ultrazvukovým senzorom merania výšky hladiny“, ale detaily budú riešené v stavebnom a technologickom projekte.

7. Ako sa bude riešiť predchádzanie kolíziám s prípadnými migrujúcimi druhmi živočíchov v riešenom území, tok predstavuje biokoridor.

Odpoveď:
Predchádzanie kolízií s prípadnými migrujúcimi druhmi živočíchov sa bude riešiť vo vykonávacom stavebnom projekte.

V priebehu zisťovacieho konania sa nepreukázala väzba navrhovanej činnosti s inými plánovanými a prípadnými súvisiacimi aktivitami v súlade s územnými plánom dotknutej obce.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky prírodného prostredia:

Predpokladané vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie
Prevádzka zariadenia je vzdialená cca 150 m južne od bytových domov na Brezovej ulici. Areál je zo severu a zo západu v priamom kontakte so záhradkárskou osadou. Samotná činnosť je prevádzkovaná len v denných hodinách do 16:00 hod, večer a v noci je činnosť pozastavená. Zdravotný stav obyvateľstva pokračovaním rozšírenej činnosti v danej lokalite sa nezmení.

V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Tento hlukom a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne ovplyvní časť obyvateľov dotknutej obce. Tento dopad však bude lokálny a krátkodobý. Výstavba sa bude realizovať po etapách a preto záťaž obyvateľstva z hľadiska možných negatívnych vplyvov výstavby nebude významná.

Počas realizácie navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné vplyvy na obyvateľstvo. Obyvateľom najbližšej obytnej zástavby v okolí areálu ČOV nehrozí zdravotné poškodenie zo znečisteného ovzdušia, ani zhoršenie pohody bývania vplyvom pachových látok, poškodenie zdravia obyvateľov kontamináciou pitnej vody alebo vody využívanej na kúpanie nie je reálne, poškodenie zdravia obyvateľov v okolí areálu ČOV kontamináciou pôdy a prienikom znečisťujúcich látok, emitovaných z navrhovanej činnosti, do potravinového reťazca, nie je reálne.

Poškodenie zdravia obyvateľov v okolí areálu ČOV nadmerným hlukom z jej prevádzky nie je reálne. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti neočakávajú sa zdravotné riziká pre obyvateľstvo.

Podstatné vplyvy na obyvateľstvo sú však spojené so spôsobom nakladania s odpadovými vodami. Priame vplyvy sú tu len na pracovníkov priamo v prevádzke. V etape prevádzky sú vplyvy na obyvateľstvo sprostredkované napojením objektov na kanalizačnú sieť, čo predstavuje jednoznačne pozitívny príspevok k hygienickému štandardu. Ďalší rozvoj spádového územia vyžaduje čistiť odpadové vody vznikajúce z existujúcich a novovybudovaných objektov.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v urbanizovanej krajine. Už tento fakt naznačuje, že biota záujmového územia je do značnej miery ovplyvnená a determinovaná zásahmi človeka v minulosti i súčasnosti. Pôvodná vegetácia záujmového územia je do značnej miery zmenená, na mnohých plochách sa výrazne uplatňujú synantropné druhy, resp. pôvodné druhy na náhradných stanovištiach.

Vzhľadom na to, že stavba sa uskutoční v zastavanom území, je predpoklad priamych vplyvov na flóru a faunu posudzovaného územia len v obmedzenom rozsahu. Nedôjde k priamej likvidácií významných ekosystémov, prípadne ich mechanickému poškodeniu a fragmentácií jednotlivých častí ekosystémov v takom rozsahu, aby ho bolo možné charakterizovať ako významný negatívny vplyv na genofond a biodiverzitu.

Vzhľadom na vegetáciu možno predpokladať aj vplyv dočasného krátkodobého zvýšenia prašnosti v území pri zemných prácach a vzhľadom na živočícha k tomu ešte pristúpi čiastočné zvýšenie hlučnosti a celkového znečistenia okolia stavby po dobu výstavby. Vzhľadom na predpokladaný rozsah prác a ich trvanie však tento vplyv nie je významný.

Vplyv na krajinu
Navrhovaná činnosť nemá žiadny dopad na štruktúru dotknutej časti krajiny. Vplyv navrhovanej činnosti na krajinu a scenériu sa nepredpokladá. Predmetná stavba nemá zvláštne požiadavky na architektonické a urbanistické stvárnenie. K zmene okolitého prírodného prostredia dôjde v dôsledku výstavby nadzemných objektov ČOV. Farebné riešenie nadzemných objektov bude prispôsobené požiadavkám prevádzkovateľa.

Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu
Z charakteru stavby vyplýva, že rozhodujúce vplyvy možno očakávať v oblasti povrchových a podzemných vôd. Z hľadiska možného vplyvu na povrchové a podzemné vody sú rozhodujúce výstupy z čistiarne odpadových vôd a hodnoty preukazujúce vplyv vypúšťaných odpadových vôd na recipient (emisno - imisný princíp).

Vybudovaním novej ČOV dôjde k zlepšeniu podmienok pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd od obyvateľstva pri umožnení zvýšeného množstva odpadových vôd. Navrhovaná ČOV je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z., v znení NV č. 398/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Vplyv na geomorfologické pomery
Vzhľadom na charakter posudzovanej zmeny činnosti sa nepredpokladajú podstatné nepriaznivé vplyvy na horninové zloženie prostredia ani na geomorfologické pomery.

Vplyv na pôdu
Navrhovaná činnosť nevyžaduje záber poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. Nedôjde k rozšíreniu súčasného územia, ktoré je v katastri evidované ako zastavaná plocha a nádvorie. Realizáciou sa využijú existujúce objekty a infraštruktúra. Na základe charakteru a spôsobu využívania územia sa vplyvy na pôdu nepredpokladajú.

Vplyv na ovzdušie
Navrhovaná čistiareň odpadových vôd s kapacitou 6500 EO bude na základe svojich technických parametrov a charakteru technologických procesov podľa Prílohy č. 1 k Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v platnom znení zaradená ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia. Prevádzkovateľ zdroja znečistenia ovzdušia bude plniť všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Vplyv na klimatické pomery

Zdrojom priamych emisií skleníkových plynov je najmä doprava. Vzhľadom na frekvenciu je vplyv na klimatickú zmenu zanedbateľný.

Vplyvy z nakladania s odpadmi
Z hľadiska možných negatívnych vplyvov na životné prostredie je najvýznamnejšia oblasť manipulácie s kalmi z čistenia odpadových vôd (19 08 05).

Hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach
Počas výstavby bude okolie zaťažené hlukom stavebných strojov a mechanizmov, ale ide o dočasný vplyv. Počas prevádzky zariadenia, sa môžu očakávať nárazové emisie hluku a to hlavne pri nakládke, vykládke odpadov z vozidiel.
Technologické postupy navrhovanej činnosti nebudú zdrojom elektromagnetického žiarenia, ionizujúceho žiarenia, nebude sa pracovať s biologickým materiálom. Navrhovaná činnosť nie je zdrojom tepla, zápachu ani iných vplyvov.

Vplyvy na chránené územia
V lokalite navrhovanej činnosti sa nenachádza žiadne chránené územie prírody a krajiny na národnej alebo európskej úrovni. Chránené vtáčie územie SKCHVÚ036 Volovské vrchy obkolesuje intravilán obce Rudňany. Vplyvy na chránené územia sa nepredpokladajú.

Vplyv na biodiverzitu
Vplyvy hodnotenej zmeny činnosti na biodiverzitu v hodnotenom území a jeho bezprostrednom okolí sú nulové. Navrhovaná zmena činnosti bude realizovaná na spevnených plochách v zabezpečených kontajneroch a v skladoch v oplotenej priemyselnej zóne.

Vplyv na ekologickú stabilitu
V zmysle regionálnej územnej ekologickej stability okresu Spišská Nová Ves posudzované územie nezasahuje do území systému ekologickej stability.

Vplyv na krajinnú štruktúru a využívanie krajiny
Navrhovaná zmena činnosti svojím technickým a funkčným prevedením nebude meniť súčasnú štruktúru a využívanie krajiny. Navrhovaná zmena činnosti neovplyvní súčasnú scenériu z dôvodu už existujúceho zariadenia na zber odpadov.

Vplyv na kultúrnohistorické hodnoty územia
Na posudzovanom území nie je evidovaná kultúrnohistorická pamiatka.

Prírodné katastrofy
S realizáciou navrhovanej činnosti sú spojené aj riziká katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie zariadení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, prívalová voda), čo môže mať za následok napríklad poškodenie zdravia.
Riziká nehôd spojené s prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú. Potenciálne riziká sa predpokladajú pri požiari, havarijných situáciách na strojných a dopravných zariadeniach, zlyhaní ľudského faktora a náhlych zmenách počasia v čase realizácie i prevádzky. Potenciálne riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti v prípade poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia je možné špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu a to únik alebo vypúšťanie nebezpečných látok do kanalizácie, poškodenie zariadení kanalizácie a havárie. Vzhľadom k tomu k vzniku havárie môže dôjsť len po zlyhaní technických zábran pôsobením vonkajších činiteľov alebo obzvlášť neopatrnou a nezodpovednou manipuláciou. Riziká technického pôvodu je možné eliminovať pri dodržaní všetkých stavebných, prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov.

Prepokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice.

Záverečné vyhodnotenie
Navrhovanou činnosťou, ktorá spočíva v rozšírení kapacity doterajšej činnosti. Navrhovaná stavba novej ČOV je environmentálnou stavbou, ktorá zabezpečí ochranu podzemných vôd a tým podstatne zlepší biodiverzitu v

predmetnej lokalite. Navrhovaná činnosť je stavba ekologická, ktorá zlepší stav kvality životného prostredia v dotknutom území, záberom pôdy ani samotnou prevádzkou nebude mať dlhodobo negatívny vplyv na biodiverzitu, naopak vytvorí predpoklady pre lepšiu ochranu a zvýšenie biodiverzity a to ochranou podzemných vôd.

Aglomerácia Rudňany spadá do kategórie aglomerácií nad 2 000 EO a je vedená v žalobe EK vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Taktiež uvádzame, že aglomerácia Rudňany je oprávneným žiadateľom na financovanie z Programu Slovensko SK - EFRR/ KF/FST/ESF+ vo výzvach na Výstavbu stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov.

V etape prevádzky je rozhodujúca skutočnosť, že investičný zámer je svojim charakterom zameraný na zníženie vplyvu odpadových vôd v súvislosti s navrhovaným rozvojom územia na recipient, ktorým je tok Rudniansky potok.

Tok predstavuje biokoridor a preto je predpoklad nepriameho pozitívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia. V týchto súvislostiach je predpoklad, že vypúšťanie prečistených odpadových vôd ovplyvní kvalitatívne parametre vody v toku Rudniansky potok. Čistiareň odpadových vôd bude po vybudovaní zabezpečovať čistenie odpadových vôd z rozvojových území s vysokou účinnosťou, prekračujúcou podmienky Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z. Čistiareň odpadových vôd odstráni riziká spojené s nekontrolovaným vypúšťaním nečistených odpadových vôd. To by sa malo v konečnom dôsledku prejaviť v zlepšení kvalitatívnych parametrov vody v toku.

Vybudovanie ČOV Rudňany sa tak stáva limitujúcou pre pripravované rozvojové projekty v dotknutej obci. Čistenie odpadových vôd však musí zabezpečiť predovšetkým súlad s požiadavkami platnej legislatívy.

Hodnotené vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia ostávajú bez zmeny.

OÚ Spišská Nová Ves pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona vychádzal zo zámeru navrhovanej činnosti, z doručených stanovísk dotknutých orgánov a doplňujúcich informácii, pričom použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona.

OÚ Spišská Nová Ves stanoviská pri rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská od dotknutých subjektov a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Pripomienky vyplývajú aj z dodržania všeobecne záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia, ktoré je navrhovateľ viazaný dodržať pri prevádzke navrhovanej činnosti, ktorými sa bude navrhovateľ a kompetentné orgány zaoberať v rámci povoľovacieho procesu.

Posúdenie navrhovanej činnosti v rámci zisťovacieho konania bolo vykonané s ohľadom na jej umiestnenie, charakter, kapacitu, rozsah vo vzťahu k predpokladaným vplyvom na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva. OU Spišská Nová Ves sledoval všetky prvky prílohy č. 10 zákona EIA, no písomne vyhodnotil tie najpodstatnejšie, ktoré sa v predmetnej lokalite nachádzajú. Dospel k názoru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činností, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali zmenu predmetnej činnosti za podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, preto nie je potrebné ich podrobnejšie spracovanie analyzovať a spracovať správu o hodnotení. Navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Navrhovaná činnosť môže byť realizovaná len na základe osobitných predpisov, a to rozhodnutím o stavebnom zámere v zmysle § 84 ods. 11 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon). Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách pre uskutočnenie vodných stavieb je špeciálnym stavebným úradom okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní vplyvov podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 a ods. 2 zákona EIA proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou podľa § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 16, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Ing. Vladimír Pavľák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10266

Doručuje sa
Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany, Slovenská republika

Na vedomie
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 68/1, 042 66 Košice 1
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves 1
Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Košice, Žriedlová 3366/13, 040 01 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 1730, 052 01 Spišská Nová Ves 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice 1
MŽP SR, odbor ŠVS a rybárstva, Sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-SN-OSZP-2026/014958-013
Dátum vytvorenia doložky:	23.11.2026
Vytvoril:	Kropačevová Viktória, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	16.11.2026

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-