

Kategorizácia zdrojov podľa vyhlášky MŽP SR č. 338/2009 Z. z.

1. palivovo-energetický priemysel
- 1.1.2 technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW.

Popis navrhovaného technického zariadenia

Zdroj č. 1 pozostáva z nasledovného zariadenia:

- kotly: 4 ks BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-100, s menovitým tepelným príkonom á 100,5 kW (výkon 96,5 kW),
- celkový menovitý tepelný príkon: 402 kW,
- celkový menovitý tepelný výkon: 386 kW,
- predpokladaná hodinová spotreba plynu: 42,120 m³/h,
- odvod spalín – pomocou spoločného dymovodu do komínového prieduchu, ktorý bude vedený nad strechu objektu.

Zdroj č. 2 pozostáva z nasledovného zariadenia:

- kotly: 3 ks BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-100, s menovitým tepelným príkonom á 100,5 kW (výkon 96,5 kW),
- celkový menovitý tepelný príkon: 301,5 kW,
- celkový menovitý tepelný výkon: 289,5 kW,
- predpokladaná hodinová spotreba plynu: 31,590 m³/h,
- odvod spalín – pomocou spoločného dymovodu do komínového prieduchu, ktorý bude vedený nad strechu objektu.

Zdroj č. 3 pozostáva z nasledovného zariadenia:

- kotly: 3 ks BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-100, s menovitým tepelným príkonom á 100,5 kW (výkon 96,5 kW),
- celkový menovitý tepelný príkon: 301,5 kW,
- celkový menovitý tepelný výkon: 289,5 kW,
- predpokladaná hodinová spotreba plynu: 31,590 m³/h,
- odvod spalín – pomocou spoločného dymovodu do komínového prieduchu, ktorý bude vedený nad strechu objektu.

Podmienky súhlasu

1. Predmetné zdroje znečisťovania ovzdušia musia spĺňať podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok podľa vyhlášky MŽP SR č. 338/2009 Z. z. Prevýšenie komínového telesa nad najvyšším bodom strechy musí byť min. 1,5 m
2. V stupni stavebného projektu je potrebné predložiť výkresy – rezy a pohľady odvodu spalín v súlade s bodom č. 1.
3. Predložiť rozhodnutie vo veci posudzovania vplyvov predmetnej stavby na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinnosti investora

1. K povoleniu stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.