SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

R.Z.: 4920-15239/77/2015/Šum

Počet príloh: 0 / Počet strán: 11

SPRÁVA O BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE 44/2015/Šum/Z

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

a) Spracovateľ správy

Inšpektorát, odbor, zodp. inšpektor	**IŽP Žilina, OIPK** **Ing. Šumichrastová Andrea**	
Telefón (fax)	**041/50 75 120**	
E- mail	**andrea.sumichrastova@sizp.sk**	
Dátum začatia kontroly	**13.05.2015**	
Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali	**Meno a priezvisko**	**odbor**
	Ing. Šumichrastová Andrea	**OIPK**

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľov	DG-energy, a.s. Soňa Lorincová, MB podpredseda predstavenstva Ing. Martin Vavrík – člen predstavenstva Ing. Michal Író – predseda predstavenstva
Adresa sídla	Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)	038 52 Sučany

IČO	44 663 382

c) Prevádzka

Názov prevádzky	Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Sučany
Adresa prevádzky	DG stanica Sučany
Identifikácia prevádzky (VS)	770940111
Kategória činnosti 1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW NOSE-P: 101.05	
Integrované povolenie: 7022-34793/2011/Rek/770940111 zo dňa 07.12.2011, právoplatné dňom 27.12.2011	
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok: -	
Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili	Ing. Michal Iró – predseda predstavenstva Anton Kottek – prevádzkový elektrikár

Kontrolované obdobie: 01.01.2014 – 13.05.2015.

Predmetom

správy o bežnej environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola v súlade s § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia na ochranu vôd, ako aj na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný Ing. Michal Író – predseda predstavenstva spoločnosti prostredníctvom Ing. Andrey Šumichrastovej dňa 05.05.2015.

d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

Podmienka A.10.:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky tak, aby prevádzka pracovala v optimálnych podmienkach.
Zhodnotenie plnenia podmienky A.10.:
Na prevádzke je denne prevádzkový elektrikár, ktorý po opustení prevádzky (od 6:00 do 14:00), má 24 hod pohotovosť. Prevádzku zablokuje a následne výstup ide do RIS /riadiaceho a informačného systému/, ktorý je osadený v miestnosti velínu. V prípade poruchy je zaslaná SMS správa predsedovi predstavenstva, ktorý následne informuje prevádzkového elektrikára a ten danú prevádzku skontroluje i fyzicky.
Podmienka je splnená.

Podmienka A.11.:
Povoľovaná prevádzka je núdzovou prevádzkou a jej nábeh je iba v prípade nevyhnutnosti na pokyn dispečingu SED v Žiline, maximálne 200 hodín za rok.
Zhodnotenie plnenia podmienky A.11.:
Prevádzka bola v roku 2014 prevádzkovaná 22,75 hodín.
Podmienka je splnená.

Podmienka A.12.:
Prevádzkovateľ neprekročí maximálne množstvá používaných látok uvedené v tabuľke bez povolenia inšpekcie.

Suroviny, pomocné látky	Opis	Ročná spotreba
Motorová nafta	Palivo pre 16 DG	1 680 m^3
Motorový olej	Mazací systém	6,4 t
Chladiaca kvapalina	Chladiaci systém	3,8 t
Hexafluorid sírový	Izolačné médium	138,2 kg *

* jedná sa o množstvo náplne v rozvádzačoch, dopĺňa sa len pri zistenom úniku, nejde o ročnú spotrebu

Zhodnotenie plnenia podmienok A.12.:
Podľa údajov, predložených prevádzkovateľom zariadenia, množstvá používaných látok neprekročili množstvá látok, určených v hore uvedenej tabuľke.

Suroviny, pomocné látky	Opis	Spotreba v roku 2014
Motorová nafta	Palivo pre 16 DG	176,696 m^3
Motorový olej	Mazací systém	5,66 t
Chladiaca kvapalina	Chladiaci systém	0
Hexafluorid sírový	Izolačné médium	únik nebol zaznamenaný

Podmienka je splnená.

Podmienka A.13.:
V stacionárnych spaľovacích motoroch DG možno spaľovať len kvapalné palivá (naftu) s obsahom síry najviac 0,1 % hmotnosti.
Zhodnotenie plnenia podmienky A.13:
Pri fyzickej kontrole prevádzkovateľ preukázal akreditovaným skúšobným laboratóriom, inšpekčný certifikát číslo: 141120_046 zo dňa 19.11.2014, nafta s obsahom síry najviac 0,1 % hmotnosti.
Podmienka je splnená.

Podmienka A.14.:
Okrem škodlivých látok uvedených v podmienke A.12. nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v prevádzke používať žiadne iné škodlivé látky.
Zhodnotenie plnenia podmienky A.14.:
Pri kontrole nebolo zistené používanie žiadnych iných škodlivých látok ako uvedených v podmienke A.12.
Podmienka je splnená.

Podmienka A.19.:
Viesť evidenciu údajov o plnení podmienok prevádzkovania, evidenciu o počte prevádzkových hodín zdroja, o počte štartov a o spotrebe motorovej nafty. Evidenciu zasielať inšpekcii 1 x ročne.
Zhodnotenie plnenia podmienky A.19.:
Prevádzkovateľ zariadenia vedie evidenciu údajov o plnení podmienok prevádzkovania, evidenciu o počte prevádzkových hodín zdroja (22,75 hodín), o počte štartov (85) a o spotrebe motorovej nafty 176 696 litrov písomnou i elektronickou formou a výsledky z prevádzkovania zariadenia za rok 2014 zaslal inšpekcii dňa 30.01.2015.
Podmienka je splnená.

Podmienka A.21.:
Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok podľa výpočtu, ktorý schválil ObÚŽP v Martine.
Zhodnotenie plnenia podmienky A.21.:
Prevádzkovateľ má schválený postup výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok Rozhodnutím číslo: ŽP-2010/00246-Kh zo dňa 02.02.2010 Obvodným úradom životného prostredia v Martine. Množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok boli nahlásené dňa 23.01.2015 na OÚ v Martine, termín do 15.02.2015 bol dodržaný.
Podmienka je splnená.

Podmienka A.22.:
Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch v zariadeniach prevádzky.
Zhodnotenie plnenia podmienky A.22.:
Prevádzkovateľ zariadenia vedie evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch v zariadeniach prevádzky vo svojich spisových materiáloch a evidované údaje zaslal inšpekcii za rok 2014 dňa 13.02.2015.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.24.:

Zabezpečiť, aby všetky skladovacie a prevádzkové nádrže, potrubné rozvody, manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami, boli zabezpečené v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a aby nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd alebo do kanalizácie.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.24.:

Každý DG má jednoplášťovú palivovú nádrž o objeme 3 200 l. Nádrž je vizuálne kontrolovateľná a prípadný únik sa zachytí v záchytnej vani, ktorú tvorí podlaha kontajnera.

Plnenie palivových nádrží DG je pomocou ponorných čerpadiel. Po dosiahnutí maximálnej hladiny v plnenej palivovej nádrži uzavrie elektromagnetický ventil prítok nafty. Súbežne s plniacim rozvodom je vedený rozvod prepadového potrubia, pre prípad zlyhania uzatváracieho systému plnenia nádrží DG. Prepadovým potrubím bude možné úplné alebo čiastočné vypustenie palivového systému. Rozvod plniaceho i prepadového potrubia k palivovým nádržiam DG je oceľové dvojplášťové potrubie s kontinuálnou kontrolou tesnosti, vedené podzemným rozvodom.

Každý DG má transformátor krytý strechou, so záchytnou vaňou na 100 % oleja. Vaňa je železobetónová a odolná voči ropným látkam.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.25.:

Škodlivé látky v prevádzke skladovať len na miestach zabezpečených v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, vybavených nepriepustnou podlahou so záchytnou nádržou. Zaobchádzanie so škodlivými látkami mimo vyhradené zabezpečené miesta a plochy je zakázané.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.25.:

Skladovanie nafty sa vykonáva v dvoch samostatných beztlakových valcových dvojplášťových nádržiach. Jedna nádrž o objeme 105 m^3, druhá nádrž o objeme 105 m^3 je zložená z 2 komôr – 95 m^3 na naftu a 10 m^3 havarijná časť. Medziplášť nádrží je kontinuálne kontrolovaný na tesnosť na princípe pretlaku so signalizačným pretlakom > 325 mbar (optická a akustická signalizácia). Na sledovanie výšky hladiny v nádržiach a na signalizáciu maximálnej hladiny je inštalovaný hladinový snímač osadený v prielezovom dóme nádrže, pričom vyhodnocovacia jednotka je osadená v miestnosti velínu. Záznam zo dňa 13.05.2015: jedna nádrž 43 290 l nafty a druhá nádrž 50 956 l nafty naplnené cca. 50%.

Plnenie skladovacích nádrží sa vykonáva gravitačne z cisternového automobilu cez podzemnú stáčaciu šachtu, podzemným stáčacím dvojplášťovým potrubím.

Počas kontroly boli preukázané protokoly č.369-14 a č.370-14 o skúške tesnosti medziplášťa skladovacej nádrže pre ropné látky podľa STN 75 34 15 – medziplášť nádrže vyhovel zvolenej skúške tesnosti, na viditeľných spojoch a skúšobnom manometri nebol počas trvania skúšky zaznamenaný žiadny únik tlakového média, protokoly zo dňa 11.09.2014, vykonané Ing. Marián Pavlovič – NAFTEKO. Skúšky tesnosti boli vykonané dňa 26.08.2014.

Podmienka je splnená.

Podmienka C.1.:

Vykonávať celkovú kontrolu a nastavenie parametrov zariadenia (DG) v zmysle prevádzkového poriadku, pravidelne 2 x ročne. O kontrole musí byť spísaný záznam v prevádzkovej evidencii.

Zhodnotenie plnenia podmienky C.1.:
Prevádzkovateľ pri fyzickej kontrole preukázal protokol o pravidelnej servisnej prehliadke zariadenia, ktorú vykonáva Zeppelin SK s.r.o., Banská Bystrica vykonaný dňa 27.04.2015 a v roku 2014 17. - 21.02.2014 a následne 25. – 29.08. Interval 2 x ročne bol dodržaný.
Podmienka je splnená.

Podmienka C.2.:
Vykonávať nepretržitú kontrolu tesnosti podzemných nádrží a podzemných potrubí na princípe pretlaku, prístrojom ASF D25. O prípadných zistených netesnostiach viesť záznam v prevádzkovej evidencii.
Zhodnotenie plnenia podmienky C.2.:
Nepretržitá kontrola dvojplášťových rozvodov je kontrolovaná na princípe pretlaku prístrojom ASF D25. Z tohto prístroja je do RIS /riadiaceho a informačného systému/ v prípade poruchy odoslané poruchové hlásenie. Po vyhodnotení stavu a prijatí potrebných opatrení dispečer zapíše do knihy prevádzky informáciu, ktorá je vedená v elektronickej forme.
Podmienka je splnená.

Podmienka C.3.:
Zabezpečiť od dodávateľa paliva rozbory paliva na obsah síry, s každou dodávkou paliva. Rozbory uchovávať v prevádzkovej evidencii.
Zhodnotenie plnenia podmienky C.3.:
Každá dodávka paliva je presne evidovaná elektronickou aj písomnou formou, pričom ku každej dodávke je priložený rozbor paliva. Rozbory sú archivované v spisových materiáloch prevádzkovateľa zariadenia. Počas kontroly bol preukázaný posledný rozbor paliva zo dňa 19.11.2014.
Podmienka je splnená.

Podmienka E.1.:
Pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotrebu všetkých druhov energií v prevádzke. Údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka a vyhodnocovať 1 x ročne.
Zhodnotenie plnenia podmienky E.1.:
V prevádzke sa zaznamenáva údaj len o spotrebe elektrickej energie, ktorá sa vedie v elektronickej podobe.
Podmienka je splnená.

Podmienka E.2.:
Všetky technické zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave. Kontrolu stavu technického zariadenia vykonávať denne. O zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
Zhodnotenie plnenia podmienky E.2.:
Zamestanec, ktorý sa nachádza na prevádzke, vykonáva každý deň kontrolu technického zariadenia. V roku 2014 ani v roku 2015 nebola evidovaná žiadna porucha na zariadení.
Podmienka je splnená.

Podmienka F.1.:
Prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do

životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán"), vypracovanom a schválenom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

Zhodnotenie plnenia podmienky F.1.:

Prevádzkovateľ má schválený havarijný plán pre zabránenie úniku ropných produktov do životného prostredia s číslom HPNL-01-S, účinnosťou od 24.05.2010.

Podmienka je splnená.

Podmienka F.2.:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Havarijný plán pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

Zhodnotenie plnenia podmienky F.2.:

Obhliadkou prevádzkových priestorov bolo preverené, že na viditeľnom prístupnom mieste bol umiestnený plán havarijných opatrení pre prípad havárie pri nakladaný nebezpečnými odpadmi. Prevádzkovateľ vykonáva manipuláciu s nebezpečnými látkami v súlade s uvedeným predpisom.

Podmienka je splnená.

Podmienka F.3.:

Na všetkých miestach, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami a nebezpečnými odpadmi, musia byť k dispozícií prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov (havarijné prostriedky).

Zhodnotenie plnenia podmienky F.3.:

Miesta, kde dochádza k manipulácii so škodlivými látkami a nebezpečnými odpadmi sú zabezpečené havarijnými prostriedkami potrebnými na zamedzenie úniku týchto látok, ako sú (absorbent, metla, lopatka a nádoba na použitý absorbent), ktoré boli umiestnené v príručnom sklade.

Podmienka je splnená.

Podmienka F.4.:

Škodlivé látky a nebezpečné odpady musia byť skladované v nepriepustných, nepoškodených obaloch, ktoré sú z materiálov odolávajúcim používaným chemikáliám.

Zhodnotenie plnenia podmienky F.4.:

Obhliadkou prevádzkových priestorov bolo preverené, že prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady na vyhradených miestach v prevádzke a to:

Skladovacie nádrže - skladovanie nafty sa vykonáva v dvoch samostatných beztlakových valcových dvojplášťových nádržiach.

A v prevádzkových nádržiach - každý DG má jednoplášťovú palivovú nádrž o objeme 3 200 l. Nádrž je vizuálne kontrolovateľná a prípadný únik sa zachytí v záchytnej vani, ktorú tvorí podlaha kontajnera.

Podmienka je splnená.

Podmienka F.5.:

Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať a pri vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.

Zhodnotenie plnenia podmienky F.5.:
Posledné školenie bolo vykonané dňa 08.04.2015. Pracovníci prevádzky sú školení o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať a pri vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke.
Podmienka je splnená.

Podmienka F.6.:
Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a o prijatých opatreniach na predchádzanie takých stavov.
Zhodnotenie plnenia podmienky F.6.:
V prevádzkovej evidencií nie je evidovaný žiadny záznam, čo sa týka vzniknutých havárií, alebo stav ohrozujúci životné prostredie, nakoľko taký stav nevznikol.
Podmienka je splnená.

Podmienka I.5.1.:
Monitorovať spotrebu energií v prevádzke 1 x mesačne, údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka a vyhodnocovať 1 x ročne.
Zhodnotenie plnenia podmienky I.5.1.:
V prevádzke sa spotrebuje iba elektrická energia, údaje z fakturačných elektromerov sú evidované programom ADVANCE a sú uložené na príslušnom serveri v elektronickej forme.
Podmienka je splnená.

Podmienka I.6.3.:
Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.
Zhodnotenie plnenia podmienky I.6.3.:
Prevádzkovateľ zabezpečuje prehľadnú evidenciu údajov. Prevádzkovateľ zabezpečil 5- ročnú archiváciu daných údajov.
Podmienka je splnená.

Podmienka I.6.4.:
Prevádzkovateľ zariadenia je povinný neodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie zariadenia a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení do životného prostredia.
Zhodnotenie plnenia podmienky I.6.4.:
V roku 2014 ani v roku 2015 nenastali mimoriadne situácia, ktoré by bolo potrebné hlásiť inšpekcií.
Podmienka je splnená.

Podmienka I.7.1.:
Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č. 1:

tabuľka č.1

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ (kompletné údaje)	1 x rok	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava
Potvrdenie o zaslaní kompletných údajov na SHMÚ	1 x rok	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	inšpekcii (odbor IPK Žilina)
Ochrana ovzdušia				
Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS)	1 x rok	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	ObÚŽP Martin
Údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach	1 x rok	do 31. januára nasledujúceho roka	písomná	inšpekcii (odbor IPK Žilina) ObÚŽP Martin
Odpady				
Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	inšpekcii (odbor IPK Žilina) ObÚŽP Martin
Ostatné				
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia	1 x rok	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	inšpekcii (odbor IPK Žilina)

ObÚŽP Martin – Obvodný úrad životného prostredia v Martine; odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povoľovania a kontroly Žilina; SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav

Zhodnotenie plnenia podmienky I.7.1.:
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ (kompletné údaje) boli zaslané elektronickou formou

emailom na SHMÚ Bratislava dňa 26.01.2015 a potvrdenie o prijatí emailu bolo potvrdené 26.01.2015 pani Ďurkovičovou. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia a tabuľky NEIS za rok 2014 boli dňa 23.01.2015 doručené na Okresný úrad ŽP v Martine. Termín nahlasovania údajov bol dodržaný (do 15.02.2014). Údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach boli zaslané na príslušný Okresný úrad 21.01.2015 a na inšpekciu bola zaslaná dňa 13.02.2015. Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním boli odvádzané na Okresný úrad v Martine dňa 27.01.2015 a zaslané na inšpekciu dňa 27.01.2015. Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia bola predložená dňa 10.02.2015.

Podmienka je splnená.

e) Zhrnutie zistení

Kontrolou v prevádzke neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia.

f) Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

- neurčujú sa.

g) Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

h) Použité podklady

- poplatky za znečisťovanie ovzdušia a tabuľky NEIS,
- kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách,
- údaje o fluórovaných skleníkových plynoch,
- súhrnná správa – Transformovňa Sučany za rok 2015,
- záznam z pravidelnej servisnej prehliadke zariadenia,
- inšpekčný certifikát číslo: 141120_046 zo dňa 19.11.2014 – diesel,
- protokoly o skúške tesnosti medziplášťa skladovacej nádrže pre ropné látky podľa STN 75 34 15.

i) Prílohy správy

- žiadne

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 44/2015/Šum/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 26.05.2015.

j) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 44/2015/Šum/Z bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 44/2015/Šum/Z bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 26.05.2015. Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku bežnej environmentálnej kontrole č. 44/2015/Šum/Z mailom dňa 28.05.2015.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:
Bez pripomienok.

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 44/2015/Šum/Z bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Správu z kontroly vypracovala:

Ing. Andrea Šumichrastová, inšpektorka .....