SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 6536-30109/2013/Goc/374820110

Správa o environmentálnej kontrole č. 19/2013/P

v prevádzke: **„Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Levice“,**

prevádzkovateľa: **DG-energy, a.s.**
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

vykonanej dňa: 17. 10. 2013 o 11^{30} hod.

Kontrolu vykonali: Ing. Zuzana Gocníková, inšpektorka
Ing. Ingrid Pojezdalová, inšpektorka
Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:
Ing. Michal Író – predseda predstavenstva

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím č. 1091-21934/2011/Šim,Goc/374820110 zo dňa 28. 07. 2011 (ďalej len „povolenie“).

Dátum vykonania kontroly: **17. 10. 2013**
Kontrolované obdobie: **od 08. 11. 2011 do 17. 10. 2013**

O predmete kontroly bol dňa 15. 10. 2013 telefonicky informovaný Ing. Michal Író, predseda predstavenstva – splnomocnený zástupca spoločnosti.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Levice“**
Prevádzkovateľ
Obchodné meno: **DG-energy, a.s.**
Sídlo: **Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava**
IČO: **44 663 382**

Kategória priemyselnej činnosti:
1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.

II. Predložené doklady

1. List zo dňa 24. 01. 2012 doručený Inšpektorátu elektronickou poštou dňa 24. 01. 2012 – oznámenie termínu ročnej kontroly na dni 12. – 16. 03. 2012.
2. List zn. 049/2013/Lö zo dňa 28. 01. 2013 doručený Inšpektorátu dňa 31. 01. 2013 – Hlásenie údajov za rok 2012.
3. List zn. 069/2013/Lö zo dňa 04. 02. 2013 doručený Inšpektorátu dňa 07. 02. 2013 – zaslanie súhrnnej správy.
4. List zn. 364/2013/Lö zo dňa 31. 10. 2013 doručený Inšpektorátu dňa 04. 11. 2013 – výzva na poskytnutie údajov a informácií – prevádzka „Pripojenie Dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Levice – odpoveď.
5. Údaje oznamované do Národného registra znečisťovania za roky:
   1. 2011 – dátum odoslania listu je nečitateľný
   2. 2012 (list zn. 060/2013/Lö zo dňa 30. 01. 2013)
6. Údaje o množstve motorovej nafty použitej v prevádzke od 08. 11. 2011 do 31. 12. 2011.
7. Údaje o spustení a odstavení dieselgenerátorov od 08. 11. 2011 do 31. 12. 2011.
8. Údaje o spustení a odstavení dieselgenerátorov od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012.
9. Údaje o spustení a odstavení dieselgenerátorov od 01. 01. 2013 do 17. 10. 2013.

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka II.A.3.1.
(Podmienky povolenia, Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky)

V prevádzke nebudú používané iné látky ako uvedené v tabuľke č. 2 bez povolenia Inšpektorátu.

Tabuľka č.2 Zoznam používaných surovín a pomocných látok

Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	**Opis**	**Ročná spotreba [m^3; t]**
Motorová nafta	Palivo pre 16 x DG	1 680 m^3
Motorový olej	Mazanie (mazací systém)	6,4 t
Chladiaca kvapalina	Chladenie (chladiaci systém)	3,728 t

V prevádzke nie sú používané iné suroviny ani pomocné látky ako uvedené v povolení.

Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že podmienka ***II.A.3.1.*** **bola** počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná.***

Podmienka II.A.3.2.
(Podmienky povolenia, Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky)

Prevádzkovateľ neprekročí maximálne množstvá používaných látok uvedené v tabuľke č. 2 bez povolenia Inšpektorátu.

Tabuľka č.2 Zoznam používaných surovín a pomocných látok

Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	**Opis**	**Ročná spotreba [m^3; t]**
Motorová nafta	Palivo pre 16 x DG	1 680 m^3
Motorový olej	Mazanie (mazací systém)	6,4 t
Chladiaca kvapalina	Chladenie (chladiaci systém)	3,728 t

Za obdobie od 08. 11. 2011 (od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia) do 31. 12. 2012 boli údaje o spotrebe surovín a pomocných látok používaných v prevádzke oznámené na základe výzvy Inšpektorátu (list č. 6536-28159/2013/Goc/374820110 zo dňa 21. 10. 2013) listom zo dňa 31. 10. 2013 (uvedený v časti II. Predložené doklady, bod č. 4.). V uvedenom období bolo spotrebovaných 89, 934 m^3 nafty. Motorový olej a chladiaca kvapalina neboli v uvedenom období vymenené.

Dňa 31. 01. 2013 bol Inšpektorátu doručený list zo dňa 28. 01. 2013 (uvedený v časti II. Predložené doklady, bod č. 2.), súčasťou ktorého bolo oznámenie prevádzkovateľa, že v r. 2012 bolo v prevádzke spotrebovaných 378,607 m^3 nafty. Údaje o spotrebe ostatných surovín (motorového oleja a chladiacej kvapaliny) neboli oznámené. Pri kontrole prevádzkovateľ uviedol, že motorový olej a chladiaca kvapalina sú dopĺňané, resp. vymieňané prostredníctvom externých organizácií. Na základe výzvy Inšpektorátu (list č. 6536-28159/2013/Goc/374820110 zo dňa 21. 10. 2013) prevádzkovateľ oznámil, že v roku 2012 bola zrealizovaná výmena motorového oleja – prevádzkovateľ použil olej v množstve 6 000 litrov, t. j. cca 5,4 t (na prepočet bol použitý publikovaný údaj o hustote motorového oleja – maximálna hodnota bola 900 $kg.m^{-3}$ pri 20 °C). Chladiaca kvapalina nebola vymenená.

Údaje za obdobie od 01. 01. 2013 do 17. 10. 2013 boli prevádzkovateľom poskytnuté na základe výzvy Inšpektorátu (list č. 6536-28159/2013/Goc/374820110 zo dňa 21. 10. 2013). V uvedenom období nedošlo k výmene motorového oleja ani chladiacej kvapaliny. Údaje o spotrebe motorovej nafty za celý rok 2013 je prevádzkovateľ povinný oznámiť Inšpektorátu do 31. 01. 2014.

Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že podmienka ***II.A.3.2.*** **bola** počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná.***

Podmienka II.B.4.1.
(Podmienky povolenia, Emisné limity, Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie)

Prevádzkovateľ musí dodržať nasledovné maximálne časové intervaly tak, že nebude prekročená prípustná ekvivalentná hladina A zvuku vo vonkajšom prostredí nasledovne:

Referenčný časový interval	**Časový interval prevádzky zdroja [min]**	**Časový interval prevádzky zdroja [min]**
	od 08. 11. 2011 do 13. 02. 2013	**od 13. 02. 2013 do 17. 10. 2013**
Deň (06.00 – 18.00 hod.)	15	40
Večer (18.00 – 22.00 hod)	5	13
Noc (22.00 – 06.00 hod)	3	8

Dňa 04. 11. 2013 bol Inšpektorátu doručený list (uvedený v časti II. Predložené doklady, bod č. 4.), v ktorom prevádzkovateľ predložil údaje o štartoch a odstávkach dieselgenerátorov v období od 08. 11. 2011 do 17. 10. 2013. Z predložených údajov je zrejmé, že prevádzkovateľ prekročil povolený časový interval určený v povolení v dňoch:

Dátum	**Skutočná doba prevádzky [min]**	**Povolená doba prevádzky [min]**
rok 2011		
10.11.2011	20	15
15.11.2011	18	15
	18	15
	14	5
16.11.2011	11	3
17.11.2011	19	3
	15	3
	10	3
	13	3
18.11.2011	16	3
	47	15
20.11.2011	17	15
22.11.2011	96	15
	95	15

Dátum	Skutočná doba prevádzky [min]	Povolená doba prevádzky [min]
	83	15
23.11.2011	16	15
	21	15
	25	15
24.11.2011	17	3
08.12.2011	33	15
28.12.2011	6	3
rok 2012		
05.01.2012	25	15
17.01.2012	19	5
	27	5
	13	5
	10	3
26.01.2012	32	15
27.01.2012	11	5
	9	5
	15	3
28.01.2012	12	3
03.02.2012	33	15
04.02.2012	34	15
	24	15
	20	5
	26	3
06.02.2012	48	15
	87	15
	34	6
07.02.2012	20	3
	17	15
10.02.2012	17	15
13.02.2012	16	15
15.02.2012	15	5
16.02.2012	23	5
18.02.2012	31	15
	30	3
19.02.2012	16	3
	28	15
20.02.2012	24	5
22.02.2012	23	5
23.02.2012	56	15
28.02.2012	41	15
	7	5
06.03.2012	13	3
07.03.2012	24	3
08.03.2012	16	5
27.03.2012	9	5

Dátum	Skutočná doba prevádzky [min]	Povolená doba prevádzky [min]
	17	3
28.03.2012	22	5
01.04.2012	6	3
02.05.2012	20	5
	13	3
04.05.2012	45	15
16.05.2012	17	15
23.05.2012	8	3
	36	15
09.06.2012	16	15
	20	15
	134	15
16.06.2012	8	3
	13	3
18.06.2012	25	5
	25	3
	21	3
19.06.2012	12	5
	20	3
	14	3
07.08.2012	22	5
	12	5
13.08.2012	36	15
21.08.2012	30	15
	45	5
28.08.2012	11	5
	15	5
29.08.2012	14	3
30.08.2012	7	5
03.09.2012	16	5
04.09.2012	27	15
	17	15
	9	5
14.09.2012	40	15
19.09.2012	13	5
20.09.2012	27	3
	46	15
	39	15
22.09.2012	15	3
26.09.2012	6	5
30.09.2012	9	5
01.10.2012	47	15
	14	5
02.10.2012	72	15
08.10.2012	9	5

Dátum	Skutočná doba prevádzky [min]	Povolená doba prevádzky [min]
09.10.2012	10	5
	21	5
10.10.2012	29	15
	27	15
	31	15
11.10.2012	11	3
	27	5
	27	5
	11	5
12.10.2012	16	15
14.10.2012	23	15
24.10.2012	18	15
29.10.2012	17	15
15.11.2012	82	15
18.11.2012	34	15
19.11.2012	21	15
04.12.2012	9	5
06.12.2012	10	3
08.12.2012	16	15
	16	15
09.12.2012	23	5
10.12.2012	14	3
	20	3
11.12.2012	32	15
22.12.2012	37	15
	68	15
	33	5
29.12.2012	13	5
	22	5
	29	3
	7	3
rok 2013		
02.01.2013	6	5
14.01.2013	7	3
17.01.2013	59	15
	37	15
19.01.2013	27	15
	19	5
25.01.2013	228	15
26.01.2013	35	15
04.02.2013	6	5
01.03.2013	58	40
	99	40
13.03.2013	17	8
22.03.2013	15	13

Dátum	Skutočná doba prevádzky [min]	Povolená doba prevádzky [min]
10.04.2013	50	13
18.06.2013	83	13
02.07.2013	20	8
10.07.2013	16	8
23.07.2013	10	8
29.08.2013	11	8
07.09.2013	26	13
15.09.2013	16	13
24.09.2013	21	13
	61	13
	35	13
	28	8
	38	8
25.09.2013	18	8
	27	8
	11	8
	25	8
	32	13
02.10.2013	49	40

Z údajov predložených prevádzkovateľom je zrejmé, že prevádzkovateľ prekračoval povolené časové intervaly zdroja. Inšpektorát zistil, že prevádzkovateľom uvádzaný počet spustení dieselgenerátorov nekorešponduje s celkovým počtom neprerušených intervalov prevádzky (v roku 2012 boli podľa vyjadrenia prevádzkovateľa dieselgenerátory spustené 191 krát, podľa výpisov spustení a zastavení bol počet neprerušených intervalov 168 – niektoré spustenia majú rovnaký čas ako predchádzajúce odstavenie, čo nie je z hľadiska prevádzky možné považovať za dve spustenia, nakoľko nedošlo k prerušeniu činnosti motorov a časový interval prevádzky ďalej plynul).

Z predložených výpisov spustení a zastavení je zrejmé, že v roku 2011 (od 08. 11. 2011 do 31. 12. 2011) boli prekročené intervaly počas 21 spustení z 34, v roku 2012 boli prekročené intervaly počas 113 spustení zo 168 a v roku 2013 (od 01. 01. 2013 do 17. 10. 2013) boli prekročené intervaly počas 34 spustení zo 78.

Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že podmienka ***II.B.4.1.*** **nebola** počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná.***

Podmienka II.C.1.

(Podmienky povolenia, opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník)

Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelne 2 x za rok odbornú prehliadku a nastavenie motorov DG. O tejto skutočnosti musí byť spísaný záznam.

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil Protokoly o pravidelných servisných prehliadkach zariadení, ktoré sú v prevádzke vykonávané 2 x ročne prostredníctvom spoločnosti Phoenix Zeppelin, s.r.o., Banská Bystrica, ktorá je aj dodávateľom

technologického zariadenia prevádzky. Protokol je vystavený pre každý dieselgenerátor zvlášť. Servisné prehliadky boli vykonávané v nasledovných termínoch:
11. 07. 2011
12. – 16. 03. 2012
21. 10. 2012
22. 02. 2013
29. 06. 2013.

Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že podmienka ***II.C.1.*** **bola** počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná.***

Podmienka II.D.1.
(Podmienky povolenia, Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov)

Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia vzniknú len odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, uvedené v tabuľke č. 3:

Tabuľka č.3 Odpady vznikajúce v prevádzke

Č. druhu odpadu	**Názov druhu odpadu**	**Kategória odpadu**
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 03 07	nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje	N
13 07 01	vykurovací olej a motorová nafta	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16 06 01	olovené batérie	N
spolu nebezpečné odpady		**16,50 t.rok^{-1}**

Prevádzkovateľovi pri jeho činnosti nevznikajú iné odpady ako uvedené v povolení.

Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že podmienka ***II.D.1.*** **bola** počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná.***

Podmienka II.D.2.
(Podmienky povolenia, Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov)

Nebezpečné odpady katalógové číslo (ďalej len „kat. č.") 13 02 06, 13 03 07, 15 02 02 a 16 06 01 je povolené zhromažďovať oddelene v sklade náhradných dielov (miestnosť č. 4 – SO 06 Rozvodňa VN).

V sklade náhradných dielov (miestnosť č. 4 – SO 06 Rozvodňa VN), ktorá má slúžiť na zhromažďovanie nebezpečných odpadov kat. č. 13 02 06, 13 03 07, 15 02 02 a 16 06 01 sa

nachádza nádoba na zhromažďovanie odpadu s kat. č. 15 02 02. V čase výkonu kontroly sa v nej nenachádzal žiaden odpad, podľa vyjadrenia prevádzkovateľa tento odpad v prevádzke zatiaľ nevznikol. Ostatné vyššie uvedené nebezpečné odpady je síce prevádzkovateľ oprávnený v prevádzke zhromažďovať, ale v skutočnosti sú tieto odovzdávané oprávneným organizáciám, ktoré zabezpečujú výmenu opotrebovaných olejov, chladiacich kvapalín a olovených batérií a bezprostredne po výmene odvážajú vzniknutý odpad z prevádzky.

Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že podmienka ***II.D.2.*** **bola** počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná.***

Podmienka II.D.6.d)
(Podmienky povolenia, Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov)

Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu.

V sklade náhradných dielov (miestnosť č. 4 – SO 06 Rozvodňa VN), ktorá má slúžiť na zhromažďovanie nebezpečných odpadov kat. č. 13 02 06, 13 03 07, 15 02 02 a 16 06 01 sa nachádza nádoba na zhromažďovanie odpadu s kat. č. 15 02 02. V čase výkonu kontroly predmetné miesto nebolo označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že podmienka ***II.D.6.d)*** **nebola** počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná.***

Podmienka II.I.4.1.
(Podmienky povolenia, Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, Kontrola hluku)

Od 08. 11. 2011 do 13. 02. 2013
Vykonávať jeden krát ročne pravidelné merania hluku a porovnávať ich s výsledkami uvedenými v protokole číslo: 35/2010-46/Tn zo dňa 02. 08. 2010 vypracovanom RNDr. Petrom Pavlíkom. V prípade nevyhovujúcich výsledkov bezprostredne o tom informovať Inšpektorát a vykonať príslušné opatrenia.

Od 13. 02. 2013 do 17. 10. 2013
Vykonávať jeden krát ročne pravidelné merania hluku a porovnávať ich s výsledkami uvedenými v protokole číslo: 485/2012-58/Tn zo dňa 20. 09. 2012, vypracovanom RNDr. Petrom Pavlíkom. V prípade nevyhovujúcich výsledkov bezprostredne o tom informovať Inšpektorát a vykonať príslušné opatrenia.

V roku 2012 bolo vykonané meranie hluku – prevádzkovateľ predložil Inšpektorátu protokol č. 485/2012-58/Tn zo dňa 20. 09. 2012 vypracovaný RNDr. Petrom Pavlíkom, na základe ktorého Inšpektorát zmenil časový interval prevádzky zdroja – predĺžil časové intervaly prevádzky zdroja pre všetky referenčné časové intervaly.

Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že podmienka ***II.I.4.1.*** **bola** počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná.***

Podmienka II.I.7.1.
(Podmienky povolenia, Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, podávanie správ)

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.

Dňa 04. 11. 2013 bol Inšpektorátu doručený list zo dňa 31. 10. 2013 (uvedený v časti II. Predložené doklady, bod č. 4.), súčasťou ktorého boli kópie listov uvedených v časti II. Predložené doklady, bod č. 5., ktorými prevádzkovateľ zaslal na SHMÚ ako poverenej organizácii údaje do národného registra znečisťovania za roky 2011 a 2012. List, ktorým mali byť zaslané údaje za rok 2011 má nečitateľný dátum, a teda nie je možné posúdiť, či predmetné údaje boli zaslané na SHMÚ do určeného termínu. List, ktorým boli zaslané údaje za rok 2012 bol na SHMÚ zaslaný v určenom termíne.

Údaje za rok 2013 je prevádzkovateľ povinný do národného registra znečisťovania zaslať do 15. 02. 2014.

Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že za rok 2011 ***nie je možné posúdiť dodržanie podmienky II.I.7.1.*** a za rok 2012 bola podmienka ***II.I.7.1. dodržaná.***

Podmienka II.I.7.2.
(Podmienky povolenia, Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, podávanie správ)

Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca) každoročne do 31. januára nasledujúceho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, recyklačnému fondu a Inšpektorátu.

Za obdobie od 08. 11. 2011 (od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia) do 31. 12. 2012 neboli prevádzkovateľom poskytnuté údaje o vyprodukovaných nebezpečných odpadoch.

Dňa 31. 01. 2013 bol Inšpektorátu doručený list zo dňa 28. 01. 2013 (uvedený v časti II. Predložené doklady, bod č. 2.), súčasťou ktorého bolo oznámenie prevádzkovateľa, že v r. 2012 v prevádzke nevznikli žiadne nebezpečné odpady. Dňa 04. 11. 2013 bol Inšpektorátu doručený list zo dňa 31. 10. 2013 (uvedený v časti II. Predložené doklady, bod č. 4.), v ktorom prevádzkovateľ uviedol, že v r. 2012 bol v dieselgenerátoroch vymenený motorový olej v celkovom množstve 6 000 l. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa výmenu motorového oleja vykonala externá organizácia (Phoenix Zeppelin, s.r.o., Banská Bystrica), ktorá zároveň zabezpečila aj odvoz tohto nebezpečného odpadu. V zmysle ustanovenia § 19 ods. 9 zákona zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je však aj v tomto prípade právnická osoba, pre ktorú boli servisné práce vykonané prostredníctvom externej organizácie, plniť povinnosti držiteľa odpadu, t.j. predkladať každoročne hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Túto povinnosť si prevádzkovateľ nesplnil.

Údaje o vyprodukovaných odpadoch za rok 2013 je prevádzkovateľ povinný oznámiť do 31. 01. 2014.

Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že podmienka ***II.I.7.2.*** **nebola** počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná.***

Podmienka II.I.7.4.
(Podmienky povolenia, Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, podávanie správ)

Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 31. januára nasledujúceho roka oznamovať Inšpektorátu údaje o počte štartov DG, o počte prevádzkových hodín DG a o spotrebe motorovej nafty počas predchádzajúceho roka.

Za obdobie od 08. 11. 2011 (od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia) do 31. 12. 2012 neboli prevádzkovateľom poskytnuté údaje o počte prevádzkových hodín, ani údaje o počte štartov dieselgenerátorov a spotrebe motorovej nafty. Tieto údaje boli prevádzkovateľom oznámené až na základe výzvy Inšpektorátu (list č. 6536-28159/2013/Goc/374820110 zo dňa 21. 10. 2013) listom zo dňa 31. 10. 2013 (uvedený v časti II. Predložené doklady, bod č. 4.).

Dňa 31. 01. 2013 bol Inšpektorátu doručený list zo dňa 28. 01. 2013 (uvedený v časti II. Predložené doklady, bod č. 2.), súčasťou ktorého bolo oznámenie prevádzkovateľa o počte prevádzkových hodín (49 hodín), počte štartov dieselgenerátorov (168 štartov) a spotrebe motorovej nafty (378,607 m^3) v roku 2012. Údaje za tento rok boli prevádzkovateľom oznámené v požadovanom rozsahu a načas.

Údaje o počte prevádzkových hodín, štartov dieselgenerátorov a spotrebe motorovej nafty za rok 2013 je prevádzkovateľ povinný oznámiť do 31. januára 2014. Pri výkone kontroly bol Inšpektorátu poskytnutý údaj o prevádzkových hodinách ku dňu 17. 10. 2013 (29,3 hod.) a počte štartov dieselgenerátorov (78 štartov).

Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že podmienka ***II.I.7.4.*** **nebola** počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná.***

Podmienka II.I.7.5.
(Podmienky povolenia, Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, podávanie správ)

Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín nastavenia motorov (povinnosť určená v bode II.C.1 tohto povolenia) Inšpektorátu najmenej 5 pracovných dní pred jeho vykonaním.

Dňa 24. 01. 2012 bol elektronickou poštou Inšpektorátu doručený list zo dňa 24. 01. 2012 (uvedený v časti II. Predložené doklady, bod č. 1.), v ktorom prevádzkovateľ oznamuje plánovaný termín výkonu servisnej prehliadky a nastavenia motorov dieselgenerátorov na dni 12. – 16. 03. 2012. Podľa predložených protokolov o nastavení dieselgenerátorov sa v týchto dňoch skutočne vykonala prehliadka aj nastavenie motorov dieselgenerátorov. Táto skutočnosť bola prevádzkovateľov oznámená v stanovenej lehote najmenej 5 pracovných dní pred meraním.

Z údajov zistených počas kontroly vyplýva, že prevádzkovateľ vykonával pravidelnú servisnú prehliadku dieselgenerátorov 2 x ročne v termínoch 11. 07. 2011, 12. – 16. 03. 2012, 21. 10. 2012, 22. 02. 2013 a 29. 06. 2013. Okrem servisnej prehliadky vykonanej v dňoch 12.

– 16. 03. 2012 žiadna z uvedených prehliadok nebola prevádzkovateľom vopred oznámená. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahovala na servisnú prehliadku vykonanú dňa 11. 07. 2011, nakoľko v tomto období ešte nemala prevádzka vydané integrované povolenie.
Z predložených údajov a skutočností zistených pri obhliadke prevádzky vyplýva, že podmienka ***II.I.7.5.*** **nebola** počas kontrolovaného obdobia ***dodržaná.***

IV. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nedodržal nasledovné podmienky povolenia:

1. Prevádzkovateľ v rozpore s podmienkou **II.B.4.1.** opakovane prekračoval povolené časové intervaly prevádzky zdroja.

2. Prevádzkovateľ v rozpore s podmienkou **II.D.6.d)** neoznačil sklad nebezpečného odpadu identifikačným listom nebezpečného odpadu.

3. Prevádzkovateľ v rozpore s podmienkou **II.I.7.2.** neoznámil Inšpektorátu údaje o vyprodukovaných nebezpečných odpadoch za obdobie od 08. 11. 2011 do 31. 12. 2011 a uviedol nepravdivé údaje za rok 2012.

4. Prevádzkovateľ v rozpore s podmienkou **II.I.7.4.** neposkytol Inšpektorátu údaje o počte štartov dieselgenerátorov, počte prevádzkových hodín a spotrebe motorovej nafty za obdobie od 08. 11. 2011 do 31. 12. 2011.

5. Prevádzkovateľ v rozpore s podmienkou **II.I.7.5.** neoznámil vykonanie servisných prehliadok vykonaných v dňoch 21. 10. 2012, 22. 02. 2013 a 29. 06. 2013.

Na základe zistených nedostatkov Inšpektorát podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu a podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu.
Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia opatrení na nápravu a vo veci uloženia pokuty za zistené správne delikty.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol informovaný splnomocnený zástupca spoločnosti Ing. Michal Író, predseda predstavenstva zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 19/2013/P.

Prílohy k správe o kontrole:
1. Údaje oznamované do Národného registra znečisťovania za rok 2011 (dátum na liste je nečitateľný)
2. Údaje oznamované do Národného registra znečisťovania za rok 2012 (list zn. 060/2013/Lö zo dňa 30. 01. 2013)
3. Údaje o množstve motorovej nafty použitej v prevádzke od 08. 11. 2011 do 31. 12. 2011.
4. Údaje o spustení a odstavení dieselgenerátorov od 08. 11. 2011 do 31. 12. 2011.
5. Údaje o spustení a odstavení dieselgenerátorov od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012.

6. Údaje o spustení a odstavení dieselgenerátorov od 01. 01. 2013 do 17. 10. 2013.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 08. 11. 2013.

podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Zuzana Gocníková, inšpektorka .....

Ing. Ingrid Pojezdalová, inšpektorka .....

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka .....

