



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 7393-33231/2015/Tit/371250106

Správa o environmentálnej kontrole č. 78/2015/Z

v prevádzke: „Porážka hydiny“ v meste Topoľčany

prevádzkovateľ: **HYZA, a.s.**
Odbojárov 2279/37
955 92 Topoľčany

vykonanej dňa: 28. 10. 2015 o 9⁰⁰ hod.

Kontrolu vykonali: Ing. Kristína Titková – inšpektorka
Ing. Katarína Jakušová – inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Peter Valo, splnomocnený zástupca prevádzkovateľa
Ing. Krajčík Peter, zástupca prevádzkovateľa
Ing. Roman Melicher, zástupca spoločnosti MeMoconsulting.

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím č. 1950-3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31.01.2007 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“).

Kontrolované obdobie: **od 04. 12. 2014 do 28. 10. 2015**

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt telefonicky informovaný dňa 07.10.2015 prostredníctvom splnomocneného zástupcu Ing. Petra Krajčíka.

V prevádzke boli doposiaľ vykonané environmentálne kontroly:

Dátum vykonania kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
01. 06. 2012	28. 02. 2007 – 01. 06. 2012	Protokol č. 8/2012-Tur
03. 12. 2014	01. 06. 2012– 03. 12. 2014	Záznam č. 49/2014/Z

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

Názov prevádzky: **„Porážka hydiny“**
 Prevádzkovateľ:
 Obchodné meno: **HYZA, a.s.**
 Sídlo: **Odbojárov 2279/37, 955 92 Topolčany**
 IČO: **31 562 540**

Kategória priemyselnej činnosti:

6.4.a

Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

6.4.b.1

Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu – okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko – s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 75 t za deň.

Opis stavu prevádzky v čase kontroly

Inšpektorát vykonal dňa 28. 09. 2015 miestnu obhliadku prevádzky, ktorá je zameraná na spracovanie hydiny – brojlerových kurčiat porážkovej hmotnosti cca 1,5 – 2 kg a výrobu mäsových potravinárskych výrobkov. V prevádzke prebiehala výroba, vychladená hydina sa spracovávala, vykostovala, porcovala na výrobky a balila do spotrebiteľských obaloch. Stav vodomera v čase kontroly bol 939,243 m³.

II. Predložené doklady

Doklady predložené dňa 26. 08. 2015:

1. Hlásenie o odbere podzemnej vody za rok 2014
2. Evidencia prevádzkovateľa o odbere podzemnej vody za rok 2015
3. Protokoly o skúške č. 15/00052, 1500285, 1500559, 14/00881, 1400844, 14/00328, 14/00138 kvality odpadových vôd vykonané Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Odštepny závod Piešťany, OEVaVHL, laboratórium Piešťany (SNAS reg, No. 318/S-229)
4. Zmluva č. 8/1000021241 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, platná do 31. 12. 2015.
5. Zmluva č. 8/1000021234 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, platná do 31. 12. 2015.
6. Zmluva č. 8/1000021237 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, platná do 31. 12. 2015.
7. Protokoly o skúškach kvality vody č. 775/2014 zo dňa 18.02.2014, 1768/2014 zo dňa 08.04.2014, 3437/2014 zo dňa 17.06.2014, 4901/2014 zo dňa 19.08.2014, 850/2014 zo dňa 19.02.2015, 1438/2015 zo dňa 12. 03. 2015 vykonané skúšobňa VETLAB spol. s r.o., laboratórium je akreditované SNAS na skúšanie, J. Hollého 149, Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov.

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka II. A.4.1.: Odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely je povolený z vlastnej vrtanej studne HVH-1 v nasledovnom množstve: $10,0 \text{ l.s}^{-1}$ a $315\,360 \text{ m}^3.\text{r}^{-1}$ a podľa aktuálnej zmluvy so správcom verejného vodovodu mesta Topoľčany.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ odoberá pitnú vodu na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely z vlastnej vrtanej studne HVH-1. Do vodojemu je doplňovaná voda z verejného vodovodu na zabezpečenie potrebného množstva vody do výroby. Na základe predložených dokladov (II. Predložené doklady, bod 1., 2.) v kontrolovanom období v roku 2014 a 2015 prevádzkovateľ neprekročil povolený odber z vlastnej studne $10,0 \text{ l.s}^{-1}$, maximálny odber podzemnej vody bol v januári 2014 a to $9,8 \text{ l.s}^{-1}$. Celkovo bolo odobratých $203\,806 \text{ m}^3.\text{r}^{-1}$ vody v roku 2015 a $279\,132 \text{ m}^3.\text{r}^{-1}$ v roku 2014 v súlade s povolením.

Podmienka dodržaná

Podmienka II. A.4.2.: Meranie odberu vody používanej na výrobné a prevádzkové účely musí prevádzkovateľ vykonávať na schválených odberných miestach, overeným meracím zariadením a viesť prevádzkovú evidenciu o odbere a spotrebe vody. Prevádzkovateľ zároveň musí vykonávať kalibráciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej vody zo studne v zmysle platnej legislatívy a STN.

Zistený stav:

Meranie množstva pitnej vody odobranej z verejného vodovodu sa realizuje vo vodomernej šachte na prípojke z verejného vodovodu, ktorý je vo vlastníctve správcu vodovodu. Meranie množstva podzemnej vody odobratej z vrtanej studne HVH-1 sa realizuje vodomerom na výtlačnom potrubí do vodojemu. V čase kontroly bol osadený vodomer č. 120042499, ktorý bol nainštalovaný v roku 2012 a jeho platnosť je do 31. 12. 2018. Prevádzkovateľ vedie evidenciu o odbere vody a stav vodomera v čase kontroly bol 939,243, čo korešponduje s evidenciou prevádzkovateľa.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II. A.4.3.: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu kvality vody odobranej z podzemného vrtu HVH-1, t.j. vykonať rozbor vody 4 x ročne, z toho minimálny rozbor 3 x ročne a úplný rozbor 1 x ročne (podľa objemu dodávanej vody v m³.deň⁻¹).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu kvality vody odobranej z podzemného vrtu a vykonáva rozbor akreditovaným laboratóriom (II. Predložené doklady, bod 7.).

Podmienka dodržaná.

Podmienka II. A.6.5.: Kvapalné materiály skladovať v regáloch vybavených záchytnými nádržami.

Zistený stav:

Kvapalné materiály boli skladované v regáloch vybavených záchytnými vaňami.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II. B.2.1.: Priemyselné odpadové vody odvádzať delenou kanalizáciou cez mechanickú ČOV (predčistenie odpadových vôd) do chemickej ČOV a následne spolu so splaškovými odpadovými vodami do verejnej kanalizácie.

Zistený stav:

V prevádzke vznikajú priemyselné a splaškové odpadové vody. Priemyselné a splaškové odpadové vody sú odkanalizované cez pôvodnú mechanickú ČOV (mechanické predčistenie odpadových vôd) do chemickej ČOV uvedenej do prevádzky 12. 01. 2007 a následne cez mernú šachtu do verejnej kanalizácie na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II. B.2.2.: Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvantitatívne a kvalitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd podľa aktuálne schválenej zmluvy so správcom verejnej kanalizácie mesta Topoľčany.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má uzatvorenú zmluvu so správcom verejnej kanalizácie (II. Predložené doklady, bod 4., 5., 6.) a dodržiava kvantitatívne a kvalitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II. D.2.: Odpady kategórie „N“ budú zhromažďované:

Vonkajší kovový uzatvorený sklad s havarijne zabezpečenou podlahou:

13 02 05 – nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

- 13 02 06 – syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
- 13 02 08 – iné motorové, prevodové a mazacie oleje
- 14 06 03 – iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
- 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
- 16 01 07 – olejové filtre
- 16 01 13 – brzdové kvapaliny
- 16 06 01 – olovené batérie

Murovaný sklad v objekte MTZ:

- 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v skladoch zhromažďuje povolené odpady. V čase kontroly sa vo vonkajšom kovovom uzatvorenom sklade s havarijne zabezpečenou podlahou skladovali nasledujúce odpady s katalógovým číslom: 13 02 08, 16 01 07, 15 02 02, 16 06 01 a v objekte MTZ odpad 15 01 10.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II. D.7.: Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v písomnej forme päť rokov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie evidenciu (Evidenčný list odpadu, Hlásenie o vzniku odpadu) v písomnej a elektronickej forme a uchováva ju 5 rokov.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II. I.7.4.: Údaje o odbere podzemných vôd oznamovať raz ročne do 31. januára nasledujúceho roku na predpísanom tlačíve Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

Zistený stav:

Údaje o odbere podzemných vôd prevádzkovateľ oznámil Slovenskému hydrometeorologickému ústavu listom č. 2014/SHMÚ/PV-1 zo dňa 12.01.2015 a dňa 16. 01. 2015 bolo doručené na SHMÚ.

Podmienka dodržaná.

IV. Záver

Inšpektorát vykonanou environmentálnou kontrolou nezistil nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 78/2015/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 13. 11. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Kristína Titková, inšpektorka

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

.....
.....