

Denné záznamy stavby

List č.

6564887

Dátum

POČASIE : +17 °C

23.9.2015

STROJE : -

POČET PRACOVNÍKOV : 10

PRACOVNÁ DOBA : 7⁰⁰ - 18⁰⁰

POSTUP PRÁČ : - UKLADANIE ZLÁBOV
- ČISTENIE STAVENISKA

POČASIE : +17 °C

STROJE : -

POČET PRACOVNÍKOV : 10, PRAC. DOBA 7⁰⁰

24.9.2015

POSTUP PRÁČ : - UKLADANIE ZLÁBOV
- ČISTENIE STAVENISKA
- KONTROLNÝ DEN

DNEŠNÝM DŇOM KOLA VYKONANÁ
KONTROLA VYKONANÝCH PRÁČ NA
PRÍTOMNOSTI AJ TOVOUŽIČIEHO ORGA-
NU - SÚŤ, INŠPEKTÓRAT ŽB TRATISLAVA.

PRÍLOHOU PRÁČNÍ JE :

- VÝKROVÝ PRIEDNÝ REX A DETAIL PŘEŠENIA
UKONČENIA OKRÝTOVÝCH RIGOLOV S
NAVÝŠANÍM NA TERNIACE A DRENÁŽIE
VRSTVY UKRÝTORENIÁ KÁŽETY

- ZÁZNAM K KONTROLNÉHO DŇA KDE
SÚ UVEDENÉ ZMENY PŘEŠENIA V
POROŠKU VYKUROVANIA UNIVERZÁLNEHO
TESNENIA HR. 0,50 M, V DVOCH VRSŤVACH
PO OZTU S KVALITOU PODĽA KOE-
FICIENTU FILTRÁCIE $L_{max} = 1 \cdot 10^{-10} \frac{m^3}{m^2 \cdot s}$
A ZHOŤOVENIA UMELEY TESNIAČKY
VRSTVY Ž FOLIE PĚNA HR. 1,5 mm.

ZHOŤOVITEĽ
OTČE DŇAČOVITEĽ

STP : 2.057

DOŠOE :

Can

Zápis z kontrolného dňa č. 5 (KD 5)

stavby „Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie SO Budmerice – kazeta č. 3“ zo dňa
24.09.2015 v Budmericiach

Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program kontrolného dňa:

1. Obhliadka stavby
2. Kontrola harmonogramu postupu prác
3. Kontrola finančného plnenia
4. Kontrola úloh, nové úlohy a opatrenia
5. Rôzne

Priebeh kontrolného dňa:

K bodu č. 1-3.

Na stavenisku boli prekontrolované stavebné práce, ktoré pozostávali z vyhotovenia prefabrikovaného žľabu na odvod dažďovej vody a úpravy tesniaceho ílu pred kladením tesniacej fólie z PEHD 1,5 mm podľa vyhotoveného vzorového priečneho rezu, detail číslo prílohy C. Ďalej pracovníci SENSORU s.r.o. začali montáž monitorovacieho systému na povrchu ílového minerálneho tesnenia. Tieto práce pozostávali kladením čidiel a kábelovým vývodom. Na kontrolnom dni sa zúčastnili pracovníci zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorátu životného prostredia BRATISLAVA, a to štátny stavebný dohľad nad stavebnými prácami, ktorí odobrili priebeh a kvalitu vykonávaných prác. Riešili sa aj zmeny stavebných prác, ktoré boli zaznamenané v stavebnom denníku. Stavebný úrad zmeny uvedené v stav. denníku prekonzultoval a súhlasí so zmenami. Príslušné podklady doklady budú dodatočne odovzdané na inšpekciu životného prostredia.

Zapísal: Ján Laczkó