

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4487-13207/37/2016/Heg

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 8/2016

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Csaba Hegedus	Číslo preukazu: 230
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	csaba.hegedus@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Bratislavská teplárenská, a. s.,
Adresa sídla:	Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
IČO:	358 235 42

Kontrola oznámená: 16.2.2016 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Ing. Vladimír Galbavý Funkcia: vedúci odboru
environmentalistiky
Telefón: 0907721600
Elektronická adresa: galbavyv@batas.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Výchrevňa juh
Adresa prevádzky: Vlčie hrdlo, Bratislava
Variabilný symbol: 370680105
Integrované povolenie: 3872/895-OIPK/05-Ba/370680105
Vydané: 12.7.2005
Právoplatné: 11.8.2005
Projektovaná kapacita: 189 MW
Kategória:

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.

E. Časová os

Posledná kontrola: 8.9.2009 – 28.9.2009
Kontrolované obdobie: 2014 – 2015
Začatie kontroly: 25.2.2016
Prvé miestne zisťovanie: 25.2.2016
Vypracovanie správy: 19.4.2016
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Predmetom kontroly boli len podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia. SIŽP vykonala kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola prevádzka v riadnej činnosti – v prevádzke bol kotol HK3 a HK4.

I. Použité podklady

1. Záznamy z prevádzkovej evidencie
2. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015

3. Prevádzkové tlačivo – príloha č. 3 k STPP a TOO
4. Servisný a montážny list zo dňa 6. a 7.11.2014
5. Protokol o nastavení analyzátoru č. 215121 zo dňa 1.12.2015
6. Protokol o odskúšaní a nastavení zabezpečovacích prvkoch kotla a montážny denník zo dňa 9.12.2014
7. Protokoly o skúške vodotesnosti zo dňa 20.7.2015, 20.9.2015, 27.9.2015, 11.11.2015
8. Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla vo výrobniciach V1/12
9. Vyhodnotenie spotreby vody vo VhJ za rok 2015
10. Zmluva č. 0696313/00CRZ na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie kvapalných odpadov na MCHB ČOV Slovnaft, a.s.
11. Integrované povolenie
12. STPP a TOO ev. č. 4/STPPaTOO/2015 zo dňa 27.4.2015
13. Údaje o počte prevádzkových hodín za roky 2014 a 2015
14. Správy z oprávneného merania emisií č. 11/017-01/2016 zo dňa 19.3.2016, č. 11/001-01/2015 zo dňa 25.2.2015 a č. 01/11-11/013-01/2014 zo dňa 17.3.2014
15. Doklady o odpojení kotlov vyradených z prevádzky: správy z odborných prehliadok kotlov a fotodokumentácia

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka 1.9

V prevádzke budú používané a vyrábané nasledovné látky: Vstupné médiá: technologická voda Vstupné médiá/palivá: zemný plyn, mazut (vykurovací olej ťažký), Pomocné látky: transformátorový olej, mazacie oleje (kompresorový, motorový, hydraulický olej), NaOH (tuhý), H₂SO₄, NaCl (tuhý), náterové hmoty, Delubol – odmasťovadlo, riedidlá, mazivá Výstupné médiá: teplo

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Kliknutím zadáte text.

2. Podmienka 2.1

Preukazovať dodržiavanie špecifických emisných limitov pre jednotlivé znečisťujúce látky z jednotlivých zdrojov znečistenia...

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaslal správu o meraní č. 11/017-01/2016 zo dňa 19.3.2016, č. 11/001-01/2015 zo dňa 25.2.2015 a č. 01/11-11/013-01/2014 zo dňa 17.3.2014

3. Podmienka 2.4

Zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (kotly HK1, HK2, HK3 a HK4) budú zaradené a prevádzkované ako občasný zdroj. Údaje o dodržiavaní emisných limitov znečisťujúcich látok (TZL, SO₂, NO₂, CO) je prevádzkovateľ povinný zisťovať pri prvom plánovanom spustení jednotlivých zariadení, v prípade prekročenia 500 h/rok alebo v prípade zmien týchto zariadení.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Kliknutím zadáte text.

4. Podmienka 2.41

Prevádzkovateľ predloží inšpekcii každoročne do 15. februára správu o počte prevádzkových hodín kotlov HK1 až HK4 za uplynulý rok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V roku 2014 bol počet prevádzkových hodín 1643 (HK3) a 1701 (HK4), v roku 2015 1639 (HK3) a 1759 (HK4) zároveň prevádzkovateľ zaslal správu o meraní č. 11/017-01/2016 zo dňa 19.3.2016, č. 11/001-01/2015 zo dňa 25.2.2015 a č. 01/11-11/013-01/2014 zo dňa 17.3.2014.

5. Podmienka 2.8

Odpadové vody z prevádzky budú produkované v uvedených množstvách:

Zdroj odpadovej vody	Druh odpadovej vody	l.s ⁻¹	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹
Výhrevňa JUH	splaškové vody	0,27	22,7	9000
	priemyselné vody			
	vody z povrchového odtoku	0,1	7,9	2900

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Kliknutím zadáte text.

6. Podmienka 2.9

Prevádzkovateľ zabezpečí vypúšťanie odpadových vôd z areálu prevádzky v súlade s uzatvorenou zmluvou so správcom areálovej kanalizácie (ďalej zmluva). Každú zmenu zmluvy o vypúšťaní odpadových vôd predloží prevádzkovateľ povoliujúcemu orgánu v termíne do 15 dní od nadobudnutia jej platnosti.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zmluvu č. 06963113/00CRZ na čistenie a odpadových vôd a zneškodnenie kvapalných odpadov na MCHB ČOV SLOVNAFT a.s. zo dňa 16.1.2015

7. Podmienka 3.2

Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady odovzdávať len osobe alebo organizácii oprávnenej nakladať s nimi.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015

8. Podmienka 3.5

Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady triedené a označované podľa druhov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva,

ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Kliknutím zadáte text.

9. Podmienka **3.7**

Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred vonkajšími vplyvmi, musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a výstražným symbolom nebezpečenstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Kliknutím zadáte text.

10. Podmienka **7.10**

Prevádzkovateľ je povinný predkladať správy z diskontinuálneho merania v termíne najneskôr do 60 dní od vykonania merania.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Správa o meraní č. 11/017-01/2016 zo dňa 19.3.2016 doručená dňa 30.3.2016, meranie vykonané dňa 10.2.2016, č. 11/001-01/2015 zo dňa 25.2.2015 doručená dňa 4.3.2015, meranie vykonané dňa 19.2.2015 a č. 01/11-11/013-01/2014 zo dňa 17.3.2014 doručená dňa 9.4.2014, meranie vykonané dňa 6.3.2014.

11. Podmienka **7.11**

Prevádzkovateľ zabezpečí odpojenie kotla HK2 od privádzaných energií a médií a uzavretie prívodu palív. Prívodné potrubie bude zaslepené a opatrené plombou. Uvedené prevádzkovateľ preukáže dokladom, ktorý predloží inšpekcii.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaslal doklady o odpojení kotlov vyradených z prevádzky: správy z odborných prehliadok kotlov a fotodokumentácia listom č. 02633/2015/3010-001 zo dňa 26.8.2015.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. 1.9, 2.1., 2.4, 2.41, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.7, 7.10, 7.11

Nedodržané

1. -

Čiastočne dodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Po preskúmaní predložených dokladov nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Csaba Hegedus

Číslo preukazu: 230

