

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina  
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly  
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5141-16590/2016/Pat/770620404

## SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

**č. 24/2016**

Mimoriadnu environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

### **A. Kontrola**

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Typ kontroly: | <b>§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna</b> |
| Podnet:       | <b>Áno</b>                             |
| Výsledok:     | <b>§ 35 ods. 1 zákona - Súlad</b>      |
| Odstúpené:    | <b>Nie</b>                             |

### **B. Orgán štátneho dozoru**

|                      |                          |                     |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Inšpektor:           | Ing. Alžbeta Patúšová    | Číslo preukazu: 141 |
| Telefón:             | 041 507 51 16            |                     |
| Elektronická adresa: | alzbeta.patusova@sizp.sk |                     |

### **C. Prevádzkovateľ**

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Názov podľa OR:      | Mondi SCP, a.s.                                             |
| Adresa sídla:        | Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok                        |
| IČO:                 | 31 637 051                                                  |
| Kontrola oznámená:   | 23.03.2016    Spôsob: Telefonicky                           |
| Zástupca:            | Ing. Marianna Matajová Funkcia: Vedúca Životného prostredia |
| Telefón:             | 0910 555 751                                                |
| Elektronická adresa: | Marianna.Matajova@mondigroup.com                            |

**D. Prevádzka**

Názov podľa IP: Výroba sulfátovej buničiny  
Adresa prevádzky: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok  
Variabilný symbol: 770620404  
Integrované povolenie: 4656-25224/2007/Pat/770620404  
Vydané: 3.8.2007  
Právoplatné: 30.8.2007  
Projektovaná kapacita: Várňa-ihličňanová:  
900 t/deň vzduchosuchoj bielenj buničiny  
Počet varákov: 75;  
Várňa listnáčová:  
1620 t/deň vzduchosuchoj bielenj buničiny  
Počet varákov: 76

Kategória:

6.1. a) Výroba v priemyselných zariadeniach buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov.

**E. Časová os**

Posledná kontrola: 31.3.2016 – 14.4.2016  
Kontrolované obdobie: 14.3.2016 – 22.3.2016  
Začatie kontroly: 23.3.2016  
Prvé miestne zisťovanie: 14.4.2016  
Vypracovanie správy: 6.6.2016  
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

**F. Vykonané úkony**

Fotodokumentácia: Nie  
Videodokumentácia: Nie  
Odňatie prvopisov: Nie  
Odobraté vzorky: Nie  
Meranie emisií: Nie  
Iné: denné protokoly z AMS a IMS

**G. Zameranie kontroly – opis**

Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 v znení neskorších zmien, ktoré boli vydané pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, ktoré boli vydané pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ a súviseli s podnetom obyvateľky mesta Ružomberok na zápach z Mondi SCP, a.s. Ružomberok v polovici marca 2016.

**H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis**

Výrobné zariadenia – regeneračné kotle RK2 a RK3 boli prevádzkované v ustálenom prevádzkovom režime.

**I. Použité podklady**

1.

- denný protokol emisných hodnôt CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, TRS, TZL a O<sub>2</sub> z AMS RK2 zo dňa 18.03.2016
- denné hlásenie z RK2 zo dňa 18.03.2016

2.

- denný protokol emisných hodnôt TRS, TZL, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO a O<sub>2</sub> z AMS RK3 zo dňa 18.03.2016
- denné hlásenie z RK3 zo dňa 18.03.2016

3.

- denný protokol imisných hodnôt SO<sub>2</sub>, TRS, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, TZL z IMS Supra zo dňa 14.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt SO<sub>2</sub>, TRS, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, TZL z IMS Supra zo dňa 15.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt SO<sub>2</sub>, TRS, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, TZL z IMS Supra zo dňa 16.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt SO<sub>2</sub>, TRS, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, TZL z IMS Supra zo dňa 17.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt SO<sub>2</sub>, TRS, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, TZL z IMS Supra zo dňa 18.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt SO<sub>2</sub>, TRS, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, TZL z IMS Supra zo dňa 19.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt SO<sub>2</sub>, TRS, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, TZL z IMS Supra zo dňa 20.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt SO<sub>2</sub>, TRS, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, TZL z IMS Supra zo dňa 21.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt SO<sub>2</sub>, TRS, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, TZL z IMS Supra zo dňa 22.03.2016

4.

- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Riadok zo dňa 14.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Riadok zo dňa 15.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Riadok zo dňa 16.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Riadok zo dňa 17.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Riadok zo dňa 18.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Riadok zo dňa 19.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Riadok zo dňa 20.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Riadok zo dňa 21.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Riadok zo dňa 22.03.2016

5.

- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Hrboltová - pri FÚ, zo dňa 14.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Hrboltová - pri FÚ, zo dňa 15.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Hrboltová - pri FÚ, zo dňa 16.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Hrboltová - pri FÚ, zo dňa 17.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Hrboltová - pri FÚ, zo dňa 18.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Hrboltová - pri FÚ, zo dňa 19.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Hrboltová - pri FÚ, zo dňa 20.03.2016

- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Hrboltová - pri FÚ, zo dňa 21.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Hrboltová - pri FÚ, zo dňa 22.03.2016

6.

- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Lisková zo dňa 14.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Lisková zo dňa 15.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Lisková zo dňa 16.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Lisková zo dňa 17.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Lisková zo dňa 18.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Lisková zo dňa 19.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Lisková zo dňa 20.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Lisková zo dňa 21.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Lisková zo dňa 22.03.2016

7.

- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Černová zo dňa 14.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Černová zo dňa 15.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Černová zo dňa 16.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Černová zo dňa 17.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Černová zo dňa 18.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Černová zo dňa 19.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Černová zo dňa 20.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Černová zo dňa 21.03.2016
- denný protokol imisných hodnôt TRS z IMS Černová zo dňa 22.03.2016

8.

- smery vetra dňa 14.03.2016 (IMS SUPRA, IMS Lisková, IMS Černová)
- smery vetra dňa 15.03.2016 (IMS SUPRA, IMS Lisková, IMS Černová)
- smery vetra dňa 16.03.2016 (IMS SUPRA, IMS Lisková, IMS Černová)
- smery vetra dňa 17.03.2016 (IMS SUPRA, IMS Lisková, IMS Černová)
- smery vetra dňa 18.03.2016 (IMS SUPRA, IMS Lisková, IMS Černová)
- smery vetra dňa 19.03.2016 (IMS SUPRA, IMS Lisková, IMS Černová)
- smery vetra dňa 20.03.2016 (IMS SUPRA, IMS Lisková, IMS Černová)
- smery vetra dňa 21.03.2016 (IMS SUPRA, IMS Lisková, IMS Černová)
- smery vetra dňa 22.03.2016 (IMS SUPRA, IMS Lisková, IMS Černová)

## **J. Kontrolné zistenia**

### **Podmienka B.1.4.**

Dodržanie emisného limitu sa posudzuje počas skutočnej prevádzky zdroja,

- okrem nábehu (3 hodiny – RK2, RK3, pec na vápno) a doby odstavenia zdroja (max. 60 minút),
- funkčnej skúšky alebo inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému vyžadujúce osobitný prevádzkový režim zdroja.

Zistený stav    **Dodržaná**

Opis            **Áno**

V čase fyzickej obhliadky regeneračný kotol RK3 bol v skúšobnej prevádzke.

Aj napriek vyššie uvedenému inšpekcia preverila chod technológie v dňoch 14.03.2016 až 22.03.2016 na zariadeniach, ktoré sú považované za hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia v Mondi SCP, a.s. Ružomberok, a ktoré by mohli spôsobiť zápach v okolí - regeneračný kotol č.2. (ďalej len „RK2“), regeneračný kotol č.3 (ďalej len „RK3“). V podnete zo dňa 22.03.2016 sťažovateľka uviedla, že zápach z Mondi SCP, a.s. Ružomberok pretrváva už niekoľko nocí, preto inšpekcia skontrolovala chod týchto výrobných zariadení v uvedenom v období. Z dôvodu, že podnet bol hlavne na zápach, boli vyhodnocované len namerané hodnoty zlúčenín redukovanej síry, vyjadrené ako TRS.

Pri kontrole inšpekcia zistila, že v období od 14. až 17.03.2016 a v období od 19. až 22.03.2016 nedošlo k žiadnym výpadkom systému zberu neskondenzovateľných zápachajúcich látok (koncentrovaných CNCG a zriedených DNCG plynov) v Mondi SCP, a.s. Hlavné zariadenia na zneškodňovanie týchto zápachajúcich plynov počas normálnej prevádzky - RK2 a RK3, pracovali bez poruchy, v ustálenom prevádzkovom režime.

Odvetranie z uhlíkového filtra na RK3 je zvedené do odplynov z rozpúšťacej nádrže taveniny RNT3 len počas preparovania uhlíkového filtra, ktoré sú zneškodňované v regeneračnom kotle RK3.

Odvetranie z uhlíkového filtra na RK2 je zvedené do odplynov z rozpúšťacej nádrže taveniny RNT2, ktoré sú zneškodňované v regeneračnom kotle RK2.

### **Regeneračný kotol č.2.- RK2:**

Podľa denného hlásenia RK2 spaľoval čierny lúh (ďalej len „ČL“) dňa 18.03.2016 počas celého dňa. Dňa 18.03.2016 sa na RK2 v čase od 08:01 do 08:10 testoval výkonový horák. Výkonový horák sa testuje pravidelne raz za týždeň, z dôvodu zabezpečenia jeho pripravenosti, nakoľko sa využíva len zriedka, a to pri poruche spaľovania čierneho lúhu.

Počas testovania výkonového horáka RK2 došlo k poklesu tlaku vzduchu do tohto horáka, preto CNCG plyny z RK2, ktoré by sa normálne spaľovali v RK2, boli v čase od 08:09 presmerované do RK3. Pokles tlaku CNCG plynov vyvolal v čase o 08:09 výpadok spaľovania CNCG plynov v RK3.

Výpadok spaľovania CNCG plynov v RK2 vyvolal v čase od 08:09 do 08:10 otvorenie bezpečnostného ventilu koncentrovaných zápachajúcich plynov CNCG na RK3 do uhlíkového filtra, ktorý bol otvorený po dobu 70 sekúnd.

**AMS RK2** zaznamenal dňa 18.03.2016 priemerné polhodinové hodnoty TRS v rozmedzí od  $0,21 \text{ mg/m}^3$  do  $0,33 \text{ mg/m}^3$ . Priemerná denná hodnota, ktorá je určená ako emisný limit, bola  $0,27 \text{ mg/m}^3$ . Povolený emisný limit pre TRS je  **$10 \text{ mg/m}^3$** . Najvyššie zistená priemerná polhodinová hodnota bola v čase o 00:30 v noci a dosahovala úroveň  $0,33 \text{ mg/m}^3$ . Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ v uvedený deň dosahoval v priemere 2,7 % z určeného emisného limitu pre TRS. Pri najvyššie zistenej hodnote v čase o 00:30 dosiahol 3,3 % z určeného emisného limitu pre TRS.

Hodnoty TRS namerané AMS RK2 mali ustálený charakter. Dosahovali od 2,1 do 3,3 % z povoleného emisného limitu pre TRS. Pred výpadkom spaľovania v čase o 08:00 dosiahol úroveň  $0,28 \text{ mg/m}^3$ , čo predstavuje 2,8 % z určeného emisného limitu pre TRS a v čase o 08:30, t.j. cca 20 minút po výpadku dosiahol rovnakú úroveň  $0,28 \text{ mg/m}^3$ , čo predstavuje 2,8 % z určeného emisného limitu pre TRS. Ani hodnoty ostatných sledovaných znečisťujúcich látok (TZL a NO<sub>x</sub>) neboli prekročené, nakoľko TZL boli cca na 13,6 % určeného emisného limitu, NO<sub>x</sub> boli cca na 66,5 % určeného emisného limitu, SO<sub>2</sub> bol cca na 1,23 % určeného emisného limitu.

**Regeneračný kotol č.3.- RK3:**

Podľa denného hlásenia RK3 spaľoval čierny lúh (ďalej len „ČL“) dňa 18.03.2016 počas celého dňa. Dňa 18.03.2016 sa na RK2 v čase od 08:01 do 08:10 testoval výkonový horák. Počas testovania výkonového horáka RK2 boli CNCG plyny z RK2 v čase o 08:09 presmerované do RK3. Pokles tlaku CNCG plynov vyvolal v čase o 08:09 výpadok spaľovania CNCG plynov v RK3. Výpadok spaľovania CNCG plynov v RK2 vyvolal v čase od 08:09 do 08:10 otvorenie bezpečnostného ventilu koncentrovaných zápachajúcich plynov CNCG na RK3 do uhlíkového filtra, ktorý bol otvorený po dobu 70 sekúnd.

**AMS RK3** zaznamenal dňa 18.03.2016 priemerné polhodinové hodnoty TRS v rozmedzí od 0,13 mg/m<sup>3</sup> do 0,41 mg/m<sup>3</sup>. Priemerná denná hodnota, ktorá je určená ako emisný limit, bola 0,24 mg/m<sup>3</sup>. Povolený emisný limit pre TRS je **10 mg/m<sup>3</sup>**. Najvyššie zistená priemerná polhodinová hodnota bola v čase o 15:30 popoludní a dosahovala úroveň 0,41 mg/m<sup>3</sup>. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ v uvedený deň dosahoval v priemere **2,4 %** z určeného emisného limitu pre TRS. Pri najvyššie zistenej hodnote v čase o 15:30 dosiahol 4,1 % z určeného emisného limitu pre TRS. Pred výpadkom spaľovania v čase o 08:00 dosiahol úroveň 0,13 mg/m<sup>3</sup>, čo predstavuje 1,3 % z určeného emisného limitu pre TRS a v čase o 08:30, t.j. cca 20 minút po výpadku dosiahol úroveň 0,24 mg/m<sup>3</sup>, čo predstavuje 2,4 % z určeného emisného limitu pre TRS. Hodnoty TRS namerané AMS RK3 mali počas celého dňa ustálený charakter. Ani hodnoty ostatných sledovaných znečisťujúcich látok (TZL a NOx) neboli prekročené, nakoľko TZL boli cca na 6,3 % určeného emisného limitu, NOx boli cca na 65 % určeného emisného limitu, SO<sub>2</sub> bol cca na 0,80 % určeného emisného limitu.

Podľa názoru inšpekcie výpadok spaľovania CNCG plynov a otvorenie bezpečnostného ventilu koncentrovaných zápachajúcich plynov CNCG na RK3, po dobu 70 sekúnd, do uhlíkového filtra mohlo byť zdrojom zápachu, ktorý pocítili občania Ružomberka.

Podľa názoru prevádzkovateľa, otvorenie ventilu 62HSZ -102.41 do uhlíkového filtra nemohlo byť zdrojom zápachu nakoľko po dobu 70 sekúnd, kedy bol ventil otvorený do uhlíkového filtra, teplota za uhlíkovým filtrom ostala nezmenená - 30°C. Teplota CNCG je od 90 do 120°C.

Pre vyhodnotenie vplyvu vyššie uvedených emisných zdrojov na kvalitu ovzdušia v ich okolí **dňa 18.03.2016** boli vyhodnotené namerané údaje TRS na automatizovaných meracích systémoch kvality ovzdušia - IMS stanice, ktoré sa nachádzajú v meste Ružomberok a v okolitých obciach. Stanice zaznamenali nasledovné hodnoty:

| Znečisťujúca látka | TRS               | TRS           | TRS         | TRS         |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
|                    | IMS SUPRA         | IMS Hrboltová | IMS Lisková | IMS Černová |
| Koncentrácia       | μg/m <sup>3</sup> |               |             |             |
| 07:00              | 2,2 JZ            | 4,6           | 1,3 SV      | 2,8 SZ      |
| 08:00              | 1,9 JZ            | 7,7           | 1,2 JZ      | 3,6 JZ      |
| 09:00              | 1,6 SZ            | 3,4           | 1,4 JZ      | 2,0 J       |
| 10:00              | 1,5 Z             | 2,9           | 1,4 SZ      | 1,7 J       |
| 11:00              | 1,4 SZ            | 3,1           | 1,6 SZ      | 1,7 JV      |
| 12:00              | 1,0 J             | 3,2           | 1,0 JV      | - JV        |

Z vyššie uvedenej tabuľky je možné vyčítať, že hodnoty TRS pri prevládajúcom J-JZ smere vetra v čase o 08:00 a SZ smere vetra o 09:00 pri spoločnosti Mondi SCP, a.s. sa mierne

zvýšili. Zvýšenie hodnôt TRS zaznamenali aj IMS Hrboltová – mobilná a IMS Černová, oproti ostatným hodnotám nameraným v čase od 07:00 do 12:00.

Aritmetický priemer hodnôt TRS nameraných v dňoch od 14.03.2016 do 22.03.2016:

| Znečisťujúca látka                                        | TRS                                                                                                                    | TRS              | TRS            | TRS            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                                           | IMS<br>SUPRA                                                                                                           | IMS<br>Hrboltová | IMS<br>Lisková | IMS<br>Černová |
| Koncentrácia                                              | $\mu\text{g}/\text{m}^3$                                                                                               |                  |                |                |
| Odporúčaný imisný limit pre TRS (priemerná denná hodnota) | - pre zimné obdobie na úrovni $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$<br>- pre letné obdobie na úrovni $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ |                  |                |                |
| 14.03.2016                                                | 0,8                                                                                                                    | 3,2              | 0,9            | 1,8            |
| 15.03.2016                                                | 0,8                                                                                                                    | 2,6              | 0,9            | 1,9            |
| 16.03.2016                                                | 0,9                                                                                                                    | 2,8              | 0,9            | 1,8            |
| 17.03.2016                                                | 1,2                                                                                                                    | 3,7              | 1,1            | 2,1            |
| 18.03.2016                                                | 1,1                                                                                                                    | 3,7              | 1,1            | 2,0            |
| 19.03.2016                                                | 0,7                                                                                                                    | 3,5              | 0,9            | 1,8            |
| 20.03.2016                                                | 1,0                                                                                                                    | 4,6              | 1,0            | 2,1            |
| 21.03.2016                                                | 1,1                                                                                                                    | 2,4              | 1,0            | 2,1            |
| 22.03.2016                                                | 0,9                                                                                                                    | 4,0              | 1,0            | 2,1            |

Namerané hodnoty TRS na sledovaných automatizovaných meracích systémoch imisií v uvedenom dni, ani počas celého týždňa od 14.03.2016 do 22.03.2016 neprekročili imisný limit pre TRS, určený ako priemerná denná hodnota, pre zimné obdobie na úrovni  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , ani pre letné obdobie na úrovni  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , stanovený americkou agentúrou EPA. Tieto hodnoty nie sú platné pre Slovensko, uvádzajú sa len na porovnanie.

Dňa 22.03.2016 prevádzkovateľ v čase od 09:00 do 11:00 vykonával preparovanie uhlíkového filtra na RK3 a vzdušina z preparovania bola zvedená do systému zberu zriadených DNCG plynov na RK3. K vzniku zápachu nemohlo dôjsť, nakoľko sa preparovanie vykonávalo v uzatvorenom systéme.

**K. Prílohy správy** Nie

**L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

Dodržané

1. B.1.4.

Nedodržané

1. 0

Čiastočne dodržané

1. 0

Nie je možné vyhodnotiť

1. 0

**M. Záver – celkové zhodnotenie**

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s integrovaným povolením, v zmysle § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

**N. Podpisy**

Za SIŽP:

Ing. Alžbeta Patúšová

Číslo preukazu: 141

.....