

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina  
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly  
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4222-11818/2016/Mar/770090103

## SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

**č. 07/2016**

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

### **A. Kontrola**

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ kontroly: | <b>§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna</b>                         |
| Výsledok:     | <b>§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti</b> |
| Odstúpené:    | <b>Nie</b>                                                     |

### **B. Orgán štátneho dozoru**

|                      |                            |                     |
|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Inšpektor:           | Ing. Marta Martinčeková    | Číslo preukazu: 114 |
| Telefón:             | 041 507 51 10              |                     |
| Elektronická adresa: | marta.martincekova@sizp.sk |                     |
| Inšpektor:           | Ing. Zuzana Kadíková       | Číslo preukazu: 451 |

### **B.1. Prizvaná osoba**

|                      |                                                                    |          |                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Organizácia:         | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.                         |          |                                                 |
| Adresa:              | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina                                  |          |                                                 |
| Zástupca:            | Peter Kubalík                                                      | Funkcia: | vedúci hospodárskeho stre-<br>diska Kanalizácie |
| Telefón:             | +421(0)41/7071711                                                  |          |                                                 |
| Elektronická adresa: | <a href="mailto:peter_kubalik@sevak.sk">peter_kubalik@sevak.sk</a> |          |                                                 |

### **C. Prevádzkovateľ**

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Názov podľa OR:    | Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie |
| Adresa sídla:      | Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec             |
| IČO:               | 31 930 387                                   |
| Kontrola oznámená: | 11.04.2016    Spôsob:    Telefonicky         |

|                      |                                                                      |          |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Zástupca:            | Anna Paulinyová                                                      | Funkcia: | štatutárny orgán |
| Telefón:             | 0903 068 699                                                         |          |                  |
| Elektronická adresa: | <a href="mailto:skladka.rajec@gmail.com">skladka.rajec@gmail.com</a> |          |                  |

#### **D. Prevádzka**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Názov podľa IP:        | Skládka odpadov Rajec - Šuja |
| Adresa prevádzky:      | Šuja                         |
| Variabilný symbol:     | 770090103                    |
| Integrované povolenie: | 1746/770090103/282-Chy       |
| Vydané:                | 28.6.2004                    |
| Právoplatné:           | 19.7.2004                    |
| Projektovaná kapacita: | 57 500,0 m <sup>3</sup>      |
| Kategória:             |                              |

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,<sup>73)</sup> ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

#### **E. Časová os**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Kontrolované obdobie:    | 1.12.2015 – 12.4.2016                           |
| Začatie kontroly:        | 12.4.2016                                       |
| Prvé miestne zisťovanie: | 12.4.2016                                       |
| Vypracovanie správy:     | 24.5.2016                                       |
| Doručenie správy:        | Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou |

#### **F. Vykonané úkony**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Fotodokumentácia:  | Áno |
| Videodokumentácia: | Nie |
| Odobraté vzorky:   | Nie |
| Meranie emisií:    | Nie |
| Iné:               | Nie |

#### **G. Zameranie kontroly – opis**

Kontrola je zameraná na prešetrenie negatívneho vplyvu priesakovej kvapaliny, vypúšťanej zo sklárky odpadov Rajec – Šuja do verejnej kanalizácie, na životné prostredie a zdravie obyvateľov Obce Šuja a Rajec zvýšeným zápachom z kanalizácie.

Dňa 24.03.2016 bolo Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), listom č. OU-ZA-OSZP3-2016/040645-002/Ros zo dňa 22.03.2016, doručené postúpenie podania na vybavenie od Okresného úradu Žilina, oddelenie ochrany a prírody a vybraných zložiek životného prostredia. V prílohe postúpenia podania bola žiadosť Ing. Tatiany Veselej, Šuja č.d. 149, 015 01 Rajec o prešetrenie negatívneho vplyvu odpadového kalu vypúšťaného zo sklárky odpadov Rajec – Šuja do verejnej kanalizácie na životné prostredie a zdravie obyvateľov. V liste sa uvádza, že v čase vypúšťania priesakovej kvapaliny do verejnej kanalizácie dochádza k vzniku neznesiteľného zápachu z kanalizácie v obci Šuja a Rajec. V liste sa ďalej uvádza, že dochádza k šíreniu zápachu v niektorých domácnostiach zo

záchodov a kúpeľní a zápach spôsobuje zdravotné problémy obyvateľov Šuja a Rajca – bolesti hlavy, pálenie v krku, závraty a žalúdočne problémy.

Stavba bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal dňa 16.10.2013 vyjadrenie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z., č. OU-ZA-OSP3/Z/2013/00282/Hnl, v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z.

Pre stavbu vydalo Mesto Rajec rozhodnutie o umiestnení stavby č. j. 01/2216/2013/UR/03-Ja, zo dňa 28.02.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2014.

Na stavbu „Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO“ vydala inšpekcia stavebné povolenie rozhodnutím č. 3723-17256/2014/Chy/770090103/Z8-SP4 zo dňa 26.06.2014. Účelom stavby bolo odvedenie priesakových kvapalín zo skládky odpadov do verejnej kanalizácie s vyústením do ČOV Rajec, ktorá je v správe Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina (SEVAK, a.s., Žilina).

Stavba bola skolaudovaná rozhodnutím č. 702-3772/2016/Mar, Chy/770090103/Z10-KR zo dňa 05.02.2016.

## **H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis**

Počas obhliadky dňa 12.04.2016 boli v mieste prevádzky „Skládka odpadov Rajec – Šuja“ zistené nasledovné skutočnosti:

V bezprostrednej blízkosti čerpacej stanice priesakových odpadových vôd (ďalej len „čerpacia stanica POV“) a ani v jej okolí, nebol v čase kontroly cítiť žiaden zápach. Po otvorení čerpacej stanice POV bolo cítiť výrazný zápach. Priesaková kvapalina pritekajúca do šachty bola tmavo-hnedej farby a s charakteristickým výrazným zápachom.

Prečerpávanie POV v čerpacej stanici pracuje v automatickom režime, na princípe spínania minimálnej a max. hladiny v nádrži. POV sú prečerpávané čerpadlom Wilo-Rexa PRO V06DA 224/EAD1X2-T0039-540-O, s optimálnym prietokom 41,5 m<sup>3</sup>/hod. (11,5 l/s) a s optimálnou prečerpávanou výškou 14,8 m (max. prečerpávaná výška je 21,6 m a max prečerpávaný prietok je 50 m<sup>3</sup>/hod.). Počas kontroly bol zaznamenaný okamžitý prietok 4,6976 l/s (fotodokumentácia sa nachádza v spise).

Množstvo vypúšťaných POV je merané elektromagnetickým prietokomerom M1500, výr. č. 1411-008SK, merací rozsah 4,8 – 120 m<sup>3</sup>/hod. V čase kontroly bola na prietokomeri hodnota 13 721,21 m<sup>3</sup>. Podľa evidencie boli na prietokomeri odčítané nasledovné hodnoty: 25.02.2015 – 17 608 l (17,608 m<sup>3</sup>); 10.03.2015 - 1 892 450 l (1 892,45 m<sup>3</sup>); 07.04.2016 – 13 655 003 l (13 655,003 m<sup>3</sup>).

Priesaková kvapalina gravitačne nateká do čerpacej stanice z aktívnej kazety skládky odpadov. Uzáver, ktorým je možné uzavrieť odtok priesakových kvapalín do čerpacej stanice

POV bol v čase kontroly otvorený. Podľa informácie prevádzkovateľa je ho možné uzavrieť v prípade pravidelnej údržby, resp. v prípade nutných opráv.

Do aktívnej kazety skládky odpadov sú cca 1 x denne prečerpávané aj priesakové kvapaliny z uzatvorenej (čiastočne) kazety skládky odpadov.

V čase kontroly bol v okolí aktívnej časti skládky odpadov cítiť zápach primeraný tejto vykonávanej činnosti.

Podľa informácie prevádzkovateľa vykonáva kontrolu prevádzky čerpacej stanice priebežne, dosiaľ neboli vykonané žiadne opravy resp. údržba na výtlaku priesakových vôd.

Inšpekcia vykonala aj kontrolu na ulici Šuja, na ktorej sa nachádza rodinný dom č. 149. Počas kontroly nebol v kontrolovanej lokalite a v jej okolí cítiť zápach z kanalizácie. Na ulici sa okrem kanalizačných šachiet nachádzali aj dažďové vpusty. Na základe informácie správcu kanalizácie (SEVAK a.s.) tieto vpusty nie sú napojené na verejnú kanalizáciu.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii výsledky merania zápachu, ktoré vykonal RNDr. Zdeněk Potyš (a František Sklenár) HGS-hydrogeoservis, dňa 19.06.2015 v rodinnom dome Šuja (dom Ing. Tatiany Veselej, Šuja 149) a dňa 22.05.2015 v kanalizačnej šachte Šuja – ulica. Meranie bolo vykonané v ukazovateľoch  $\text{CH}_4$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CO}$ ,  $\text{NO}_2$  a barometrický tlak.

V rodinnom dome Šuja boli namerané hodnoty v ukazovateli  $\text{H}_2\text{S}$  – 1 ppm (prípustný hygienický limit je 10 ppm – 15  $\text{mg/m}^3$ ) a v ukazovateli  $\text{NH}_3$  – > 0 ppm (prípustný hygienický limit je 20  $\text{mg/m}^3$  – cca 28 ppm).

V kanalizačnej šachte boli namerané hodnoty v ukazovateli  $\text{H}_2\text{S}$  – 214 ppm a v ukazovateli  $\text{NH}_3$  – > 200 ppm.

Amoniak je zmyslovo zistiteľný už pri koncentráciách 1 – 5 ppm, t.j. 0,6 – 3,5  $\text{mg/m}^3$  (pre 8 hod. je prijateľná koncentrácia asi 30 ppm, t.j. 20  $\text{mg/m}^3$ , a vzhľadom k dobrému návyku je možné vydržať asi hodinu pri koncentráciách 216 ppm t.j. 150  $\text{mg/m}^3$ ). Táto skutočnosť vysvetľuje sťažnosti na zápach aj pri relatívne nízkych koncentráciách amoniaku.

Hodnoty namerané priamo v kanalizácii prekračovali prípustný hygienický limit, správca verejnej kanalizácie je o tejto skutočnosti informovaný.

Z výsledkov rozborov priesakovej kvapaliny v RŠ1 v roku 2015 bolo zistené:

a) v ukazovateľoch  $\text{CHSK}_{\text{cr}}$ ,  $\text{BSK}_5$ , NL, Ortuť, Kadmium, Arzén, Olovo, Chróm celk., Meď, Zinok, Nikel, AOX – namerané hodnoty sú nižšie ako limitné hodnoty pre vypúšťanie priesakových vôd do povrchových vôd (podľa nar. vlády SR č. 269/2010 Z. z.)

b) v ukazovateli  $\text{NH}_4^+$

17.03.2015 – 224  $\text{mg/l}$

08.06.2015 – 231  $\text{mg/l}$

09.09.2015 – 271  $\text{mg/l}$

03.11.2015 – 304  $\text{mg/l}$

(Pre porovnanie: v roku 2014: 290,0; 217,0; 224,0; 682  $\text{mg/l}$ ; v roku 2013: 239,0; 263,0; 298,0; 296  $\text{mg/l}$ );

- namerané hodnoty priesakovej kvapaliny v ukazovateli N- $\text{NH}_4$  výrazne prekračujú limitnú hodnotu pre vypúšťanie priesakových vôd do povrchových vôd (podľa nar. vlády SR č. 269/2010 Z.z.) - v ukazovateli N- $\text{NH}_4$  stanovená limitná hodnota 15/50/-  $\text{mg/l}$ .

Na základe objednávky č. SORRZ/34 zo dňa 17.06.2015 (podľa ktorej bol zrealizovaný vývoz priesakovej kvapaliny na ČOV Rajec) hodnoty v ukazovateľoch CHSK, BSK<sub>5</sub> a NL uvádzané pri fakturácii zneškodňovaného odpadu 19 07 03 (priesaková kvapalina zo skládky odpadov) spĺňajú hodnoty pre štandardné znečistenie.

Výsledky rozborov priesakovej kvapaliny preukazujú, že táto kvapalina predstavuje koncentrovaný výluh z odpadov, ktoré sú na nej deponované. Svedčí o tom vysoká hodnota vodivosti a vysoký obsah amónnych iónov.

Na základe výsledkov rozborov priesakovej kvapaliny v roku 2015 nebola vo vzorkách prekročená hraničná hodnota pre výluh z inertného odpadu a pre výluh z odpadu, ktorý nie je nebezpečný ani pri jednom sledovanom parametri.

Inšpekcia vzhľadom na charakter prešetrovaného podnetu (sťažnosť na zápach z verejnej kanalizácie) požiadala Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., ako prizvanú osobu, o stanovisko k vypúšťaniu odpadových vôd (ďalej len „OV“) zo skládky odpadov Rajec-Šuja.

Zástupca Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s., v liste č. O16370009752 zo dňa 23.05.2016 uviedol:

*„Naša spoločnosť SEVAK a.s. zabezpečuje pre prevádzkovateľa „Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec“ (ďalej len „Združenie“) odvádzanie OV, ktoré vznikajú priesakom dažďových vôd zo skládky odpadov. OV sú zachytávané v akumuláčnej nádrži čerpacej stanice, odtiaľ sú prečerpávané do verejnej kanalizácie (ďalej len „VK“) v mieste zaústenia do VK pred obcou Šuja, odkiaľ otekajú spolu s OV od producenta Kofola a.s. Rajecká Lesná č.1 VK do čistiarne odpadových vôd v Rajci.*

*Zriadenie kanalizačnej prípojky bolo pre Združenie povolené rozhodnutím č. 3723-17256/2014/Chy/770090103/Z8-SP4 zo dňa 26.06.2014, ktoré vydala SIŽP Žilina. K vydaniu rozhodnutia na výstavbu kanalizačnej prípojky dala naša spoločnosť požiadavky (sú uvedené v bode č. 49 tohto rozhodnutia), ktorých realizácia pred spustením stavby do prevádzky bola stavebníkom zabezpečená.*

*Na základe informácie SIŽP na podnet týkajúci sa šírenia zápachu z kanalizácie, zrealizovala dňa 05.05.2016 naša spoločnosť kontrolný odber vypúšťaných OV od producenta Združenie, v ktorom bol stanovený obsah vybraných znečisťujúcich látok v nasledovných hodnotách: CHSK 960 mg/l, NL 40 mg/l, N-NH<sub>4</sub> 203 mg/l, Nc 253 mg/l a H<sub>2</sub>S 20 ppm. Odobraná vzorka OV výrazne páchla zápachom organického charakteru typického pre skládkovaný odpad.*

*Nakoľko naša spoločnosť riešila sťažnosti Obce Šuja už aj v období pred napojením, resp. pred vypúšťaním OV zo skládky odpadov producenta Združenie (v 10/2009 a 4/2010), pristúpili sme k rozhodnutiu, zabezpečiť výmenu kanalizačných poklopov s odvetraním nachádzajúcich sa na verejnej kanalizácii v obci Šuja za kanalizačné poklopy bez odvetrania. Realizáciu výmeny cca 27 ks kanalizačných poklopov predpokladáme zrealizovať ešte v priebehu tohto roka 2016, pričom postup prác bude závisieť od vyťažnosti strediska stavebnomontážnych činností.“*

## **I. Použité podklady**

1. Skládka odpadov Rajec –Šuja, Prevádzkový poriadok skládky, doplnok marec 2015“, ktorého súčasťou je „Prevádzkový poriadok k čerpacej stanici“
2. Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, z 01.04.2015 č. 20150069
3. Rozbory kvality priesakovej kvapaliny odobranej v RŠ1 na skládke odpadov v roku 2015
4. Meranie množstva vypúšťaných OV - záznamy
5. Doklad o fakturácii zneškodňovaného odpadu 19 07 03 na ČOV Rajec
6. Parametre čerpadla Wilo-Rexa PRO V06– prietok l/s
7. Výsledky merania zápachu u Ing. Tatiana veselá, Šuja 149
8. Monitorovanie procesu tvorby skládkového plynu – správa za rok 2015
9. Monitorovanie vplyvu skládky na podzemné a povrchové vody – správa za rok 2015
10. Písomné stanovisko Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s., k vypúšťaniu OV zo skládky Rajec-Šuja, list č. O16370009752 zo dňa 23.05.2016

## **J. Kontrolné zistenia**

1. Podmienky na uskutočnenie stavby č. 49 bod 5. a bod 7. rozhodnutia č. 3723-17256/2014/Chy/770090103/ Z8-SP4 zo dňa 26. 06. 2014:

Dodržať požiadavky SEVAKu, a.s., Žilina:

5. Určenie kvality vypúšťaných priesakových kvapalín z odobratej vzorky bude vzorkovacím ventilom za meradlom. Meranie bude magneticko-induktívnym prietokomerom M1500 DN65 so snímačom. Miesto plnenia a merania bude v armatúrnej šachte AŠ2, čo bude uvedené aj v zmluve o odvádzaní odpadových vôd. V zmluve budú uvedené aj najvyššie prípustné miery znečistenia odpadových vôd v zmysle vyhlášky č. 55/2004 Z. z., kde sú v prílohe č. 3 uvedené koncentračné limity. Limity budú stanovené s ohľadom na zaťaženie ČOV Rajec. Rozbory kvality odpadových vôd prevádzkať 1xQ za účasti pracovníka SEVAK a.s. Navrhovaný indukčný prietokomer si zabezpečí a bude prevádzkovať producent odpadových vôd.
7. Odsúhlasujeme čerpané množstvo do verejnej kanalizácie 5 l/s.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

K bodu č.5:

- množstvo vypúšťaných priesakových kvapalín je merané elektromagnetickým prietokomerom M1500, výr. č. 1411-008SK; na displeji prietokomera je možné kontrolovať okamžitý prietok čerpaných odpadových vôd,
- prevádzkovateľ predložil zmluvu o odvádzaní odpadových vôd (priesakových odpadových vôd) verejnou kanalizáciou, z 01.04.2015 č. 20150069 podpísanú so správcom kanalizácie;

K bodu č.7:

- v čerpacej stanici je osadené čerpadlo Wilo-Rexa PRO V06DA 224, ktoré má optimálny prietok 41,5 m<sup>3</sup>/hod. (11,5 l/s) + 100 % rezerva; počas kontroly bola na displeji elektromagnetického prietokomera M1500 odčítaná okamžitá hodnota prietoku 4,6976 l/s.

2. Podmienka č. 1 pre užívanie stavby „Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO“ rozhodnutia č.702-3772/2016/Mar,Chy/770090103/Z10-KR zo dňa 05.02.2016:

Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a schváleným prevádzkovým predpisom „Skládka odpadov Rajec – Šuja, Prevádzkový poriadok skládky, doplnok marec 2015“ a „Prevádzkový poriadok k čerpacej stanici“.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva kontrolu prevádzky čerpacej stanice priebežne, dosiaľ neboli vykonané žiadne opravy resp. údržba na výtlaku priesakových vôd.

**K. Prílohy správy** **Áno**

1. Písomné stanovisko Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s., k vypúšťaniu OV zo skládky Rajec-Šuja, list č. O16370009752 zo dňa 23.05.2016

**L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

Dodržané

1. Podmienky na uskutočnenie stavby č. 49 bod 5. a bod 7. rozhodnutia č. 3723-17256/2014/Chy/770090103/ Z8-SP4 zo dňa 26. 06. 2014
2. Podmienka č. 1 pre užívanie stavby „Skládka odpadov Rajec – Šuja odvodnenie skládky PDO“ rozhodnutia č.702-3772/2016/Mar,Chy/770090103/Z10-KR zo dňa 05.02.2016

Ďalšie zistené skutočnosti:

Kontrolou v prevádzke inšpekcia zistila potrebu doplnenia niektorých podmienok v súvislosti s prevádzkou prečerpávania priesakových kvapalín zo skládky odpadov do verejnej kanalizácie do integrovaného povolenia, v tomto rozsahu:

1. Max. množstvo prečerpávaných priesakových vôd do verejnej kanalizácie nesmie prekročiť hodnotu 5 l/s.
2. V bežnom prevádzkovom stave (mimo havárie čerpadla, oprave alebo údržbe, resp. ak je prítok priesakových vôd do novej čerpacej stanice vyšší ako je kapacita čerpadla -5 l/s) zamedziť odtok priesakových kvapalín (uzavretý uzáver) z aktívnej kazety skládky odpadov do starej čerpacej stanice (pri RŠ1) a zabezpečiť plynulý prítok do novej čerpacej stanice (do verejnej kanalizácie).
3. Vykonávať monitoring množstva prečerpávaných priesakových vôd odčítavaním a zaznamenávaním údajov o celkovom množstve prečerpaných priesakových vôd na prietokomeri – 1 x mesačne.
4. Aktualizácia podmienky I.2.3. Priesakové kvapaliny (Vykonávať monitoring kvality vypúšťaných priesakových vôd zabezpečením odberu a analýzy vypúšťaných priesakových vôd z prečerpávacej šachty priesakových vôd (do VK) - tabuľka č.17) z dôvodu zmeny odberného miesta, úprava textu podmienky.
5. Prevádzkový poriadok čerpacej stanice priesakových vôd (na VK) aktualizovať o podmienky uvedené v bodoch č.1 až 5 a predložiť inšpekcii.

Na základe zistených skutočností inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení v zmysle § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

Zároveň boli kontrolou zistené ďalšie skutočnosti, preto inšpekcia:

- vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia podľa § 35 ods.2 písm. c) zákona o IPKZ.

**M. Podpisy**

Za SIŽP:

Ing. Marta Martinčeková

Číslo preukazu: 114

.....