



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5638-20539/2017/Čás

SPRÁVA ZO ŠTÁTNEHO DOZORU

č. 34/2017/Z

Počas štátneho dozoru a pri vypracovaní správy zo štátneho dozoru sa postupovalo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:

štátny dozor podľa § 36 ods. 3 zákona o IPKZ

Podnet:

Nie

Výsledok:

§ 35 ods. 1 zákona - Súlad

Odstúpené:

Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Ing. Ľubica Čázarová Číslo preukazu: 463

Telefón:

037 656 06 48

Elektronická adresa:

lubica.casarova@sizp.sk

Inšpektor:

Ing. Ingrid Pojezdalová Číslo preukazu: 507

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:

-

Adresa:

-

Zástupca:

-

Funkcia: -

Telefón:

-

Elektronická adresa:

-

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:

Bytkomfort, s.r.o.

Adresa sídla:

SNP 9, 940 60 Nové Zámky

IČO:

36 555 193

Kontrola oznámená:

22.06.2017 Spôsob: Telefonicky

Zástupca:

Ing. Štefan Szabo Funkcia: riaditeľ EM

Mgr. Peter Szuchan

Funkcia: vedúci výroby a rozvodov energií

Telefón: 0902/965 008
Elektronická adresa: stefan.szabo@bytkomfort.sk
peter.szuchan@bytkomfort.sk

D. Prevádzka

Názov podľa integrovaného povolenia (IP):

prevádzka nemá vydané IP,
podľa pôvodného IP „Centrálny tepelný zdroj (CTZ)“
Adresa prevádzky: Dvorská cesta 22/A, 940 60 Nové Zámky
Variabilný symbol: nemá pridelený, pôvodný VS 370750105
Integrované povolenie: -
pôvodné IP č. 4288/990-OIPK/05-Kk/370750105 zo dňa
08. 08. 2005, právoplatné dňa 14.09. 2005, v znení neskorších
zmien a doplnení
Vydané: -
Právoplatné: -
Projektovaná kapacita: 109 MW (podľa pôvodného IP)
Kategória: 1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým
tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 2.12.2016 – 26.6.2017
Začatie kontroly: 26.6.2017
Prvé miestne zisťovanie: 26.6.2017
Vypracovanie správy: 26.6.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia správy odovzdanej osobne – 26.6.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Štátny dozor (ďalej len „kontrola“) vykonaný podľa § 36 ods. 3 zákona o IPKZ v prevádzke „Centrálny tepelný zdroj (CTZ)“, Dvorská cesta 22/A, 940 60 Nové Zámky (ďalej len „prevádzka“) prevádzkovateľa Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky, IČO: 36 555 193 (ďalej len „prevádzkovateľ“), bol zameraný na zistenie stavu v prevádzke. Výsledkom Inšpekciou vykonaného predchádzajúceho štátneho dozoru bola výzva k podaniu žiadosti. Inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa k podaniu žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku listom č. 4977-16584/2017/Čás/370750105 zo dňa 23. 05. 2017. Dňa

20.06.2017 bola na Inšpekciu doručená odpoveď pod č. 2185/2017 zo dňa 13. 06. 2017. V uvedenom liste prevádzkovateľ uvádza, že dňa 06. 06. 2017 vykonal odpojenie plynového kotla K-2, menovitého tepelného príkonu 38,9 MW(výr. č. 23072), čím došlo k poklesu celkovej kapacity zariadení na hodnotu 31,2 MW, čo je pod prahovou hodnotou uvedenou v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ, t.j. 1.1. *Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.*

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. vo svojej prevádzke zabezpečuje výrobu tepelnej energie na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre bytovo - komunálnu sféru. Takisto vyrába elektrickú energiu pre vlastnú potrebu a jej prebytočnú časť dodáva do verejnej rozvodnej siete. Prevádzka sa nachádza v priemyselnej časti mesta Nové Zámky na Dvorskej ceste 22/A, v katastrálnom území Nové Zámky. V čase miestneho zisťovania bol kotol K-2 odpojený od plynu a elektriny. V prevádzke bola kogeneračná jednotka KGJ 1 na 100 %, stav vody bol 67,5 m³/h a stav plynu bol 716 m³/h.

I. Použité podklady

1. Pôvodné integrované povolenie v znení neskorších zmien a doplnení
2. Správa o odbornej prehliadke plynového zariadenia vykonanej podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky MPSVR SR č. 398/2013 Z. z. zo dňa 07. 06. 2017 pod zn. op-spot2
3. Spisový materiál pod č. 700/2017/Čás
4. Výzva k podaniu žiadosti pod č. 4977-16584/2017/370750105 zo dňa 23. 05. 2017
5. Odpoveď k výzve k podaniu žiadosti č. 2185/2017 zo dňa 13. 06. 2017
6. Kolaudačné rozhodnutie č. 157-1748/2017/195/LÁ zo dňa 30. 01. 2017, právoplatné dňa 01. 02. 2017
7. Grafický priebeh teploty vody na výstupe z kotla K2 za mesiace február a marec
8. VS Hodinové odpisy údajov vo výmenníkovej stanici CTZ za mesiace február – jún 2017 – k nahliadnutiu

J. Kontrolné zistenia

Prevádzkovateľ mal pôvodne vydané integrované povolenie č. 4288/990-OIPK/05-Kk/370750105 zo dňa 08.08.2005 v znení neskorších zmien a doplnení. Toto integrované povolenie bolo rozhodnutím Inšpekcie č. 3977-17420/37/2013/Sob/370750105/Z2 zo dňa 17. 07. 2013, právoplatné dňa 22.11. 2013, zrušené. Inšpekcia konala na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 20. 03. 2013 doručenej Inšpekcii dňa 25.03. 2013. Svoju žiadosť prevádzkovateľ odôvodnil tým, že odpojením kotla K1 došlo k poklesu kapacity zariadenia pod prahovú hodnotu 50 MW.

Inšpekcia následne vykonala štátny dozor podľa § 36 ods. 3 zákona o IPKZ u prevádzkovateľa v prevádzke. Štátny dozor bol vykonaný na základe podnetu Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Ústredie – Útvar integrovaného povoľovania a kontroly z dôvodu, že zistila rozpory v informačnom systéme prevádzok IPKZ a v Národnom emisnom informačnom systéme.

Štátny dozor bol zameraný na zistenie hodnoty projektovanej výrobnnej kapacity vykonávanej činnosti v prevádzke a jej porovnanie s prahovou hodnotou uvedenou

v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ, kategória 1.1. *Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.*

Na základe výsledkov štátneho dozoru uvedených v správe zo štátneho dozoru č. 1/2017/P, vypracovanej dňa 16. 01. 2017 a prerokovanej s prevádzkovateľom dňa 27. 01. 2017 bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzke v rozsahu väčšom ako je prahová hodnota projektovanej výrobnnej kapacity uvedená v bode 1.1. v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ a jeho činnosť tak spadá pod pôsobnosť zákona o IPKZ. Preto Inšpekcia podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ vyzvala prevádzkovateľa k podaniu žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku v termíne do 30 dní odo dňa doručenia výzvy č. 4977-16584/2017/Čás/370750105 zo dňa 23. 05. 2017 (výzva doručená prevádzkovateľovi podľa doručenky dňa 25. 05. 2017). Prevádzkovateľ na výzvu odpovedal listom č. 2185/2017 zo dňa 13. 06. 2017 doručenom na Inšpekciu dňa 20. 06. 2017. V predložennom liste prevádzkovateľ uviedol, že dňa 06. 06. 2017 bolo vykonané odpojenie kotla K-2 a v prílohe bola predložená aj Správa o odbornej prehliadke plynového zariadenia zo dňa 07. 06. 2017. Inšpekcia bola uvedenú skutočnosť preveriť miestnou obhliadkou dňa 26. 06. 2017, pri ktorej zistila skutočnosť uvedenú ďalej. V prevádzke sa nachádzajú nasledovné spaľovacie zariadenia zhrnuté v tabuľke:

Spaľovacie zariadenie	palivo	Menovitý tepelný príkon MW	Miesto odvodu znečisťujúcich látok	Poznámka
Kotol K1 (v.č. 23073)	zemný plyn naftový	38,9	Spoločný komín č. 1	Odpojený od energií
Kotol K2 (v.č. 23072)	zemný plyn naftový	38,9		Odpojený od energií
Kotol K3	zemný plyn naftový	13,3	Samostatný komín č. 2	-
Kotol K4 (v.č. 0311917)	biomasa	6,8	Samostatný komín	-
Kogeneračná jednotka KGJ 1	zemný plyn naftový	6,4	Samostatný výdych	-
Kogeneračná jednotka KGJ 2	zemný plyn naftový	4,7	Samostatný výdych	-

V prevádzke sa ďalej nachádza kotol K5 (elektrokotol), na ktorý bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č. 157-1748/2017//195/LÁ zo dňa 30. 01. 2017, právoplatné dňa 01. 02. 2017. Uvedené kolaudačné rozhodnutie vydal príslušný všeobecný stavebný úrad Mesto Nové Zámky.

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že sumárny tepelný príkon spaľovacích zariadení je 109 MW. Pretože sú však kotly K1 a K2 odpojené od zemného plynu – zaslepený privod, celkový tepelný príkon zdroja je **31,2 MW**. V zmysle prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška č. 410/2012 Z. z.“) sa jedná o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie *1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom $\geq 0,3$ MW a menším ako 50 MW*. Podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ prevádzkovateľ nevykonáva v prevádzke činnosť v kategórii *1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW*. Na vykonávanie činnosti v prevádzke pod prahovú hodnotu 50 MW nie je potrebné vydanie integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ. Prevádzkovateľovi však môže byť vydané integrované povolenie v zmysle zákona o IPKZ, ak dobrovoľne požiada o jeho vydanie.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
– netýka sa

M. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe miestnej obhliadky prevádzky a predložených dokladov zo strany prevádzkovateľa neboli zistené žiadne nedostatky. Nakoľko prevádzkyschopné sú spaľovacie zariadenia K3, K4, KGJ1 a KGJ2 s celkovým menovitým tepelným príkonom 31,2 MW, nie je potrebné predloženie žiadosti na vydanie integrovaného povolenia. Z uvedeného dôvodu bude konanie začaté na podnet Inšpekcie zastavené.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ľubica Čázarová

Číslo preukazu: 463

.....

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

.....

Za prevádzkovateľa:

Vedúci kontrolovaného subjektu (štatutárny zástupca):

Dátum: 16.6.2017

.....

Proble poverd Ing. Ľubica Čázarová

.....