

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoloňovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7205-32272/2017/Mil

Počet príloh: 1

Dátum: 30.09.2017

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 35/2017/Mil/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoloňovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna

Podnet: Áno

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Eva Milistenferová Číslo preukazu:126

Telefón: 055 633 33 14

Elektronická adresa: eva.milistenferova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -

Adresa: -

Zástupca: - Funkcia: -

Telefón: -

Elektronická adresa: -

postúpeného Okresným úradom Snina, odborom starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina dňa 24.08.2017 na IŽP Košice:

Dňa 01.08.2017 v čase o 22.50 h na OO PZ v Snine, Jozef Koval', bytom Belá n/C, ul. Vihorlatská č. p. 505/11, okr. Snina 4552, kde od majiteľa lomu p. Swiderského Jozefa prijal dňa 01.08.2017 o 21.00 h telefonát, že toho istého dňa 01.08.2017 v čase od 20,30 h začala pritekať voda z priestorov skládky odpadu na jeho pozemok, skládka patrí VPS mesta Snina a nachádza sa nad kameňolomom. Voda, ktorá pritekala silno penila a bola červenohnedej farby. Mesto Snina má so spoločnosťou LOMY SV, s.r.o. zmluvu o vypúšťaní dažďových vôd a nie špinavej vody, ktorá zrejme pochádza z retenčnej nádrže uvedenej skládky. Uvedený únik špinavej vody zo skládky sa v priebehu roka opakuje často v nepravidelných intervaloch, táto voda podzemným potrubím, ktoré je pod kameňolomom ústi do priekopy pri štátnej ceste a následne sa vlieva do potoka Pčolinka.

V závere priestupkového spisu je uvedené, že nestotožnený páchatel' sa svojim konaním dopustil priestupku podľa § 77 ods. 1 písm. j) zákona NRSR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a keďže útvár PZ nie je oprávnený uvedený priestupok objasňovať ani prejednať, uvedený priestupok bol podľa § 56 ods. 1 zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch oznámený Okresnému úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina a následne postúpený na IŽP Košice z dôvodu, že prevádzka skládky odpadov má vydané integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom kontroly bolo objasnenie skutočností uvedených v spise č. ORPZ-HE-OPP6-499/2017-P zo dňa 16.08.2017 vo veci Úniku špinavej vody zo skládky KO Snina na pozemok spoločnosti LOMY, SV, s.r.o. Snina a podmienok integrovaného povolenia súvisiacich s predmetom podania, ako aj podmienok integrovaného povolenia, ktoré ku dňu 06.09.2017 stratili platnosť ako aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola skládka odpadov oplotená súvislým oplotením s funkčnou uzamykateľnou bránou. Na oplotení boli umiestnené výstražné tabule o zákaze vstupu a zákaze ukladania odpadu k plotu. Vnútroskládkové spevnené plochy a vnútroareálová komunikácia okolo sociálno-prevádzkovej budovy, na ktorých je osadená cestná váha s pokračovaním k vjazdu do kazety skládky odpadov a k obsluhu nádrže priesakových kvapalín boli znečistené blatom. Prevádzka skládky bola označená informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva. Sociálno-prevádzková budova bola sprístupnená. Váženie odpadov bolo vykonávané na funkčnej mostovej váhe. Váženie odpadov a ich evidencia boli zabezpečované automatizovaným systémom s uchovávaním dát na PC. Skládka bola prevádzkovaná, počas kontroly boli na skládku odpadov preberané odpady, o čom svedčí kópia prevádzkového denníka zo dňa 06.09.2017 (viď príloha č. 1 tejto správy).

Priesaková kvapalina z telesa skládky odpadov a podzemné vody, ktoré sú znečistené starou záťažou (ďalej len „podzemné vody znečistené starou záťažou“) boli odvádzané do nádrže

2) Kontrola podmienky č. 2.2.6, 2. Emisné limity, 2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd časť II. integrovaného povolenia:

2.2.6 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať podzemné vody z vetvy „C“ znečistené starou záťažou zo svahu Filárovo kontinuálne do toku Pčolinka cez výustný objekt na ľavom brehu toku v staničení 5,1 rkm v k. ú. Snina do 10.10.2016.

Zistený stav:

Dňa 06.09.2017 v čase kontroly prevádzkovateľ skládky odpadov nevypúšťal podzemné vody znečistené starou záťažou zo svahu svahu Filárovo kontinuálne do toku Pčolinka, ale uviedol, že ich odvádza do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín, avšak kontrolou prevádzkového denníka skládky odpadov dňa 11.10.2016 bolo zistené, že prevádzkovateľ skládky odpadov nevykonával o tejto podstatnej skutočnosti - o presmerovaní podzemných vôd znečistených starou záťažou zo svahu svahu Filárovo do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín, t. j. o zmene v prevádzkovaní skládky odpadov - zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.

Podmienka **splnená.**

3) Kontrola podmienky č. 4.5, 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:

4.5 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v prevádzke „Skládka nie nebezpečného odpadu Snina“ je platný do 30.06.2017. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti súhlasu na zneškodňovanie odpadov, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie lehoty jeho platnosti.

Zistený stav:

Dňa 06.09.2017 bolo kontrolou prevádzkového denníka zistené, že prevádzkovateľ skládky odpadov po uplynutí doby platnosti súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov t. j. v období od 03.07.2017 do 06.09.2017 prevádzkoval skládku odpadov bez platného súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov, pričom v mesiacoch: 07/2017 prevzal a zneškodnil 476,12 t odpadu, 08/2017 prevzal a zneškodnil 422,28 t odpadu, od 01.09.2017 do 06.09.2017 prevzal a zneškodnil 68,9 ton. V období od 01.07.2017 do 06.09.2017 prevádzkovateľ skládky odpadov prevzal do prevádzky a zneškodnil 967,3 t odpadov na skládke odpadov bez platného súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov, čo je v rozpore s kontrolovanou podmienkou integrovaného povolenia.

2) Kontrola podmienky č. 2.2.6, 2. Emisné limity, 2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd časť II. integrovaného povolenia:

2.2.6 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať podzemné vody z vetvy „C“ znečistené starou záťažou zo svahu Filárovo kontinuálne do toku Pčolinka cez výustný objekt na ľavom brehu toku v staničení 5,1 rkm v k. ú. Snina do 10.10.2016.

Zistený stav:

Dňa 06.09.2017 v čase kontroly prevádzkovateľ skládky odpadov nevypúšťal podzemné vody znečistené starou záťažou zo svahu svahu Filárovo kontinuálne do toku Pčolinka, ale uviedol, že ich odvádza do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín, avšak kontrolou prevádzkového denníka skládky odpadov dňa 11.10.2016 bolo zistené, že prevádzkovateľ skládky odpadov nevykonával o tejto podstatnej skutočnosti - o presmerovaní podzemných vôd znečistených starou záťažou zo svahu svahu Filárovo do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín, t. j. o zmene v prevádzkovaní skládky odpadov - zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.

Podmienka splnená.

3) Kontrola podmienky č. 4.5, 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:

4.5 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v prevádzke „Skládka nie nebezpečného odpadu Snina“ je platný do 30.06.2017. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti súhlasu na zneškodňovanie odpadov, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie lehoty jeho platnosti.

Zistený stav:

Dňa 06.09.2017 bolo kontrolou prevádzkového denníka zistené, že prevádzkovateľ skládky odpadov po uplynutí doby platnosti súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov t. j. v období od 03.07.2017 do 06.09.2017 prevádzkoval skládku odpadov bez platného súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov, pričom v mesiacoch: 07/2017 prevzal a zneškodnil 476,12 t odpadu, 08/2017 prevzal a zneškodnil 422,28 t odpadu, od 01.09.2017 do 06.09.2017 prevzal a zneškodnil 68,9 ton. V období od 01.07.2017 do 06.09.2017 prevádzkovateľ skládky odpadov prevzal do prevádzky a zneškodnil 967,3 t odpadov na skládke odpadov bez platného súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov, čo je v rozpore s kontrolovanou podmienkou integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ o predĺženie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov nepožiadaval v určenej lehote t. j. najneskôr do 31.marca 2017, ale až 02.05.2017, čo je v rozpore s kontrolovanou podmienkou integrovaného povolenia.

Podmienka nesplnená.

O) Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Milistenferová

Číslo preukazu: 126

.....
podpis

Za prevádzkovateľa:

Verejnoprospešné služby mesta Snina, s.r.o.

Ing. Ján Alušík

Funkcia: konateľ kontrolovanej prevádzky

.....
Podpis

