

Číslo: 7145-30838/2018/Šin/370210707

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 57/2018/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Juraj Šimon	Číslo preukazu: 621
Telefón:	037 656 06 35	
Elektronická adresa:	juraj.simon@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
Telefón:	037 656 06 49	
Elektronická adresa:	monika.medovicova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Duslo, a.s.
-----------------	-------------

Adresa sídla: Administratívna budova, ev. č. 1236
IČO: 35 826 487
Kontrola oznámená: 01. 08. 2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Zuzana Gocníková
Funkcia: Technický úsek / Odbor životného prostredia a ochrany zdravia
Telefón: +421 (0)31 775 2250
Elektronická adresa: Zuzana.Gocnikova@duslo.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Čpavok 2**
Adresa prevádzky: Administratívna budova, ev. č. 1236
Variabilný symbol: 370210707
Integrované povolenie: 3644-34179/2007/Máň/370210707
Vydané: 22.10.2007
Právoplatné: 12.11.2007
Kategória:

4.2. a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid – fosgén.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 6.4.2013 – 17.8.2015
Posledná kontrola: 11.8.2015 – 21.8.2015
Kontrolované obdobie: 18.8.2015 – 17.8.2018
Začatie kontroly: 17.8.2018
Prvé miestne zisťovanie: 17.8.2018
Vypracovanie správy: 15.10.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia osobne

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: -
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 17. 08. 2018 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka v prevádzke „Čpavok 2“ (ďalej len „prevádzka“) prevádzkovateľa Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestneho zisťovania v prevádzke prebiehala iba výroba močovinoformaldehydové činidlo na povrchovú úpravu močoviny v objekte, ktoré je jediný výrobok ktorý patrí do IP pre prevádzku „Čpavok 2“. Iná výrobná činnosť sa v prevádzke nevykonáva.

I. Použité podklady

1. Evidenčné listy odpadu za rok 2013 a 2015
2. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za roky 2015, 2016 a 2017
3. Protokol o tesnostnej skúške nádrže pod zás. 81-2013 a 81-2012 – SBU-A-VJEAS-sklad čpavku
4. Protokol o tesnostnej skúške nádrže pre DG (diesel agregát) – 81-1601-10
5. Protokol o tesnostnej skúške nádrže pre zásobník oleja ONC-68, p. č. 81-2012
6. Spotreba energií za rok 2018
7. Fotodokumentácia vyhotovená prevádzkovateľom

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. II.A.4.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie spotreby a viesť prevádzkovú evidenciu o spotrebe vody používanej na prevádzkové účely

Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť

Opis Áno

Voda sa na výrobné účely (v technologickom procese) nepoužíva. Cirkulačná voda sa na prevádzke Čpavok 2 používa ako chladiace médium v kondenzátoroch amoniaku a v chladičoch oleja nízkotlakých a vysokotlakých skrutkových kompresorov. Filtrovaná voda sa na prevádzke Čpavok 2 používa pre skrúpacie zariadenia pre plniace a stáčacie zariadenie železničných cisterien, tiež pre hasiace účely. V roku 2018 bola spotreba filtrovanej vody nulová.

2. Podmienka II.D.2. Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný:
 - a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zariadenia odpadu podľa Katalógu opadov,
 - b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov opadov a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením alebo iným únikom,
 - c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - e) zabezpečiť aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné voči mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve opadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje s evidencie podľa všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je

povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

- a) Prevádzkovateľ mal správne zaradené odpady podľa Katalógu odpadov.
- b) Každý druh odpadu mal vlastnú nádobu ktorá bola uzatvárateľná. Nebezpečné odpady boli zabezpečené pred odcudzením a nežiadúcim únikom v uzamykateľnom sklade.
- c) Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady podľa ich druhov v samostatných nádobách.
- d) Identifikačné listy odpadov boli čitateľné a zavesené v ochrannom obale pri nádobe na daný druh odpadu.
- e) Nádobu na nebezpečný odpad boli uskladnené v uzamykateľnom sklade, uložené v záchytnej vani. Prevádzkovateľ predložil doklad o preukázaní tesnosti záchytnej vani v časti I. Použité podklady pod bodom 3..
- f) Prevádzkovateľ predložil Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním za kontrolované obdobie – za rok 2015, 2016, 2017, ktoré boli v súlade so všetkými záväznými predpismi Odpadového hospodárstva, vyplnené a zaslané príslušnému Okresnému úradu a Inšpekcii.

3. Podmienka č. II.A.6.4. Všetky skladovacie nádrže a záchytné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke sa nachádza záchytná vaňa pre DG (diesel agregát) – 71-1601-10 a záchytná vaňa pod zásobníkmi oleja 81-2013 a 81-2012-SBU-A-VJEAS-sklad čpavku a skladovacia nádrž zásobník oleja ONC-68, p.č. 81-2012. Prevádzkovateľ predložil protokoly o tesnostných skúškach, ktoré preukázali tesnosť týchto nádrží, uvedené v časti I. Použité podklady pod bodmi 3., 4., 5..

4. Podmienka č. II.D.3. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním v elektronickej alebo písomnej podobe päť rokov

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

5. Podmienka č. II.F.3. Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Počas kontrolovaného obdobia nevznikol žiaden mimoriadny stav ani havária, preto prevádzkovateľ nemá záznam v prevádzkovej evidencii. Prevádzkovateľ má zavedený systém zaznamenávanie havárií s názvom ENVITECH ktorý je autonómnym systémom varovania

obyvateľstva a vyznenia osôb na ohrozenom území Duslo, a.s. a okolitého obyvateľstva, do ktorého nám dovolili nahliadnuť.

6. Podmienka č. II.F.4. Všetky úkony spojené s údržbou a opravou technologického zariadenia prevádzky musia byť zaznamenávané do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má zavedený softvér (servis desk) na riadenie, v rámci ktorého sa plánuje aj údržba danej prevádzky. Do systému sa zadá požiadavka na údržbu, následne dostanú zodpovední riešitelia notifikáciu mailom. Hlavný mechanik prideli riešiteľa požiadavky a ten následne požiadavku vyrieši a zmení stav v systéme na technicky realizovanú.

7. Podmienka č. II.I.1.4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie merania oprávnenou osobou

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Pre zariadenie diesel agregátu nie je potrebné preukazovanie dodržiavania merania emisných limitov z dôvodu, že ide o zariadenia výlučne na núdzovú prevádzku. Iné miesta na meranie sa v prevádzke nenachádzajú.

8. Podmienka II.I.3.1. Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole je povinný viesť záznam v prevádzkovej evidencii.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva kontrolu zhromažďovaných odpadov raz za mesiac. O kontrole je vedený záznam v prevádzkovej evidencii do ktorej Inšpekcia nahliadla.

9. Podmienka č. II.I.5.1. Prevádzkovateľ bude sledovať a mesačne vyhodnocovať spotrebu elektrickej energie, zemného plynu a vodnej pary v prevádzke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Zemný plyn sa v prevádzke nepoužíva. Prevádzkovateľ vedie mesačnú evidenciu spotreby vody, elektrickej energie, pary a tlakového dusíka

názov	mj	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
Voda cirkulačná	m3	250 000	150 000	250 000	350 000	450 000	410 000	407 500
Elektrická energia	kWh	350 000	300 000	350 000	400 000	450 000	350 000	304 100
Para z rozvodov	GJ	2 421	1 769	2 580	1 805	1 309	4 026	5 389
Tlakový dusík	m3	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	250 000

10. Podmienka č. II.I.6.3. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať správy o diskontinuálnom meraní za predchádzajúcich päť rokov, resp. najmenej z dvoch

posledných meraní, a to v závislosti od intervalu meraní pre vypúšťané znečisťujúce látky.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nemal v kontrolovanom období povinnosť vykonávať diskontinuálne meranie, pretože sa v prevádzke nenachádzajú miesta vypúšťania znečisťujúcich látok.

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.D.2
2. II.A.6.4.
3. II.D.3.
4. II.F.4.
5. II.I.3.1.
6. II.I.5.1.

Nie je možné vyhodnotiť

1. II.A.4.1
2. II.F.3
3. II.I.1.4.
4. II.I.6.3

L. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia environmentálnou kontrolou v prevádzke „Čpavok 2“ nezistila nedostatky, a teda podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činností v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy o environmentálnej kontrole č. 57/2018/Z.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Juraj Šimon

.....

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Monika Medovičová

.....