SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo:7259-24442/47-8/2020

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 10/2020/Pet/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods.5 a 6 – Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - **Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor odboru IPK:	Ing. Mária Petrová	Číslo preukazu: 146
Telefón:	048 471 96 52	
Elektronická adresa:	maria.petrova@sizp.sk	
Inšpektor odboru IOO:	Ing. Elena Pavčíková	Číslo preukazu: 577
Telefón:	048 471 96 74	
Elektronická adresa:	elena.pavcikova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Calmit, spol. s r.o.
Adresa sídla:	Gaštanová 15, 81104 Bratislava
IČO:	36 172 162
Kontrola oznámená:	22. 06. 2020 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Martin Ranostaj, Riaditeľ závodu, splnomocnený štatutárny zástupca prevádzkovateľa
Telefón:	09110 566 566

Elektronická adresa: m.ranostaj@calmit.sk

Prizvaní:
Zástupca: Ing. Jana Gelieňová,

Telefón: 0917 240 498

Elektronická adresa: gelienova@ekoplus.sk
Zástupca: Mgr. Jana Ivanová,

Telefón: 0915297 268

Elektronická adresa: ivanova@ekoplus.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Výroba vápna – závod Tisovec“
Adresa prevádzky: 980 61 Tisovec
Variabilný symbol: 470430105
Integrované povolenie: 4422/507/OIPK/470430105/Vč
Vydané: 20. 07. 2006
Právoplatné: 22. 08. 2006
Projektovaná kapacita:

Kategória:

Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

3. Priemysel spracovania nerastov
3.1 b) Výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň

Projektovaná kapacita: 86,4 t vápna za deň na jednu pec.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 28. 07. 2016 do 20. 09. 2018
Posledná kontrola: 13. 09. 2018
Kontrolované obdobie: 01. 01. 2019 – 25. 06. 2020
Začatie kontroly: 25. 06. 2020
Prvé miestne zisťovanie: 25. 06. 2020
Vypracovanie správy: 30. 07. 2020
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok:
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly - opis

Environmentálna kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

2. Opis prevádzky:

Prevádzka sa nachádza na severozápadnom okraji mesta Tisovec. Hraničí bezprostredne s obytnou zónou. Z hľadiska znečistenia ovzdušia spadá do oblasti riadenia kvality ovzdušia.
Prevádzka je členená: šachtové pece, hydratizačná stanica č. 2, mlynica vápna a vápenca, expedícia výrobkov. Predmetom činnosti je výroba vápna a vápencových produktov: výroba páleného (kusového) vápna, výroba mletého vápna, výroba vápenného hydrátu, výroba mletého vápenca, expedícia vápenných a vápencových produktov.
Odpadové vody splaškové (zo sociálnych zariadení) sú odvádzané samostatným kanalizačným potrubím na prečistenie do biologických čistiarní odpadových vôd (ČOV č. 1 a ČOV č. 2).
Biologická ČOV č. 1 slúži na čistenie splaškových odpadových vôd zo sociálnych zariadení administratívnej budovy, paletizačnej linky a z odlučovača tukov, ktorý zachytáva tuky a rastlinné oleje zo splaškových odpadových vôd z prevádzky výdajne jedál. Je projektovaná na 54 ekvivalentných obyvateľov. Súčasťou ČOV č. 1 je čerpadlo s výtlakom, dúchadlo, šachta pre dúchadlo, prevzdušňovacie elementy, ventily. Pred čistiarňou sú osadené česle na zachytenie hrubých nečistôt. Čistiaci proces je založený na dlhodobej aktivácii s úplnou stabilizáciou kalu v nádrži. Vyčistená odpadová voda gravitačne odteká do kanalizácie cez vypúšťací otvor, ktorý sa nachádza na dne zdržnej nádrže.
Do biologickej ČOV č. 2 sú zvedené splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení z mechanickej dielne. Je projektovaná na 7 ekvivalentných obyvateľov. Súčasťou ČOV č. 2 je čerpadlo s výtlakom, dúchadlo, šachta pre dúchadlo, prevzdušňovacie elementy, ventily. Pred čistiarňou sú osadené česle na zachytenie hrubých nečistôt. Prečistené splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku sú vypúšťané jedným pravobrežným výustným objektom do povrchového toku Skalička v rkm 0,4 v k.ú. Tisovec.
Hrubé nečistoty zachytené česlami, zmesi tukov a olejov z odlučovača tukov a nadbytočný biologický kal z čistiarní sa odváža oprávnenou organizáciou na zneškodnenie.

I. Použité podklady

1. Projektová dokumentácia ČOV
2. Prevádzkovo manipulačný poriadok ČOV
3. Prevádzková evidencia
4. Výsledky analytických rozborov a množstvá vypúšťaných odpadových vôd do recipientu rok 20219 a 2020
5. Osvedčenie o akreditácii skúšobného laboratória odoberaných odpadových vôd

J. Kontrolné zistenia

1. **Podmienka II. A. Podmienky prevádzkovania, Technicko – prevádzkové podmienky**, **body č. 5.2, 5,3 5,8, 5,9, 5.10, 5.11:**

Podmienka 5.2
Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať vodné stavby (ČOV č. 1, ČOV č. 2, odlučovač tuku, príslušnú splaškovú kanalizáciu, zdržné nádrže č. 1 a č. 2 na vyčistenú vodu z ČOV č. 1 a ČOV č. 2, kanalizáciu na odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky, rozvody povrchovej a pitnej vody) podľa schváleného prevádzkového poriadku.
Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
Prevádzkovateľ predložil schválený prevádzkový poriadok ČOC PURECO 6, ČOV PURECO 1,5, Lapača tukov PARCO zo dňa 07. 06. 2013. Obsluhu a kontrolu vodných stavieb vykonáva zaškolený zamestnanec prevádzky, školenia sú pravidelne ročne opakované.

Podmienka 5.3
5.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu 1 x za mesiac a prípadné čistenie kanalizačných vpustí od nánosov pevných častíc.
Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
Prevádzkovateľ vykonáva pravidelné mesačné kontroly a následné čistenie kanalizačných vpustí o čom vedie záznamy v prevádzkovom denníku.

Podmienka 5.8
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hrubé nečistoty zachytené česlami, zmesi tukov a olejov z odlučovača tukov a nadbytočný kal z čistiarní boli odovzdané osobe oprávnenej s nimi nakladať.
Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
Hrubé nečistoty zachytené česlami, zmesi tukov a olejov z odlučovača tukov a nadbytočný kal z čistiarní boli odovzdané oprávnenej osobe - KHB s. r. o. 1. Mája 50, 985 59 Vidina (v roku 2019 odovzdané dňa: 07. 06. 2019, v roku 2020 odovzdané dňa: 12. 06. 2020 na zneškodnenie). Hrubé nečistoty sú sústreďované v určených plastových nádobách. Zhrabovanie hrubých nečistôt z česli je vykonávané pravidelne týždenne (prevažne v piatok).

Podmienky 5.9, 5.10, 5.11:
Prevádzkovateľ je povinný vykonať **raz za mesiac** kontrolu stavu a funkčnosti čistiarní odpadových vôd, odlučovača tukov, zariadenia na odlučovanie ropných látok, ako aj kontrolu stavu zdržných nádrží na vyčistenú vodu z čistiarní a podľa potreby vykonať čistenie a opravu zistených závad.
Prevádzkovateľ je povinný **raz ročne** vykonať vizuálnu kontrolu stavu kanalizačných rozvodov splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a podľa potreby vykonať ich čistenie a údržbu.
Prevádzkovateľ je povinný dátumy kontrol, zistené nedostatky a závady a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.
Zistený stav: **Dodržané**
Opis: Áno
Prevádzkovateľ vykonáva pravidelné mesačné kontroly stavu a funkčnosti čistiarní odpadových vôd, odlučovača tukov, odlučovača ropných látok, kontrolu stavu zdržných nádrží na vyčistenú vodu z čistiarní, zistené nedostatky sú následne odstránené. Raz ročne

vykonaná vizuálnu kontrolu stavu kanalizačných rozvodov splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch, zistené nedostatky boli odstránené, bolo vykonané vyčistenie a údržbu kanalizačných rozvodov splaškových vôd. V prevádzkovom denníku je uvedený dátum kontroly, zistené nedostatky a dátum a spôsob odstránenia zistených nedostatkov.

2. **Podmienka II. B. Emisné limity, Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách body č. 2.2, 2,4, 2.5:**

Podmienka č. 2.2

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvantitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd ako sú uvedené v tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Priemerný prietok Q priem. ($l.s^{-1}$)	**Max. prietok Q max. ($l.s^{-1}$)**	**$m^3.rok^{-1}$**
0,08	1,0	6 127

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

V spoločnosti Calmit s.r.o. Tisovec sú splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení administratívnej budovy, paletizačnej linky a z odlučovača tukov výdajne jedál odvádzané kanalizáciou na biologickú ČOV č. 1 PURECO typ CNP 6 (projektovaná na 54 ekvivalentných obyvateľov) a vody zo sociálnych zariadení mechanickej dielne sú odvádzané na biologickú ČOV č. 2 PURECO typ CNP 1,5 (projektovaná na 7 ekvivalentných obyvateľov). Odpadové vody z ČOV č.1 a ČOV č.2 sú vypúšťané spoločnou kanalizáciou pravobrežným výustným objektom do povrchového toku Skalička v r.km 0,4 v k.ú. obce Tisovec.

Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd je vykonávané nepriamo – odpočtom stavu vodomeru na odber vody pre pitné účely č.07795081 vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica (ďalej SVPS,a.s.).

Spoločnosť Calmit s.r.o. závod Tisovec v roku 2019 podľa predložených faktúr SVPS,a.s. Banská Bystrica odobrala 1291 m^3 vody.

Spoločnosť Calmit s.r.o. závod Tisovec v roku 2019 vypúšťala odpadové vody v súlade s integrovaným povolením vydaným rozhodnutím č. 6549-38000/2018/Ško/470430105/Z21 zo dňa 07.11.2018.

Podmienka 2.4

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvalitatívne (koncentračné a bilančné) hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách podľa tabuľky č. 3:

Tabuľka č. 3

Ukazovateľ		**Koncentrácia ($mg.l^{-1}$)**		**Bilančné hodnoty**	
symbol	**jedn.**	**p**	**m**	**$kg.deň^{-1}$**	**$t.rok^{-1}$**
$BSK_{5\ (ATM)}$	$mg.l^{-1}$	25	30	0,169	0,062
$CHSK_{Cr}$	$mg.l^{-1}$	100	120	0,677	0,247
NL	$mg.l^{-1}$	25	30	0,169	0,062
NEL(UV, IČ)*	$mg.l^{-1}$	0,34			
Teplota	°C	< 26			

p – limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobe

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke

* ukazovateľ NEL sledovať v bodovej vzorke

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

Rok 2019:
Odtok z ČOV podľa zlievaných 2-hod vzoriek prevádzkovateľa – priemer za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 (4 rozbory):

ukazovateľ	Prítok na ČOV	Odtok z ČOV	Účinnosť
BSK_5	-	3 mg/l	-
$CHSK_{Cr}$	-	16,725 mg/l	-
NL	-	<0,05 mg/l	-
NEL (UV,IČ)	-	3,0 mg/l	-
Teplota	-	12,3 ºC	-

Spoločnosť Calmit s.r.o. závod Tisovec nemá povinnosť vykonávať odbery a rozbory vzoriek odpadových vôd na prítoku na ČOV a preto nie je možné určiť účinnosť ČOV.
Rok 2020:
Odtok z ČOV podľa zlievaných 2-hod vzoriek prevádzkovateľa –za obdobie od 01.01.2020 do 31.05.2020 bol vykonaný 1 rozbor:

ukazovateľ	Prítok na ČOV	Odtok z ČOV	Účinnosť
BSK_5	-	3,2 mg/l	-
$CHSK_{Cr}$	-	43,8 mg/l	-
NL	-	3,0 mg/l	-
NEL (UV,IČ)	-	-	-
Teplota	-	4,9 ºC	-

Spoločnosť Calmit s.r.o. závod Tisovec nemá povinnosť vykonávať odbery a rozbory vzoriek odpadových vôd na prítoku na ČOV a preto nie je možné určiť účinnosť ČOV.
Sledovanie dodržiavania limitných hodnôt vypúšťaných odpadových vôd:
Odber a analýzy vzoriek splaškových odpadových vôd vykonáva laboratórium ALS SK, s.r.o. Skúšobné laboratórium, Košice. Osvedčenie o akreditácii pre ALS SK, s.r.o. Skúšobné laboratórium, Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota vydala Slovenská národná akreditačná služba Bratislava pod č. 051/S-104 s platnosťou do 05.04.2025.
Rok 2019
2 hod zlievaná vzorka prevádzkovateľa ČOV za obdobie od 20.03.2019 do 06.12.2019 (4 rozbory)
Výusť: pravostranný výustný objekt do recipientu
Recipient: povrchový rok Skalička, r. km 0,4 v k.ú. Tisovec

Ukazovateľ	**podľa OŠVS**		**podľa producenta OV**			
(mg/l)	**počet vzoriek**	**Hodnota "p"**	**počet vzoriek**	**hodnota "p"**		**počet prekročení**
				min.	**max.**	
BSK_5	4	25	4	<3	3,0	0
$CHSK_{Cr}$	4	100	4	9,6	24,0	0
NL	4	25	4	2,0	4,0	0
NEL	1	0,34	1	<0,05		0
Teplota ºC	4	26	4	9,6	16,6	0

Spoločnosť Calmit s.r.o. závod Tisovec pri vypúšťaní splaškových odpadových vôd v roku 2019 neprekročila limitné hodnoty „p“ ani maximálne limitné hodnoty „m“ koncentrácie znečistenia v sledovaných ukazovateľoch, ktoré sú stanovené v integrovaným povolením vydaným rozhodnutím č. 6549-38000/2018/Ško/470430105/Z21 zo dňa 07.11.2018.
Rok 2020
2 hod zlievaná vzorka prevádzkovateľa ČOV 1 rozbor zo dňa 16.3.2020 do 31.05.2020
Výusť: pravostranný výustný objekt do recipientu
Recipient: povrchový rok Skalička, r. km 0,4 v k.ú. Tisovec

Ukazovateľ	**podľa OŠVS**		**podľa producenta OV**		
(mg/l)	**počet vzoriek**	**Hodnota ”p”**	**počet vzoriek**	**hodnota ”p”**	**počet prekročení**
BSK_5	1	25	1	3,2	0
$CHSK_{Cr}$	1	100	1	43,8	0
NL	1	25	1	3,0	0
NEL	0	0,34	0		-
Teplota °C	1	26	1	4,6	0

Spoločnosť Calmit s.r.o. závod Tisovec pri vypúšťaní splaškových odpadových vôd v roku 2020 neprekročila limitné hodnoty koncentrácie znečistenia v sledovaných ukazovateľoch, ktoré sú stanovené v integrovaným povolením vydaným rozhodnutím č. 6549-38000/2018/Ško/470430105/Z21 zo dňa 07.11.2018.

Podmienka 2.5
Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd sa vydáva **na 10 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 20 integrovaného povolenia, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané (napr. zmena množstiev, charakteru alebo kvalitatívneho zloženia vôd).
Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
Je v súlade integrovaným povolením vydaným rozhodnutím č. 6549-38000/2018/Ško/470430105/Z21 zo dňa 07.11.2018.

3. Podmienka **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku bod č. 2.1:**

Podmienka č. 2.1
Miesto odberu, doba, početnosť, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

a) meranie množstva vypúšťaných splaškových odpadových vôd zabezpečovať nepriamo prostredníctvom odpočtu vodomeru na odber vody pre pitné účely. Meradlo má mať charakter fakturačného meradla, spĺňajúceho príslušné požiadavky na úseku metrológie,
b) sledovanie kvality vypúšťaných odpadových vôd zabezpečovať vo vyústnom potrubí zo šachty pred vyústením do toku Skalička,
c) sledovanie hodnoty „p“ a „m“ v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch v období od $7^{00} – 15^{00}$ hod.,

d) dodržať minimálnu početnosť odberov vzoriek, v ktorých sa sledujú koncentračné hodnoty zlievanej vzorky „p“ a „m“ 4 x ročne,

e) ukazovateľ NEL sledovať v bodovej vzorke v období od 7^{00} – 15^{00} hod., 1 x ročne,

f) prípustný počet vzoriek s koncentráciami presahujúcimi limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ (maximálne do hodnoty „m“) počas posledných 12 mesiacov je maximálne 1.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

a) Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd je vykonávané nepriamo – odpočtom stavu vodomeru na odber vody pre pitné účely č.07795081 patriace Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica (ďalej SVPS,a.s.), ktoré spĺňa príslušné požiadavky na úseku metrológie.

b) Odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd sa vykonáva vo vyústnom objekte do toku Skalička v r.km 0,4.

c) hodnoty „p“ a „m“ vo vzorkách odpadových vôd podľa predložených protokolov vypracovaných akreditovaným laboratóriom ALS SK s.r.o. Rimavská Sobota a priložených Protokoloch o odbere vzorky odpadových vôd sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získavajú zlievaním čiastkových vzoriek odoberaných v období od 7,00 do 15,00 hod
   - odber vzorky dňa 20.03.2019, Protokol o skúškach č. 4442/2019 zo dňa 26.03.2019 s Protokolom o odbere vzoriek, čas odberu 11:00 – 13:00 hod
   - odber vzorky dňa 10.06.2019, Protokol o skúškach č. 9595/2019 zo dňa 17.06.2019 s Protokolom o odbere vzoriek, čas odberu 10:00 – 12:00 hod
   - odber vzorky dňa 16.09.2019, Protokol o skúškach č. 15200/2019 zo dňa 23.09.2019 s Protokolom o odbere vzoriek, čas odberu 10:50 – 12:50 hod
   - odber vzorky dňa 06.12.2019, Protokol o skúške zákazka RM1902077 zo dňa 16.12.2019 s Protokolom o odbere vzoriek, čas odberu 07:30 – 09:30 hod

d) V roku 2019 boli podľa predložených Protokolov o skúškach vzoriek odpadových vôd vypracovaných skúšobným laboratóriom ALS SK, s.r.o. Rimavská Sobota vykonané 4 odbery vzoriek odpadových vôd na sledovanie koncentračných hodnôt a to v dňoch 20.03.2019, 10.06.2019, 16.09.2019, 06.12.2019,

e) Ukazovateľ NEL UV, NEL IČ bol stanovený v kontrolovanom období 1 x vo vzorke odpadovej vody odobratej dňa 10.06.2019 – Protokol o skúškach č. 9596/2019 zo dňa 12.06.2019. Podľa Protokolu o odbere vzoriek zo dňa 10.06.2019 bola vzorka odobratá v čase od 10:10 hod do 10:15 hod

f) V roku 2019 podľa výsledkov analýz vzoriek odpadových vôd uvedených v predložených Protokoloch o skúškach nebola zistená žiadna vzorka s koncentráciami presahujúcimi limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ .

Miesto odberu, početnosť, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov sú v súlade s podmienkou uvedenou v bode 2.1. časti I. integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 6549-38000/2018/Ško/470430105/Z21 zo dňa 07.11.2018.

K. Prílohy správ: Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka II. A bod č. 5.2, 5.3, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11,
2. Podmienka II. B body č. 2.2, 2.4, 2.5,
3. Podmienka II.I. bod č. 2.1

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu vykonávania činnosti v prevádzke s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.

N. Podpisy:

Za SIŽP: Ing. Mária Petrová .....

Ing. Elena Pavčíková .....