

Vodohospodársky denník výrobné jednotky:

VJ: Odsírenie a delenie plynov

A. Záznam o technologickom režime výroby,
Denná vizuálna kontrola kvality odpadových vôd na prítomnosť ropných látok

Výsledok kontroly zapísať do voľného políčka pre príslušný druh vody

VODA	Čas	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00
Chladiaca odpadová voda													
Prietochý systém chladenia – do zberača C		ok	ok	ok	ok								
Prietochý systém chladenia – do zberača B2		ok	ok	ok	ok								
Dažďová odpadová voda		X	X	ok	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Chemická odpadová voda		X	ok	X	ok	X		X		X		X	
Kontrola dažďovej kanalizácie v čase dažďa													

B. Ostatné údaje

Meranie teploty vody – chladiace vody

Vstup vody	Pri prietochom chladiení teplota vstupnej vody			°C
Výstup vody	Pri prietochom chladiení teplota oteplenej vody			°C
Δt vody				°C

8°C < Δt < 10°C	vyhovujúce
8°C > Δt	nehovujúce

Popis a prijaté opatrenia pri poruchových stavoch, mimoriadnych situáciách, haváriách a iných udalostiach:

Vedúci zmeny, meno a priezvisko:	Pavel JASLOVSKÝ	Dátum:	21.7.2020	06:00 – 18:00 hod.	Podpis:	
Vedúci zmeny, meno a priezvisko:		Dátum:		18:00 – 06:00 hod.	Podpis:	

Dátum vydania: 5. december 2016

Dátum účinnosti: 12. december 2016