



Číslo: 8101-26639/47-3/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 29/2021/Kas/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Anna Kassová	Číslo preukazu: 72
Telefón:	048 471 96 53	
Elektronická adresa:	anna.kassova@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Branislav Beňovič	Číslo preukazu: 348
Telefón:	048 471 96 56	
Elektronická adresa:	branislav.benovic@sizp.sk	

B.1 Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Technické služby, mestský podnik,
Adresa sídla: Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 00 185 213
Kontrola oznámená: 30. 07. 2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca Funkcia: Ing. Miloslav Filjač, riaditeľ mestského podniku
Telefón: 045 692 244
Elektronická adresa: ts.riaditel@banskastiavnica.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládky odpadov Principlac, Banská Štiavnica
Adresa prevádzky: -
Variabilný symbol: 470750106
Integrované povolenie: 2560/345/OIPK/470750106/2006/Ka
Vydané: 13.11.2006
Právoplatné: 5.12.2006
Projektovaná kapacita: 249 000 m³
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 2015 – do 3.8.2018
Posledná kontrola: 3.8.2018
Kontrolované obdobie: 2018 do 8.7.2021
Začatie kontroly: 08.7.2021
Prvé miestne zisťovanie: 08.7.2021
Vypracovanie správy: 19.7.2021
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: -
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Inšpekcia rozhodnutím č. 3658-5798/2011/Kas/470750106/K zo dňa 25. 02. 2011 povolila užívanie stavby „Skládka odpadov Principlac, Banská Štiavnica, Uzavretie skládky odpadov“. Skládky je definitívne uzatvorená a zrekultivovaná.

Inšpekcia sa zamerala na kontrolu podmienok uvedených v rozhodnutí č. 3659-12996/2009/Kas/470750106/Z4 zo dňa 20. 04. 2009, ktorým udelila súhlas na uzatvorenie, vykonanie rekultivácie a monitorovanie skládky a súčasne vykonala vizuálnu kontrolu uzatvorenej skládky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Areál skládky je uzatvorený. Prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu areálu skládky poverenou osobou, ktorý vedie písomný zápis o skládke. Všetky objekty skládky, ktoré sú potrebné aj po ukončení prevádzkovania skládky, sú funkčné. V čase vykonania kontroly bolo teleso skládky pokosené.

I. Použité podklady

1. Záznamy o vykonaní kontroly skládky.
2. Správa o monitoringu skládky (skládkové plyny, podzemné vody, priesakové kvapaliny).
3. Zameranie sadania skládky.
4. Zmena integrovaného povolenia č. 4.

J. Kontrolné zistenia

Kontrola požiadaviek na spôsob a metódy monitorovania skládky po jej uzatvorení:

1) Kontrola emisií do ovzdušia

Podmienka 1.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Monitoring skládkových plynov za rok 2020“. Merané zložky skládkového plynu boli CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂.

V telese skládky je vybudované funkčné pasívne odplynenie pomocou odplyňovacích šácht. Emisia skládkového plynu z odplyňovacích šácht z rekultivovaného telesa skládky nemá stabilný charakter, ktorý je základnou podmienkou pre ekonomické využitie skládkového plynu alebo likvidovanie spaľovaním.

Zistený stav **Dodržaná**

2) Kontrola priesakových kvapalín, podzemných vôd a povrchových vôd.

Podmienka 2.2

Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

Priesakové kvapaliny:

- a) hladina priesakových kvapalín nesmie neprekročiť výšku 1,5 m od dna akumuláčnej nádrže,
- b) údaj o výške hladiny priesakových kvapalín zaznamenať jedenkrát za týždeň do evidencie o kontrole skládky po jej uzatvorení,
- c) polročne analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného miesta akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín a podzemných vodách.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ sleduje v týždňových intervaloch hladinu priesakových kvapalín, o čom vedie písomný zápis v evidencii o kontrole skládky. V čase vykonania kontroly hladina priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín neprekročila stanovenú výšku 1,5 m od dna akumuláčnej nádrže.

Prevádzkovateľ uskutočnil v roku 2018 stavebné úpravy akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín z dôvodu jej zabezpečenia funkčnej spoľahlivosti a proti možnému priesaku vôd z povrchového odtoku do nádrže.

Prevádzkovateľ predložil doklad o likvidácii priesakových kvapalín z novembra 2019 na čistiarni odpadových vôd AQUAVITA PLUS, s.r.o., Žarnovica.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Zhodnotenie monitoringu vplyvu skládky na podzemné vody za rok 2020“. Zhodnotenie monitoringu vypracoval RNDr. Marián Skaviniak - NOBAGEOS, Dolná 27, Banská Štiavnica. Parametre, ktoré boli analyzované v odobratých vzorkách priesakovej kvapaliny a podzemných vôd, sú v súlade s integrovaným povolením.

Zhodnotením podľa limitných hodnôt v roku 2020 bola kvalita vôd s areáli skládky stabilizovaná a neboli potrebné opatrenia na zlepšenie ukazovateľov na kvalitu podzemných vôd.

Laboratórne rozbery vykonalo laboratórium EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Nové Zámky, SNAS Reg. No. 031/S-106.

3) Kontrola odpadov

Podmienka 3.1

Prevádzkovateľ po uzatvorení skládky musí zabezpečiť jedenkrát za rok zameranie sadania úrovne telesa skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zameranie sadania úrovne telesa skládky za rok 2018 až 2020.

Podmienka 3.2

Prevádzkovateľ musí vykonať jedenkrát za týždeň vizuálnu kontrolu skládky a dátum kontroly zaznamenať v evidencii o kontrole skládky po jej uzatvorení.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

4) Kontrola opatrení pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“

Podmienka 5.

Prevádzkovateľ je povinný po uzatvorení skládky viesť písomný záznam o všetkých termínoch vykonania starostlivosti o skládku a o jej monitorovaní.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o všetkých termínoch vykonania starostlivosti o skládku a o jej monitorovaní.

K. **Prílohy správy**

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Všetky podmienky integrovaného povolenia uvedené v časti J. boli dodržané.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia, neboli zistené nedostatky v kontrolovanej prevádzke.

Nakoľko pre danú kategóriu priemyselnej činnosti ku dňu vykonania prehodnotenia nie sú dostupné referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREF) poskytujúce závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT), ako najúčinnnejšie z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia, bola skládka a aj plnenie povinností prevádzkovateľa porovnané s aktuálnymi platnými predpismi na úseku životného prostredia.

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu o vykonávaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 29/2021/Kas/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 19. 07. 2021.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Anna Kassová

.....

Mgr. Branislav Beňovič

.....