



Číslo: 8054/57/2022-28095/2022

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 07/2022/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektori OIPK:	Ing. Natália Antalíková	Číslo preukazu: 594
	Ing. Juraj Čorba PhD.	Číslo preukazu: 614
v súčinnosti s		
inšpektormi OIOV:	Ing. Gabriel Dancák	Číslo preukazu: 515
	Ing. Vladimír Vargovič	Číslo preukazu: 188
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	natalia.antalikova@sizp.sk	
	juraj.corba@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: TP 2, s.r.o.
Adresa sídla: Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO: 36 766 763
Kontrola oznámená: 12.05.2022 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Marek Matias Funkcia: riaditeľ spoločnosti
Ing. Vladimír Jančár Funkcia: výrobnotechnický riaditeľ
Telefón: 056 649 1676
Elektronická adresa: tp2@tp2.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: ENERGETIKA, s.r.o Strážske – výroba tepla a elektrickej energie
Adresa prevádzky: Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Variabilný symbol: 571010106
Integrované povolenie: 2619-5688/2007/Kov/571010106
Vydané: 22.2.2007
Právoplatné: 18.6.2007
Projektovaná kapacita: 60,0 MW tepelného príkonu
Kategória: 1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie: 01.01.2020 - 23.01.2021
Posledná kontrola: 14.01.2021 - 23.02.2021
Kontrolované obdobie: 03.03.2022 - 13.05.2022
Začatie kontroly: 13.05.2022
Prvé miestne zisťovanie: 13.05.2022
Vypracovanie správy: 07.07.2022
Doručenie správy: 14.07.2022
Doručenie dodatku: -
Vyprac. neopodstatnenosti: 10.08.2022
Doruč. neopodstatnenosti: 10.08.2022
Prerokovanie správy: 10.08.2022

F. Prílohy zápisnice Áno

1. Vyjadrenie sa k Správe o environmentálnej kontrole č. 07/2022/P zo dňa 19.07.2022

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané 0/2
Nedodržané v časti 0/2

Nedodržané 2/2

Nie je možné vyhodnotiť 0/2

Na základe správy o environmentálnej kontrole č. 07/2022/P IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

1) Podmienka č. A.1.18 časť II. integrovaného povolenie, cit.: „1.8 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.“,

tým, že prevádzkovateľ vykonával činnosť, ktorou je vypúšťanie odpadových vôd z odkaliska Poša cez koryto Kyjovského potoka do vodného toku Ondava bez platného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, ktoré je prevádzkovateľ povinný mať na základe ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, nakoľko povolenie na vypúšťanie odpadových vôd, vydané Krajským úradom životného prostredia v Prešove, odborom kvality životného prostredia, č. 2012/205-1724/BE zo dňa 28.02.2012 a zmenené rozhodnutím vydaným Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie, č. OU-PO-OSZP2-2015/022953-010 zo dňa 06.07.2015 stratilo platnosť od 01.01.2019 podľa § 80d zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) účinného od 15. januára 2015 (zákon č. 409/2014 Z. z.).

2) Podmienka č. A.4.5 časť II. integrovaného povolenie, cit.: „4.5 Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzke odkaliska dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy a schválený manipulačný poriadok odkaliska.“ v spojitosti s podmienkou A.1.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.“,

tým, že prevádzkovateľ prevádzkuje vodnú stavbu bez manipulačného poriadku schváleného orgánom štátnej vodnej správy. Manipulačný poriadok pre vodnú stavbu odkalisko Poša bol schválený rozhodnutím č. OU-PO-OSZP2-2015/022119-004/BE zo dňa 17.07.2015, právoplatné dňa 14.09.2015, ktorým platnosť manipulačného poriadku bola obmedzená do doby právoplatného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd“ prevádzkovateľovi Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske. IŽP Košice v predmetnej veci právoplatne rozhodol rozhodnutím č. 1689-4977/2017/Hut/750060103/ZK zo dňa 06.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.06.2017.

H. Záver

Kontrolovaný subjekt vo svojom vyjadrení zo dňa 19.07.2022 k správe o environmentálnej kontrole č. 07/2022/P poukázal na zrejmú chybu v písaní cit.: „na sr. 5 Správy, kde správny orgán na základe údajov poskytnutých z merného objektu (Parshallov merný žľab umiestnený v koryte Kyjovského potoka) konštatuje množstvo z odkaliska vypustených vôd. Obchodná spoločnosť TP 2, s.r.o. uvádza, že prietok vody nameraný Parshallovým merným žľabom nie je možné stotožňovať/zamieňať s množstvom vody vypúšťanej z odkaliska, nakoľko ide o dve rôzne veličiny. Prietok vody nameraný Parshallovým merným žľabom totiž okrem vôd vypúšťaných z odkaliska zachytáva aj všetky prirodzené prítoky Kyjovského potoka nachádzajúce sa medzi odkaliskom a merným objektom.“

IŽP Košice uvedenú pripomienku akceptoval a písomné znenie na strane č. 5 správy o environmentálnej kontrole č. 07/2022/P č. 8054/57/2022-22780/2022 zo dňa 07.07.2022:

„Množstvo vypúšťaných odpadových vôd z odkaliska Poša je merané merným zariadením (Parshallov merný žľab), ktoré je umiestnené v koryte Kyjovského potoka, rkm 0,7.

V kontrolovanom období bolo z odkaliska Poša vypustené nasledovné množstvo vôd:“

mení nasledovne:

„Prietoky vypúšťaných odpadových vôd z odkaliska Poša, merané merným zariadením - Parshallov merný žľab, ktorý je umiestnený v koryte Kyjovského potoka, rkm 0,7:“

V ostatných častiach sa predmetná správa o environmentálnej kontrole nemení.

ŽP Košice na základe zistených skutočností bude postupovať v zmysle § 35 ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt,

I. Podpisy

Za SIŽP, odbor IPK:

Ing. Natália Antalíková

.....

Za SIŽP, odbor IPK:

Ing. Juraj Čorba, PhD

.....

Za SIŽP, odbor IOV:

Ing. Gabriel Dancák

.....

Za SIŽP, odbor IOV:

Ing. Vladimír Vargovič

.....

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: Áno/Nie

Odmietnutie podpísania zápisnice: Áno/Nie

Zástupca:

Funkcia:

.....

Zástupca:

Funkcia:

.....

Dôvody odmietnutia podpísania zápisnice:

Zápisnicu prevzal: