

Číslo: 6681/57/2020-11854/2022

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 26/2021/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna

Podnet:

Áno

Výsledok:

Prevádzkovateľ, ktorému bolo vydané integrované povolenie neprevádzkuje prevádzku viac ako štyri nasledujúce roky po sebe napriek vydanému integrovanému povoleniu.

IŽP Košice bude postupovať podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a rozhodne o zrušení integrovaného povolenia z vlastného podnetu.

Odstúpené:

Nie

Komu:

-

B. Orgán štátneho dozoru:

Inšpektor:

Ing. Katarína Hutňanová

Číslo preukazu: 329

Ing. Juraj Čorba, PhD.

Číslo preukazu: 614

Telefón:

055 633 33 14

Elektronická adresa:

katarina.hutnanova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	Funkcia:	-
Zástupca:	-		
Telefón:	-		
Elektronická adresa:	-		

C. Prevádzkovateľ

C.1 Prevádzkovateľ uvedený v integrovanom povolení

Názov podľa OR:	V.O.D.S. – Eko, a.s.
Adresa sídla:	Vodárenská 6/646, 040 01 Košice – mestská časť Sever
IČO:	36 208 256

Zistené skutočnosti k prevádzkovaniu skládky odpadov počas šetrenia podnetu:

- 1) Spoločnosť V.O.D.S. – Eko, a.s. listom zo dňa 29.09.2016, doručeným na IŽP Košice oznámil IŽP Košice ukončenie prevádzkovania prevádzky „Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1 – II. etapa“ ku dňu **01.10.2016**.
- 2) IŽP Košice podľa podaných informácií k šetreniu podnetu od spoločnosti Machinery Investments, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 134 223 (list zaslaný spoločnosťou Machinery Investments, a.s. so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 134 223, doručený na IŽP Košice dňa 18.11.2021) zistil, že spoločnosť V.O.D.S. – Eko, a.s. bola prevádzkovateľom skládky odpadov na základe zmluvy o nájme zo dňa 28.01.2014, uzatvorenej medzi spoločnosťou ENERGY & COMMODITIES, a.s., Šalviová 52, 821 01 Bratislava a V.O.D.S. – Eko, a.s., Podnikateľská 2, 040 01 Košice (doba nájmu je uvedená v čl. V, bode 5.1 predmetnej zmluvy, t. j. 24 kalendárnych mesiacov od zápisu vlastníckeho práva Prenajímateľa k Nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy). Okresný úrad Košice, katastrálny odbor povolil dňa **20.02.2014** vklad vlastníckeho práva v prospech ENERGY & COMMODITIES, a.s., Šalviová 52, 821 01 Bratislava na základe kúpnej zmluvy zo dňa 28.01.2014.

Spoločnosť V.O.D.S. – Eko, a.s., Vodárenská 6/646, 040 01 Košice, IČO: 36 208 256, ktorej bolo vydané integrované povolenie, zanikla a to jej výmazom z Obchodného registra ku dňu **05.04.2017**.

C.2 Právny nástupca spoločnosti V.O.D.S. – Eko, a.s., Vodárenská 6/646, Košice – mestská časť Sever 040 01 je spoločnosť MENA a.s., Bernolákova 10, 040 11 Košice, IČO: 31 687 491

K zlúčeniu spoločnosti V.O.D.S. – Eko, a.s., Vodárenská 6/646, Košice – mestská časť Sever 040 01 do spoločnosti **MENA a.s., Bernolákova 10, 040 11 Košice, IČO: 31 687 491** - došlo na základe Notárskej zápisnice N827/2017 Nz 9390/2017 zo dňa **21.03.2017**.

Názov podľa OR:	MENA a.s.
Adresa sídla:	Bernolákova 10, 040 11 Košice

IČO: 31 687 491
Kontrola oznámená: 06.05.2021 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správkyňa konkurznej podstaty
Telefón: 0903 367 203
Elektronická adresa: kmetova.ak@gmail.com

Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na spoločnosť MENA a.s.

Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu: **11.06.2019**
Začaté konkurzné konanie: **02.07.2019**
Vyhlásený konkurz na spoločnosť MENA a.s.: **06.11.2019**

Správca konkurznej podstaty

I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.: **21.08.2019 – 05.11.2019**
06.11.2019 – 14.09.2020

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 07.09.2020, sp. zn. 30K/9/2019 bol ustanovený nový správca podstaty, **JUDr. Oľga Kmeťová, Mlynská 27, 040 01 Košice**. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 177/2020 zo dňa 14.09.2020 a právoplatnosť nadobudlo 15.09.2020.

Návrh na zrušenie konkurzu sp. zn. 30K/9/2019 bol doručený Okresnému súdu Košice I dňa 22.02.2022.

IŽP Košice šetrením podnetu zistil, že spoločnosť MENA a.s. v kontrolovanom období neprevádzkovala prevádzku „Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa“, nakoľko k pozemku alebo k stavbám v prevádzke nemá právo, ktoré by ju oprávňovalo zriadiť alebo prevádzkovať na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať jej zmenu alebo udržiavacie práce na nej, nakoľko nie je vlastníkom pozemku a stavieb a nemá ani iné právo k predmetným pozemkom a stavbám.

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa“
Adresa prevádzky: 040 16 Košice - Myslava
Variabilný symbol: 750010103
Integrované povolenie (IP): 56/5-OIPK/2004-Be, č. i. 750010103
Vydané: 22.04.2004
Právoplatné: 11.05.2004
Projektová kapacita:

Kategória: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	18.02.2016 – 14.05.2018
Posledná kontrola:	14.05.2018 – 28.09.2018
Začatie kontroly:	07.05.2021
Kontrolované obdobie:	01.01.2020 do 25.03.2022
Prvé miestne zisťovanie:	07.05.2021
Druhé miestne zisťovanie:	03.08.2021
Tretie miestne zisťovanie:	26.08.2021
Vypracovanie správy:	28.03.2022
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 15
Videodokumentácia:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	Topografické zameranie telesa skládky odpadov polohopisné a výškopisné, vykonané dňa 03.12.2021 spoločnosťou SKYMOVE s.r.o., Kráľovské údolie 20, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. j. 56/5-OIPK/2004-Be, č. i. 750010103 zo dňa 22.04.2004 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 147/15-OIPK/2005-Be/750010103 Z1 zo dňa 28.04.2005, č. 4150-29229/2007/Mil/750010103/Z2 zo dňa 07.09.2007, č. 3224-9214/2009/Mil/750010103/Z3 zo dňa 17.03.2009, č. 7104-26694/2010/Mil/750010103/Z4 zo dňa 14.09.2010, č. 8374-32376/2012/Mil/750010103/Z5 zo dňa 20.11.2012, č. 2374-8302/2013/Mil/750010103/Z6 zo dňa 27.03.2013, č. 3298-14603/2013/Mil/750010103/Z7 zo dňa 03.06.2013 a č. 3255-10491/2016/Bac/750010103/Z8 zo dňa 04.04.2016 (ďalej len „integrované povolenie“). IŽP Košice vykonal fyzickú kontrolu prevádzky. Kontrola príslušných dokumentov nebola vykonaná, nakoľko žiadne doklady ku kontrole neboli predložené.

IŽP Košice vykonal mimoriadnu kontrolu na základe anonymného podnetu P-107/2000 vo veci prevádzkovania skládky odpadov p. Viliamom Opinom, konateľom v spoločnosti Kojša s.r.o a taktiež vo veci prevádzkovania nelegálnej ubytovne v areáli skládky odpadov a pálenia (spaľovania) odpadu na skládke odpadov.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestneho zisťovania bola skládka na nebezpečný odpad vybavená informačnou tabuľou, ktorá sa nachádzala pred vstupom do prevádzky na pravej strane pred uzamykateľnou bránou. Oplotenie okolo skládky odpadov nebolo celistvé zo strany Luníka XI. Váhu a prevádzkový objekt s potrebným vybavením užívala spoločnosť Kojša s.r.o., ktorá vykonáva zber odpadov v zariadení na zber odpadov, ktoré je umiestnené na pozemkoch registra C parc. č. 1604/a, 2239/1, 2239/a, 2239/b k. ú. Myslava. V prevádzke bola umiestnená akumulčná nádrž priesakových kvapalín na pozemku č. 2251/31 k. ú. Myslava, do ktorej boli privádzané priesakové kvapaliny drenážnym systémom. Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov nebolo na prevádzke umiestnené. Prístup na skládku odpadov automobilmi bol možný cez uzamykateľnú bránu, ktorú prevádzkovala spoločnosť Kojša s.r.o. Vstup cez zadnú bránu kontrolovala správa mestskej zelene, ktorá neumožnila vstup za bránu ani IŽP Košice v čase miestneho zisťovania dňa 07.05.2021.

V telese skládky odpadov bol okrem nebezpečného odpadu uložený aj komunálny odpad. Azbestový odpad bol v telese skládky odpadov voľne uložený.

Počas miestnych zisťovaní IŽP Košice bol v prevádzke prítomný aj zástupca spoločnosti Kojša s.r.o., Podnikateľská 2, 040 01 Košice, ktorý povolil IŽP Košice vstup na pozemok a k stavbám v prevádzke.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Oznámenie spoločnosti V.O.D.S. – Eko, a.s. o ukončení prevádzkovania ku dňu 01.10.2016
3. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá medzi spoločnosťou MANSID, s.r.o., Podnikateľská 8, 040 17 Košice a Kojša s.r.o., Podnikateľská 2, 040 17 Košice
4. Vyjadrenie mesta Košice k prevádzkovaniu prevádzkovej budovy na skládke odpadov zo dňa 17.06.2021
5. List spoločnosti MANSID, s.r.o., k podaniu informácii k prevádzkovaniu prevádzkovej budovy na skládke odpadov zo dňa 31.05.2021
6. Výpis z listu vlastníctva č. 2671
7. Výpis listu vlastníctva 2603
8. Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov Kojša s.r.o.
9. Žiadosť o podanie informácie – odpoveď zaslaná spoločnosťou I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s, RZ č. 25470/2020, doručené IŽP Košice 07.08.2020
10. List spoločnosti MANSID s.r.o., Podnikateľská 2, 040 17 Košice – Barca, RZ č. 19461/2021
11. Email zaslaný Magistrátom mesta Košice, zaevidovaný pod RZ 21687/2021
12. List spoločnosti Machinery Investments, a.s., so sídlo, Vajnosrská 100/A, 831 04 Bratislava doručený IŽP Košice dňa 10.09.2021, RZ č. 33786/2021

13. List spoločnosti Machinery Investments, a.s., so sídlo, Vajnosrská 100/A, 831 04 Bratislava, doručený IŽP Košice dňa 18.11.2021, RZ č. 43595/2021
14. Podanie informácie IŽP Košice zo dňa 07.01.2021 o konkurznom konaní sp. zn. 30K/9/2019, RZ 391/2020, doručené IŽP Košice dňa 11.01.2021
15. Vyjadrenie správcu podstaty v konkurznom konaní sp. zn. 30K/9/2019 vedenom na majetok úpadcu MENA a.s., RZ 13100/2021, doručené IŽP Košice dňa 16.04.2021
16. Vyjadrenie správcu podstaty v konkurznom konaní sp. zn. 30K/9/2019 vedenom na majetok úpadcu MENA a.s., podanie doplňujúcich informácií vo veci „Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1- II etapa“, RZ č. 22475/2021, doručené IŽP Košice dňa 22.06.2021
17. Oznámenie správcu podstaty v konkurznom konaní sp. zn. 30K/9/2019 vedenom na majetok úpadcu MENA a.s., RZ 7170, doručené IŽP Košice dňa 25.02.2022
18. Vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach k žiadosti o zaslanie nahlásených prípadov požiarov na skládke odpadov Košice – Myslava, RZ č. 21645/2020, doručené IŽP Košice 09.07.2020
19. Správa z environmentálnej kontroly č. 8/2014/Ber/Z, ev. č. 3215-8012/57/2014/Ber zo dňa 26.03.2014
20. Správa z environmentálnej kontroly č. 02/2016/Ber/P, ev. č. 3075-4857/57/2016/Ber zo dňa 17.03.2016
21. Správa z environmentálnej kontroly č. 15/2018/Ber/P, ev. č. 4226-28286/57/2018/Ber zo dňa 22.08.2018
22. Rozhodnutie o pokute č. 4492501619/5616-20682/2019/Ber zo dňa 05.06.2019
23. Rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KE-OSZP3-2018/035880 zo dňa 31.08.2018, ktorým bol spoločnosti Kojša s.r.o. udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zmenené rozhodnutím Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2020/050781-003 zo dňa 28.12.2020
24. Prevádzkový poriadok

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

- 1) Kontrola podmienky č. 1.2.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.“**

Zistený stav: **Nedodržaná**
Opis: Áno

1) Podľa integrovaného povolenia je prevádzka umiestnená na pozemkoch parcelné č. 1603/6, 1603/8, 2251/33, 2251/32, 2251/1, 2239/10, 2239/11, 1604/1, 1604/7, 2251/31 v katastrálnom území Myslava, **ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa** (zmena č. 4150-29229/2007/Mil/750010103/Z2 zo dňa 07.09.2007). Integrované povolenie bolo vydané pre prevádzkovateľa V.O.D.S. – Eko, a.s., Vodárenská 6/646, 040 01 Košice, IČO: 36 208 256, ktorý bol toho času vlastníkom nasledovných pozemkov a stavieb:

- pozemku par. č. 1603/6, umiestnenom v katastrálnom území Myslava,
- pozemku par. č. 1603/7, umiestnenom v katastrálnom území Myslava,
- pozemku par. č. 1603/8, umiestnenom v katastrálnom území Myslava,
- pozemku par. č. 2251/33, umiestnenom v katastrálnom území Myslava,
- pozemku par. č. 2251/32, umiestnenom v katastrálnom území Myslava,
- stavby skládka odpadov umiestnenej na pozemku parcelné číslo 2251/33 a 1603/8, umiestnenej v katastrálnom území Myslava.

Titul nadobudnutia: Kúpna zmluva V-61/2002 zo dňa 25.01.2002 – 25/02.

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že uvedená skutočnosť v integrovanom povolení nie je aktuálna, nakoľko predmetné pozemky a stavby nie sú vo vlastníctve spoločnosti V.O.D.S. – Eko, a.s., Vodárenská 6/646, Košice – mestská časť Sever 040 01 ani vo vlastníctve jej právneho nástupcu spoločnosti MENA a. s., Bernolákova 10, 040 11 Košice.

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzka v kontrolovanom období nebola prevádzkovaná spoločnosťou V.O.D.S. – Eko, a.s., pre ktorú bolo vydané integrované povolenie, ani jej právnym nástupcom spoločnosťou MENA a.s., Bernolákova 10, 040 11 Košice.

IŽP Košice je z úradnej činnosti známe, že spoločnosť V.O.D.S. – Eko, a.s. ohlásila IŽP Košice ukončenie prevádzkovania prevádzky „Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1 – II. etapa“ ku dňu 01.10.2016 listom, doručeným na IŽP Košice dňa 06.10.2016, pričom v predmetnom liste nebolo uvedené, z akého dôvodu bolo prevádzkovanie ukončené.

V kontrolovanom období nebola IŽP Košice oznámená zmena prevádzkovateľa s dokladom preukazujúcim, že došlo k prechodu práv a povinností na nového prevádzkovateľa, z uvedeného dôvodu IŽP Košice oznámila environmentálnu kontrolu právnemu nástupcovi spoločnosti V.O.D.S. – Eko, a.s., ktorým je spoločnosť MENA a.s.

V čase prvého miestneho zisťovania dňa 07.05.2021 bolo zistené, že spoločnosť MENA a.s. však nedisponuje dokladom preukazujúcim, že má iné právo k pozemkom a stavbám, ktoré sú súčasťou prevádzky v zmysle integrovaného povolenia. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť MENA a.s. v kontrolovanom období od 01.01.2020 do 28.03.2022 neprevádzkovala predmetnú prevádzku a nevykonávala v nej činnosť v zmysle predmetnej podmienky integrovaného povolenia.

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosť **MENA a.s.** nemá ani v predmete činnosti nakladanie s nebezpečným odpadom, čo by predmetnú spoločnosť oprávňovalo nakladať s nebezpečným odpadom.

Nasledovným vlastníkom po spoločnosti V.O.D.S. – Eko, a.s. vyššie uvedených podzemkov a stavieb sa stala spoločnosť ENERGY & COMMODITIES, a.s.

2) Nasledovný vlastník:

Názov podľa OR: ENERGY & COMMODITIES, a.s.
Adresa sídla: Šalviová 52, 821 01 Bratislava
IČO: 44 134 223
Titul nadobudnutia: Kúpna zmluva, vklad vlastníckeho práva: 20.02.2014

Od 01.04.2014 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti ENERGY & COMMODITIES, a.s., Šalviová 52, 821 01 Bratislava na Machinery Investments, a.s., IČO: 44 134 223. Spoločnosť Machinery Investments, a.s., IČO: 44 134 223 previedla kúpnu zmluvu zo dňa 29.11.2018 vyššie uvedené nehnuteľnosti na spoločnosť Kojša s.r.o. so sídlom Podnikateľská 2, 040 17 Košice, IČO: 46 941 428.

3) Súčasný vlastník:

Názov podľa OR: Kojša s.r.o.
Adresa sídla: Podnikateľská 2, 040 01 Košice
IČO: 46 941 428
Titul nadobudnutia, Kojša s.r.o., Podnikateľská 2, 040 01 Košice: **Kúpna zmluva zo dňa 29.11.2018.**

- 4) IŽP Košice vykonal kontrolu prevádzkovania stavieb a zariadení, umiestnených v prevádzke ako je napr. váha, vstupná brána, oplatenie, administratívna budova, čistiareň odpadových vôd.

Podľa opisu uvedenom v integrovanom povolení, časti II. Záväzné podmienky, v bode 1. Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke je:

„Pred vstupom na skládku odpadov umiestnená vstupná brána so sociálno-prevádzkovou budovou a váhou na kontrolu množstva dovážaného odpadu.“

„Opadová splašková voda zo sociálno-prevádzkovej budovy je po prečistení na čistiarni odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) typu Microclar DCE 4 vypúšťaná do povrchového toku Baška.“

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že vlastníkom administratívnej budovy súpisné číslo 649, umiestnenej v katastrálnom území Myslava, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 1604/6 je podľa listu vlastníctva č. 2603 spoločnosť MANSID, s.r.o., Podnikateľská 2, 040 17 Košice – Barca, IČO: 45 916 691, ktorá prenájíma predmetnú budovu 2 nižšie uvedeným nájomcom.

Nájomca 1:

Názov podľa OR: **Kojša s.r.o.**
Adresa sídla: Podnikateľská 2, 040 01 Košice
IČO: 46 941 428

Nájom na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 01.04.2017.

Predmet nájmu: I. nadzemné podlažie o výmere 88 m² ako aj časť prevádzkovej budovy so súpisným č. 649 nachádzajúcej sa na pozemku par. č. 1604/6 v k. ú. Myslava.

Nájomca 2: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135

Nájom na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.05.2015.

Predmet nájmu: II. nadzemné podlažie o výmere 88 m² ako aj časť prevádzkovej budovy so súpisným č. 649 nachádzajúcej sa na pozemku par. č. 1604/6 v k. ú. Myslava.

- 5) Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2573 sú spoločnosti POWER LINE, s.r.o., Podnikateľská 8, 040 17 Košice, IČO: 31 616 054 a MANSID, s.r.o., Podnikateľská 2, Košice – Barca, 040 17, IČO: 45 916 691 vlastníkom:
- pozemku par. č. 2239/10, umiestnenom v katastrálnom území Myslava,
 - pozemku par. č. 2251/31, umiestnenom v katastrálnom území Myslava.
- 6) Na pozemkoch KN-C parc. č. 2239/11, 1604/1, 1604/7 nie je založený list vlastníctva.

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovú budovu so sociálnym zariadením v čase výkonu kontroly v prevádzke v dňoch 07.05.2021, 03.08.2021, 26.08.2021 prevádzkovala spoločnosť Kojša s.r.o. Predmetná administratívna budova je prevádzkovaná ako súčasť zariadenia na zber odpadov. Zariadenie na zber odpadov je umiestnené na pozemkoch registra C parc. č. 1604/a, 2239/1, 2239/a, 2239/b k. ú. Myslava.

Súhlas na prevádzkovanie Zariadenia na zber odpadov pre spoločnosť Kojša s.r.o. vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2018/035880 zo dňa 31.08.2018, ktoré bolo zmenené Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-KE-OZZP3-2020/050781-003 zo dňa 28.12.2020. Pred administratívnou budovou je umiestnená váha, na ktorej spoločnosť Kojša s.r.o. vykonáva váženie odpadov preberaných do zariadenia na zber odpadov.

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzka nie je prevádzkovaná v súlade s integrovaným povolením, nakoľko prevádzková budova, váha, čistiareň odpadových vôd nie sú užívané v spojitosti s prevádzkovaním kontrolovanej prevádzky „Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa“.

IŽP Košice v čase výkonu kontrolu zistil, že prevádzka nie je prevádzkovaná spoločnosťou MENA a.s.

- 2) **Kontrola podmienky č. 1.2.3 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení alebo zmeny činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Podľa integrovaného povolenia je na skládke odpadov vybudovaný drenážny systém na odvádzanie priesakovej kvapaliny do zbernej železobetónovej nádrže s vnútornou izoláciou o objeme 20 m³. Zachytené priesakové kvapaliny sú používané na postrek povrchu skládky odpadov.

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v prevádzke došlo k navýšeniu objemu zbernej nádrže na priesakovú kvapalinu, ktorá je umiestnená na parcele č. 2251/31 v katastrálnom území Myslava, zapísanej na liste vlastníctva č. 2573, nakoľko spoločnosť Kojša s.r.o. ako vlastník skládky odpadov vykonal zmenu na predmetnej stavbe SO 002 Zberná nádrž.

Stavba SO 002 Zberná nádrž bola povolená na užívanie na základe kolaudačného rozhodnutia Okresného úradu Košice II, odboru životného prostredia rozhodnutím č. ŽP-ŠVS-01/01371-4/HAN zo dňa 28.11.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2001. Spoločnosť Kojša, s.r.o. dobudovala akumuláciu nádrže betónovými tvárnicami, čím došlo k navýšeniu objemu akumulácie nádrže bez toho, aby stavebník požiadal o zmenu integrovaného povolenia za účelom vydania príslušného povolenia na predmetnú zmenu stavby, ktorá má vplyv na kvalitu životného prostredia. Zároveň bolo zistené, že okolo vodnej stavby došlo k terénnym úpravám a to navýšeniu terénu. Vykonanou kontrolou bolo taktiež zistené, že spoločnosť Kojša s.r.o. vykonáva prečerpávanie akumulovanej priesakovej kvapaliny do telesa skládky odpadov, čím vykonával činnosť, ktorou je nakladanie s priesakovou kvapalinou v prevádzke kontrolovanom období.

- 3) **Kontrola podmienky č. 1.2.4 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť Inšpektorátu Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: **Áno**

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že spoločnosť V.O.D.S. – Eko, a.s. ohlásila IŽP Košice ukončenie prevádzkovania prevádzky „Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1 – II. etapa“ ku dňu 01.10.2016 listom doručeným na IŽP Košice dňa 06.10.2016, pričom v predmetnom liste nebolo uvedené, z akého dôvodu bolo

prevádzkovanie ukončené.

IŽP Košice nebol oznámený nový prevádzkovateľ, ktorý je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov po ohlásení ukončenia prevádzkovania prevádzky spoločnosťou V.O.D.S. – Eko, a.s.

Podľa § 2 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, cit.: „Prevádzkovateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.“

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že spoločnosť MENA a.s. nedisponuje dokladom, preukazujúcim, že má iné právo k pozemkom a stavbám, ktoré sú súčasťou prevádzky „**Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa**“ v zmysle integrovaného povolenia **a v kontrolovanom období od 01.01.2020 do 25.03.2022 nevykonávala činnosť v predmetnej prevádzke.**

- 4) **Kontrola podmienky č. 1.2.5 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že spoločnosť MENA a.s. nevykonávala v kontrolovanom období činnosť v predmetnej prevádzke, nakoľko nedisponovala iným právom k pozemkom a stavbám, ktoré sú súčasťou prevádzky „**Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa**“ v zmysle integrovaného povolenia, napríklad nájomnou zmluvou uzavretou s vlastníckmi pozemkov a stavieb predmetnej prevádzky.

V čase výkonu kontroly spoločnosť MENA a.s. nezamestnávala žiadnych zamestnancov, ktorí by boli zamestnaní na predmetnej prevádzke. Vlastník pozemkov a stavieb v predmetnej prevádzke spoločnosť Kojša s.r.o. taktiež uviedol, že neprevádzkuje predmetnú prevádzku.

Vykonanou kontrolou nebol zistený prevádzkovateľ, ktorý v kontrolovanom období vykonával činnosť na predmetnej prevádzke.

- 5) **Kontrola podmienky č. 1.2.6 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**
Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že na skládke odpadov nie je zamestnaná žiadna osoba v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ktorá by zabezpečovala prevádzkovanie skládky odpadov.

Spoločnosť MENA a. s. a spoločnosť Kojša s.r.o. uviedli počas kontroly, že nie sú prevádzkovateľmi predmetnej prevádzky.

- 6) **Kontrola podmienky č. 1.2.9 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Informačná tabuľa musí byť ľahko čitateľná z vonkajšej strany vchodu do areálu a musia byť na nej uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky odpadov, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky odpadov, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a zoznam druhov odpadov, na zneškodňovanie ktorých je prevádzkovateľ oprávnený.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**
Opis: Áno

V čase výkonu kontroly bola na skládke odpadov umiestnená informačná tabuľa s tým, že ako prevádzkovateľ skládky odpadov bola uvedená spoločnosť V.O.D.S. – Eko, a.s., ktorá zanikla dňa 05.04.2017.

- 7) **Kontrola podmienky č. 1.2.11 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzka skládky odpadov musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“

Zistený stav: **Nedodržaná**
Opis: Áno

IŽP Košice v čase výkonu kontroly zistil, že prevádzka nebola pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa v kontrolovanom období, nakoľko v kontrolovanom období predmetná prevádzka nebola ani prevádzkovaná žiadnym prevádzkovateľom, ktorý by oznámil IŽP Košice, že je prevádzkovateľom skládky odpadov.

- 8) **Kontrola podmienky č. 1.2.12 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.“

Zistený stav: **Nedodržaná**
Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v areáli prevádzky sa nachádzali neznáme osoby, ktoré po upozornení IŽP Košice opustili predmetnú prevádzku cez neoplotenú časť predmetnej prevádzky zo strany Luníka IX. Nebezpečné odpady neboli v čase výkonu kontroly zabezpečené proti odcudzeniu zo strany Luníka IX, ku ktorým je možný iba prístup pešo, nakoľko chýba na uvedenej strane oploenie skládky odpadov.

- 9) Kontrola podmienky č. 1.2.12/1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:**
„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky brány, ktoré sú súčasťou oploenia prevádzky, boli uzatvorené, okrem doby nevyhnutnej k prevzatíu odpadov do prevádzky za účelom zneškodnenia.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: Áno

V čase výkonu kontroly bol v prevádzke prítomný štatutárny zástupca spoločnosti Kojša s.r.o., nakoľko za vstupnou uzamykateľnou bránou prevádzkuje prevádzku „Zariadenia na zber odpadov“ a je vlastníkom pozemkov a stavieb v zmysle výpisu z listu vlastníctva č. 2671 v kontrolovanej prevádzke.

V prevádzke bola umiestnená aj zadná brána, ktorá bola v čase kontroly uzamknutá a jej otváranie a uzamykanie bola zabezpečená správou mestskej zelene.

Uvedenú podmienku nie je možné vyhodnotiť vzhľadom k tomu, že vstupnú bránu prevádzkuje vlastník pozemkov a stavieb v prevádzke spoločnosť Kojša s.r.o., ktorý uviedol počas kontroly, že nie je prevádzkovateľom predmetnej prevádzky a kontrolu na zadnou bránou v prevádzke zabezpečuje správa mestskej zelene.

- 10) Kontrola podmienky č. 1.2.21/2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:**
„Prevádzkovateľ resp. ním poverený zamestnanec je povinný pri preberaní odpadu do prevádzky za účelom zneškodnenia vykonávať vizuálnu kontrolu preberaného odpadu priamo v telese skládky odpadov pri každej dodávke nebezpečného odpadu.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v kontrolovanom období nebola prevádzka prevádzkovaná spoločnosťou MENA a.s., z uvedeného dôvodu ani nepreberala nebezpečný odpad do prevádzky. Vlastník skládky odpadov sa ústne v čase výkonu kontroly vyjadril, že na skládku odpadov nepreberá žiaden nebezpečný odpad. Na základe vyššie uvedeného nie je možné vyhodnotiť predmetnú podmienku.

IŽP Košice vykonanou kontrolou dňa 26.08.2021 zistil, že v telese skládky odpadov bol uložený odpad (prázdne obaly, na ktorých etikete bol uvedený dátum výroby napríklad 17.06.2019, 27.11.2020, z uvedeného dôvodu má IŽP Košice podozrenie z neoprávneného

nakladania s nebezpečnými odpadmi na skládke odpadov a ukladanie nebezpečných odpadov do telesa skládky odpadov neoprávnenou osobou v kontrolovanom období. Na základe uvedeného bude uvedená skutočnosť oznámená orgánom činným v trestnom konaní.

11) Kontrola podmienky č. 1.2.29 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade s:

- Prevádzkovým poriadkom „Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1 – II. etapa, V.O.D.S. – Eko, a. s., Podnikateľská 2, 040 17 Košice z 01/2013“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- Technologickým reglementom, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- projektovou dokumentáciou stavby, schválenou a overenou v stavebnom konaní.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: **Áno**

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že skládka odpadov nebola prevádzkovaná. Štatutárny zástupca spoločnosti MENA a. s. v čase kontroly uviedol, že spoločnosť MENA a.s. nie je prevádzkovateľom predmetnej prevádzky.

Ku kontrole nebola zo strany spoločnosti MENA a.s. ani zo strany vlastníka stavby spoločnosti Kojša s.r.o. predložená žiadna projektová dokumentácia schválená a overená v stavebnom konaní. Vlastník skládky odpadov taktiež uviedol, že skládku odpadov neprevádzkuje. Na základe uvedeného nie je možné predmetnú podmienku vyhodnotiť.

12) Kontrola podmienky č. 1.2.30 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ skládky odpadov je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity t. j. 48 361 m³ zneškodnených odpadov.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: **Áno**

Dňa 03.12.2021 bolo vykonané topografické zameranie telesa skládky odpadov spoločnosťou SKYMOVE s.r.o. za účasti vedúceho odboru IPKZ, Ing. Juraja Čorbu, PhD. na základe požiadavky IŽP Košice.

Z vykonaného topografického zamerania telesa skládky odpadov bolo spoločnosťou SKYMOVE s.r.o. vyhotovená dokumentácia, ktorej obsahom je v textovej časti odborné vyjadrenie a vo výkresovej časti:

1. Polohopisné zameranie skládky odpad – s ortofotomapou,
2. Polohopisné zameranie skládky odpad – bez ortofotomapy
3. Letecké zameranie skládky

4. Pôvodný terén skládky
5. Projektovaný maximálny stav skládky
6. Zameranie skládky 2015
7. Porovnanie priečnych a pozdĺžnych profilov.

IŽP Košice na základe predloženej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou SKYMOVE s.r.o. konštatuje, že na ploche 5120,5 m² je uložených 44 909,7 m³ v časti označenej ako skládka č. 1. IŽP Košice uvádza, že predmetnú podmienku nie je možné vyhodnotiť, nakoľko IŽP Košice nedisponuje informáciou o voľnej kapacite v telese skládky odpadov v spojitosti so schválenou projektovou dokumentáciou, schválenou príslušným orgánom štátnej správy.

13) Kontrola podmienky č. 2.2.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať odpadové splaškové vody do povrchových vôd po ich prečistení na ČOV typu Microclar DCE 4 pri dodržaní ukazovateľa znečistenia BSK₅ tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Látka alebo ukazovateľ		Limit
Sociálno-prevádzková budova	povrchový tok Baška	BSK ₅ ¹⁾	p.(priem.) ²⁾	35 mg/l
			m. (max.) ³⁾	50 mg/l
		Bilančné hodnoty		0,035 kg/deň
				12,8 kg/rok
				0,0128 t/rok

- 1) BSK₅ - biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie.
- 2) Limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v bodovej vzorke.
- 3) Maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že spoločnosť MENA a.s. nevypúšťa splaškové odpadové vody cez ČOV typu Microclar DCE 4 do toku Baštiansky potok, nakoľko neprevádzkuje a nemá v prenájme administratívnu budovu súpisné číslo 649 umiestnenú v katastrálnom území Myslava, z uvedeného dôvodu nie je možné vyhodnotiť predmetnú podmienku.

Administratívnu budovu má v prenájme spoločnosť Kojša s.r.o. a Mesto Košice. Z administratívnej budovy sú vypúšťané odpadové vody do čistiarne odpadových vôd.

Rozhodnutím Okresného úradu Košice I, Hviezdoslavova 7 č. ŽP-4083/96/V zo dňa 07.11.1996 bol povolený objekt SO 12 prípojka splaškovej kanalizácie. Rozhodnutie bolo zmenené Okresným úradom Košice II, odborom životného prostredia, Popradská 74,

040 11 Košice rozhodnutím č. ŽP-ŠVS 1437/98-BOR zo dňa 01.10.1998. Integrovaným povolením bolo prevádzkovateľovi prevádzky povolené vypúšťať splaškové odpadové vody z administratívnej budovy po ich prečistení na ČOV typu Microclar DCE 4 do povrchových vôd t. j. Baštianskeho potoka.

Z administratívnej budovy sú vypúšťané odpadové vody bez povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd v zmysle integrovaného povolenia stratilo platnosť v dôsledku jeho neuvedenia do súladu (t. j. neobmedzenia jeho platnosti) do 31. decembra 2018 na základe ustanovenia § 80d zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov účinného od 15. januára 2015 (zákon č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov).

Podľa § 80d ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov: Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2015.

(3) Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú v súlade so zákonom účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 31. decembra 2018 uviesť s ním do súladu, inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnosť, to sa nevzťahuje na povolenia na odber podzemných vôd.

- 13) Kontrola podmienky č. 3.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ musí ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby jedna pracovná vrstva uloženého odpadu nepresiahla po zhutnení hrúbku 2,0 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.“**

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že svahy v telese skládky neboli hutnené, pričom najvrchnejšia vrstva odpadu bola hutnená a v telese skládky odpadov bol umiestnený aj kompaktor. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola maximálna a nebola prekrytá krycím materiálom.

Vlastník skládka odpadov sa ústne vyjadril počas kontroly, že na skládku odpadov nepreberá žiaden nebezpečný odpad.

IŽP Košice vykonanou kontrolou dňa 26.08.2021 zistil, že v telese skládky odpadov bol

uložený odpad (prázdne obaly, na ktorých etikete bol uvedený dátum výroby napríklad 17.06.2019, 27.11.2020, z uvedeného dôvodu má IŽP Košice podozrenie z neoprávneného nakladania s nebezpečnými odpadmi na skládke odpadov a ukladanie nebezpečných odpadov do telesa skládky odpadov neoprávnenou osobou. Na základe uvedeného bude uvedená skutočnosť oznámená orgánom činným v trestnom konaní.

- 14) Kontrola podmienky č. 3.5 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo krycieho materiálu (nebezpečného odpadu vhodného na prekrytie alebo zeminy).“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že odpad uložený v telese skládky nebol prekrytý krycím materiálom a nebolo zabezpečené ani dostatočné množstvo krycieho materiálu.

- 15) Kontrola podmienky č. 4.2.4 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 3 časť II. integrovaného povolenia vrátane ich prepravy sa udeľuje do 01.04.2019. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie jeho platnosti.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 3 časť II. integrovaného povolenia vrátane ich prepravy stratil platnosť od 02.04.2019. IŽP Košice nebol požiadaný o predĺženie predmetného súhlasu prevádzkovateľom.

- 16) Kontrola podmienky č. 6.10 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: **Áno**

Vykonanou kontrolou nebolo zistené, žeby na skládke odpadov v kontrolovanom období došlo k požiaru alebo samovznieteniu. Vzhľadom k tomu, že skládka odpadov v kontrolovanom období nebola prevádzkovaná prevádzkovateľom, nie je možno vyhodnotiť predmetnú podmienku z hľadiska preberania odpadov a kontroly samovznietenia.

- 17) Kontrola podmienky č. 9.2 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Monitorovanie kvality odpadových splaškových vôd vypúšťaných do povrchových vôd po ich prečistení na ČOV Microclar DCE 4 musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj emisií: Sociálno-prevádzková budova			
Miesto merania: Miesto vypúšťania odpadových splaškových vôd do povrchového toku Baška			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
BSK ₅	2x za rok, perióda 6 mesiacov	4) 5)	6)

4) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané laboratóriom zverejneným MŽP SR vo svojom Vestníku.

5) Prípustný počet vzoriek s koncentráciami prekračujúcimi limitné hodnoty koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v bodovej vzorke za obdobie posledných 24 mesiacov: 1.

6) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade s prílohou č. 4 nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd (ďalej len „nariadenie vlády SR 491/2002 Z. z.“), pokiaľ to všeobecne záväzný právny predpis vodného hospodárstva nestanoví inak.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v kontrolovanom období nebolo vykonávané monitorovanie kvality odpadových splaškových vôd vypúšťaných do povrchových vôd po ich prečistení na ČOV Microclar DCE 4 v ukazovateli BSK₅ dvakrát za rok 2020 a 2021.

- 18) Kontrola podmienky č. 9.3 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, celkové rozpustné látky	4x za rok v I. II. III. IV. štvrtroku, perióda 3 mesiace	7) 8)	určené akreditovaným laboratóriom
NEL, Pb, Hg, Cd	2x za rok v II. a IV. štvrtroku	7) 8)	určené akreditovaným laboratóriom

BSK ₅ , NL, N-NH ₄ , CHSK _{Cr} , Cr _{celk} , Cu, As, Zn, Ni, PAU	1x za rok v III. štvrtroku	7) 8)	určené akreditovaným laboratóriom
--	-------------------------------	-------	---

7) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom

8) Merania budú vykonávané v monitorovacích vrtoch MS-1, MS-2, MS-3.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v období roku 2020 a 2021 nebolo vykonávané monitorovanie kvality podzemných vôd v monitorovacích vrtoch MS-1, MS-2, MS-3:

- v ukazovateľoch znečistenia úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, celkové rozpustné látky 4 krát za rok 2020 a 4 krát za rok 2021,
- v ukazovateľoch NEL, Pb, Hg, Cd 2x za rok 2020 a 2021 v II. a IV. štvrtroku,
- v ukazovateľoch BSK₅, NL, N-NH₄, CHSK_{Cr}, Cr_{celk}, Cu, As, Zn, Ni, PAU 1x za rok 2020 a 2021 v III. štvrtroku.

19) Kontrola podmienky č. 9.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, CHSK _{Cr} , Hg, Cd, Pb a PAU	1x za 3 mesiace (4x za rok)	9)	určené akreditovaným laboratóriom
BSK ₅ , NL, N-NH ₄ , As, Cr _{celk} , Cu, Zn, Ni	1x za rok v II. štvrtroku	9)	určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny	1 x denne	-	vizuálne

9) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v období roka 2020 a 2021 nebolo vykonávané monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny:

- v ukazovateľoch pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, CHSK_{Cr}, Hg, Cd, Pb a PAU 4 krát do roka 2020 a 4 krát do roka 2021,
- v ukazovateľoch BSK₅, NL, N-NH₄, As, Cr_{celk}, Cu, Zn, Ni 1 krát v roku 2020 v II.Q.2020 a jeden krát v roku 2021 v II.Q.2021.

20) Kontrola podmienky č. 9.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov: štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním), ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v kontrolovanom období nebolo zabezpečené sledovanie údajov o telese skládky odpadov, t. j. jedenkrát za rok 2020 a 2021 počas prevádzky skládky odpadov: štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním), ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii a jedenkrát za rok 2020 a 2021 počas prevádzky skládky odpadov sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

21) Kontrola podmienky č. 9.9 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Tesnenie skládky odpadov a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 2 x za rok od prvého merania.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v kontrolovanom období nebola vykonaná kontrola tesnenie skládky odpadov a detekcia netesností trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 2 x za rok 2020 a rok 2021.

22) Kontrola podmienky č. 9.10.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

Evidenčný list skládky odpadov za rok 2020 a rok 2021 nebol vedený pre predmetnú prevádzku.

23) Kontrola podmienky č. 9.11.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať Inšpektorátu Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: **Áno**

V kontrolovanom období nebola IŽP Košice ohlásená žiadna havária, mimoriadna udalosť v prevádzke, nadmerný únik emisií do ovzdušia a pôdy prevádzkovateľom. IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v roku 2020 nebol nahlásený požiar ani Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Košiciach, nakoľko predmetnú informáciu IŽP Košice zaslalo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach listom č. ORHZ-KE2-1072-001/200 zo dňa 06.07.2020. Predmetnú podmienku nie je možné vyhodnotiť z dôvodu, že predmetnú predmetná prevádzka nebola prevádzkovaná.

K. Prílohy správy **Áno**

1. Fotodokumentácia

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

-

Nedodržané

Podmienka č. 1.2.1, 1.2.3, 1.2.11, 1.2.12, 3.2, 3.5, 4.2.4, 9.2, 9.3, 9.4, 9.7, 9.9, 9.10.3, časť II. integrovaného povolenia

Nie je možné vyhodnotiť

Podmienku č. 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.9, , 1.2.12/1, 1.2.21/2, 1.2.29, 1.2.30, 2.2.1, 6.10, 9.11.7 časť II. integrovaného povolenia

M. Záver – celkové zhodnotenie:

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzka nebola prevádzkovaná v kontrolovanom období spoločnosťou V.O.D.S. – Eko, a.s., pre ktorú bolo vydané integrované povolenie, ani jej právnym nástupcom spoločnosťou MENA a.s., Bernoláková 10, 040 11 Košice, nakoľko spoločnosť MENA a.s. nie je vlastníkom pozemkov a stavieb v prevádzke a taktiež nedisponuje dokladom, preukazujúcim, že má iné právo k pozemkom a stavbám, ktoré sú súčasťou prevádzky podľa integrovaného povolenia. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosť **MENA a.s.** nemá v predmete činnosti nakladanie s nebezpečným odpadom, čo by predmetnú spoločnosť oprávňovalo nakladať s nebezpečným odpadom.

Spoločnosť V.O.D.S. – Eko, a.s. ohlásila IŽP Košice ukončenie prevádzkovania prevádzky „Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1 – II. etapa“ ku dňu 01.10.2016 listom, doručeným na IŽP Košice dňa 06.10.2016, pričom v predmetnom liste nebolo uvedené, z akého dôvodu bolo prevádzkovanie ukončené. Spoločnosť V.O.D.S. – Eko, a.s., Vodárenská 6/646, 040 01 Košice, IČO: 36 208 256, ktorej bolo vydané integrované povolenie, zanikla a to jej výmazom z Obchodného registra ku dňu **05.04.2017**.

V integrovanom povolení je uvedené, že prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné č. 1603/6, 1603/8, 2251/33, 2251/32, 2251/1, 2239/10, 2239/11, 1604/1, 1604/7, 2251/31 v katastrálnom území Myslava, **ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa** (zmena č. 4150-29229/2007/Mil/750010103/Z2 zo dňa 07.09.2007).

Integrované povolenie bolo vydané pre prevádzkovateľa V.O.D.S. – Eko, a.s., Vodárenská 6/646, 040 01 Košice, IČO: 36 208 256, ktorý bol toho času vlastníkom nasledovných pozemkov a stavieb:

- pozemku par. č. 1603/6, umiestnenom v katastrálnom území Myslava,
- pozemku par. č. 1603/7, umiestnenom v katastrálnom území Myslava,
- pozemku par. č. 1603/8, umiestnenom v katastrálnom území Myslava,
- pozemku par. č. 2251/33, umiestnenom v katastrálnom území Myslava,
- pozemku par. č. 2251/32, umiestnenom v katastrálnom území Myslava,
- stavby skládka odpadov umiestnenej na pozemku parcelné číslo 2251/33 a 1603/8, umiestnenej v katastrálnom území Myslava.

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že uvedená skutočnosť v integrovanom povolení nie je aktuálna, nakoľko predmetné pozemky a stavby nie sú vo vlastníctve spoločnosti V.O.D.S. – Eko, a.s., Vodárenská 6/646, Košice – mestská časť Sever 040 01 ani vo vlastníctve jej právneho nástupcu spoločnosti MENA a. s., Bernoláková 10, 040 11 Košice.

Súčasným vlastníkom vyššie uvedených stavieb a pozemkov je podľa listu vlastníctva č. 2671 spoločnosť Kojša s.r.o., Podnikateľská 2, 040 01 Košice, IČO: 46 941 428, ktorý v čase kontroly uviedol, že nebol v kontrolovanom období prevádzkovateľom predmetnej prevádzky.

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovú budovu so sociálnym zariadením, váhu a čistiareň odpadových vôd v kontrolovanom období prevádzkovala spoločnosť Kojša s.r.o. Predmetná administratívna budova bola prevádzkovaná ako súčasť zariadenia na zber odpadov, umiestneného na pozemkoch registra C parc. č. 1604/a, 2239/1, 2239/a, 2239/b k. ú. Myslava. Súhlas na prevádzkovanie Zariadenia na zber odpadov pre spoločnosť Kojša s.r.o. vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2018/035880 zo dňa 31.08.2018, ktoré bolo zmenené Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-KE-OZZP3-2020/050781-003 zo dňa 28.12.2020. Pred administratívnou budovou bola umiestnená váha, na ktorej spoločnosť Kojša s.r.o. vykonáva váženie odpadov preberaných do zariadenia na zber odpadov.

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzka nebola prevádzkovaná podľa integrovaného povolenia, nakoľko prevádzková budova, váha, čistiareň odpadových vôd neboli užívané v spojitosti s prevádzkovaním kontrolovanej prevádzky „Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa“ v zmysle podmienky č. 1.2.1 časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice konštatuje, že okrem vyššie uvedených skutočností zistil porušenie:

1) Podmienky č. 1.2.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení alebo zmeny činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.“

- tým, že v prevádzke došlo k navýšeniu objemu zbernej nádrže na priesakovú kvapalinu, umiestnenú na parcele č. 2251/31 zapísanej na liste vlastníctva č. 2573 v katastrálnom území Myslava, nakoľko spoločnosť Kojša s.r.o. ako vlastníč skládky odpadov vykonal zmenu na predmetnej stavbe SO 002 Zberná nádrž, povolenej na základe kolaudačného rozhodnutia Okresného úradu Košice II, odboru životného prostredia rozhodnutím č. ŽP-ŠVS-01/01371-4/HAN zo dňa 28.11.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2001. Spoločnosť Kojša, s.r.o. dobudovala akumuláciu nádrží betónovými tvárnicami, čím došlo k navýšeniu objemu akumulácie nádrží bez toho, aby stavebník požiadaval o zmenu integrovaného povolenia za účelom vydania príslušného povolenia na predmetnú zmenu stavby, ktorá má vplyv na kvalitu životného prostredia. Zároveň bolo zistené, že okolo vodnej stavby došlo k terénnym úpravám a to navýšeniu terénu. Vykonanou kontrolou bolo taktiež zistené, že spoločnosť Kojša s.r.o. vykonáva prečerpávanie akumulovanej priesakovej kvapaliny do telesa skládky odpadov, čím vykonával činnosť, ktorou je nakladanie s priesakovou kvapalinou v prevádzke v kontrolovanom období.

2) Podmienky č. 1.2.11 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzka skládky odpadov musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“

- tým, že prevádzka nebola v kontrolovanom období pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3) Podmienky č. 1.2.12 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.“

- tým, že odpady z prevádzky neboli v čase výkonu kontroly zabezpečené proti odcudzeniu a to zo strany Luníka IX, ku ktorým bol možný prístup iba pešo, nakoľko chýbalo na uvedenej strane oplotenie.

4) Podmienky č. 2.2.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať odpadové splaškové vody do povrchových vôd po ich prečistení na ČOV typu Microclar DCE 4 pri dodržaní ukazovateľa znečistenia BSK₅ tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Látka alebo ukazovateľ		Limit
Sociálno-prevádzková budova	povrchový tok Baška	BSK ₅ ¹⁾	p.(priem.) ²⁾	35 mg/l
			m. (max.) ³⁾	50 mg/l
			Bilančné hodnoty	0,035 kg/deň
				12,8 kg/rok
				0,0128 t/rok

1) BSK₅ - biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie.

2) Limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v bodovej vzorke.

3) Maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke.

- tým, že z administratívnej budovy, ktorú má v nájme spoločnosť Kojša s.r.o. a Mesto Košice boli vypúšťané odpadové vody bez povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd v zmysle integrovaného povolenia stratilo platnosť v dôsledku jeho neuvedenia do súladu (t. j. neobmedzenia jeho platnosti) do 31. decembra 2018 na základe ustanovenia § 80d zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov účinného od 15. januára 2015 (zákon č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov).

Podľa § 80d ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov: Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2015.

(3) Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú v súlade so zákonom účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 31. decembra 2018 uviesť s ním do súladu, inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnosť, to sa nevzťahuje na povolenia na odber podzemných vôd.

- 5) Podmienky č. 3.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ musí ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby jedna pracovná vrstva uloženého odpadu nepresiahla po zhutnení hrúbku 2,0 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.“**

- tým, že v čase výkonu kontroly svahy v telese skládky neboli hutnené a plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola maximálna a nebola prekrytá krycím materiálom.

IŽP Košice vykonanou kontrolou dňa 26.08.2021 zistil, že v telese skládky odpadov bol uložený odpad (prázdne obaly, na ktorých etikete bol uvedený dátum výroby napríklad 17.06.2019, 27.11.2020, z uvedeného dôvodu má IŽP Košice podozrenie z neoprávneného nakladania s nebezpečnými odpadmi na skládke odpadov a ukladanie nebezpečných odpadov do telesa skládky odpadov neoprávnenou osobou. Na základe uvedeného bude uvedená skutočnosť oznámená orgánom činným v trestnom konaní.

6) Podmienky č. 3.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo krycieho materiálu (nebezpečného odpadu vhodného na prekrytie alebo zeminy).“

- tým, že v prevádzke nebolo zabezpečené dostatočné množstvo krycieho materiálu a odpad v telese skládky odpadov ani nebol prekrytý krycím materiálom.

7) Podmienky č. 4.2.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 3 časť II. integrovaného povolenia vrátane ich prepravy sa udeľuje do 01.04.2019. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie jeho platnosti.“

tým, že v telese skládky odpadov bol uložený odpad po strate platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom (po 02.04.2019), nakoľko IŽP Košice vykonanou kontrolou dňa 26.08.2021 zistil, že v telese skládky odpadov bol uložený odpad (prázdne obaly, na ktorých etikete bol uvedený dátum výroby napríklad 17.06.2019, 27.11.2020).

Z uvedeného dôvodu má IŽP Košice podozrenie z neoprávneného nakladania s nebezpečnými odpadmi na skládke odpadov a ukladanie nebezpečných odpadov do telesa skládky odpadov neoprávnenou osobou. Na základe uvedeného bude uvedená skutočnosť oznámená orgánom činným v trestnom konaní.

8) Podmienky č. 9.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Monitorovanie kvality odpadových splaškových vôd vypúšťaných do povrchových vôd po ich prečistení na ČOV Microclar DCE 4 musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj emisií: Sociálno-prevádzková budova			
Miesto merania: Miesto vypúšťania odpadových splaškových vôd do povrchového toku Baška			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
BSK ₅	2x za rok, perióda 6 mesiacov	4) 5)	6)

4) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané laboratóriom zverejneným MŽP SR vo svojom Vestníku.

- 5) Prípustný počet vzoriek s koncentraciami prekračujúcimi limitné hodnoty koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v bodovej vzorke za obdobie posledných 24 mesiacov: 1.
- 6) Metódu analýzy a požítú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade s prílohou č. 4 nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd (ďalej len „nariadenie vlády SR 491/2002 Z. z.“), pokiaľ to všeobecne záväzný právny predpis vodného hospodárstva nestanoví inak.“
- tým, že v kontrolovanom období nebolo vykonávané monitorovanie kvality odpadových splaškových vôd vypúšťaných do povrchových vôd po ich prečistení na ČOV Microclar DCE 4 v ukazovateli BSK₅ dvakrát za rok 2020 a 2021.

9) Podmienky č. 9.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, celkové rozpustné látky	4x za rok v I. II. III. IV. štvrťroku, perióda 3 mesiace	7) 8)	určené akreditovaným laboratóriom
NEL, Pb, Hg, Cd	2x za rok v II. a IV. štvrťroku	7) 8)	určené akreditovaným laboratóriom
BSK ₅ , NL, N-NH ₄ , CHSK _{Cr} , Cr _{celk} , Cu, As, Zn, Ni, PAU	1x za rok v III. štvrťroku	7) 8)	určené akreditovaným laboratóriom

7) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom

8) Merania budú vykonávané v monitorovacích vrtoch MS-1, MS-2, MS-3.

- tým, že v období roku 2020 a 2021 nebolo vykonávané monitorovanie kvality podzemných vôd v monitorovacích vrtoch MS-1, MS-2, MS-3:
- v ukazovateľoch znečistenia úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, celkové rozpustné látky 4 krát za rok 2020 a 4 krát za rok 2021,
 - v ukazovateľoch NEL, Pb, Hg, Cd 2x za rok 2020 a 2021 v II. a IV. štvrťroku,
 - v ukazovateľoch BSK₅, NL, N-NH₄, CHSK_{Cr}, Cr_{celk}, Cu, As, Zn, Ni, PAU 1x za rok 2020 a 2021 v III. štvrťroku.

10) Podmienky č. 9.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, CHSK _{Cr} , Hg, Cd, Pb a PAU	1x za 3 mesiace (4x za rok)	9)	určené akreditovaným laboratóriom
BSK ₅ , NL, N-NH ₄ , As, Cr _{celk.} , Cu, Zn, Ni	1x za rok v II. štvrtroku	9)	určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny	1 x denne	-	vizuálne

9) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.“

- tým, že v období roka 2020 a 2021 nebolo vykonávané monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny:

- v ukazovateľoch pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, CHSK_{Cr}, Hg, Cd, Pb a PAU 4 krát do roka 2020 a 4 krát do roka 2021,
- v ukazovateľoch BSK₅, NL, N-NH₄, As, Cr_{celk.}, Cu, Zn, Ni 1 krát v roku 2020 v II.Q.2020 a jeden krát v roku 2021 v II.Q.2021.

11) Podmienky č. 9.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov: štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním), ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

- tým, že v kontrolovanom období nebolo zabezpečené sledovanie údajov o telese skládky odpadov, t. j. jedenkrát za rok 2020 a 2021 počas prevádzky skládky odpadov: štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním), ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii a jedenkrát za rok 2020 a 2021 počas prevádzky skládky odpadov sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

12) Podmienky č. 9.9 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Tesnenie skládky odpadov a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 2 x za rok od prvého merania.“

- tým, že v kontrolovanom období nebola vykonaná kontrola tesnenie skládky odpadov a detekcia netesností trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 2 x za rok 2020 a rok 2021.

13) Podmienky č. 9.10.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.“

- tým, že evidenčný list skládky odpadov za rok 2020 a rok 2021 nebol vedený pre predmetnú prevádzku.

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ, ktorému bolo vydané integrované povolenie neprevádzkuje prevádzku viac ako štyri nasledujúce roky po sebe, z uvedeného dôvodu IŽP Košice bude postupovať podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Správu o environmentálnej kontrole vypracovala Ing. Katarína Hutňanová.

N. Podpisy

Za IŽP Košice:

Ing. Katarína Hutňanová

.....
inšpektor

Ing. Juraj Čorba, PhD.

.....
vedúci odboru IPKZ