

Číslo: 10440/37/2022-38042/2022

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 22/2022/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Ivana Záleská Číslo preukazu: 565
Telefón: 02 582 82 412
Elektronická adresa: ivana.zaleska@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Marta Škrabáková Číslo preukazu: 483
Telefón: 02 582 82 441
Elektronická adresa: marta.skrabakova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o.
Adresa sídla: Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
IČO: 35 844 761
Kontrola oznámená: 30.09.2022 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Annamária Kucmanová Funkcia: Responsible for
environmental and CSR related projects - splnomocnená
Telefón: +421 917 094 498

Elektronická adresa: amk@firstfarms.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Vrakúň - Nyékiszél nová farma
Adresa prevádzky: Nekyje na Ostrove, Vrakúň
Variabilný symbol: 372850109
Integrované povolenie: 5297-1932/37/2012/Zál/372850211
Vydané: 20.2.2012
Právoplatné: 14.3.2012
Projektovaná kapacita: Haly A, B, C Výkrmňa ošípaných – 5400 ks, Hala D Predvýkrm ošípaných (odstavčatá 6-30 kg) - 3915 ks

Kategória:

6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

E. Časová os

Posledné kontrolované obdobie: 23.11.2017 – 29.10.2019
Posledná kontrola: 29.10.2019 – 09.12.2019
Kontrolované obdobie: 1.1.2019 – 5.10.2022
Začatie kontroly: 5.10.2022
Prvé miestne zisťovanie: 5.10.2022
Vypracovanie správy: 31.10.2022
Doručenie správy: podľa dňa doručenia na doručenke

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: obhliadka prevádzky

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na zásobovanie prevádzky pitnou vodou, odber podzemných vôd, stav nádrží na hnojovicu. SIŽP sa zamerala najmä na kontrolu:

- skladovania a prepravy krmenia do jednotlivých hál,
- prepravu hnojovice z hál do zberných nádrží na hnojovicu,
- zabezpečenie nádrží na hnojovicu proti úniku znečisťujúcich látok do ovzdušia, pôdy a vôd,
- uskladnenie a zneškodňovanie kadáverov,
- zneškodňovanie splaškových a odpadových vôd,
- vodný zdroj, stav jeho ochranného pásma, čerpadiel, meradiel,
- náhradný zdroj elektriny.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola farma prevádzkovaná, chladiaci kafilérny box bol vyprázdnený, dieselagregát bol funkčný.

I. Použité podklady

1. Certifikát o overení meradla vody č. 0145/2016 z 03.06.2016
2. Kontrolný list meračov vody č. 138-2022 z 15.08.2022
3. Poplatkové priznanie za odbery vôd 2019, 2020, 2021
4. Protokol o skúške pitnej vody za 1. polrok 2019, 2020, 2021, 2022 a 2. polrok 2019, 2020, 2021
5. Integrované povolenie č. 5297-1932/37/2012/Zál/372850211 z 20.2.2012 v platnom znení

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.4.1

Inšpekcia vydáva súhlas na odber podzemných vôd na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 306/2018 ev.č. 37762/2018 z 23.07.2018 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody.

Podmienky súhlasu:

Názov miesta odberu:	vrt HGN1
Miesto odberu (JTSK):	x – 1 308 248,01 y – 541 061,45
Technický popis miesta odberu:	hlbka vrtu 60 m, priemer zatrubovania 324 mm
Max. množstvo odberu:	2,33 l.s ⁻¹
Max. množstvo za rok:	25 900 m ³
Minimálna dynamická hladina:	111,90 m n.m.

Platnosť súhlasu najviac na 10 rokov: t.j do **31.12.2029**.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

SIŽP kontrolou Poplatkového priznania za odbery vôd z vrtu MG-1 za roky 2019, 2020, 2021 zistila, že v prevádzke bola spotreba pitnej vody:

- v roku 2019 22 389 m³,
- v roku 2020 20 022 m³,
- v roku 2021 12 646 m³,

z čoho vyplýva, že prevádzkovateľ dodržal max. povolené ročné množstvo odberu podzemnej vody.

2. Podmienka II.A.4.2

Meranie odberu vody používanej na pitné, výrobné, prevádzkové a sociálne účely musí prevádzkovateľ vykonávať na schválenom odbernom mieste na výtlačnom potrubí z vrtu overeným meracím zariadením a viesť prevádzkovú evidenciu o odbere a spotrebe vody, mesačné záznamy v prevádzkovom denníku. Prevádzkovateľ zároveň musí vykonávať kalibráciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej vody zo studne v intervale 1 x

4 roky. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kalibrácie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a túto skutočnosť oznámi písomne do 5 dní na inšpekciu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

SIŽP kontrolou podmienky zistila, že prevádzkovateľ:

- vedie internú evidenciu, v ktorej zaznamenáva výdatnosť a množstvo odobranej podzemnej vody týždenne,
- vedie internú evidenciu, v ktorej zaznamenáva výšku hladiny podzemnej vody,
- zabezpečil kalibráciu a výmenu nevyhovujúcich meračov 18.09.2022.

3. Podmienka II.A.4.3

Pre vodný zdroj je určené pásmo hygienickej ochrany I. stupňa štvorcovou plochou 20 x 20 m, v strede, ktorého je murovaný vodárenský objekt so studňou v technologickej šachte. Ochranné pásmo II. stupňa sa určuje nasledovne :

- západná hranica pásma bude Kanál Šuľany vo vzdialenosti 230 m,
- východná hranica bude východná hranica areálu farmy, ako končí parcela č. 1872/3,
- severná hranica bude severná hranica areálu farmy, ako končí parcela č. 1872/3,
- južná hranica pásma bude južná hranica parcely č. 1872/3.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pásmo hygienickej ochrany I. stupňa vodného zdroja bolo v čase kontroly oplotené, uzavreté, označené, vykosené, bez porastu drevín.

4. Podmienka II.A.4.4

Pozemok v ochrannom pásme I. stupňa je potrebné oplotiť a vyznačiť výstražnou tabuľou s nápisom: „Vodný zdroj, PHO 1. Stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný“ do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

SIŽP kontrolu zistila, že pozemok vodného zdroja v ochrannom pásme I. stupňa prevádzkovateľ oplotil a vyznačil výstražnou tabuľou podľa podmienky povolenia.

5. Podmienka II.A.4.6

Rozsah analýz a počet odberov vzoriek pitnej vody je stanovený nasledovne:

Ročný počet vzoriek minimálnych analýz a úplných analýz vykoná prevádzkovateľ v súlade s nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v platnom znení okrem ukazovateľov č. 13, 18, 19 a 21.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

SIŽP kontrolou podmienky zistila, že prevádzkovateľ 2x ročne zabezpečil vykonanie minimálneho fyzikálno-chemického a hygienického rozboru podzemnej vody. Prevádzkovateľ predložil ku kontrole protokoly o skúške kvality pitnej vody:

za rok 2019 č. 59227/2019 z 10.06.2019, č. 124476/2019 z 12.11.2019,

za rok 2020 č. 36859/2020 z 01.07.2020, č. 73638/2020 z 14.12.2020,

za rok 2021 č. AR-21-KT-018112-01 z 18.06.2021, č. AR-21-KT-039377-01 z 17.12.2021,

za rok 2022 č. AR-22-KT-022486-01 z 14.07.2022.

6. Podmienka II.A.4.7

V súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení je odberateľ povinný platiť poplatky, ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne množstvo 15 000 m³ za kalendárny rok alebo 1 250 m³ za mesiac, ktorých výška sa určuje podľa nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

SIŽP kontrolou zistila, že prevádzkovateľ podal poplatkové priznanie za odbery vôd z vrtu MG-1 za roky 2019, 2020, 2021 so spotrebou pitnej vody na poľnohospodárske a sociálne účely v prevádzke:

- v roku 2019 22 389 m³,
- v roku 2020 20 022 m³,
- v roku 2021 12 646 m³.

Priznania podal prevádzkovateľ za rok 2019 – 10.01.2020, za rok 2020 – 10.01.2021, za rok 2021 – 04.01.2022.

7. Podmienka II.F.1.9

Zabezpečiť náhradný zdroj energie v prípade výpadku el. energie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má zabezpečený náhradný zdroj energie dieselagregátom v samostatnej uzamknutej miestnosti. Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú evidenciu zdroja v listinnej forme. Prevádzkovateľ podľa evidencie vykonáva pravidelné skúšky funkčnosti dieselagregátu. Dieselagregát má zabudovanú havarijnú vaňu ako zabezpečenie na zachytávanie znečisťujúcich látok. Dieselagregát má zabudovaný zásobník na pohonné hmoty, ktorého naplnenosť je pravidelne kontrolovaná.

V 8/2022 bol dieselagregát z dôvodu plošného výpadku elektrickej energie v časti Gabčíkovo a okolie v činnosti 3 dni.

8. Podmienka II.A.6.4

Uhynuté kusy ošípaných uskladiť v uzamknutom kafilérnom boxe a vykonať opatrenia pre prípad vzniku veľmi nebezpečnej nákazy pri nakladaní s nebezpečným odpadom a doplnenia požiadaviek na pohotovostné plány, podľa Nariadenia vlády SR č. 116/2005 o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky a na bezpečné vykonanie likvidácie tiel zvierat a živočíšneho

odpadu bez ohrozenia zdravia ľudí a zabraňujúcim nevyhnutným škodám na životnom prostredí.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má na základe podmienky v prevádzke osadené uzamknuté chladiace kafilérne boxy na uskladnenie uhynutých zvierat. Kafilérne boxy sú umiestnené na roštovej podlahe nad záchytnou nádržou, ako zabezpečenie v prípade úniku znečisťujúcich látok. Uhynuté zvieratá sú na základe zmluvy zneškodňované v VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina.

K. **Prílohy správy** Áno v elektronickej podobe

1. Certifikát o overení meradla vody č. 0145/2016 z 03.06.2016
2. Kontrolný list meračov vody č. 138-2022 z 15.08.2022
3. Poplatkové priznanie za odbery vôd 2019, 2020, 2021
4. Protokol o skúške pitnej vody za 1. polrok 2019, 2020, 2021, 2022 a 2. polrok 2019, 2020, 2021
5. Fotodokumentácia

L. **Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

Dodržané

1. II.A.4.1
2. II.A.4.2
3. II.A.4.3
4. II.A.4.4
5. II.A.4.6
6. II.A.4.7
7. II.A.6.4
8. II.F.1.9

Nedodržané v časti

1. -

Nedodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou environmentálnou kontrolou v prevádzke Vrakúň - Nyékiszél nová farma prevádzkovateľa FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo IČO: 35 844 761 za kontrolované obdobie 1.1.2019 – 5.10.2022 SIŽP zistila, že vybrané kontrolované podmienky integrovaného povolenia č. 5297-1932/37/2012/Zál/372850211 z 20.02.2012 boli dodržané.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ivana Záleská

.....

Ing. Marta Škrabáková

.....