



Číslo: 1031-3842/2023/Jur/370240105

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 71/2022/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Áno
Komu:	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor :	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 33	
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Kristína Titková	Číslo preukazu: 428
Telefón:	037 656 06 47	
Elektronická adresa:	kristina.titkova@sizp.sk	

1. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **CHEMOLAK a.s.**
Adresa sídla: Továrenská 7, 919 04 Smolenice
IČO: 31 411 851
Kontrola oznámená: 27.10.2022 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Róbert Bachratý Funkcia: vedúci divízie ekológie a
krízového manažmentu
Telefón: 0905 351 697
Elektronická adresa: bachraty@chemolak.sk

2. Prevádzka

Názov podľa IP: **Nová varňa živíc**
Adresa prevádzky: Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Variabilný symbol: 370240105
Integrované povolenie: 4056/OIPK-945/05-Kč/370240105
Vydané: 12.7.2005
Právoplatné: 12.8.2005
Projektovaná kapacita: linka alkydových živíc – 15 000 t
linka akrylátových živíc – 2 706 t
linka nenasýtených polyesterových živíc – 2 706 t
Kategória: 4.1. b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické
zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery
a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice.

3. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 11.2.2022 – 7.6.2022
Posledná kontrola: 11.2.2022 – 19.8.2022
Kontrolované obdobie: 8.6.2022 – 28.10.2022
Začatie kontroly: 28.10.2022
Prvé miestne zisťovanie: 28.10.2022
Vypracovanie správy: 18.1.2023
Doručenie správy: 20.1.2023
Vypracovanie neopodst. -
Doručenie neopodst. -
Prerokovanie správy 1.2.2023

4. Prílohy zápisnice

1. -

Nie

5. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka III.A.3.4.
2. Podmienka III.A.5.1.2.
2. Podmienka III.B.1.1.
3. Podmienka III.I.4.2.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

1. Podmienka III.A.7.2.
2. Podmienka III.A.7.7.

6. Na základe zistených nedostatkov Inšpekcia:

- v súlade s § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ za zistený správny delikt uvedený v § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 37 ods. 4 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ je povinný v prípade zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v jednoplášťovej kovovej nádrže a IBC kontajneri určenom na skladovanie tekutých odpadov – znečistených riedidiel, jednoplášťovej kovovej nádrží na reakčné vody s obsahom znečisťujúcich látok v priestoroch samostatného vstavku budovy Novej varne živíc s označením „Reakčné vody“, ako aj v prípade manipulačnej plochy v rámci uvedeného vstavku budovy, kde dochádza k prečerpávaniu znečisťujúcich látok z uvedených nádrží do autocisterien, zabezpečiť ich zosúladenie s požiadavkami Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a odstrániť zistené nedostatky v prevádzke. Inšpekcia v prípade neodstránenia uvedených nedostatkov uvedených v Správe č. 71/2022/P o mimoriadnej kontrole a pretrvávajúceho porušenia podmienok III.A.7.2. a III.A.7.7. vykoná dodatočnú kontrolu v prevádzke.

7. Podpisy

Za Inšpekciu:

RNDr. Martin Jursa

.....

Ing. Kristína Titková

.....

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: **Nie**

Odmietnutie podpísania zápisnice: **Nie**

Ing. Róbert Bachratý – splnomocnený zástupca

.....