



Číslo: 8098-22437/47-6/2023

Počet príloh: -

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 10/2023/6/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán - orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor OIPK:	Ing. Ivan Mikloš	Číslo preukazu: 126
Telefón:	048 471 96 54	
Elektronická adresa:	ivan.miklos@sizp.sk	

Inšpektor OIPK:	Ing. Zuzana Križmová	Číslo preukazu: 94
Telefón:	048 471 96 53	
Elektronická adresa:	zuzana.krizmova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: ENVIROSAN s.r.o.
Adresa: Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča
Zástupca: Mgr. Jana Sudárová Funkcia: konateľka
Telefón: 0905 818 848
Elektronická adresa: sudarova@envirosan.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Babičkin dvor, a.s.
Adresa sídla: J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 45 538 557
Kontrola oznámená: 6.6.2023 Spôsob: Telefonicky

Zástupca: doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD. Funkcia: podpredseda
predstavenstva spoločnosti a
vedúci výrobného úseku

Telefón: +421 905 760 021
Elektronická adresa: mellen@mitteleuropa.ch

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Farma Príbelce - chov hydiny
Adresa prevádzky: Príbelce 322, 991 25 Príbelce
Variabilný symbol: 470880105
Integrované povolenie: 9204-26723/2019/Mkš,Kri/475190418-SP
Vydané: 18.7.2019
Právoplatné: 12.8.2019
Projektovaná kapacita: 110 659 ks (nosnice)
Kategória: 6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: od 1.1.2020 do 4.12.2020
Posledná kontrola: 4.12.2020
Kontrolované obdobie: od 1.1.2022 do 8.6.2023

Začatie kontroly:	8.6.2023
Prvé miestne zisťovanie:	8.6.2023
Vypracovanie správy:	19.6.2023
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok:	-
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:			

G. Zameranie kontroly - opis

Kontrola je podľa § 34 os. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene povolenia. Inšpekcia v zmysle § 36 ods. 1 v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa vykonala kontrolu prevádzkových priestorov kontrolovaného subjektu, nahliadla do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov na zdokumentovanie stavu vecí na mieste.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania - opis

Prevádzka slúži na chov úžitkových nosníc (kura domáca) na účel produkcie a zberu konzumných vajec na ľudskú spotrebu, na technické účely a ďalšie spracovanie. Chov nosníc je zabezpečený technológiou klietkového resp. obohateného klietkového chovu a chovu na podstielke. Nosnice sú po ukončení znáškového obdobia (dosiahnutie 12 mesiacov života) obmieňané. Projektovaná (maximálna) ustajňovacia kapacita jednotlivých hál je: hala č. 1-29160 ks (nosnice), hala č. 2-5940 ks (nosnice), hala č. 3-6039 ks (nosnice), hala č. 4-10300 ks (nosnice), hala č. 5-59220 ks (nosnice). Plocha hál (úžitková) s uplatňovanou technológiou podstielkového chovu č. 2, č. 3, č. 4 v rozmedzí od 839-1328 m² zabezpečuje ustajňovaciu kapacitu nosníc v počte 7-8 ks.m⁻². Plocha hál (úžitková) s uplatňovanou technológiou obohateného klietkového chovu č. 1 a č. 5 v rozmedzí od 1291-1985 m² zabezpečuje ustajňovaciu kapacitu nosníc v počte 22-29 ks.m⁻².

I. Použité podklady

1. integrované povolenie v znení jeho neskorších zmien;

2. prevádzková evidencia v zmysle vyhl. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení za kontrolované obdobie.

J. Kontrolné zistenia

1. Opatrenie č. 1 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II. kap. A. ods. č. 3. bod 3.1.1 písm. d):

„Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktoré je definované výlučne na núdzovú prevádzku /dieselagregát uvedený v časti I., kap. B., bod č. 5.1.1 písm. c)/, menej ako 500 h.rok⁻¹“.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Pre prípad výpadku elektrickej energie ako náhradný zdroj slúži dieselagregát CATERPILLAR typ DE165EO s príkonom 165 kVA a MTP 132 kW umiestnený na zabezpečenej, vybetónovanej ploche v severovýchodnom okraji areálu na parcele C-KN č. 210/3 k.ú. Príbelce. Zariadenie je vybavené zobrazovacou jednotkou, na ktorej je možné zobrazenie času prevádzky a času chodu motora. Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie „priebežnú prevádzkovú evidenciu časti zdroja znečisťovania ovzdušia - dieselagregát“ (ods. I., bod č. 2).

Podľa uvedenej evidencie prevádzka zariadenia v kontrolovanom období roku 2022 nepresiahla 15 hod. Ostatný servis zariadenia bol vykonaný 6.9.2022 so stavom chodu motora 91,2 hod. V deň vykonania kontroly zobrazovacia jednotka chodu motora vykazovala hodnotu 99,6 hod.

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia zo záložného zdroja na výrobu elektrickej energie používaným výlučne na núdzovú prevádzku a s inštalovaným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW nie sú určené.

2. Opatrenie č. 2 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II. kap. A. ods. č. 3. bod 3.1.1 písm. e):

„Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzke zariadenia na výrobu elektrickej energie používať len palivo vyhovujúce požiadavke § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.“

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Pri prevádzke dieselagregátu sa používa motorová nafta zakupovaná výlučne u autorizovaných predajcov pohonných hmôt disponujúcimi certifikátmi o kvalite deklarujúcimi dodržiavanie požadovaných parametrov palív, a teda aj dodržanie predpísaného obsahu síry. Celková spotreba motorovej nafty v roku 2022 bola podľa predloženej evidencie 125 litrov.

3. Opatrenie č. 3 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II. kap. A. ods. č. 3. bod 3.1.1 písm. b):

„Prevádzkovateľ je povinný v rámci riadenia výživy chovu s cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného fosforu, dusíka, a tým aj emisií amoniaku, pri zachovaní nutričných potrieb zvierat používať certifikované krmné zmesi a nutričnú stratégiu zodpovedajúcu príslušným technikám resp. ich kombinácii uvedených vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipovaných.“

Zistený stav: Dodržané

Opis: ÁNO

Kontrolou v prevádzke a predloženej evidencie (ods. I. bod č. 2) bolo zistené:

- zloženie krmiva je prispôbené požiadavkám stavu chovných zvierat, veku a váhy zvierat a štádia chovu; obsahy sledovaných živín v krmive pre jednotlivé fázy výkrmu a kategóriu zvierat použitom v turnuse za kontrolované obdobie neprekračuje doporučené hodnoty nespracovaných bielkovín a obsahu fosforu uvádzaných v krmive podľa BAT;
- do krmiva sa pridáva prísada, ktorá znižuje celkové množstvo vylúčeného dusíka a tým aj emisie amoniaku.

Dodržiavaním uvedeného postupu (správnej stratégie kŕmenia) prevádzkovateľ plní zásady správnej poľnohospodárskej praxe o. i. opatrenia na obmedzovanie emisií amoniaku z chovu hospodárskych zvierat.

4. Opatrenie č. 4 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II. kap. A. ods. č. 3. bod 3.1.1 písm. j):

„Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzke obmedzovať emisie amoniaku tak, aby obsah sušiny v truse a v podstielke bol $> 60\%$; vhodné opatrenia sú najmä: predchádzanie vlhkosti-napríklad zabezpečenie napájadiel proti pretekaniu a využitie vysúšacích mechanizmov.“

Zistený stav: Dodržané

Opis: ÁNO

Kontrolou v prevádzke resp. predloženej evidencie (ods. I. bod č. 2) bolo zistené:

- v rámci chovu je zabezpečené ustajnenie na roštovej podlahe nepresahujúcej 50% celkovej plochy chovných hál (pozn. haly s technológiou obohateného klieťkového chovu;
- trus z hál s uplatňovanou technológiou obohateného klieťkového chovu (pozn. hala č. 1 a č. 5) je dopravovaný pomocou priečných dopravníkových pásov na vynášací pás odkiaľ padá do oceľového kontajnera (s možnosťou uzatvorenia) umiestneného na vybetónovanej ploche pri halách (pozn. zabezpečením permanentného vynášanie trusu z priestorov chovu ako náhrady za sušenie trusu na páse);
- podľa laboratórnych analýz trusu za rok 2022 je obsah sušiny v truse z podstielok na farme v Príbelciach cca 78,4 %. (Vlhkosť pri 105 °C je 21,6 %).

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané podmienky integrovaného povolenia tak, ako sú uvedené v jeho časti:

1. II. kap. A. ods. č. 3. bod 3.1.1 písm. d)
2. II. kap. A. ods. č. 3. bod 3.1.1 písm. e)
3. II. kap. A. ods. č. 3. bod 3.1.1 písm. b)
4. II. kap. A. ods. č. 3. bod 3.1.1 písm. j)

M. Záver - celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu vykonávania činnosti v prevádzke s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.

Správa o environmentálnej kontrole č. 10/2023/6/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 19.6.2023.

N. Podpisy

za SIŽP, IŽP Banská Bystrica:

Ing. Ivan Mikloš

.....

Ing. Zuzana Križmová

.....