

Číslo: 12110-47014/2024/Čas/370210505

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 57/2024/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ľubica Čásová	Číslo preukazu: 463
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	lubica.casarova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Ľuboš Gál	Číslo preukazu: 654
Telefón:	037 656 06 31	
Elektronická adresa:	lubos.gal@sizp.sk	

B.1.Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Duslo, a.s.
Adresa sídla:	Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO:	35 826 487
Kontrola oznámená:	07.10.2024 Spôsob: e-mail
Zástupca:	Ing. Jana Mrlláková Moldová
Funkcia:	technická pracovníčka OŽP a OZ
Telefón:	031 775 3340
Elektronická adresa:	jana.mrllakova.moldova@duslo.sk
Zástupca:	Ing. Jaroslav Slížik
Funkcia:	vedúci prevádzky

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue
Adresa prevádzky:	-
Variabilný symbol:	370210505
Integrované povolenie:	4509-34314/2007/Goc/370210505
Vydané:	23.10.2007
Projektovaná kapacita:	
	časť UGL 292 000 t.r ⁻¹
	časť DAM, DAMMAG 330 000 t.r ⁻¹
	časť AdBlue 150 000 t.r ⁻¹

Kategória:

4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	17.10.2018 – 14.10.2021
Posledná kontrola:	14.10.2021 – 30.11.2021
Kontrolované obdobie:	15.10.2021 – 9.10.2024
Začatie kontroly:	9.10.2024
Prvé miestne zisťovanie:	9.10.2024
Vypracovanie správy:	9.12.2024
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok:	-
-------------------	-----	---------------	---

Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 09. 10. 2024 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka prevádzky „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ (ďalej len „prevádzka“) prevádzkovateľa Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia – predovšetkým podmienok pre dobu prevádzkovania, podmienok pre suroviny, podmienok pre odber vody, podmienok pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami, podmienok týkajúcich sa emisných limitov, opatrení pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov a požiadaviek na spôsob a monitorovanie prevádzky a údajov, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému - vydaného SIŽP rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23.10.2007, v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestneho zisťovania v prevádzke prebiehala výrobná činnosť na DAM a AdBlue. Neprebíhal výrobná činnosť na výrobe síranu amónneho ani na UGL. V uvedený deň sa v prevádzke nevyrábala žiadny produkt, prevádzka bola v tzv. bilančnej odstávke.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie prevádzky vydané rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23.10.2007

Predložené prevádzkovateľom:

2. Množstvo vyrábaných produktov na prevádzke za roky 2021 – 2023 a za rok 2024 do 30. 09.
3. Evidenčné listy odpadov za rok 2024
4. Kniha porúch - k nahliadnutiu
5. Postup odstavenia výroby a čistiace práce počas zarážky
6. Kontrolný list pre interný audit
7. Zmluvy so spoločnosťami, ktoré majú oprávnenie nakladať s odpadmi vzniknutými v prevádzke
8. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021– list č. OŽPaOZ/240/2022 zo dňa 31. 01. 2022, deň doručenia 04. 02. 2022
9. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022 – list č. OŽPaOZ/165/2023 zo dňa 20. 01. 2023, deň doručenia 26. 01. 2023
10. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 – list č. OŽPaOZ/369/2024 zo dňa 12. 02. 2024, deň doručenia 19. 02. 2024
11. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021 – list č. OŽPaOZ/225/2022 zo dňa 31. 01. 2022, deň odoslania na Okresný úrad Šaľa 31. 01. 2022
12. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022 – list č. OŽPaOZ/164/2023 zo dňa 20. 01. 2023, deň odoslania na Okresný úrad Šaľa 24. 01. 2023

13. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 – list č. OŽPaOZ/404/2024 zo dňa 12. 02. 2024, deň odoslania na Okresný úrad Šaľa 19. 02. 2024

Uložené v zbernom spise:

14. Správa o oprávnenom meraní emisií NH₃ z technologického zariadenia v prevádzke „DAM“ spoločnosti Duslo, a.s., správa ev. č. 02/525/2022 zo dňa 02. 12. 2022, deň oprávnenej technickej činnosti 03. 11. 2022, oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS, s.r.o.
15. Správa o oprávnenom meraní emisií TZL, NH₃ z technologických zariadení pračky Pratt-Daniel a Körting – Prevádzka UGL Duslo, a.s., správa ev. č. 02/568/2022 zo dňa 22. 12. 2022, deň oprávnenej technickej činnosti 14. 11. 2022, oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS, s.r.o.
16. Správa o oprávnenom meraní emisií NH₃ z technologického zariadenia (pračka Pratt-Daniel) v prevádzke „UGL“ spoločnosti Duslo, a.s., správa ev. č. 02/539/2023 zo dňa 23. 01. 2024, deň oprávnenej technickej činnosti 04. 12. 2023, oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS, s.r.o.
17. Správa o oprávnenom meraní emisií TZL z technologických zariadení pračky Pratt-Daniel a Korting – prevádzka UGL Duslo, a.s. Šaľa, ev. č. 02/589/2019 zo dňa 20. 01. 2020, oprávnené meranie vykonané dňa 11. a 12. 12. 2019, oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS, s.r.o.
18. Správa o oprávnenom meraní emisií TZL z technologického zariadenia v prevádzke „UGL“ spoločnosti Duslo, a.s., správa ev. č. 02/365/2023 zo dňa 07. 09. 2023, deň oprávnenej technickej činnosti 25. 07. 2023, oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS, s.r.o.
19. Správa o oprávnenom meraní emisií TZL z technologického zariadenia v prevádzke „UGL“ spoločnosti Duslo, a.s., správa ev. č. 02/637/2021 zo dňa 18. 01. 2022, deň oprávnenej technickej činnosti 01. 12. 2021, oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS, s.r.o.
20. Správa o oprávnenom meraní emisií NH₃ zo technologického zariadenia v prevádzke „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ spoločnosti Duslo, a.s., správa ev. č. 02/646/2021 zo dňa 24. 01. 2022, deň oprávnenej technickej činnosti 01. 12. 2021, oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS, s.r.o.
21. Správa o oprávnenom meraní emisií TZL na technologickom zariadení v prevádzke „UGL“ prevádzkovateľa Duslo, a.s., správa ev. č. 02/058/2022 zo dňa 09.03.2022, deň oprávnenej technickej činnosti 21. 02. 2022, oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS, s.r.o.
22. Správa o oprávnenom meraní emisií NH₃ z technologického zariadenia v prevádzke „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ spoločnosti Duslo, a.s., správa ev. č. 02/376/2024 zo dňa 04. 09. 2024, deň oprávnenej technickej činnosti 30. 07. 2024, oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS, s.r.o.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.2.2.:

Povoľovaná prevádzka je nepretržitá trojzmenná.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzka je prevádzkovaná nepretržite. Samotná prevádzka je dvojzmenná, zmena trvá 12 hodín.

2. Podmienka II.A.3.2.:

Nie je možné prekročiť projektovanú kapacitu uvedenú v časti I.B.1 tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Projektovaná kapacita výroby podľa časti I.B.1. integrovaného povolenia je pre jednotlivé časti prevádzky nasledovná:

časť UGL	292 000 t.r ⁻¹
časť DAM, DAMMAG	330 000 t.r ⁻¹
časť AdBlue	150 000 t.r ⁻¹

Z údajov predložených prevádzkovateľom Inšpekcia zistila nasledovné produkcie v rokoch 2021, 2022, 2023 a za rok 2024 do 30. 09.

Vyrábaný produkt t/rok	2021	2022	2023	do 30.9.2024
UGL	249 349,17	219 042	147 775	184 311,76
DAM/DAMMAG	220 808	203 587	165 181	138 690
AdBlue (vrátane ROMČ40)	149 107	147 725	131 614	104 982

Z uvedených údajov vyplýva, že prevádzkovateľ neprekročil projektovanú kapacitu zariadenia. Uvedené podklady prevádzkovateľ predložil Inšpekcii v rámci doplnenia podania (v časti I. Použité podklady, bod 2.)

3. Podmienka II.A.4.1.:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie spotreby a viesť prevádzkovú evidenciu o spotrebe vody používanej na výrobné a prevádzkové účely.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke sa používajú technologické vody. V prevádzke je 1 000 m³ zásobník, do ktorého sa prečerpávajú technologické vody z viacerých prevádzok. Tieto sa používajú na chladenie, lebo vzniká veľké rekčné teplo. Zo zahusteného vznikne hnojivo, ktoré sa môže použiť ako výsledný produkt.

4. Podmienka II.A.6.3:

Znečisťujúce látky v prevádzke skladovať vo vyhradených, havarijne zabezpečených miestach, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd alebo do areálovej kanalizácie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Miestnou obhliadkou skladovacích nádrží a záchytných havarijných vaní neboli zistené nedostatky.

5. Podmienka II.B.1.1:

Určené emisné limity v členení podľa častí zdroja a zariadení

Číslo miesta vypúšťania	Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit		Poznámka
			hmotnostný tok [g.h ⁻¹]	koncentrácia [mg.m ⁻³]	
1.14.1	Pračka H 101	NH ₃	200	30	2
1.15.1	Pračka Pratt-Daniel	TZL	-	50	1
		NH ₃	200	30	
1.15.2	Pračka Körting	TZL	-	50	2
		NH ₃	200	30	
1.15.4	Mlyn na SA	TZL	-	50	1
1.15.5	Filter F 509	TZL	-	50	1
1.15.6	Sklad hnojív, filter F 135	TZL	-	50	1
1.15.7	Filter F 157	TZL	-	50	1
1.27.1	Plnenie do prepravných prostriedkov	NH ₃	200	30	1
1.27.2	Pračka odplynov: - ejektor pračky J1 - cirkulačný zásobník pračky H2 - chladič pračky E1 - čerpadlá P2 A, B - absorpčná kolóna C1	NH ₃	200	30	1
1.15.8	Zásobník H 101	SO ₂	Emisný limit sa neuplatňuje		
1.15.9	Zásobník H 102	SO ₂	Emisný limit sa neuplatňuje		
1.15.10	Zásobník H 201	SO ₂	Emisný limit sa neuplatňuje		
1.15.11	Kondenzátor E 203	NH ₃	Emisný limit sa neuplatňuje		3
1.15.12	Kondenzátor E 205	NH ₃	200	30	1
1.15.13	Kondenzátor E 206	NH ₃	200	30	1
1.15.14	Zásobník H 202	NH ₃	Emisný limit sa neuplatňuje		
1.15.15	Zásobník H 205	NH ₃	Emisný limit sa neuplatňuje		

Číslo miesta vypúšťania	Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit		Poznámka
			hmotnostný tok [g.h ⁻¹]	koncentrácia [mg.m ⁻³]	
	Spoločný komín z bodových filtračných jednotiek F144 a F145	TZL	-	50	1

1) podmienky platnosti emisného limitu – emisný limit platí pre koncentráciu prepočítanú na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a vztiahnutú na zloženie a množstvo odpadového plynu, ktoré vyplýva z podstaty technologického procesu.

2) podmienky platnosti emisného limitu – emisný limit platí pre koncentráciu prepočítanú na vlhký plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a vztiahnutú na zloženie a množstvo odpadového plynu, ktoré vyplýva z podstaty technologického procesu.

3) potrubný odfuk za poistným ventilom z výparníka, používaný len v prípade hrozby preplnenia výparníka, resp. neželaného zvýšenia tlaku, nejedná sa o kontinuálne vypúšťanie emisií

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

V tabuľke je zaznačené, kedy boli jednotlivé merania vykonané a ktorou oprávnenou meracou skupinou. V prípade, že v kontrolovanom období nebolo vykonané meranie, lebo nespadlo podľa periódy merania jeho uskutočnenie, aj táto skutočnosť je zaznamenaná v tabuľke. Jednotlivé správy z meraní sú zaznamenané v časti I. Použité podklady pod bodmi č. 14. – 22.

Zariadenie – zdroj emisií	ZL	Oprávnené meranie
1.14.1 Pračka H101	NH ₃	Meranie bolo vykonané v roku 2022, správa ev. č. 02/525/2022 zo dňa 02. 12. 2022
1.15.1 Pračka Pratt-Daniel	TZL	Meranie bolo vykonané v r. 2022, správa ev. č. 02/568/2022 zo dňa 22.12.2022 (EKO-TERM SERVIS, s.r.o.)
	NH ₃	Meranie bolo vykonané v r. 2023, správa ev. č. 02/539/2023 zo dňa 23. 01. 2024 (EKO-TERM SERVIS, s.r.o.)
1.15.2 Pračka Körting	TZL	Meranie bolo vykonané v r. 2019, správa ev. č. 02/589/2019 zo dňa 20.01.2020 (EKO-TERM SERVIS, s.r.o.)
	NH ₃	Meranie bolo vykonané v r. 2022, správa ev. č. 02/568/2022 zo dňa 22.12.2022 (EKO-TERM SERVIS, s.r.o.)
1.15.4 Mlyn na SA	TZL	Miesto vypúšťania nie je v prevádzke
1.15.5 Filter F509	TZL	Miesto vypúšťania nie je v prevádzke
1.15.6 Sklad hnojív, Filter F 135	TZL	Meranie bolo vykonané v r. 2023, správa ev. č. 02/365/2023 zo dňa 07.09.2023 (EKO-TERM SERVIS, s.r.o.)

1.15.7 Filter F157	TZL	Meranie bolo vykonané v r. 2021, správa ev. č. 02/637/2021 zo dňa 18.01.2022 (EKO-TERM SERVIS, s.r.o.)
1.15.8 Skladový zásobník kyseliny sírovej H101	SO ₂	Merania sa nevykonávajú, EL sa neuplatňuje a nepreukazuje sa jeho dodržiavanie
1.15.9 Skladový zásobník kyseliny sírovej H102	SO ₂	Merania sa nevykonávajú, EL sa neuplatňuje a nepreukazuje sa jeho dodržiavanie
1.15.10 Prevádzkový zásobník kyseliny sírovej H201	SO ₂	Merania sa nevykonávajú, EL sa neuplatňuje a nepreukazuje sa jeho dodržiavanie
1.15.11 Výparník kvapalného amoniaku E203	NH ₃	Merania sa nevykonávajú, EL sa neuplatňuje a nepreukazuje sa jeho dodržiavanie
1.15.12 Kondenzátor brídových pár E205	NH ₃	Merania sa nevykonávajú, je schválený technický výpočet, ktorým sa preukazuje dodržiavanie emisných limitov
1.15.13 Kondenzátor odpadových plynov E206	NH ₃	Merania sa nevykonávajú, je schválený technický výpočet, ktorým sa preukazuje dodržiavanie emisných limitov
1.15.14 Zásobník reakčnej zmesi H202	NH ₃	Merania sa nevykonávajú, EL sa neuplatňuje a nepreukazuje sa jeho dodržiavanie
1.15.15 Zásobník brečky SA/DA H205	NH ₃	Merania sa nevykonávajú, EL sa neuplatňuje a nepreukazuje sa jeho dodržiavanie
Spoločný komín z bodových filtračných jednotiek F 144 a F 145	TZL	Meranie bolo vykonané v r. 2022, správa ev. č. 02/058/2022 zo dňa 09.03.2022 (EKO-TERM SERVIS, s.r.o.)
1.27.1 Plnenie prepravných prostriedkov	NH ₃	Meranie bolo vykonané v r. 2024, správa ev. č. 02/376/2024 zo dňa 04.08.2024 (EKO-TERM SERVIS, s.r.o.)
1.27.2 Pračka odplynov	NH ₃	Meranie bolo vykonané v r. 2021, správa ev. č. 02/646/2021 zo dňa 24.01.2022 (EKO-TERM SERVIS, s.r.o.)

6. Podmienka II.D.1.:

Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách, údržbe zariadení v prevádzke a stavebnej činnosti môžu vzniknúť najmä nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória
06 10 99	odpady inak nešpecifikované	O
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
15 01 02	obaly z plastov	O
15 01 06	zmiešané obaly	O
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 122)	N
17 01 01	Betón	O

17 01 06	<i>zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky</i>	N
17 01 07	<i>zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06</i>	O
17 02 01	<i>drevo</i>	O
17 02 03	<i>plasty</i>	O
17 04 05	<i>železo a oceľ</i>	O
17 04 09	<i>kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami</i>	N
17 04 11	<i>káble iné ako uvedené v 17 04 10</i>	O
17 05 04	<i>zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03</i>	O
17 05 05	<i>výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky</i>	N
17 05 06	<i>výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05</i>	O
17 06 03	<i>iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky</i>	N
17 06 04	<i>izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03</i>	O
17 09 04	<i>zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03</i>	O
20 01 21	<i>žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť</i>	N
20 03 01	<i>zmesový komunálny odpad</i>	O

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke v čase kontroly boli zhromažďované odpady kat. č. 13 02 06, kat. č. 15 01 10, kat. č. 16 07 08, kat. č. 17 04 02, kat. č. 17 06 04, kat. č. 19 10 01, kat. č. 17 04 05 a kat. č. 20 03 01. Odpady kat. č. 13 02 06, kat. č. 15 01 10, kat. č. 17 06 04, kat. č. 17 04 05 a kat. č. 20 03 01 sú uvedené v tabuľke prislúchajúcej k tejto podmienke. Odpad kat. č. 16 07 08 – odpady obsahujúce olej patriaci do kategórie „nebezpečný odpad“, odpady 17 04 02 – hliník a 19 10 01 – odpad zo železa a ocele, patriace do kategórie „ostatný odpad“, sa v tejto tabuľke nenachádzajú. Vzhľadom na znenie podmienky je vznik a zhromažďovanie týchto odpadov u prevádzkovateľa v súlade s podmienkou tohto povolenia.

7. Podmienka II.D.2.:

Odpad k. č. 13 02 06, vznikajúci v prevádzke pri výmenách olejových náplní strojov – technologických zariadení, je povolené v prevádzke zhromažďovať v miestach vzniku

a následne v zásobníku odpadových olejov v objekte č. 32-19. Odpad k. č. 17 05 05, vznikajúci v prevádzke pri opravách, je povolené v prevádzke zhromažďovať v miestach vzniku. Odpad k. č. 17 06 03, vznikajúci v prevádzke pri asanácii a opravách strojno – technologického zariadenia (izolácie, vata), je povolené v prevádzke zhromažďovať v kontajneri v miestach vzniku a následne v kontajneri v objekte č. 32-19. Odpad k. č. 15 01 10, vznikajúci v skladoch prevádzky, je povolené v prevádzke zhromažďovať v miestach vzniku a následne v kontajneri v objekte č. 32-19. Odpad k. č. 17 01 06, vznikajúci v prevádzke pri stavebnej činnosti, je povolené zhromažďovať v kontajneroch v mieste realizácie opráv alebo stavieb a následne v kontajneri v objekte č. 32-19. Odpady uvedené v bode II.D.1. tohto povolenia je prevádzkovateľ povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie, osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odpad kat. č. 13 02 06 - syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje sa zhromažďuje v uzavretej nádrži na odpadový olej s objemom 2000 l, ktorá je osadená v záchytnej vani. Odpad kat. č. 15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami sú zhromažďované na prevádzke na vyhradených miestach a následne v kontajneri. Odpad kat. č. 17 05 05 - výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky, odpad kat. č. 17 06 03 - iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, odpad kat. č. 17 01 06 - zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky neboli v čase kontroly zhromažďované v prevádzke. Prevádzkovateľ odovzdáva odpady na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie osobám oprávneným nakladať s odpadmi. Ku kontrole prevádzkovateľ Inšpekcii predložil zmluvy s nasledovnými spoločnosťami, ktoré majú oprávnenie nakladať s odpadmi vzniknutými v prevádzke: Komplex – odpadová spoločnosť, s.r.o., Istrochem Reality, a.s., EISEN s.r.o. (I. Použité podklady pod bodmi č. 7)

8. Podmienka II.F.4.:

Všetky úkony spojené s údržbou a opravou technologického zariadenia prevádzky musia byť zaznamenávané do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má zavedenú elektronickú formu knihy porúch (v časti I. Použité podklady, bod 4.), do ktorej záznamy vykonáva zodpovedný pracovník. Majster vytlačí uvedenú požiadavku a elektronicky ju zasiela mechanikovi a údržbárovi. Prevádzkovateľ má vytvorený Harmonogram zarážkových prác V dokumente Postup odstavenia výroby a čistiace práce počas zarážky (v časti I. Použité podklady, bod 5.) je presne špecifikované aká konkrétna činnosť a práca sa bude vykonávať na odstránenie poruchy, resp. vykonania údržby. Počas nočnej zmeny sa zariadenia čistia. Generálna oprava (zarážka) sa vykonáva raz ročne na základe ročného plánu opráv.

9. Podmienka II.I.1.1.:

Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná nasledovným spôsobom:

<i>Číslo miesta vypúšťania</i>	<i>Názov miesta vypúšťania</i>	<i>Znečisťujúca látka</i>	<i>Spôsob kontroly emisií</i>
1.14.1	<i>Pračka H 101</i>	<i>NH₃</i>	<i>Diskontinuálne meranie</i>
1.15.1	<i>Pračka Pratt-Daniel</i>	<i>TZL, NH₃</i>	<i>Diskontinuálne meranie</i>
1.15.2	<i>Pračka Körting</i>	<i>TZL, NH₃</i>	<i>Diskontinuálne meranie</i>
1.15.4	<i>Mlyn na síran amónny</i>	<i>TZL</i>	<i>Diskontinuálne meranie</i>
1.15.5	<i>Filter F 509</i>	<i>TZL</i>	<i>Diskontinuálne meranie</i>
1.15.6	<i>Filter F 135</i>	<i>TZL</i>	<i>Diskontinuálne meranie</i>
1.15.7	<i>Filter F 157</i>	<i>TZL</i>	<i>Diskontinuálne meranie</i>
1.27.1	<i>Plnenie do prepravných prostriedkov</i>	<i>NH₃</i>	<i>Diskontinuálne meranie</i>
1.27.2	<i>Pračka odplynov</i>	<i>NH₃</i>	<i>Diskontinuálne meranie</i>
1.15.8	<i>Skladový zásobník kyseliny sírovej H 101</i>	<i>SO_x</i>	<i>Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.</i>
1.15.9	<i>Skladový zásobník kyseliny sírovej H 102</i>	<i>SO_x</i>	<i>Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.</i>

<i>Číslo miesta vypúšťania</i>	<i>Názov miesta vypúšťania</i>	<i>Znečisťujúca látka</i>	<i>Spôsob kontroly emisií</i>
1.15.10	Prevádzkový zásobník kyseliny sírovej H 201	SO _x	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.
1.15.11	Výparník kvapalného amoniaku E 203	NH ₃	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.
1.15.12	Kondenzátor brídových pár E 205	NH ₃	Technický výpočet
1.15.13	Kondenzátor odpadových plynov E 206	NH ₃	Technický výpočet
1.15.14	Zásobník reakčnej zmesi H202	NH ₃	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.
1.15.15	Zásobník brečky síranu amónneho/dusičnanu amónneho H 205	NH ₃	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie.
	Spoločný komín z bodových filtračných jednotiek F144 a F145	TZL	Diskontinuálne meranie

Zistený stav **Dodržaná**Opis **Áno**

Emisie do ovzdušia sú kontrolované v zmysle tabuľky uvedenej v tejto podmienke. Technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov pre amoniak (NH₃) v miestach vypúšťania 1.15.12 Kondenzátor E 205 a 1.15.13 Kondenzátor E 206 bol vypracovaný dňa 25. 05. 2018 a schválený rozhodnutím Inšpekcie č. 4896-26520/2018/Jur,Čás/370210505/Z34 zo dňa 06. 08. 2018.

10. Podmienka II.I.1.2.:

Interval periodického merania je:

a) 3 roky,

ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného hmotnostného toku, alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku.

b) 6 rokov,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva oprávnené merania v súlade s požiadavkou na interval periodického merania. Správy z meraní uskutočnené v kontrolovanom období sú uvedené v časti I. Použité podklady pod bodmi 14. až 22. V zmysle platných predpisov by znenie podmienky malo byť nasledovné:

Interval periodického merania pre technologické zariadenia je:

a) 3 kalendárne roky,

ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu je od 0,5-násobku prahového hmotnostného toku vrátane do 10-násobku prahového hmotnostného toku vrátane.

b) 6 kalendárnych rokov,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu nižší ako 0,5-násobok prahového hmotnostného toku..

11. Podmienka II.I.1.3.:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie periodických meraní oprávnenou osobou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno.**

Prevádzkovateľ vykonáva periodické merania oprávnenou osobou – v kontrolovanom období to bola meracia skupina EKO-TERM SERVIS, s.r.o., ktorá je uvedená v Zozname oprávnených osôb vedenom Ministerstvom životného prostredia SR

12. Podmienka II.I.5.1:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu týkajúcu sa skladovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva kontrolu týkajúcu sa skladovania odpadov. Pracovníci prevádzky vykonávajú túto kontrolu vizuálne na dennej báze. Kontrolu vykonávajú aj technici životného prostredia a zistenia zaznamenávajú písomne v kontrolnom liste v rámci interných auditov (I. Použité podklady pod bodom 6.)

13. Podmienka II.I.5.2.:

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia kontrolovala dodržanie podmienky vo vzťahu k predkladaniu „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ na Inšpekciu. Za kalendárne roky 2021, 2022 a 2023 boli „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ zaslané do stanoveného termínu – 28. februára nasledujúceho roka. Presné dátumy sú uvedené v časti I. Použité podklady, body 8. až 10.

Inšpekcia kontrolovala dodržanie podmienky vo vzťahu k predkladaniu „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ na Okresný úrad Šaľa. Za kalendárne roky 2021, 2022 a 2023 boli „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ zaslané do stanoveného termínu – 28. februára nasledujúceho roka. Presné dátumy sú uvedené v časti I. Použité podklady, body 11. až 13.

Prevádzkovateľ vedie evidenčné listy odpadu v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

14. Podmienka II.I.5.3.:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sklad a obaly, v ktorých sa skladajú nebezpečné odpady, boli označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas miestnej obhliadky boli skontrolované miesta zhromažďovania odpadov a aj obaly, v ktorých sa skladujú nebezpečné odpady. Všetky miesta zhromažďovania nebezpečných odpadov boli označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov.

K. Prílohy správy Nie

1. -

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.2.2.
2. II.A.3.2.
3. II.A.4.1.
4. II.A.6.3.
5. II.B.1.1.
6. II.D.1.
7. II.D.2.
8. II.F.4.
9. II.I.1.1.
10. II.I.1.2.
11. II.I.1.3.
12. II.I.5.1.
13. II.I.5.2.
14. II.I.5.3.

Nie je možné vyhodnotiť

-

Nedodržané

-

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia environmentálnou kontrolou v prevádzke „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ nezistila nedostatky, a teda podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činností v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy o environmentálnej kontrole č. 57/2024/Z.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ľubica Čásová

.....

Za SIŽP:

Ing. Ľuboš Gál

.....