

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 369-2317/2022/Mel/370210115/KR-Z1

v Nitre dňa 01.02.2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva

stavebníkovi: **Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487,**
v prevádzke „Čpavok 4“

kolaudačné rozhodnutie, ktorým podľa § 82 stavebného zákona **povoľuje užívanie** stavby
„2522 – Duslo Čpavok 4.“

v rozsahu:

prevádzkových súborov:

<i>PS 10</i>	<i>Technológia prevádzky čpavku</i>
<i>PS 10.1</i>	<i>Technologická časť – výrobné zariadenia</i>
<i>PS 10.2</i>	<i>Systém riadenia technologických procesov</i>
<i>PS 10.3</i>	<i>Prevádzkový súbor silnoprádu</i>

PS 10.4	Prevádzkové potrubie
PS 11	CEMS (Automatizovaný monitorovací systém)
PS 11.2	Systém riadenia technologických procesov

v katastrálnom území:	Trnovec nad Váhom
na pozemkoch parc. č.:	1579/152, 1579/153 (register „C“) – podľa LV 593
v katastrálnom území:	Močenok
na pozemkoch parc. č.:	6040/532, 6040/533 (register „C“) – podľa LV 841
účel stavby:	inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby – komplexné priemyselné stavby – stavby chemických zariadení
charakter stavby:	trvalá.

Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky určil listom č. OU-NR-OVBP2-2015/006151-002 zo dňa 12. 01. 2015 Obec Trnovec nad Váhom za príslušný stavebný úrad, ktorý vykoná konania podľa stavebného zákona.

Obec Trnovec nad Váhom ako príslušný stavebný úrad oznámila listom č. 13/2015 zo dňa 23. 01. 2015, že na stavbu „2522 – Duslo Čpavok 4.“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) podľa § 27 ods. 1 – 3 zákona o posudzovaní na základe správy o hodnotení, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamov z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného posudku vypracovaného podľa § 36 zákona o posudzovaní vypracovalo záverečné stanovisko č. 2617/2014-3.4/mv zo dňa 28. 01. 2014.

Stavba „2522 – Duslo Čpavok 4.“ bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím Inšpekcie č. 5530-32462/2015/Čás,Jak/370210115/SP zo dňa 09. 11. 2015 v znení neskorších zmien a doplnení.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 1336-7397/2018/Čás/370210115/SkP zo dňa 02. 03. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 03. 2018.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 1138-5201/2020/Čás/370210115/SkP, KR zo dňa 17. 02. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 03. 2020.

Prevádzkovateľ podal dňa 29. 11. 2021 návrh na uvedenie stavby do trvalého užívania stavby „2522 – Duslo Čpavok 4.“.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. V lehote do 31. 03. 2022 odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-2-28-2.2/ZS-C22, C23-22, IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/ /2021/7001 zo dňa 12. 01. 2022:

Prevádzkové budovy a objekty 0699

1. Potrubné rozvody v priestore regulačnej rady VTL rozvodu N2 do kondenzátora para plyn na kolaudovanej stavbe neboli označené v plnom rozsahu podľa parametrov, druhom a smerom pretekajúcej látky v mieste obsluhy, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.) nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 6 STN 130072: 1990
2. Nebolo doplnené v plnom rozsahu bezpečnostné označenie na kolaudovanej stavbe napr. pri tlakovej nádobe (ďalej TNS) V 901 nebezpečné miesta, vyvýšené základy , prekážky od podlahy, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.
3. Priechody znížené pod 2,1m nebolo v plnom rozsahu doplnené bezpečnostné označenie, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
4. Úniková cesta na chodbe vo veľine bola zúžená automatom na nápoje a občerstvenie, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 4.6 NV č. 391/2006 Z. z.
5. Na pracovných prostriedkoch (napr. el. skrinky obohrevu PT 2557, 2558) neboli v plnom rozsahu preložené názvy v cudzom jazyku do slovenského jazyka, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z.
6. Telesá jednotlivých uzáverov a na prírubách neboli ošetrené od korózie a natrené ochranným náterom jednotlivé skrutky a matice (napr. pri podzemných nádržiach HT 302, HT 303), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z.
7. Na kolaudovanej stavbe neboli v plnom rozsahu odstránené lešenia po odstávke alebo údržbe (napr. pri R204 na lešení chýbali na podlaží zarážky, okopové lišty s min. výškou 0,1m, otvory v podlahe boli veľké), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z.
8. Na aparáte V-901 neboli údaje výrobného štítku dostupné z podlahy, aby bolo zariadenie identifikovateľné, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z.

9. Jednotlivé ventily pri technologických zariadeniach neboli označené viditeľne podľa technologickej schémy potrubných rozvodov, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z.
10. Poklopy na podlahe neboli v plnom rozsahu vyznačené najvyššou nosnosťou v kg/m², čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z.
11. Na rozvádzači NPS01 a ovládacom paneli vzduchotechniky 241HVAC analyzačného domčeka neboli po otvorení dverí označené oznamovače a ovládače zrozumiteľne označené v slovenskom jazyku, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z.
12. Kovové tlakové nádoby vonku pri centrálnom analyzačnom domčeku neboli po odstávke ako dočasné zariadenia odstránené z uvedeného miesta, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z.
13. Dvere do dúchadla K292 neboli označené podľa potreby bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z.z.

VTZ

Elektrické zariadenia 0703

14. Nebola predložená dokumentácia o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre kolaudované technické elektrické zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č.124/2006 Z. z v nadväznosti na §5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
15. Neboli preukázateľne v plnom rozsahu odstránené nedostatky z kontrolnej činnosti, uvedených v odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrickej inštalácie a uzemnenia, čím porušil ustanovenie § 9 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z.

Tlakové zariadenia 0708

16. Niektoré priame teplomery napr. pri centrálnom analyzačnom domčeku neboli označené červenou ryskou na maximálnej resp. minimálnej teplote z hľadiska bezpečnosti technických zariadení na uvedenej stavbe, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 4.4.4.1 STN 690012:2014
 17. Niektoré priame tlakomery napr. pri centrálnom analyzačnom domčeku, pri odberových miestach vzoriek 010AP2567, 010AP 2554 neboli označené červenou ryskou na maximálnej hodnote tlaku z hľadiska bezpečnosti technických zariadení, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 4.4.2.1 STN 690012:2014
 18. Tlakomer pri rozvode syntézneho plynu 010PG4302 nemal vhodne zvolený rozsah do 2/3 (pri rozsahu 16 MPa, bola maximálna hodnota tlaku vyznačená na 14 MPa), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 4.4.2.5 STN 690012:2014
 19. Tlakomer pri rozvode H₂ PG2146 nemal vhodne zvolený rozsah do 2/3 (pri rozsahu 6 MPa, bola maximálna hodnota tlaku vyznačená , čo bol takmer jeho maximálny rozsah), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 4.4.2.5 STN 690012:2014
7. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-2-28-2.2/ZS-C22, C23-22, IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2021/7001 zo dňa

12. 01. 2021 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v termíne do **31. 03. 2022**.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, podal dňa 29. 11. 2021 zo dňa 26. 11. 2021 návrh na uvedenie stavby „**2522 – Duslo Čpavok 4.**“ do užívania.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**2522 – Duslo Čpavok 4.**“ do užívania v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 10778-46647/2021/Mel/370210115/KR-Z1 zo dňa 14. 12. 2021 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 12. 01. 2022. Inšpekcia zároveň zaslala listom č. 10778-46672/2021/Mel/370210115/KR-Z1 zo dňa 14. 12. 2021 Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140c stavebného zákona.

Pred zvolaným termínom ústneho pojednávania bolo Inšpekcii elektronicky doručené vyjadrenie mailom zo dňa 15.12.2021 od Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, že kolaudácie sa nezúčastnia a trvajú na pôvodnom stanovisku č. KRHZ-NR-2020/000012-002 zo dňa 24. 01. 2020 vydanom ku kolaudácii stavby, v ktorom s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasia bez pripomienok.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky od projektovej dokumentácie. Tieto boli riešené už v konaní o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a zlúčené s kolaudačným konaním, neskôr neboli zrealizované iné odchýlky.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Ďalšími podkladmi pre toto rozhodnutie predloženými na ústnom pojednávaní bolo vyhodnotenie doterajšieho priebehu skúšobnej prevádzky zo dňa 22. 11. 2021, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-SA-OSZP-2017/008088-2 zo dňa 13. 11. 2017, v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok.

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „RÚVZ“) č. PPL/A/2019/01617 zo dňa 06. 06. 2019.

Na ústnom pojednávaní bola Inšpekcii predložená žiadosť stavebníka Okresnému úradu Šaľa o vydanie súhlasu na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky č. OŽPaOZ/76/2022 zo dňa 11. 01. 2022.

Inšpekcii bolo na ústnom pojednávaní predložené rozhodnutie o schválení postupu výpočtu znečisťujúcich látok zo dňa 07.01.2021 vydané Okresným úradom Šaľa, orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia pod č. OU-SA-OSZP-2021/000562-Ne.

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii žiadosť zo dňa 26.11.2021 na vydanie zmeny integrovaného povolenia z dôvodu schválenia STPPaTOO a technického výpočtu.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že na základe preskúmania predložených dokladov a vykonanej miestnej obhliadky stavby stavebný úrad konštatuje, že skutočné prevedenie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, a preto bude možné vydať povolenie na užívanie stavby po predložení nasledovných dokladov:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,*
- *súhlasu Okresného úradu Šaľa, štátnej správy ochrany ovzdušia na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky.*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR, posudzovanie vplyvov na ŽP*

Inšpektorát práce Nitra zaslal Inšpekcii svoje záväzné stanovisko č. INA-2-28-2.2/ZS-C22, C23-22, IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2021/7001 zo dňa 12. 01. 2022 doručeným na Inšpekciu dňa 17. 01. 2022. V uvedenom záväznom stanovisku Inšpektorát práce Nitra uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 31. 03. 2022.

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky aj s uvedením termínu na oznámenie ich odstránenia Inšpekcia zapracovala do bodov 6. a 7. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dňa 31. 01. 2022 bol Inšpekcii elektronicky zaslaný súhlas Okresného úradu Šaľa, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2022/001480-3 zo dňa 25. 01. 2022, v ktorom súhlasí s užívaním veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Čpavok 4“ v trvalej prevádzke s nasledovnými upozorneniami:

V zmysle § 15 ods.1 písm. e) zákona o ovzduší je prevádzkovateľ povinný oznamovať elektronicky príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15. februára ustanovené údaje o stacionárnom zdroji, emisiách, dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému ustanoveným spôsobom a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji a jeho prevádzke.

V zmysle § 15 ods. písm. ah) zákona o ovzduší je prevádzkovateľ povinný zasielať elektronicky (opravenemerania@shmu.sk) výsledky z kontinuálneho merania emisií a informácie o výsledku oprávneného merania údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania do Národného emisného informačného systému na účel informovania verejnosti v lehote podľa § 33a zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 211/2000 Z. z. v rozsahu a forme ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. i) alebo oznámiť prevádzkovateľovi informačného systému adresu webovej stránky, kde sú protokoly a informácie v ustanovenom čase, rozsahu a forme sprístupňované pre informačný systém a verejnosť.

V súlade s § 15 ods.1 písm. r) zákona o ovzduší je prevádzkovateľ povinný oznámiť slovenskej inšpekcii životného prostredia a príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím.

V zmysle § 4 ods.1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ veľkého zdroja povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie úplné a pravdivé údaje o celkových množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za veľký zdroj, výšku poplatku a výšku ročného poplatku za ním prevádzkovaný veľký zdroj v okrese za uplynulý rok.

Stanovisko Inšpekcie:

Uvedené upozornenia sú už Inšpekciou zapracované v podmienkach integrovaného povolenia.

Dňa 26.01.2022 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko MŽP SR zo dňa 18.01.2022 č. 4575/2022-1.7/ss2875/2022 v ktorom uviedlo, že je možné konštatovať, že návrh uvedený v oznámení o začatí konania o uvedení stavby „2522 – Duslo Čpavok 4“ do užívania v prevádzke „Čpavok 4“ v rozsahu prevádzkových súborov „PS 10 Technológia prevádzky čpavku; PS 10.1 Technologická časť – výrobné zariadenia; PS 10.2 Systém riadenia technologických procesov; PS 10.3 Prevádzkový súbor silnoprádu; PS 10.4 Prevádzkové potrubie; PS 11 CEMS (Automatizovaný monitorovací systém); PS 11.2 Systém riadenia technologických procesov“, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, č. 2617/2014-3.4/mv zo dňa 28.01.2014.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 660 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obciam (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587
4. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Nitra, štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
10. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
11. Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom 587
12. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
15. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

16. TRANSPETROL, a.s., Bratislava , Prevádzka, 936 01 Šahy
17. Západoslovenská distribučná, a.s., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda
18. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. Orange Slovensko, a.s., UC 1 – údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
21. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa
22. O2 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
23. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
24. Inšpektorát práce Nitra, a.s, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
25. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
26. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
27. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
28. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
29. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
30. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212