

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 BRATISLAVA 2

Číslo: 6181-27619/37/2009/ Fin,Vla/370800105/Z2

Bratislava 20.08.2009



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

16.09.2009

Podpis :



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1., písm. b) bod č. 2., bod č. 4., písm. c) bod č. 8., bod č. 10, písm. f) bod č. 4. a § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

č. j. 1628/OIPK-480/06-Mč/370800105 zo dňa 20.3.2006, právoplatné dňa 4.4.2006, zmenené rozhodnutím zmeny integrovaného povolenia č. 8998-40745/37/2008/ Fin,Vla/370800105/Z1 zo dňa 18.12.2008, právoplatné dňa 04.02.2009 pre prevádzku:

„Nákup a spracovanie mlieka“

Studená 35, Bratislava

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom 6.4.c) prevádzky na úpravu a spracovanie mlieka, kde množstvo odoberaného mlieka je väčšie ako 200 t za deň (v priemere za rok), prevádzkovateľom je:

RAJO a.s., Studená 35, 82355 Bratislava

Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ je konanie:

- ods. (2):
- písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia

bod č. 1. o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb stredných zdrojov znečisťovania a ich zmien,

- písm. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

bod č. 2. o povolenie uskutočniť, zmeniť alebo odstrániť vodnú stavbu,

bod č. 4. o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,

- písm. c) v oblasti odpadov

bod č. 8. konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní,

bod č. 10. o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

- písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

bod č. 4. na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

- ods. (3) povolenie novej stavby alebo zmeny existujúcej stavby.

Výroková časť povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

I)

A) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ, povoľuje zmenu stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.

Podmienky súhlasu:

1. Súhlas sa vzťahuje na stavbu „Nová kotolňa Rajo, a.s. Bratislava“, ktorá obsahuje 2 parné kotly KESSEL-LOOS GmbH typu UL – S IE spaľujúce zemný plyn naftový a vyrábajúce paru 12,0 a 8,0 ton za hodinu. Menovitý tepelný príkon zdroja je 14,062 MW.
2. Po vybudovaní stavby „Nová kotolňa Rajo, a.s. Bratislava“ stavebník požiada inšpekciu v dostatočnom časovom predstihu pred kolaudáciou o zmenu integrovaného povolenia o súhlas na uvedenie zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky.
3. Pred kolaudáciou stavby je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu zmenou integrovaného povolenia o určenie emisných limitov.
4. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predloží správu z oprávneného merania emisií.

B) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 8 ods. (2) písm. b) bod č.4 zákona o IPKZ, ktorým sa vyjadruje k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov.

Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.

C) v oblasti odpadov

vydáva vyjadrenie

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10. zákona o IPKZ k vydaniu povolenia stavby nasledovne:

a) Realizáciou stavby vznikne odpad:

Katalógové č.	Názov odpadu	Kategória	Množstvo
<i>Nová kotolňa RAJO, a.s. Bratislava</i>			
17 01 01	betón	O	2 t
17 01 03	obkladačky, dlaždice, keramika	O	0,01 t
17 02 01	drevo	O	0,10 t
17 02 03	pasty	O	0,02 t
17 04 05	železo a oceľ	O	0,20 t
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	10 t
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	0,30 t
20 01 01	papier a lepenka	O	0,03 t

b) Pôvodca odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.

dopĺňa a mení

v bode D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov na strane 9/15 bod

č. 1.10 Inšpekcia udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode podľa tabuľky nebezpečných odpadov. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto IP. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré boli rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ doručí inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu (podľa § 7, ods. 7 a 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch).

P.č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	max. množstvo odpadu za rok (t)	Kategória odpadu
1.	080111	Opadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL	0,5	N
2.	130208	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	3,0	N

3.	130508	Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	2,0	N
4.	150110	Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL	2,5	N
5.	150202	Absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	0,2	N
6.	160211	Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhl'ovodíky	0,5	N
7.	160213	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	2,0	N
8.	160601	Olovené batérie	0,3	N
9.	160507	Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsah. NL	5,0	N
10.	170204	Sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL	0,2	N
11.	170409	Kovový odpad kontaminovaný NL	1,0	N
12.	160708	Odpady obsahujúce olej	0,5	N
13.	191301	Tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	5,0	N

č. 1.11 Plniť si povinnosti držiteľa odpadov ustanovené v § 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä:

- zhromažďovanie a skladovanie utriedených nebezpečných odpadov vykonávať tak, aby boli dodržané technické a bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie skladovacích priestorov a podmienky na používanie nádob, sudov a iných obalov, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené,

- označovať zberné nádoby jednotlivých druhov nebezpečných odpadov príslušným identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12 vyhlášky č. 283/2001 Z. z.,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve nebezpečných odpadov s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení na tlačive Evidenčný list odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z. z.,

č. 1.12 V prípade zmeny druhov nebezpečných odpadov alebo zvýšenia ich celkového ročného množstva požiadať o zmenu súhlasu na nakladanie s NO.

II)

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov povoľuje uskutočnenie stavby

„Nová kotolňa RAJO“

stavebník: RAJO a.s., Studená 35, 82355 Bratislava
katastrálne územie: Bratislava – Trnávka
na pozemkoch parc. č.: 17057/2, 17057/48, ktorých vlastníkom je stavebník na základe LV č. 1277
charakter stavby: stavba trvalá
ukončenie stavby: do 24 mesiacov od začatia stavby
projektant: Energoteam s.r.o., ul. Pavla Mudroňa 5, Žilina
HIP: Ing. Alfréd Turčan, A-Z PROJEKT, s.r.o., Bytčická 16, Žilina
projektová dokumentácia: vypracovaná v novembri 2008

Účel stavby:

Kotolňa, s celkovým tepelným príkonom 14,062 MW, bude dodávať paru pre potreby technológie, prípravu TÚV a vykurovanie objektov spoločnosti.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Nová kotolňa RAJO

- prípojka kanalizácie
- prípojka vody
- prípojka plynu
- prípojka NN

Opis stavby:

Kotolňa - prízemná hala o pôdorysných rozmeroch 20,33 m x 12,5 m, výška 7,98 m, so sedlovou strechou, a sociálne zariadenia 5,0 m x 6,42 m, výška 4,10 m s pultovou strechou. Navrhnutá je ako oceľová konštrukcia založená na veľkopriemerových krátkych hĺbených pilótach zo železobetónu \varnothing 1200 mm, hĺbky 3,0 – 3,5 m, situovaných v mieste kotvenia hlavných slúpov haly, v hlave spojených monolitickým železobetónovým pásom hr. 600 mm, hĺbky 800 mm. Strešný a obvodový plášť z panelov typu BALEXTHERM hr. 80 mm, priečky z keramických tvárnic. Veľkosť výfukových stien 154,9 m². Kotolňa bude plne automatizovaná bez stálej obsluhy. Vybavenie - zdravotnícka inštalácia, meranie a regulácia, bleskozvod, vzduchotechnika, elektroinštalácia, osvetlenie, vykurovanie. Objekt bude napojený na jestvujúce areálové rozvody inžinierskych sietí.

Kotol K1

Výrobca: KESSEL-LOOS GmbH, SRN
Typ: UL –S IE 12 000x16
Príkon: 8,437 MW
Horák: Walter Dreizler GmbH, SRN
typ M 10001.2 ARZ
Palivo: zemný plyn
komín: z nehrdzavejúcej ocele DN 900, výška 13,0 m nad terénom

Kotol K2

Výrobca: KESSEL-LOOS GmbH, SRN
Typ: UL –S IE 8 000x16

Prikon: 5,625 MW
Horák: Walter Dreizler GmbH, SRN
typ M 5001.4 ARZ
Palivo: zemný plyn
komín: z nehrdzavejúcej ocele DN 800, výška 13,0 m nad terénom

- Nádrž napájacej vody LOOS typ CEV 14,0 o objeme 3,6 m³, podzemná z prostého betónu, stropná doska železobetónová
- Kondenzát – kondenzačný modul LOOS typ CSM 14, objem 8 000 litrov
- Úprava vody – výrobca EARTH RESOURCES s výkonom 12,0 m³.hod⁻¹ (3-stupňová: dekarbonizácia, zmäkčovanie, dávkovanie pasívačných prostriedkov)
- preložka vodovodu – z rúr z tvárnej liatiny DN 150 v dĺžke 72 m, na trase bude 1 ks podzemný hydrant DN 80
- preložka kanalizácie – z rúr PVC DN 600 v dĺžke 68,10 m, na trase budú vybudované typové kanalizačné šachty – 4 ks

Obec Mestská časť Bratislava – Ružinov, listom č. SÚ/2009/8868-2/Pix zo dňa 25.02.2009 vydala podľa § 39a ods. 3. písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia.

Podmienky povolenia k uskutočneniu stavby:

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Energoteam s.r.o., ul. Pavla Mudroňa 5, Žilina v novembri 2008.
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
4. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
5. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť inšpektorátu do 15 dní od jeho určenia.
6. Za odborné vedenie uskutočnenia stavby a bezpečnosť na stavbe zodpovedá zhotoviteľ stavby.
7. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác do 10 dní od začatia výstavby.
8. Inšpekcia upúšťa od vytýčenia stavby osobami oprávnenými vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.
9. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
11. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.

12. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
13. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
16. Ak stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade potreby stavebník požiada inšpektorát o predĺženie jeho platnosti.
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
18. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie na dočasné užívanie stavby za účelom skúšobnej prevádzky alebo na trvalé užívanie stavby.
19. K žiadosti o dočasné alebo trvalé užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. PD overenú v stavebnom konaní,
 - b. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná),
 - c. právoplatný súhlas z hľadiska ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do dočasného alebo trvalého užívania stavby,
 - d. doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
 - e. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 - f. atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - g. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
 - h. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.
20. **Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:**

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica - odborné stanovisko č.2879/30/08/BT/IS/DOK zo dňa 12.12.2008

 - Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
 - Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení vykonať úradnú skúšku podľa § 11 vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení oprávnenou právnickou osobou.
 - Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení (expanzná nádoba o objeme 300 l) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 11 vyhl. MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. a požiadať o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. oprávnenú právnickú osobu.
 - Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného

stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z..

Vyjadrenie ZSE, a.s., Bratislava zo dňa 16.02.2009 cit.:

- Žiadame rešpektovať všetky zariadenia v majetku ZSE Distribúcie a.s. silové aj oznamovacie a dodržiavať ich ochranné pásma podľa § 36 zákona 656/2004 o Energetike a jeho noviel.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k uskutočneniu stavby.

III.

Ďalšie podmienky:

V integrovanom povolení sa mení a dopĺňa:

V časti I. Zaradenie prevádzky, Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí, opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi:

- na strane 3/15 sa nahrádza prvý odstavec nasledovným textom:

Zdrojom znečisťovania ovzdušia bude parná kotolňa obsahujúca 2 parné kotly KESSEL-LOOS GmbH typu UL – S IE spaľujúce zemný plyn naftový a vyrábajúce paru 12,0 a 8,0 ton za hodinu. Menovitý tepelný príkon zdroja je 14,062 MW. Spaľovanie zemného plynu naftového nízkoemisným horákom Walter Dreizler GmbH typu M 1001 a M5001, v prevedení ARZ s nízkym obsahom NO_x v spalinách. Každý kotol má samostatný komín, o výške 13,0 m nad terénom. Plynová kotolňa bude vykurovať objekty a dodávať paru pre výrobný proces. Pri prevádzkovaní posudzovaného zdroja dochádza ku tvorbe TZL v minimálnej miere a plyných znečisťujúcich látok – SO₂, taktiež v minimálnej miere, ďalej NO_x a CO. Trvalá prevádzka, prevádzkovanie počas roka cca 200 dní.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia:

- na strane 6/15 sa vypúšťa tabuľka v plnom rozsahu v bode 1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke.

IV.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1628/OIPK-480/06-Mč/370800105 zo dňa 20.03.2006, právoplatného dňa 04.04.2006 zmenené rozhodnutím č. 8998-40745/37/2008/ Fin,Vla/370800105/Z1 zo dňa 18.12.2008, právoplatné dňa 04.02.2009 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.1628/OIPK-480/06-Mč/370800105 zo dňa 20.03.2006.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1., písm. b) bod č. 2., bod č. 4., písm. c) bod č. 8., bod č. 10, písm. f) bod č. 4. podľa § 8 ods. (2) písm. a § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, spoločnosti RAJO a.s., Studená 35, Bratislava, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dňa 06.04.2009 pre prevádzku „Nákup a spracovanie mlieka“. Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 663,50 € bol doplnený k žiadosti dňa 22.04.2009.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 11 zákona o IPKZ a písomne upovedomila účastníkov konania – prevádzkovateľa, Hlavné mesto SR Bratislava, projektanta, a dotknuté orgány, Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave - všetky zložky životného prostredia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Technickú inšpekciu, Pracovisko Bratislava, Mestskú časť Bratislava – Nové mesto, Bratislavskú vodárenskú spoločnosť o začatí konania.

K realizácii stavby podľa žiadosti prevádzkovateľa sa kladne vyjadrili:

- OÚŽP v Bratislave – odbor ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. ZPO/2009/05340/HRJ/II zo dňa 09.07.2009
- OÚŽP v Bratislave – odbor štátnej vodnej správy, vyjadrenie ZPS/2009/4957/Fak-II zo dňa 24.06.2009
- OÚŽP v Bratislave – odbor odpadového hospodárstva, vyjadrenie ZPH/2009/05042/PAE/II zo dňa 24.07.2009
- OÚŽP v Bratislave – odbor ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie ZPO/2009/04980/TEK-BAII zo dňa 08.07.2009
- Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko č. MAGS OŽP-45445/2009-259420 zo dňa 13.07.2009

Súhlas k povoleniu predmetnej stavby špeciálnym stavebným úradom vydala Mestská časť Bratislava-Ružinov, ako miestne príslušný stavebný úrad, listom č. SÚ/2009/8868-2/Pix zo dňa 25.02.2009.

Zo strany dotknutých orgánov boli vznesené nasledovné pripomienky:

1. TUV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica - odborné stanovisko č.2879/30/08/BT/IS/DOK zo dňa 12.12.2008
- Pripomienky uvedené v bode 1. až 8. budú zapracované do realizačného projektu stavby.
Ostatné podmienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

Nesúhlasné vyjadrenia a námietky k činnosti a realizácii stavieb v zákonnej lehote neboli vznesené.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby. Uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Vzhľadom k tomu, že sa nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov, podľa:

- § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli,
- § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli,
- § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci,
- § 13 ods. 1 zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že činnosť prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie na uskutočnenie uvedenej stavby, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ, stavebného zákona a zákona o správnom konaní, rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 82105 Bratislava 2.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava
2. Shopping Center Soravia, spol. s r.o., Studená 6, 821 04 Bratislava
3. Ing. Alfréd Turčan, A-Z PROJEKT, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

Po nadobudnutí právoplatnosti:

5. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odb. štátnej vodnej správy, Karloveská 2, 842 33 Bratislava
6. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odb. ochrany ovzdušia, Karloveská 2, 842 33 Bratislava
7. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odb. odpadového hospodárstva, Karloveská 2, 842 33 Bratislava
8. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odb. ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2, 84233 Bratislava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 2
10. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
13. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
14. TUV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
15. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

MYELENÉ OČA: 16.09.00

ŽUTÉ OČA: 18.10.00

