


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č. j.: 5925-19255/2009/Goc/370480106/Z5

Nitra 09. 06. 2009



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. a bod 8., písm. f) bod 1. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

#### **mení a dopĺňa integrované povolenie**

vydané rozhodnutím č.: 6209/OIPK-1833/06/SP-Tk,Tá/370860106 zo dňa 16. 11. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 12. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutím č.: 8239-42606/2008/Goc/370480106/Z4 zo dňa 18. 12. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 01. 2009 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

#### **„Paroplynový cyklus 80 MWe Levice“**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

#### **1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW,**

ktorej prevádzkovateľom je SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5603/60A, 934 01 Levice, IČO: 35 968 486

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek:

„Súčasťou integrovaného povolenia je konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ“

končiaci textom:

**g) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**rozhodla o návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“**

dopĺňa text:

**h) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

**udeľuje súhlas na uvedenie veľkého zdroja znečisťovania  
do trvalej prevádzky**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. f) zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší

**udeľuje súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a  
technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) pre zdroj  
znečisťovania ovzdušia Paroplynový cyklus**

**i) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**posúdila návrh na začatie kolaudačného konania stavby  
„Paroplynový cyklus 80 MWe Levice““**

2. V časti **III.I.B.2 Opis prevádzky, Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia a spôsob ich znižovania** sa v poslednom odstavci veta:

„Zníženie emisií CO sa dosiahne u navrhnutých turbín oxidačným katalyzátorom a dokonalým spálením, čo súvisí s dobrým projektom kúreniska, využitím vysoko výkonnej techniky monitorovania a procesnej regulácie a údržby systému spaľovania.“

mení nasledovne:

„Zníženie emisií CO sa dosiahne u navrhnutých turbín a plynových motorov oxidačným katalyzátorom a dokonalým spálením, čo súvisí s dobrým projektom kúreniska, využitím vysoko výkonnej techniky monitorovania a procesnej regulácie a údržby systému spaľovania.“

**3. Časť III.II.J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke v znení:**

***„J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke***

OVZDUŠIE:

1. V rámci skúšobnej prevádzky nainštalovať AMS pre zdroj plynové turbíny za účelom kontinuálneho preukazovania dodržiavania určených emisných limitov (NO<sub>x</sub> a CO a obsah O<sub>2</sub>) a vykonať úplnú funkčnú skúšku pre overenie funkčnosti kontinuálneho monitorovania koncentrácií a množstiev emisií ZL.
2. Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok NO<sub>2</sub>, CO na komínoch spaľovacích motorov SM1 a SM2 vykonať prvým diskontinuálnym meraním oprávnenou organizáciou v závere skúšobnej prevádzky s vypracovaním správy o meraní. Pre udelenie povolenia trvalej prevádzky predložiť inšpekcii aj návrh technického výpočtu dodržiavania emisných limitov NO<sub>2</sub>, CO.
3. Na základe zistených emisných hodnôt a individuálnych emisných faktorov poskytnúť tieto údaje orgánu ochrany ovzdušia ako podklad pre vydanie súhlasu na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky.
4. Na základe dosiahnutých hodnôt môže inšpekcia upraviť lehotu opakovaných oprávnených diskontinuálnych meraní podľa predchádzajúceho bodu J 2 alebo stanoviť dodržiavanie emisných limitov technickým výpočtom.
5. Počas skúšobnej prevádzky spracovať v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. a Vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z. a Vyhláškou č. 61/2004 Z.z. súbor prevádzkových parametrov a opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania – plynové turbíny a stredného zdroja znečisťovania – spaľovacie motory.

VODA:

6. Vypracovať manipulačno - prevádzkový poriadok chemickej úpravne vody a miest zhromažďovania nebezpečných odpadov pred spustením skúšobnej prevádzky.

ODPADY:

7. Počas skúšobnej prevádzky spresniť miesta zhromažďovania NO, overiť ich tvorbu a množstvo a s tým súvisiace priestorové možnosti na zhromažďovanie.
8. Miesta zhromažďovania vybaviť identifikačnými listami NO, vhodnými nádobami, alebo kontajnermi na odpad. Zaviesť evidenciu všetkých odpadov vznikajúcich v prevádzke.“

sa nahrádza novým znením:

***„J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke***

### ***J.1. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke***

#### **OVZDUŠIE:**

- 1.1 V rámci skúšobnej prevádzky nainštalovať AMS pre zdroj plynové turbíny za účelom kontinuálneho preukazovania dodržiavania určených emisných limitov (NO<sub>x</sub> a CO a obsah O<sub>2</sub>) a vykonať úplnú funkčnú skúšku pre overenie funkčnosti kontinuálneho monitorovania koncentrácií a množstiev emisií ZL.
- 1.2 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok NO<sub>2</sub>, CO na komínoch spaľovacích motorov SM1 a SM2 vykonať prvým diskontinuálnym meraním oprávnenou organizáciou v závere skúšobnej prevádzky s vypracovaním správy o meraní. Pre udelenie povolenia trvalej prevádzky predložiť inšpekcii aj návrh technického výpočtu dodržiavania emisných limitov NO<sub>2</sub>, CO.
- 1.3 Na základe zistených emisných hodnôt a individuálnych emisných faktorov poskytnúť tieto údaje orgánu ochrany ovzdušia ako podklad pre vydanie súhlasu na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky.
- 1.4 Na základe dosiahnutých hodnôt môže inšpekcia upraviť lehotu opakovaných oprávnených diskontinuálnych meraní podľa predchádzajúceho bodu J 2 alebo stanoviť dodržiavanie emisných limitov technickým výpočtom.
- 1.5 Počas skúšobnej prevádzky spracovať v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. a Vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z. a Vyhláškou č. 61/2004 Z.z. súbor prevádzkových parametrov a opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania – plynové turbíny a stredného zdroja znečisťovania – spaľovacie motory.

#### **VODA:**

- 1.6 Vypracovať manipulačno - prevádzkový poriadok chemickej úpravne vody a miest zhromažďovania nebezpečných odpadov pred spustením skúšobnej prevádzky.

#### **ODPADY:**

- 1.7 Počas skúšobnej prevádzky spresniť miesta zhromažďovania NO, overiť ich tvorbu a množstvo a s tým súvisiace priestorové možnosti na zhromažďovanie.
- 1.8 Miesta zhromažďovania vybaviť identifikačnými listami NO, vhodnými nádobami, alebo kontajnermi na odpad. Zaviesť evidenciu všetkých odpadov vznikajúcich v prevádzke.

### ***J.2. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke***

- 2.1 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F tohto povolenia.“

**Podmienky integrovaného povolenia č. 6209/OIPK-1833/06/SP-Tk,Tá/370860106 zo dňa 16. 11. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 12. 2006, zmeneného a doplneného rozhodnutím č. 8239-42606/2008/Goc/370480106/Z4 zo dňa 18. 12. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 01. 2009 vydaného pre prevádzku „Paroplynový cyklus 80 MWe Levice“, o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 6209/OIPK-1833/06/SP-Tk,Tá/370860106 zo dňa 16. 11. 2006.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5603/60A, 934 01 Levice, IČO: 35 968 486 zo dňa 28. 04. 2009 doručenej inšpektorátu dňa 29. 04. 2009 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. a bod 8., písm. f) bod 1. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Paroplynový cyklus 80 MWe Levice“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu a doplnenie vydaného povolenia v súvislosti s kolaudačným konaním stavby „Paroplynový cyklus 80 MWe Levice“ a v súvislosti so schválením súboru TPP a TOO pre prevádzku.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,94 Eur zo dňa 28. 04. 2009 podľa položky 171a písm. d) časť X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpektorát v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listom č. 5925-14866/2009/Goc/370480106/Z5 zo dňa 06. 05. 2009 upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Paroplynový cyklus 80 MWe Levice“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil obci a dotknutému orgánu žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu 30 dní na vyjadrenie. Vzhľadom na rozsah zmeny inšpektorát v konaní upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli (§ 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ)
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť (§ 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ)
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci (§ 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ)
- od nariadenia ústneho pojednávania (§ 13 ods. 1 zákona o IPKZ)

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol

požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňacieho procesu a inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili Obvodný úrad životného prostredia Levice, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach a Mesto Levice.

Obvodný úrad životného prostredia Levice, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vo svojom vyjadrení č. T-2009/00870 Ovz-S zo dňa 14. 05. 2009 doručenom na inšpektorát dňa 22. 05. 2009 uviedol, že nemá výhrady voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach vo svojom vyjadrení č. DI/2009/01493 zo dňa 25. 05. 2009 doručenom na inšpektorát dňa 27. 05. 2009 uviedol, že nemá námietky vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Mesto Levice, zastúpené primátorom mesta Ing. Štefanom Mišákom, vo svojom vyjadrení č. 6358/2009 zo dňa 01. 06. 2009 doručenom na inšpektorát dňa 02. 06. 2009 uviedlo, že nemá námietky vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpektorát v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dal účastníkom konania, možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v termíne do 2 dní odo dňa doručenia oboznámenia. V určenej lehote sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia vyjadrili obaja účastníci konania – prevádzkovateľ SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. a Mesto Levice.

Prevádzkovateľ SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. vo svojom vyjadrení zo dňa 08. 06. 2009 doručenom na inšpektorát dňa 09. 06. 2009 uviedol, že súhlasí s navrhnutými podmienkami a nemá pripomienky ani doplnenia k predloženému návrhu.

Mesto Levice vo svojom vyjadrení č. 6339/2009 to dňa 08. 06. 2009 doručenom na inšpektorát dňa 09. 06. 2009 uviedlo, že súhlasí s navrhnutými podmienkami a nemá pripomienky ani doplnenia k predloženému návrhu.

Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoloňovania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoloňovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

.....  
Ing. Miroslav Held  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

*Prevádzkovateľ:*

1. SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5603/60A, 934 01 Levice

*Ostatní účastníci konania:*

2. Mesto Levice, p. primátor, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice

**Dotknutým orgánom štátnej správy:**

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Obvodný úrad životného prostredia Levice, orgán št. správy ochrany ovzdušia, Dopravná 14, 934 03 Levice
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice