




Číslo: 10962/77/2022-198/2023/770660204/KR-Z23

Žilina 04.01.2023

## ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 81 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**povoľuje trvalé užívanie stavby**

**„Horúcovodná kotolňa K14“**

prevádzkovateľovi

TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica,

IČO: 36 300 683

podľa § 82 stavebného zákona.

**Umiestnenie časti stavby:** Stavba je umiestnená v areáli prevádzky, na pozemku parc. č. KN-C 5736/170 k.ú. Považská Bystrica, v jestvujúcom stavebnom objekte Paroplynového zdroja, vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Stavba bola povolená inšpekciou v zmene integrovaného povolenia č.10640/77/2021-705/2022/770660204/Z23-SP zo dňa 17.01.2022. Skúšobná prevádzka uvedenej stavby bola inšpekciou povolená rozhodnutím č.6204/77/2022-26103/2022/770660204/SkP-Z23 zo dňa 25.07.2022.

Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť ENERGOPRO s.r.o., Stred 56/46, 017 01 Považská Bystrica, Ing. Ján Rusnák, autorizovaný stavebný inžinier č. 54159\*14, v máji 2021.

### Opis stavby:

Horúcovodný kotol K14, od spoločnosti BOSCH nahradil staré, nespoľahlivé kotle K11 a K13. Celkový menovitý tepelný príkon zdroja sa po inštalácii kotla K14 a vyradení kotlov K11 a K13 znížil o cca 4,42 MW. Kotolňa je umiestnená v jestvujúcej budove starej, nevyužívanej chemickej úpravy vody, ktorej činnosť skončila v roku 2011. Dve vyradené spaľovacie jednotky kotle K11 a K13 boli odpojené od médií. Prevádzkovateľ predpokladá ich demontáž a odpredaj.

### Opis technológie:

Horúcovodný kotol, trojťahový plamencový žiarotrubný. Typ kotla UT-M 64 x 16, BOSCH.

Technické parametre kotla:

- tepelný príkon v palive	20,841 MW
- tepelný výkon	19,000 MW
- tepelný výkon ekonomizéra	1,27557 MW
- max. prevádzkový tlak	1,6 MPa
- stredná teplota vstupnej vody	90 °C
- stredná teplota výstupnej vody	130 °C
- havarijná teplota kotla	140 °C
- účinnosť podľa EN 12953 časť 11	97,3 %
- menovitý prietok plynu	2 106 m <sup>3</sup> /h
- prietok spalín	30 095 kg/h
- teplota spalín pri men. Výkone	115 °C

Spaliny zo spaľovacej komory sú vedené cez ležatý trojťahový výmenník tepla s ekonomizérom do samostatného nového komína GBR NN 38 o priemere 1300 mm, výšky 22 m.

Komunikačný procesor zabezpečí výmenu signálov medzi automatom LBC a nadradeným riadiacim systémom umiestnenom vo veľíne PPC. Automat LBC (LOOS Boiler Control) je určený pre riadenie prevádzky kotla a zobrazenie snímaných hodnôt na grafickom displeji.

Spojovacie potrubie:

- horúca voda vratka (s teplotou 40 – 70 °C a tlakom do 1,1 MPa) je do kotla privedená prípojkou DN300 zo zberača v strojojni, spoločne s kotlom K12.
- horúca voda prívod (s teplotou 130 °C a tlakom do 1,1 MPa) je napojená na príruby kotla a ukončenie na príruby uzatváraciej armatúry kotolne.
- odkal a tlakový odpad (s teplotou 130 °C a tlakom do 1,6 MPa), potrubie vedené v potrubnom kanáli je napojené do jestvujúcej vychladzovacej jamy.
- beztlaký odpad (s teplotou do 90 °C a atmosférickým tlakom) – odvodnenie spalínovodov je privedené do spoločného potrubia DN15 do vychladzovacej jímky.

Plynoinštalácia: Zvýšila sa dimenzia plynovej prípojky na inštalovaný príkon obidvoch kotlov (K12 a K14) z pôvodných DN 150 mm na DN 250 mm, v pôvodnej trase.

Pre užívanie stavby „Horúcovodná kotolňa K14“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky:

1. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou, Návodom k obsluhu a Miestnym prevádzkovým predpisom pre Horúcovodný kotol Bosch Industriekessel GmbH: UT-M 64x16, výrobné číslo : 137887.

2. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálneho miestneho prevádzkového predpisu. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkového denníka.
3. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z.
4. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
5. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
6. Plniť upozornenia Okresného úradu:
  - Vieť prevádzkovú evidenciu o zdroji podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a každoročne z nej do 15. februára poskytovať tunajšiemu úradu súhrnné údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia.
  - Každoročne do 15. februára podávať tunajšiemu úradu oznámenie o množstvách vypustených emisií a výpočet ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení.

Námietky voči vydaniu povolenia na užívanie stavby „Horúcovodná kotolňa K14“, neboli vznesené.

### **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica, IČO: 36 300 683, doručenej inšpekcii dňa 16.11.2022, vydáva povolenie na užívanie stavby „Horúcovodná kotolňa K14“.

K žiadosti bol zaplatený správny poplatok podľa položky 62a písm. g) zákona o správnych poplatkoch vo výške 400,00 eur, prevodom z účtu.

Stavba bola povolená inšpekciou v zmene integrovaného povolenia č.10640/77/2021-705/2022/770660204/Z23-SP zo dňa 17.01.2022, na pozemku parc. č. KN-C 5736/170 k.ú. Považská Bystrica, v jestvujúcom stavebnom objekte Paroplynového zdroja, vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Skúšobná prevádzka bola inšpekciou povolená rozhodnutím č.6204/77/2022-26103/2022/770660204/SkP-Z23 zo dňa 25. 07. 2022.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 80 stavebného zákona oznámila listom č. 10962/77/2022-41704/2022/770660204/KR-Z23 zo dňa 28.11.2022 začatie konania a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním vo veci povolenia trvalého užívania stavby „Horúcovodná kotolňa K14“ na deň 13.12.2022 v areáli prevádzky.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, OR HaZZ a inšpekcia. O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol č. 10962/77/2022-43947/2022/770660204/KR-Z23, ktorý prítomní podpísali.

Prevádzkovateľ počas konania predložil všetky doklady, potrebné k vydaniu rozhodnutia (uvedené v bode 11. rozhodnutia č. 6204/77/2022-26103/2022/770660204/SkP-Z23 zo dňa 25.07.2022, ktorým bola povolená skúšobná prevádzka uvedenej stavby):

- Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.
- Pasport kotla K14.
- Prevádzkový predpis pre trvalé užívanie kotla K14.
- Správu z prvého oprávneného diskontinuálneho merania emisií (CO, NOx), na preukázanie dodržania určených emisných limitov, ktorú vypracovala Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, číslo správy 11/107/2022 zo dňa 08.09.2022.
- Správu z objektivizácie hluku zo zariadení prislúchajúcich k stavbe v životnom prostredí, na preukázanie dodržania prípustnej hladiny A zvuku pre dennú, večernú aj nočnú dobu vo vonkajšom prostredí. Protokol č.104-2022-00044971 zo dňa 06.12.2022 vypracovala spoločnosť Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o., Turčianske Teplice.
- Súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, vydaný Okresným úradom Považská Bystrica, k trvalému užívaniu stavby.
- Záväzný stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici.

K trvalému užívaniu stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

- Okresný úrad Považská Bystrica, štátna správa ochrany ovzdušia, súhlas na vydanie povolenia trvalého užívania stavby č. OU-PB-OSZP-2022/012499-002 zo dňa 04.10.2022: Upovedomuje prevádzkovateľa na plnenie týchto vybraných povinností :
  1. Viest' prevádzkovú evidenciu o zdroji podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a každoročne z nej do 15. februára poskytovať tunajšiemu úradu súhrnné údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia.
  2. Každoročne do 15. februára podávať tunajšiemu úradu oznámenie o množstvách vypustených emisií a výpočet ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení.

*Stanovisko inšpekcie: Uvedené upozornenia boli zapracované do podmienky č. 6 tohto rozhodnutia.*

- Okresný úrad Považská Bystrica, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, - záväzné stanovisko č. OU-PB-OSZP-2022/016622-002 zo dňa 19. 12. 2022: k vydaniu povolenia trvalého užívania stavby „Horúcovodná kotolňa K14“ na pozemku KN – C par. č. 5736/170 v k. ú. Považská Bystrica pre prevádzkovateľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydáva záväzné stanovisko, že návrh na povolenie trvalého užívania stavby „Horúcovodná kotolňa K14“ je v súlade so zákonom ako aj s rozhodnutím tunajšieho úradu vydaným v zisťovacom konaní dňa 08.11.2021 pod č. j. OU-PB-OSZP-2021/006634-20 ZK2 A 15.

Dňa 19. 12. 2022 prijal tunajší úrad Vaše prizvanie na ústne pojednávanie a žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 140 c) zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavbu „Horúcovodná kotolňa K14“ na pozemku KN – C par. č. 5736/170 v k. ú. Považská Bystrica pre prevádzkovateľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 300 683. Prílohou žiadosti bolo písomné vysporiadanie a spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí č. j. OU-PB-OSZP-2021/006634-20 ZK2 A 15, zo dňa 08. 11. 2021 vydanom v zisťovacom konaní podľa zákona. Podmienky 1 – 4 citového rozhodnutia je povinný stavebník pri trvalom užívaní stavby rešpektovať.

Vysporiadanie sa s podmienkami uvedenými v rozhodnutí číslo: OU-PB-OSZP-2021/006634-20 ZK2 A 15 zo dňa 08. 11. 2021:

Podmienka č. 1: Prevádzkovateľ po úspešnom skončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie predloží inšpekcii žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“ súčasťou ktorej bude vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu.

Prevádzkovateľ podmienku splnil, dňa 11. 11. 2021 bola doručená Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina žiadosť o povolenie stavby – zmena integrovaného povolenia. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Žilina vydala dňa 17. 01. 2022 rozhodnutie pod č. 10640/77/2021-705/2022/770660204/Z23-SP, ktorým mení a dopĺňa integrované povolenie pre zdroj „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“ a súčasne vydala stavebné povolenie pre stavbu „Plynová kotolňa K14“

Podmienka č. 2: Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.

Projektová dokumentácia bola vypracovaná spoločnosťou ENERGOPRO s. r. o., Stred 56/46, 017 01 Považská Bystrica. Zodpovedný za vypracovanie projektovej dokumentácie je Ing. Ján Rusnák, autorizovaný stavebný inžinier č. 54159\*14 v máji 2021. Projektová dokumentácia bola overená Technickou inšpekciou a. s., Bratislava.

Podmienka č. 3: Zabezpečiť v maximálnej možnej miere recykláciu odpadov zo stavby a činnosti v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nakoľko stavba bola umiestnená už do existujúcej budovy vo vlastníctve spoločnosti a vyžadovala minimálne búracie práce, stavebné práce bolo aj množstvo stavebného odpadu minimálne. Stavebný odpad bol odovzdaný oprávnenej organizácií na zneškodnenie odpadu – spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.. Obalové materiály (plasty a papier) boli odovzdané cez separovaný zber, ktorý je súčasťou odpadového hospodárstva zavedeného v spoločnosti TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o.. Železný odpad bol odovzdaný oprávneným výkupcom. Drevený odpad bol poskytnutý zamestnancom spoločnosti na osobné použitie v zmysle povolenia Okresného úradu v Považskej Bystrici.

Podmienka č. 4: Pri výjazde mechanizmov zo staveniska na miestne komunikácie je potrebné zabezpečovať počas celej doby výstavby ich čistenie, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stavby.

Stavba sa nachádza vo vnútri existujúcej budovy. Prístup k tomuto miestu je po spevnených komunikáciách vo vlastníctve spoločnosti TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o., a miesto je vzdialené cca 150 m od hranice pozemku vo vlastníctve spoločnosti a

výjazdu na ostatné verejné komunikácie. Pri stavbe sa bude realizovať minimum búracích, stavebných alebo zemných prác, t. j. minimálne použitie stavebných mechanizmov na komunikáciách. Tým je obmedzená možnosť znečistenia.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní. V zmysle § 140 b) zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je toto záväzné stanovisko stanoviskom na účely kolaudačného konania.

*Stanovisko inšpekcie: neboli uplatnené pripomienky, o ktorých by bolo potrebné rozhodovať.*

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, č. A/2022/00650-3/OPPL zo dňa 12.05.2022: Súhlasí s návrhom žiadateľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica, IČO: 36 300 683 na kolaudáciu stavby „Horúcovodná kotolňa K14 - horúcovodný kotol 20 MW, Tepláreň Považská Bystrica s.r.o.“ na pozemkoch parc. č. 5736/170, k.ú. Považská Bystrica.

*Stanovisko inšpekcie: neboli uplatnené pripomienky, o ktorých by bolo potrebné rozhodovať.*

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, súhlasné stanovisko na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-PB1-2022/000129 zo dňa 20.04.2022: OR H a ZZ v Považskej Bystrici posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky č. 121/2002 Z.z., o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Horúcovodná kotolňa K14, TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.“ a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

*Stanovisko inšpekcie: neboli uplatnené pripomienky, o ktorých by bolo potrebné rozhodovať.*

- Inšpektorát práce Trenčín, oznámenie o neúčasti na kolaudačnom konaní č. IPTN/IPTN\_ODD VP/BEZ/2022/254-2022/24502 zo dňa 08.12.2022: Dňa 02.12.2022 bolo na Inšpektorát práce Trenčín z Vašej strany doručené oznámenie o kolaudačnom konaní stavby „Horúcovodná kotolňa K14“. Stavebníkom kolaudovanej stavby je TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica, IČO: 36 300 683.

V súlade s ust. § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 140a ods. 3 a § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, inšpektorát práce ako dotknutý orgán štátnej správy je oprávnený uplatňovať záväzným stanoviskom požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien.

Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že Inšpektorát práce Trenčín sa nezúčastní predmetného konania a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

*Stanovisko inšpekcie: neboli uplatnené pripomienky, o ktorých by bolo potrebné rozhodovať.*

Ostatné dotknuté orgány a účastníci konania sa k povoleniu trvalého užívania vyššie uvedenej stavby nevyjadřili.

Námietky k vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby neboli vznesené.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu trvalého užívania stavby a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
2. Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. ENERGOPRO s.r.o., Stred 56/46, 017 01 Považská Bystrica
4. Mesto Považská Bystrica, Primátor mesta, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
5. Mesto Považská Bystrica, stavebný úrad, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
6. Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
8. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky, Mlynské Nivy 44a, 827 15 Bratislava
9. Inšpektorát práce Trenčín
10. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská Bystrica
12. Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
13. Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica