

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 9806-14680/2/2023/470110105/Z20

Banská Bystrica 19. 04. 2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 a 10 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1382-11073/2007/Pet/470110105 zo dňa 20.04.2007 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Kompresorová stanica 3 Veľké Zlievce“

(ďalej len „prevádzka“)

Veľké Zlievce

prevádzkovateľ:

Obchodné meno:

eustream, a.s.

Sídlo:

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

Identifikačné číslo organizácie:

35 910 712

ktorou

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovej časti

– sa dopĺňa text nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ inšpekcia vydáva súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení „Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez prepravnú sústavu eustream a. s. Plynové turbíny Nuovo Pignone 1 a Nuovo Pignone 2“ a „Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez prepravnú sústavu eustream a. s. Plynové turbíny Rolls Royce 1 a Rolls Royce 2“,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ inšpekcia určuje emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania automatizovaných meracích systémov.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia:

- sa v bode 1.1 dopĺňa nová tabuľka náhradných hodnôt a podmienky ich platnosti v nasledovnom znení:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať náhradné hodnoty emisných limitov počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania automatizovaných meracích systémov pre plynové turbíny Nuovo Pignone (NP1 a NP2) a Rolls Royce (R1 a R2), ktoré sú navrhnuté v súlade s požiadavkami záväzného právneho predpisu o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Náhradné hodnoty		NP1	NP2	R1	R2
O ₂	%	16,32	15,91	16,65	16,44
CO _r	mg/m ³ Nr	5,12	22,63	67,29	22,00
NO _{xr}	mg/m ³ Nr	38,54	35,43	49,84	28,82

Prevádzkovateľ je povinný pre určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania plniť okrem vyššie uvedených podmienok aj nasledovné podmienky:

- Emisný limit pre spaľovacie zariadenie sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky počas kalendárneho roka vyplynie, že:
 - žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu,
 - najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu

- Kontrolu dodržiavania emisných limitov znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať kontinuálnym meraním.
- Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s platným súborom TPP a TOO a zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.
- Zmeny v plnení emisných limitov pre jednotlivé znečisťujúce látky zo spaľovania zemného plynu v plynových turbínach TuS Nuovo Pignone 1 (NP1), TuS Nuovo Pignone 2 (NP2), Rolls Royce 1 (R1) a Rolls Royce 2 (R2) je potrebné zahrnúť aj do protokolov emisných hodnôt.
- Každá technologická zmena oproti projektovej dokumentácii s dopadom na ovzdušie, musí byť prerokovaná a schválená príslušným orgánom ochrany ovzdušia.
- Zdroj musí spĺňať požiadavky BAT a technológia musí spĺňať požiadavky najlepšej dostupnej technológie.

V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd:

- sa mení text bodu 2.2.4 v nasledovnom znení:

2.2.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring pôdy realizáciou štyroch prieskumných sond v rozsahu prieskumných vrtov:

2 ks pred halou č. 1 (plynové turbíny NP1, NP2)

1 ks pred halou č. 2 (plynová turbína R1)

1 ks pred halou č. 3 (plynová turbína R2)

Prieskumné vrty je povinný prevádzkovateľ vykonať do hĺbkovej úrovne 7 m p.t. a odobraté vzorky pôdy sledovať v ukazovateľoch NEL-IC, NEL GC (C10-C40) raz za desať rokov.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1382-11073/2007/Pet/470110105 zo dňa 20.04.2007 pre prevádzku „Kompresorová stanica 3 Veľké Zlievce“, eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 a 10 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 20 integrovaného povolenia pre prevádzku „Kompresorová stanica 3 Veľké Zlievce“ na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 doručenej inšpekcii dňa 25.08.2022,

doplnenia žiadosti doručeného inšpekcii dňa 07.09.2022 a doplnenia žiadosti doručeného inšpekcii dňa 11.11.2022.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ a nevybrala správny poplatok v zmysle položky 171a písm. b) čast' X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 9806-40833/47-2/2022 dňa 22.11.2022 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 20 integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Inšpekcia v konaní o zmene č. 20 integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny č. 20 integrovaného povolenia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov neboli inšpekcii doručené žiadne námietky a k žiadosti sa súhlasne vyjadril dotknutý orgán Okresný úrad Veľký Krtíš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš vyjadrenie OU-VK-OSZP-2022/008684-002 zo dňa 13.12.2022.

Predmetom zmeny č. 20 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ vydanie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení „Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez prepravnú sústavu eustream a. s. Plynové turbíny Nuovo Pignone 1 a Nuovo Pignone 2“ a „Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez prepravnú sústavu eustream a. s. Plynové turbíny Rolls Royce 1 a Rolls Royce 2“;
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania automatizovaných meracích systémov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutého orgánu posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát

životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa M a s n á
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Veľké Zlievce, Obecný úrad Veľké Zlievce, Veľké Zlievce 127, 991 23 Veľké Zlievce

Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
4. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti**Typ doložky****Typ doložky:** doložka právoplatnosti**Číslo rozhodnutia:** 9806-14680/2/2023/470110105/Z20**Dátum vydania rozhodnutia:** 19.04.2023**Dátum vytvorenia doložky:** 16.05.2023**Vytvoril:** RNDr. Igor Jedlovský**Rozhodnutie vydal****IČO:** 00156906**Názov:** Slovenská inšpekcia životného prostredia**Údaje správoplatnenia rozhodnutia****Dátum nadobudnutia** 15.05.2023**právoplatnosti:****Právoplatnosť vyznačená pre:** rozhodnutie v plnom znení

