

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j.: 5578-14901/2023/4/470300216/SkP-Z5

Banská Bystrica dňa 20.4.2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila návrh stavebníka Nema Slovakia, s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska v zastúpení INECO, s.r.o., Banská Bystrica na povolenie dočasného užívania časti stavby „**TECHNOLOGICKÝ PROJEKT č. 7 - II. ETAPA - NEMAK SLOVAKIA s.r.o.**“, spojeného so zmenou stavby v katastrálnom území Horné Opatovce, Žiar nad Hronom na skúšobnú prevádzku a povolenie zmeny stavby a podľa

- a)** § 84 ods. 2 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje dočasné užívanie časti stavby

„TECHNOLOGICKÝ PROJEKT č. 7 - II. ETAPA - NEMAK SLOVAKIA s.r.o.“ na pozemku parc. č. 64/86 v katastrálnom území Horné Opatovce, Žiar nad Hronom na skúšobnú prevádzku na účel finalizácie hliníkových odliatkov, vetranie a ohrev výrobnéj haly v nasledovnom rozsahu:

SO 01.1 VÝROBNÁ HALA - 525/13.2

SO 11 VONKAJŠIE OSVETLENIE

PS 01 VÝROBNÉ ZARIADENIA inštalované zariadenia - automatické zvaracie pracovisko typ AT13, výrobné číslo 486, rok výroby 2022 a automatický sústruh SYNCROMILL typ D22-63 Gen2, výrobné číslo MA-005754, rok výroby 2022

PS 03 PREVÁDZKOVÁ VZDUCHOTECHNIKA

PS 04 PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU

PS 06 PLYNOINŠTALÁCIA

PS 07 PREVÁDZKOVÉ POTRUBIE

ďalej len „stavba“

- b) § 68 ods. 1 v nadväznosti na § 81 ods. 4 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje zmenu stavby

„TECHNOLOGICKÝ PROJEKT č. 7 - II. ETAPA - NEMAK SLOVAKIA s.r.o.“ na pozemku parc. č. 64/86 v katastrálnom území Horné Opatovce, Žiar nad Hronom, v nasledovnom rozsahu:

SO 01.1 VÝROBNÁ HALA - 525/13.2

Zmena stavby sa týka zmeny umiestnenia vstavku vo výrobnnej hale SO 01.1 Výrobná hala – 525/13.2 a zväčšenie jeho pôdorysných rozmerov na 15,45 m x 4,25 m oproti pôvodne navrhnutým 12,6 m x 3,55 m.

PS 03 PREVÁDZKOVÁ VZDUCHOTECHNIKA

VZT jednotka pre výrobnú halu 525/13.2 situovaná na streche haly má inštalovaný horák na spaľovanie ZPN s výkonom 40-350 kW s max. tepelným príkonom 0,35 MW_t oproti schválenému horáku s tepelným výkonom 70-221 kW a max. tepelným príkonom menším ako 0,3 MW_t.

(ďalej len „zmena stavby“).

Stavba je súčasťou prevádzky „Výroba hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania“ prevádzkovateľa Nemark Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, Žiar nad Hronom, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 5082-28825/2016/Mkš,Kri/470300216 zo dňa 14. 09. 2016 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Stavebné povolenie na stavbu TECHNOLOGICKÝ PROJEKT č. 7 - II. ETAPA - NEMAK SLOVAKIA s.r.o.“ vydala inšpekcia ako súčasť zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5692-18358/2022/6-4/470300216/Z5-SP zo dňa 24.5.2022.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Nie je vypracovaný interný bezpečnostný predpis na zaistenie BOZP pri prevádzke strojového zariadenia: Automatické zvaracie pracovisko /typ AT13, v. č. 486, r. v.

2022/ – interným bezpečnostným predpisom, nie sú upravené pravidlá a vydané inštrukcie, ktoré súvisia s predpokladmi bezpečnej práce zamestnancov a iných osôb o ktorých sa predpokladá, že môžu byť ohrozené pri prevádzke, údržbe, kontrole a oprave predmetného strojového zariadenia, čo je porušením § 13 ods. 1, 2 a 3; § 6 ods. 1 písm. l), n) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov“).

2. Nie je vypracovaný interný bezpečnostný predpis na zaistenie BOZP pri prevádzke strojového zariadenia: Automatický sústruh SYNCROMILL /typ D22-63 Gen2, v. č. MA-005754, r. v. 2022/ – interným bezpečnostným predpisom, nie sú upravené pravidlá a vydané inštrukcie, ktoré súvisia s predpokladmi bezpečnej práce zamestnancov a iných osôb, o ktorých sa predpokladá, že môžu byť ohrozené pri prevádzke, údržbe, kontrole a oprave predmetného strojového zariadenia, čo je porušením § 13 ods. 1, 2 a 3; § 6 ods. 1 písm. l), n) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Kontrolovaný subjekt vypracoval miestne prevádzkové predpisy upravujúce spôsob a podmienky skladovania (voľné skladovanie, stohovanie, regálové skladovanie) v priestoroch kolaudovaného objektu (výrobná hala – 525/13.2) vrátane určenia ochranných opatrení, ktoré sa musia pri skladovaní dodržať, čo je porušením § 13 ods. 1, 3 a § 6 ods. 1 písm. l), n) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 3.2 STN 26 9030:1993 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.
4. V priestoroch kolaudovaného objektu nie sú plochy určené na voľné skladovanie (plochy skladovacej zóny) na podlahe viditeľne označené bielymi alebo žltými čiarami (šírka čiary 100mm – 125 mm) v súlade s čl. 4.3.1, čl. 4.3.2 STN 26 9030:1993 a čl. 3.4 STN 26 9010:1993, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. V čase kolaudačnej kontroly nebol v priestoroch používateľa (stavebníka) inštalovaný (trvalý) prostriedok prístupu (pracovná plošina) k miestam obsluhy strojového zariadenia: Automatický sústruh SYNCROMILL /typ D22-63 Gen2, v. č. MA-005754, r. v. 2022/ spĺňajúci všetky aplikovateľné požiadavky série noriem EN ISO 14122 (je zabezpečený len provizórny prístup k miestam obsluhy strojového zariadenia), čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d), § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4 ods. 1 a bod č. 2.12., 2.16. Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
6. Protokolárne určenie vonkajších vplyvov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam pre predmetnú výrobnú halu a jej časti protokolom č. 1221-04-21, 09/2021 z 8.10.2021 (ani pôvodne predloženým protokolom č. 1072-09-18 z 18.4.2019 bez ukončenia jeho platnosti vydaním nového protokolu č. 1221-04-21, 09/2021 z 8.10.2021) je vzhľadom na popis výrobného a technologického procesu a zistenú skutočnosť počas kolaudačnej kontroly pre priestor opracovania odliatkov a priestor čistenia odliatkov nejednoznačné a nehodnoverné, nakoľko v priestore opracovania odliatkov určuje

vplyv len AE2 napriek tomu, že skutočne vznikajúce častice majú vo svojej frakcii rozmer aj jednoznačne menší než 1 mm (určený vplyv AE2 zodpovedá len časticiam väčším ako 2,5 mm) a taktiež vonkajší vplyv pre priestor čistenia odliatkov z hľadiska pôsobenia kvapalín určený len ako AD1 nie je preukázateľne splnený a z popisu technológie čistenia odliatkov nie je zrejmé, akým spôsobom sa úplne vylúčil vplyv pôsobenia kvapalín aby ho bolo možné jednoznačne a hodnoverne stanoviť len ako AD1, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 512.2. a čl. ZA.1.1. STN 33 2000-5-51:2010 a jej prílohy N1 až N6 a táto povinnosť nie je splnená ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.

7. Projektová dokumentácia kolaudovaného STL rozvodu zemného plynu neobsahuje pravdivé informácie o technickom zariadení (v projekte je uvedený horák zn. Weishaupt, typ HL 63 výkon 220,7 kW a na stavbe je inštalovaný horák zn. Weishaupt, typ. WG 30 N/1-C ZM-LN, výkon WG 30 N/1-C ZM-LN), čím je porušené ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 8 písm. a) a Prílohu č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
8. Ovládacie prvky kolaudovaného zariadenia: Prevádzková vzduchotechnika, typ Hala 525, II. etapa, výr. č.: M220013, r. v.: 2022, ktoré sú umiestnené na streche budovy, nie sú identifikovateľné a primerane označené, čím je porušené ustanovenie § 4 ods. 1 v nadväznosti na bod 2.1. Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

Odstránenie uvedených nedostatkov písomne oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavebník požiada Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom o uvedenie priestorov do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.
3. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
4. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.
5. Stavebník počas skúšobnej prevádzky zabezpečí vykonanie prvého oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo

stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v znení neskorších predpisov.

6. Počas skúšobnej prevádzky preukázať dodržanie emisných limitov platných pre plynový ohrievač vzduchotechnickej jednotky podľa Prílohy č. 4 časť V. Vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
7. Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
8. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
9. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
10. Akékoľvek zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia je možné uskutočniť len po predchádzajúcom odsúhlasení príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
11. Pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu stavebník požiadava príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.
12. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník Nemark Slovakia, s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska v zastúpení INECO, s.r.o., Banská Bystrica podal dňa 3.2.2023 inšpekcii návrh na povolenie dočasného užívania časti stavby „Technologický projekt č. 7 - Nemark Slovakia s.r.o.“ na pozemku parc. č. 64/86 v katastrálnom území Horné Opatovce, Žiar nad Hronom na skúšobnú prevádzku a povolenie zmeny stavby.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 a § 68 stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 5578-8941/47-4/2023 zo dňa 6.3.2023 začatie kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.3.2023.

Predmetnú činnosť, ktorá bola súčasťou zámeru „Rozšírenie výroby hliníkových odliatkov technológiou gravitačného a vysokotlakového odlievania“ posudzoval v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zisťovanom konaní Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie a vydal rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-

2017/010202-N zo dňa 05. 10. 2017, podľa ktorého sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Inšpekcia listom č. 5578-9088/47-4/2023 zo dňa 7.3.2023 oznámila Okresnému úradu Žiar nad Hronom začatie kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby a zaslala tiež písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, návrh na povolenie skúšobnej prevádzky a povolenie zmeny stavby a doručenie projektovej dokumentácie zabezpečil stavebník. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie sa konania nezúčastnil a dňa 21.3.2023 vydal záväzné stanovisko pod č. OU-ZH-OSZP-2023/004905-003 v zmysle ktorého je návrh v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s podmienkami určenými dotknutými orgánmi štátnej správy uvedenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Z dotknutých orgánov kladné stanoviská k užívaniu stavby vydali Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Inšpektorát práce Banská Bystrica, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Súhlas k vydaniu rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na skúšobnú prevádzku udelil Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-ZH-OSZP-2023/002875-003 zo dňa 15.2.2023.

Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku a povoleniu zmeny stavby podané žiadne námietky.

V priebehu uskutočňovania stavby došlo k nepodstatným zmenám skutočného realizovania stavby od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoré inšpekcia schválila. Stavebník preukázal dodržanie podmienok určených pre uskutočnenie stavby, predložil geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania predmetnej časti stavby na skúšobnú prevádzku a povolenie zmeny stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530,- eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
2. STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r. o., Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
7. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom