


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 4626-39907/2023/Čás/371580106/Z28

Nitra 06. 11. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **eustream, a.s, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712**, doručenej Inšpekcii dňa 02. 07. 2021 na základe výzvy Inšpekcie č. 7473-21677/2021/Čás/371580106 zo dňa 17. 06. 2021, ktorá vyplynula z vykonanej environmentálnej kontroly č. 36/2021/Z, vo veci zmeny č. Z28 integrovaného povolenia v súvislosti zo zmenou v prevádzke **„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“** podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva podstatnú zmenu i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

vydaného rozhodnutím č. 1948-1634/06-Kč/37158106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 1830-12031/37/2007/Koč/371580106/Z1 zo dňa 18. 04. 2007
- č.: 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 zo dňa 13. 09. 2007
- č.: 8242-42140/2008/Goc/371580106/Z4 zo dňa 16. 12. 2008
- č.: 8243-42136/2008/Goc/371580106/Z5 zo dňa 16. 12. 2008
- č.: 8605-35946/2009/Goc/371580106/Z7 zo dňa 06. 11. 2009
- č.: 7104-37435/2009/Goc/371580106/Z6 zo dňa 20. 11. 2009
- č.: 8829 - 39859/2009/Raf /371580106/Z8 zo dňa 08. 12. 2009
- č.: 6067-23668/2010/Goc/371580106/Z9 zo dňa 05. 08. 2010
- č.: 6076-29350/2012/Goc/371580106/Z10 zo dňa 17. 10. 2012

- č.: 6567-33425/2012/Goc/371580106/Z11 zo dňa 23. 11. 2012
- č.: 7830-36840/2012/Šim/371580106/Z12 zo dňa 28. 12. 2012
- č.: 897-11418/2013/Goc,Šim/371580106/Z13 zo dňa 26. 04. 2013
- č.: 3815-28171/2013/Goc/371580106/Z14 zo dňa 21.10.2013
- č.: 716-8972/2014/Čás/371580106/Z16 zo dňa 21. 03. 2014
- č.: 964-18963/2014/Sza/371580106/Z15-SkP zo dňa 26. 06. 2014
- č.: 5229-31830/2015/Čás/371580106/Z18-SkP zo dňa 11. 11. 2015
- č.: 4984-37694/2015/Jur/371580106/Z17-SP zo dňa 14. 12. 2015
- č.: 3692-16712/2016/Čás/371580106/Z19 zo dňa 26. 05. 2016
- č.: 506, 3698-16755/2017/Kap, Čás/371580106/Z20, Z21 zo dňa 24. 05. 2017
- č.: 429-990/2018/čás/371580106/Z22 zo dňa 12. 01. 2018
- č.: 3719-34275/2018/Čás/371580106/Z23-OdS zo dňa 22. 10. 2018
- č.: 823-12902/2019/Čás/371580106/Z24 zo dňa 04. 04. 2019
- č.: 6680, 7131-29168/2019/Čás,Gál/371580106/Z25, Z26 zo dňa 02. 09. 2019
- č.: 6094-22560/2020/Gál/371580106/Z27 zo dňa 15. 07. 2020

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“

(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.

pre prevádzkovateľa: **eustream, a.s.**

sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti „Súčasťou integrovaného povolenia...“ sa za odsek af) **dopĺňajú** odseky **ag)** a **ah)** v znení:

„ag) Inšpekcia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ prehodnocuje a aktualizuje podmienky integrovaného povolenia z dôvodu uverejnenia dokumentu **„VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1442/EÚ z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia“** (ďalej len „Dokument o BAT“)

ah) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) - **udeľuje súhlas na zmenu automatizovaného meracieho systému (ďalej len „AMS“) a súhlasu na skúšobnú prevádzku AMS po vykonaných zmenách** (v súvislosti s úpravou

emisných limitov znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z jednotlivých častí zdrojov znečisťovania na základe záverov o BAT),

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 22 ods. 6. zákona o IPKZ - **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania a neurčuje odchýlné hodnoty z emisných limitov.**

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky** sa **doplňa** bod 9. v nasledovnom znení:

„9. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a predložiť ho na schválenie Inšpekcii v súlade s podmienkou uvedenou v bode II.I.1.10.3 tohto povolenia.“

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity** sa **ruší** text v bode **2.2** a **vkladá** sa nový text v nasledovnom znení:

„2.2 Určenie emisných limitov

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia pre turbíny Nuovo Pignone (NP)

2.2.1 Emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenie NP 1 pred zosúladením s Dokumentom BAT

Celkový MTP	62,16 MW		Režim prevádzky		-		Platnosť EL		
Spaľovacie jednotky		Palivo	Začle-nie	O _{2ref}	Emisné limity (mg/m ³)				
Názov	Druh/ /špecif.				TZL	SO ₂	NO _x	CO	TOC
NP1	Plynová turbína	ZP	JZ-Z2	15 %	-	-	75 ¹⁾	100	-

Vysvetlivky:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,32 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 15 % obj.

Pre plynové turbíny platia emisné limity pri zaťažení > 70%.

1) platí, keď účinnosť plynových turbín je určená podmienkami základného zaťaženia podľa ISO: c) na mechanický pohon

ZP – zemný plyn, JZ-Z2 – jestvujúce zariadenie Z2,

Znečisťujúce látky: TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý, NO_x – oxidy dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO₂), CO – oxid uhoľnatý, TOC – organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík

2.2.2 Emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenie NP2, NP3 a NP4 platné do 31. 12. 2015

Celkový MTP	62,16 MW		Režim prevádzky			Platnosť EL	Od:	-	
							Do:	31. 12. 2015	
Spaľovacie jednotky		Pali vo	Začle- nie	O ₂ ref	Emisné limity (mg/m ³)				
Názov	Druh/ /špecif.				TZL	SO ₂	NO _x	CO	TOC
NP2	Plynová turbína	ZP	JZ-Z2	15 %	-	-	370	100	-

Celkový MTP	62,16 MW		Režim prevádzky			Platnosť EL	Od:	-	
							Do:	31. 12. 2015	
Spaľovacie jednotky		Pali vo	Začlene- nie	O ₂ ref	Emisné limity (mg/m ³)				
Názov	Druh/ /špecif.				TZL	SO ₂	NO _x	CO	TOC
NP3	Plynová turbína	ZP	JZ-Z2	15 %	-	-	370	100	-

Celkový MTP	62,16 MW		Režim prevádzky			Platnosť EL	Od:	-	
							Do:	31. 12. 2015	
Spaľovacie jednotky		Pali vo	Začle- nie	O ₂ ref	Emisné limity (mg/m ³)				
Názov	Druh/ /špecif.				TZL	SO ₂	NO _x	CO	TOC
NP4	Plynová turbína	ZP	JZ-Z2	15 %	-	-	370	100	-

Vysvetlivky:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,32 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 15 % obj.

Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri zaťažení > 70%.

ZP – zemný plyn, JZ-Z2 – jestvujúce zariadenie Z2

Znečisťujúce látky: TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý, NO_x – oxidy dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO₂), CO – oxid uhoľnatý, TOC – organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík

2.2.3 Emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenie určené na dožitie NP2, NP3 a NP4 platné od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2023

Celkový MTP	62,16 MW		Režim prevádzky		Osobitný režim pre LCP	Platnosť EL	Od:	01. 01. 2016
							Do:	31. 12. 2023
Spaľovacie jednotky		Pali vo	Začle- nie	O _{2ref}	Emisné limity (mg/m ³)			

Názov	Druh/ /špecif.				TZL	SO ₂	NO _x	CO	TOC
NP2	Plynová turbína	ZP	JZ-Z2	15 %	-	-	370	100	-

Celkový MTP	62,16 MW		Režim prevádzky		Osobitný režim pre LCP	Platnosť EL	Od:	01. 01. 2016	
							Do:	31. 12. 2023	
Spaľovacie jednotky		Pali vo	Začle- nie	O ₂ ref	Emisné limity (mg/m ³)				
Názov	Druh/ /špecif.				TZL	SO ₂	NO _x	CO	TOC
NP3	Plynová turbína	ZP	JZ-Z2	15 %	-	-	370	100	-

Celkový MTP	62,16 MW		Režim prevádzky		Osobitný režim pre LCP	Platnosť EL	Od:	01. 01. 2016	
							Do:	31. 12. 2023	
Spaľovacie jednotky		Pali vo	Začle- nenie	O _{2ref}	Emisné limity (mg/m ³)				
Názov	Druh/ /špecif.				TZL	SO ₂	NO _x	CO	TOC
NP4	Plynová turbína	ZP	JZ-Z2	15 %	-	-	370	100	-

Vysvetlivky:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,32 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynch 15 % obj.

Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri zaťažení > 70%.

Znečisťujúce látky: TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý, NO_x – oxidy dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO₂), CO – oxid uhoľnatý, TOC – organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík

2.2.4 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia platné od právoplatnosti rozhodnutia č. 4626-39907/2023/Čás/371580106/Z28 zo dňa 06. 11. 2023 – po zosúladení s Dokumentom BAT

Druh spaľovacieho zariadenia	Názov spaľovacieho zariadenia	Znečisťujúca látko	Emisný limit [mg.m ⁻³]	
			Denný priemer	Ročný priemer
Existujúca plynová turbína na účely mechanického pohonu	NP1	NO _x	65	60 *
		CO	100	50 - orientačne

Vysvetlivky:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,32 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynch 15 % obj., pri zaťažení turbíny vyššom ako 70 %.

Znečisťujúce látky: NO_x – oxidy dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO₂), CO – oxid uhoľnatý

* - Ročný priemer sa neuplatňuje na existujúce zariadenia prevádzkované < 1 500 hodín ročne“

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity** sa ruší pôvodný text v bode 3.3 a **nahrádza sa** novými bodmi **3.3** a **3.4** v nasledovnom znení:

„3.3 Hodnotenie dodržania emisných limitov od právoplatnosti rozhodnutia č. 4626-39907/2023/Čás/371580106/Z28 zo dňa 06. 11. 2023 – po zosúladení s Dokumentom BAT

3.3.1 Plynová turbína NP1

Pri kontinuálnom meraní sa EL považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky počas kalendárneho roka vyplynie, že:

- a) žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu denného emisného limitu,
- b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,1-násobok hodnoty denného emisného limitu,
- c) najmenej 95% zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty denného emisného limitu,
- d) v prípade, že zariadenie je prevádzkované > 1 500 hodín ročne, žiadna validovaná priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu, určeného ako ročný priemer.

3.4 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity počas skutočnej prevádzky okrem:

- a) nábehu a odstavovania,
- b) pri zaťažení nižšom ako 70 %,
- c) funkčnej alebo inej obdobnej skúške automatizovaného meracieho systému vyžadujúcej osobitný prevádzkový režim spaľovacieho zariadenia,
- d) času, v ktorom nie je prevádzka automatizovaného meracieho systému v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení,
- e) času nastavenia na letný/zimný režim prevádzky,
- f) kontrol a skúšok zariadení vykonávaných podľa osobitného predpisu alebo po vykonaní opravy spaľovacieho zariadenia.“

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania** sa **vypúšťa** pôvodný text vrátane nadpisu a **vkladá sa** nový text vrátane nadpisu, ktorý znie nasledovne:

„C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade s *Vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia* nasledovne:
 - 1.1. Prevádzkovateľ je povinný za účelom zlepšenia celkových environmentálnych vlastností vykonávať a dodržiavať systém environmentálneho riadenia (EMS), ktorý vykazuje všetky prvky uvedené v BAT 1.
 - 1.2. Najlepšou dostupnou technikou podľa BAT 2 je určiť čistú elektrickú účinnosť a/alebo čisté celkové využitie paliva a/alebo čistú účinnosť mechanickej energie splyňovacích, spaľovacích jednotiek a/alebo jednotiek kombinovaného cyklu s integrovaným splyňovaním (ďalej len „IGCC“) na základe testovania vlastností zariadenia pri plnom zaťažení, ktoré

sa vykoná podľa noriem EN po uvedení jednotky do prevádzky a po vykonaní každej úpravy, ktorá by mohla mať výrazný vplyv na čistú elektrickú účinnosť a/alebo čisté celkové využitie paliva a/alebo čistú účinnosť mechanickej energie jednotky.

- 1.3. S cieľom zlepšiť všeobecné environmentálne vlastnosti spaľovacích zariadení a znížiť emisie CO a nespálených látok do ovzdušia sa má v rámci BAT 6 zabezpečiť optimalizované spaľovanie a použitie vhodnej kombinácie ďalej uvedených techník:
- Zmiešavanie paliva
 - Údržba spaľovacieho systému
 - Zdokonalený kontrolný systém
 - Dobrá konštrukcia spaľovacieho zariadenia
 - Výber paliva

- 1.4. S cieľom zabrániť vzniku emisií alebo znížiť emisie do ovzdušia za bežných prevádzkových podmienok sa má v rámci BAT 8 prostredníctvom vhodnej konštrukcie, prevádzky a údržby zabezpečiť optimálne využívanie kapacity a dostupnosti systémov znižovania emisií.

- 1.5. S cieľom zlepšiť všeobecné environmentálne vlastnosti spaľovacích a/alebo splyňovacích zariadení a znížiť emisie do ovzdušia sa majú v rámci BAT 9 do programov zabezpečenia kvality/kontroly kvality všetkých používaných palív začleniť ako súčasť systému environmentálneho riadenia tieto prvky:

Palivo	Charakterizované látky / parametre
Zemný plyn	<ul style="list-style-type: none"> - LHV (dolná výhrevnosť) - CH₄, C₂H₆, C₃, C₄₊, CO₂, N₂, Wobbeho číslo

- 1.6. S cieľom znížiť emisie do ovzdušia a/alebo do vody za iných ako bežných prevádzkových podmienok sa má v rámci BAT 10 ako súčasť systému environmentálneho riadenia vypracovať a vykonať plán riadenia zodpovedajúci relevantnosti možného uvoľňovania znečisťujúcich látok, ktorý bude obsahovať tieto prvky:

- vhodný návrh systémov považovaných za relevantné pri spôsobovaní iných ako bežných prevádzkových podmienok, ktoré môžu mať vplyv na emisie do ovzdušia, vody a/alebo pôdy (napr. konštrukčných koncepcií s nízkym zaťažením na zníženie minimálneho zaťaženia pri nábehu odstávke na zaistenie stabilnej výroby v plynových turbínach),
- vypracovanie a vykonanie konkrétneho plánu preventívnej údržby pre tieto relevantné systémy,
- preskúmanie a zaznamenanie emisií spôsobovaných inými ako bežnými prevádzkovými podmienkami súvisiacimi okolnosťami a v prípade potreby vykonanie nápravných opatrení,
- pravidelné posudzovanie celkových emisií za iných ako bežných prevádzkových podmienok (napr. frekvencia výskytu udalostí, trvanie, vyčíslenie/odhad emisií) a v prípade potreby vykonanie nápravných opatrení)

- 1.7. V rámci BAT 11 sa majú príslušne monitorovať emisie do ovzdušia a/alebo vody za iných ako bežných prevádzkových podmienok.

- 1.8. S cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovacích a splyňovacích jednotiek a/alebo jednotiek IGCC prevádzkovaných $\geq 1\,500$ hodín ročne sa má v rámci BAT 12 použiť vhodná kombinácia uvedených techník:

- Optimalizácia spaľovania
- Optimalizácia podmienok pracovného média

- c) Optimalizácia parného cyklu
 - d) Minimalizácia spotreby energie
 - e) Predohrev spaľovacieho vzduchu
 - f) Predohrev paliva
 - g) Zdokonalený kontrolný systém
 - h) Predohrev prítokovej vody s využitím rekuperovaného tepla
 - i) Rekuperácia tepla kogeneráciou (KVET)
 - j) Pripravenosť KVET-u
 - k) Kondenzátor spalín
 - l) Akumulácia tepla
 - m) Mokrá komín
 - n) Vypúšťanie spalín cez chladiacu vežu
 - o) Predsušenie paliva
 - p) Minimalizácia tepelných strát
 - q) Progresívne materiály
 - r) Modernizácia parných turbín
 - s) Superkritické a ultrasuperkritické podmienky pary
- 1.9. S cieľom znížiť emisie hluku sa má v rámci BAT 17 použiť jedna z uvedených techník alebo ich kombinácia:
- a) Prevádzkové opatrenia
 - b) Zariadenia s nízkou hlučnosťou
 - c) Útlm hluku
 - d) Zariadenia na kontrolu hluku
 - e) Vhodné zariadenia na umiestnenie budov
- 1.10. Podľa BAT 40 s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovania zemného plynu sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia techník uvedených v bode 1.8
- Úrovně energetickej účinnosti súvisiace s BAT (BAT-AEEL) týkajúce sa spaľovania zemného plynu**

Druh spaľovacej jednotky	BAT – AEEL ⁽¹⁾	
	Čistá účinnosť mechanickej energie(%) ⁽²⁾	
	Nová jednotka	Existujúca jednotka
Plynová turbína s otvoreným cyklom $\geq 50 \text{ MW}_{th}$	36,5-41	33,5-41

(1) Tieto BAT-AEEL sa neuplatňujú na jednotky prevádzkované < 1 500 hodín ročne.

(2) Tieto BAT-AEEL sa uplatňujú na jednotky na účely mechanického pohonu

- 1.11. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie NO_x do ovzdušia zo spaľovania zemného plynu v plynových turbínach sa má v rámci BAT 42 použiť jedna z uvedených techník alebo ich kombinácia.
- a) Zdokonalený kontrolný systém
 - b) Pridanie vody/pary
 - c) Suché horáky s nízkou tvorbou NO_x (DLN)
 - d) Konceptia konštrukcie s nízkym zaťažením
 - e) Horáky s nízkou tvorbou NO_x (LNB)
 - f) Selektívna katalytická redukcia (SCR)

1.13 S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie CO do ovzdušia zo spaľovania zemného plynu sa má v rámci BAT 44 zabezpečiť optimalizované spaľovanie a/alebo použitie oxidačných katalyzátorov.

1.14 Pojmy BAT-AEL a BAT-AEPL sú špecifikované v Dokumente BAT.“

6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**, v kapitole **1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa ruší pôvodný text a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

„1. Monitorovať v súlade s BAT 3 kľúčové parametre procesov týkajúce sa emisií do ovzdušia vrátane parametrov uvedených v nasledujúcej tabuľke:

Prúd/miesto	Parameter (parametre)	Monitorovanie
Spaliny	prietok	Periodické alebo kontinuálne určovanie
	obsah, teplota a tlak kyslíka	Periodické alebo kontinuálne meranie
	Obsah vodnej pary ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Kontinuálne meranie obsahu vodnej pary v spalínach nie je potrebné, ak sa vzorka spalín pred analýzou vysuší

2. Monitorovať **emisie do ovzdušia** aspoň tak často, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke a v súlade s normami EN. Ak nie sú dostupné normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality:

Látka/ Parameter	Palivo/proces/druh spaľovacieho zariadenia	Norma (normy)	Minimálna frekvencia monitorovania ⁽¹⁾
NO _x	Turbíny na zemný plyn	všeobecné normy EN	kontinuálne ^{(2), (3)}
CO	Turbíny na zemný plyn	všeobecné normy EN	kontinuálne ^{(2), (3)}

⁽¹⁾ Frekvencia monitorovania sa neuplatní, ak je zariadenie v prevádzke iba na účely vykonania merania emisií.

⁽²⁾ V prípade zariadení s menovitým tepelným príkonom < 100 MW prevádzkovaných < 1 500 hodín ročne môže byť minimálna frekvencia monitorovania raz za šesť mesiacov. V prípade plynových turbín sa periodické monitorovanie vykonáva so zaťažením spaľovacieho zariadenia > 70 %.

⁽³⁾ V prípade turbín na zemný plyn s menovitým tepelným príkonom < 100 MW prevádzkovaných < 1 500 hodín ročne alebo v prípade existujúcich plynových turbín s otvoreným cyklom (ďalej len „OCGT“) sa namiesto toho môže použiť PEMS (Systém prediktívneho monitorovania emisií).“

3. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí prevádzkovateľ uchovávať najmenej 5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchováajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchováajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, a ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať Inšpekciu.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodickej skúšky AMS v rozsahu podľa technických noriem stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia a z kontroly zabezpečenia správnej prevádzky celého systému podľa dokumentácie systému kontroly a riadenia a kalibráciu meradiel AMS paralelnými meraniami s referenčnou metódou najmenej 1 x za kalendárny rok.
5. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v integrovanom povolení. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne je povinný o tom informovať Inšpekciu a príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Správu o oprávnenom meraní prevádzkovateľ predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania.
6. Správy z merania musí prevádzkovateľ uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraniach.
7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.
8. Oprávnené technické činnosti musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
9. Diskontinuálne meranie emisií vykonávať v takom vybranom výrobo-prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie všetkých znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie
10. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní Inšpekcii a príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.
11. Kontrola periodických meraní emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Miesto vypúšťania	Emitovaná látka	Frekvencia merania
kotly: výdych č. 1, 2, 3	NO _x	1 x za 6 rokov
	CO	

7. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať**

do informačného systému, v kapitole 6. Podávanie správ sa v bode 1. ruší termín „do 31. mája“ a nahrádza sa slovným spojením „do 28. februára“.

8. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**, sa za bod 1.9 **kladá** nový bod **1.10** s nasledovným znením:

„1.10 Požiadavky na skúšobnú prevádzku emisného AMS na plynovej turbíne NP1

- 1.10.1 Skúšobná prevádzka emisného AMS na plynovej turbíne NP1 v súvislosti s úpravou emisných limitov znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z jednotlivých častí zdrojov znečisťovania na základe záverov o BAT sa povoľuje do 30. 06. 2024.
- 1.10.2 Počas skúšobnej prevádzky AMS na plynovej turbíne NP1 vykonať úplnú inšpekciu zhody prostredníctvom oprávnenej osoby podľa § 20 zákona o ovzduší.
- 1.10.3 Prevádzkovateľ je povinný plánovaný termín vykonania úplnej inšpekcie zhody AMS písomne oznámiť Inšpekcii a Okresnému úradu Nitra.
- 1.10.4 Správu z úplnej inšpekcie zhody AMS predložiť do 60 dní od vykonania poslednej technickej činnosti Inšpekcii a na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- 1.10.5 Po obdržaní výsledkov z úplnej inšpekcie zhody AMS prevádzkovateľ pred uplynutím skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu požiadava Inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia – udelenie súhlasu na trvalú prevádzku AMS pre plynovú turbínu NP1 po vykonaných zmenách.
- 1.10.6 Pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s udelením súhlasu na trvalú prevádzku AMS pre plynovú turbínu NP1 po vykonaných zmenách prevádzkovateľ predloží aktualizovaný Súbor TPP a TOO so zapracovanými zmenami a v konaní o zmenu integrovaného povolenia požiadava aj o vydanie súhlasu na zmenu Súboru TPP a TOO.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1948-1634/06-Kč/37158106 zo dňa 13. 10. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **eustream, a.s, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712**, doručenej Inšpekcii dňa 02. 07. 2021, vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. a bod 10. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku pre prevádzku **„Kompresorová stanica Ivanka**

pri Nitre“. Predmetom zmeny integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia dokumentu „**Vykonávacie rozhodnutie Komisie (ďalej len „VRK“): 2017/1442/EÚ z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia**“, ako aj určenie emisných limitov a vydanie súhlasu na zmenu automatizovaného systému v súvislosti s Dokumentom BAT a jeho skúšobnej prevádzky.

Správne konanie začalo dňa 18. 06. 2021 doručením Výzvy na predloženie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zaslanej listom Inšpekcie č. 7473-21677/2021/Čás/371580106 zo dňa 17. 06. 2021 prevádzkovateľovi (na základe e-doručenky).

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stručné zhrnutie, vyhodnotenie plnenia podmienok uvedených v Dokumente o BAT, poverenie na zastupovanie a finančná analýza z dôvodu žiadosti o udelenie odchýlnych hodnôt. Ako podklad rozhodnutia slúžila aj Správa o environmentálnej kontrole č. 36/2021/Z zo dňa 17. 06. 2021.

Inšpekcia listom č. 7473-26196/2021/Čás/371580106/Z28 zo dňa 22. 07. 2021 zaslala na *Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Oddelenie integrovanej prevencie* (ďalej len „MŽP SR“) **Žiadosť o vyhodnotenie odchýlok z emisných limitov k uplatneniu § 22 ods. 6 zákona o IPKZ.**

Inšpekcia opakovane zaslala na MŽP SR list č. 7473-49477/2021/Čás/371580106/Z28 zo dňa 27. 12. 2021, ktorým žiadala o vyhodnotenie odchýlok z emisných limitov k uplatneniu § 22 ods. 6 zákona o IPKZ. Inšpekcia opakovane telefonicky žiadala MŽP SR o vyhodnotenie odchýlok z emisných limitov k uplatneniu § 22 ods. 6 zákona o IPKZ. Žiadne vyhodnotenie odchýlok z emisných limitov z MŽP SR doručené nebolo.

Inšpekcia listom č. 4626-25923/2023/Čás/371580106/Z28 zo dňa 21. 07. 2023 oznámila prevádzkovateľovi, že keďže Inšpekcia neobdržala od MŽP SR žiadne stanovisko napriek opakovaným žiadostiam a viacerým telefonickým urgenciám a aj vzhľadom ku skutočnosti, že v podobnom prípade u toho istého prevádzkovateľa (prevádzka „Kompresorová stanica 3 Veľké Zlievce“) bolo z MŽP SR odporúčané Inšpekcii neudelieť odchýlné hodnoty, tieto Inšpekcia neudelí a prevádzkovateľ bude musieť uplatňovať emisné limity v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia pre veľké spaľovacie zariadenia.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 4626-25915/2023/Čás/371580106/Z28 zo dňa 21. 07. 2023 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia v konaní o podstatnej zmene č. Z28 integrovaného povolenia podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme a zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli od 21. 07. 2023

do 04. 09. 2023 a vyzvala dotknutú verejnosť na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a vyzvala dotknutú verejnosť a verejnosť na vyjadrenie sa k začatiu konania. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obec Ivanku pri Nitre (listom č. 4626-26647/2023/Čás/371580106/Z28 zo dňa 21. 07. 2023) a Obec Mojmírovce (listom č. 4626-26646/2023/Čás/371580106/Z28 zo dňa 21. 07. 2023), ktoré boli účastníkmi konania, o zverejnenie žiadosti spolu s výzvou a informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ na ich webovom sídle a na úradnej tabuli na dobu najmenej 15 dní.

Následne po uplynutí stanovenej lehoty zaslala Obec Ivanka pri Nitre zverejnenie údajov a výzvu s vyznačením dátumu zverejnenia na úradnej tabuli od 27. 07. 2023 a dátum ukončenia zverejnenia dňa 18. 08. 2023 a Obec Mojmírovce zverejnenie údajov a výzvu s vyznačením dátumu zverejnenia na úradnej tabuli od 27. 07. 2023 a dátum ukončenia zverejnenia dňa 11. 08. 2023. Inšpekcia v stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy neevidovala písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti ani verejnosti za účastníka konania, ani ich vyjadrenia k začatiu konania.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii alebo Obecnom úrade Mojmírovce a Obecnom úrade Ivanka pri Nitre. Žiadosť bola zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk, www.mojmírovce.sk a www.ivankaprinitre.sk.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadateľ eustream, a.s. ako účastník konania o ústne pojednávanie požiadal listom č. 4092/2023 zo dňa 15. 08. 2023, ktorý bol Inšpekcii doručený dňa 18. 08. 2023, Inšpekcia nariadila ústne pojednávanie.

Inšpekcia listom č. 4626-31577/2023/Čás/371580106/Z28 zo dňa 04. 09. 2023 nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13. 09. 2023.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia, pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpekcie, uplatnené v konaní o vydaní zmeny integrovaného povolenia. Osoby zúčastnené ústneho pojednávania boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpekcia nebude prihliadať.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, MŽP SR a Inšpekcie.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo Inšpekcii doručené stanovisko Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-NR-OSZP3-2023/045134-002 zo dňa 07. 08. 2023 (ktoré bolo Inšpekcii elektronicky doručené dňa 07. 08. 2023), v ktorom bolo uvedené, že „nemá námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia za splnenia podmienok:

1. Na turboústroji Nuovo Pignone 1 a 2 vykonať periodickú inšpekciu zhody AMS oprávnenou organizáciou a správu predložiť na Okresný úrad Nitra.
2. Predložiť inšpekciou schválený Súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení so zapracovanými zmenami na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, do 1 mesiaca od jeho schválenia.

Súčasne upozorňujeme, že prevádzkovateľ musí plniť vybrané povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

prevádzkovatelia automatizovaných meracích systémov sú povinní prevádzkovať ich v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase a v súlade s ustanovenými požiadavkami,

poskytovať poverenej organizácii reprezentatívne údaje v reálnom čase z automatizovaných meracích systémov a sprístupňovať ich Slovenskej inšpekcii životného prostredia a Okresnému úradu Nitra,

automatizovaný merací systém emisií a jeho technické meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie a informačné prostriedky, systém kontroly a riadenia kvality a príslušná technická a prevádzková dokumentácia v závislosti od svojho účelu pri inštalácii a počas prevádzky musia, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení spĺňať podmienky ustanovené v § 7, § 8 odsek 1 písm. b) a § 14 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,

výstupné tlačové protokoly zo software-u v PC AMS musia spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

podávanie oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne do konca februára podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

vedenie prevádzkovej evidencie a predkladanie súhrnných údajov z prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z. každoročne do konca februára“

Stanovisko Inšpekcie:

K podmienke 1. Inšpekcia zapracovala v podobnom znení uvedenú podmienku do podmienok integrovaného povolenia.

K podmienke 2. Inšpekcia uvedenú podmienku nezapracovala, pretože konanie o schválenie zmeny STPPaTOO nebola súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia. Uvedenú podmienku si bude môcť orgán uplatniť v následnej žiadosti v konaní o schválení zmeny STPPaTOO.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách – Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1442/EÚ z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a

Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia.

Zároveň Inšpekcia v rozhodnutí určila prevádzkovateľovi podmienky vyplývajúce z požiadaviek BAT. Inšpekcia vychádzala aj z údajov z environmentálnej kontroly a jej výsledkov uvedených v Správe o environmentálnej kontrole č. 36/2021/Z zo dňa 17. 06. 2021. Do povolenia boli zapracované len BATy, ktoré sú uplatniteľné pre prevádzku, neboli riešené špecifické závery BAT, ktoré nie sú pre tento typ výroby určené.

Pri prehodnocovaní podmienok povolenia Inšpekcia zistila, že mnohé z BAT techník sú v prevádzke uplatňované už v súčasnosti a zahrnuté do podmienky povolenia. BAT techniky, ktoré prevádzkovateľ doposiaľ v prevádzke neuplatňoval a je povinný ich uplatniť, resp. uplatňoval, ale neboli popísané v podmienkach, Inšpekcia zapracovala do podmienok integrovaného povolenia.

Uvedený Dokument o BAT bol zverejnený v úradnom vestníku EÚ dňa 17. 08. 2017 a od tohto obdobia plynie štvorročné prechodné obdobie na zosúladienie sa prevádzky s Dokumentom BAT.

Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia bude musieť prevádzkovateľ dodržiavať podmienky vyplývajúce z Dokumentu BAT, ktoré boli uvedené vo forme podmienok do zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že turbína NP1 bola prevádzkovaná len málo prevádzkových hodín, aj s prihliadnutím na stanovisko MŽP SR (pre inú prevádzku toho istého prevádzkovateľa) Inšpekcia rozhodla, že uplatnenie odchýlnej hodnoty z plnenia emisných limitov pre znečisťujúcu látku NO_x nie je potrebné udeliť, pretože pre jestvujúce zariadenia prevádzkované menej ako 1 500 hodín sa emisný limit neuplatňuje.

Súčasťou zmeny č. Z28 integrovaného povoľovania bolo prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia Dokumentu BAT a tiež konanie na zmenu AMS a jeho skúšobnej prevádzky. Inšpekcia do rozhodnutia zapracovala podmienky pre skúšobnú prevádzku a čas jej trvania.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Ivanka pri Nitre, Obecný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
3. Obec Mojmírovce, Obecný úrad, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce

Dotknutému orgánu a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
5. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor integrovanej prevencie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava