

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 9429-40782/2023/Kro/370740205/Z19-SP

v Nitre dňa 06. 11. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 15. 08. 2023, prevádzkovateľa **Slovenské Cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386** doručenej Inšpekcii dňa 15. 08. 2023, vo veci zmeny č. 19-SP v súvislosti so zmenou v prevádzke, z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a § 3 ods. 4. zákona o IPKZ, podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p í ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 6851/0IPK-1527/05-Mz/370740205 zo dňa 12. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení:

- 3212-37419/37/2007/Sta,Koz/370740205/Z1 zo dňa 19. 11. 2007
- 5154-19148/37/2009/Fin/370740205/Z3 zo dňa 09. 06. 2009
- 8555- 19416/37/2011 /Ora/370740205/Z4 zo dňa 19. 07. 2011
- 3096-7810/37/2013/Jed/370740205/Z5 zo dňa 19. 03. 2013
- 4144-18415/2014/Jak/370740205/Z6-OdSt zo dňa 24. 06. 2014
- 4425-18759/2014/Jak/370740205/Z7-SP zo dňa 27. 06. 2014

- 5390-25162/2014/Jak/370740205/Z8-KR zo dňa 04. 09. 2014
- 86-3234/2016/Jak/370740205/Z9-SP zo dňa 03. 02. 2016
- 88-12364/2016/Jak/370740205/Z10-SP zo dňa 15. 04. 2016
- 5286-25614/2017/Kap/370740205/Z11-SP zo dňa 14. 08. 2017
- 5063-22004/2018/Kap/370740205/Z12-SP zo dňa 29. 06. 2018
- 5951-28086/2018/Kap/370740205/Z13-SP zo dňa 20. 08. 2018
- 7242-36683/2018/Kap/370740205/Z14 zo dňa 25. 10. 2018
- 7723-39141/2020/Buč/370740205/Z15-SP zo dňa 23. 11. 2020
- 5885-22699/2022/Kro/370740205/Z16-SP zo dňa 30. 06. 2022
- 1576-8830/2023/Kro/370740205/Z17-SP zo dňa 09. 03. 2023
- 6011-20195/2023/Kro,Jur/370740205/Z18-DSP zo dňa 08. 06. 2023 (ďalej len „povolenie“ resp. rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba cukru“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom: **6.4. b) 2. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.**

pre prevádzkovateľa: **SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.**
sídlo: **Cukrovarská 726, 926 01 Sered'**
IČO: **31 568 386**

nasledovne:

1. Do výrokovvej časti rozhodnutia sa za odsek „ao“ vkladá nový odsek ap) a aq)

„ap) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 12 písm. a) a § 61 ods. 5 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – vydáva povolenie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene právnych predpisov,

aq) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – vydáva povolenie na uskutočnenie stavby **„Inštalácia chladiča cukru SOLEX do existujúcej sušiarne cukru“**

v rozsahu:

prevádzkového súboru:

PS26 Sušenie a úprava cukru

katastrálne územie:	Sereď
na pozemkoch par. č.:	3631 register „C“ podľa LV č. 3052
účel stavby:	inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inde neuvedené
charakter stavby:	trvalá.

Mesto Sereď v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. 15528/ÚPaSP 780/2023 zo dňa 15. 06. 2023 vydalo súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „*Instalace chladiče cukru SOLEX do stávající sušárny cukru*“.

Mesto Sereď v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. 15527/20790 ÚPaSP 779/2023 zo dňa 13. 06. 2023 vydalo súhlasné záväzné stanovisko k povoleniu stavby „*Inštalácia chladiča cukru SOLEX do existujúcej sušiarne cukru*“.

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal listom č. OU-GA-OSZP-2023/011803-002 zo dňa 11. 08. 2023 vyjadrenie, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť „*Inštalácia chladiča cukru SOLEX do existujúcej sušiarne cukru*“, ktorá nemení technologické parametre existujúcej výroby cukru a bude zabezpečovať kvalitu cukru v rámci jeho uskladnenia a preto nie je potrebné vypracovať oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, resp. vykonať zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia Z19-SP je inštalácia chladiča cukru, ktorý bude slúžiť na optimalizáciu teploty cukru pre skladovanie, balenie a prepravu. Cukor sa v chladiči cukru ochladí z teploty 55 °C na teplotu 35 °C, ktorá je optimálna pre skladovanie. Chladienie prebieha v doskovom chladiči, kde chladiacim médiom je voda.

Inštaláciou chladiča cukru sa optimalizujú parametre vhodné pre skladovanie vyrobeného cukru v cukorných silách.

Očakávaný vplyv inštalácie chladiča cukru na emisie TZL: Zabudovaním chladiča cukru za sušiareň cukru bude dochádzať k jeho ochladeniu kontaktom s ochladzovacou plochou chladiča cukru a zníži sa potreba prevzdušňovania a prevetrávania cukru v cukorných silách na jeho ochladenie a tým aj množstvo emisií TZL, ktoré sa uvoľňujú počas prevzdušňovania síl.“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod **8.13.** vkladá nový bod **8.14.** v nasledujúcom znení:

„8.14. Na uskutočnenie stavby v rozsahu povolenom v bode ap) „Inštalácia chladiča cukru SOLEX do existujúcej sušiarne cukru“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, IČO: 31 568 386.

2. Stavbu „*Inštalácia chladiča cukru SOLEX do existujúcej sušiarne cukru*“ zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: AGROING-Lichý spol. s.r.o., Partizánska 71, 974 00 Banská Bystrica, 05/2023).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: monika.kromerova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavieb až do ich kolaudáciu na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Odpady vzniknuté počas výstavby zhodnotiť, resp. zneškodniť v súlade s právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Za nakladanie z odpadmi, ktoré vznikli v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zodpovedá stavebník.
15. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

18. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
(odborné stanovisko č. 3064/4/2023 zo dňa 11. 07. 2023)

Pripomienky a upozornenia:

- 18.1. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1. až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. (STA)
- 18.2. Schodište v priemyselnej budove a sklade musí mať prvý a posledný stupeň schodiskového ramena výrazne nerozoznateľný od okolitej podlahy v súlade s § 50 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (STA)
- 18.3. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky zábradlia, je potrebné riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. v nadväznosti na STN 74 3305 (chýba výkres zámočníckych výrobkov). (STA)
- 18.4. V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá bola zrušená vyhláškou č. 147/2013 Z. z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstruktívnu dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického zariadenia - A/e, d je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení – A/e, d vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Pracovné prostriedky (stroje, technologické linky), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení a technologických liniek uvedených v časti -Strojná technológia – Zoznam strojov a zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technická inšpekcia, a. s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

III. ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
20. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.

3. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke A. Zaradenie prevádzky 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia** sa vkladá nasledovný text v znení:

„Vymedzenie spaľovacích zariadení v prevádzke podľa prílohy č. 4 k vyhláške č. 248/2023 Z. z.

Nové viacpalivové väčšie stredné spaľovacie zariadenie zložené z parných kotlov K1 a K2, výrobca Bosch Industriekessel GmbH, typ: ZFR-X 40000 x 16, výrobné číslo kotla K1: 136169, výrobné číslo kotla K2: 136170, každý s menovitým tepelným príkonom 24,096 MW, spaľujúce zemný plyn, bioplyn a ľahký vykurovací olej.

Jestvujúce menšie stredné spaľovacie zariadenia spaľujúce zemný plyn naftový:

- Kotel Silo, výrobca Buderus, typ: Logano GE 515, výrobné číslo: 05622050-00-3286-0200 s menovitým tepelným príkonom 489,2 kW

- Kotel HVB výrobca Buderus, typ: Logano GE 515, výrobné číslo: 05086680-01-3258-0027 s menovitým tepelným príkonom 547,8 kW

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 zo dňa 12. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2006 v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Výroba cukru“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadostí zo dňa 15. 08. 2023 **Slovenské Cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386**, doručenej Inšpekcii 15. 08. 2023, vo veci zmeny č. 19-SP v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a § 3 ods. 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„Výroba cukru“**.

Zmeny v činnosti prevádzky, ktoré sú predmetom tohto povolenia, nepredstavujú podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a

Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii projektovú dokumentáciu, žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu: „*Inštalácia chladiča cukru SOLEX do existujúcej sušiarne cukru*“, vyjadrenie Okresného úradu Galanta č. OU-GA-OSZP-2023/011803-002 zo dňa 11. 08. 2023 podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru v Galante č. ORHZ-GA1-2023/000325-002 zo dňa 27. 06. 2023, vyjadrenie Okresného úradu Galanta č. OU-GA-OSZP-2023/009143-002 zo dňa 27. 06. 2023, Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s. č. 3064/4/2023 zo dňa 11. 07. 2023.

Mesto Sereď v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. 15528/ÚPaSP 780/2023 zo dňa 15. 06. 2023 vydalo súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „*Instalace chladiče cukru SOLEX do stávající sušárny cukru*“.

Mesto Sereď v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. 15527/20790 ÚPaSP 779/2023 zo dňa 13. 06. 2023 vydalo súhlasné záväzné stanovisko k povoleniu stavby „*Inštalácia chladiča cukru SOLEX do existujúcej sušiarne cukru*“.

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal listom č. OU-GA-OSZP-2023/011803-002 zo dňa 11. 08. 2023 vyjadrenie, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť „*Inštalácia chladiča cukru SOLEX do existujúcej sušiarne cukru*“, ktorá nemení technologické parametre existujúcej výroby cukru a bude zabezpečovať kvalitu cukru v rámci jeho uskladnenia a preto nie je potrebné vypracovať oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, resp. vykonať zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Spolu so žiadosťou boli doručené nasledovné stanoviská k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie stavebného povolenia:

Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 3064/4/2023 zo dňa 11. 07. 2023)

Pripomienky a upozornenia:

- 18.1. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1. až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. (STA)
- 18.2. Schodište v priemyselnej budove a sklade musí mať prvý a posledný stupeň schodiskového ramena výrazne nerozoznatel'ný od okolitej podlahy v súlade s § 50 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (STA)
- 18.3. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky zábradlia, je potrebné riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. v nadväznosti na STN 74 3305 (chýba výkres zámočníckych výrobkov). (STA)
- 18.4. V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá bola zrušená vyhláškou č. 147/2013 Z. z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického zariadenia - A/e, d je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení – A/e, d vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Pracovné prostriedky (stroje, technologické linky), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení a technologických liniek uvedených v časti -Strojná technológia – Zoznam strojov a zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technická inšpekcia, a. s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovej časti rozhodnutia v bode II.A.8.14.II.18.

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, šátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2023/009143-002 zo dňa 27. 06. 2023:

1. Pôvodca odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch.
2. Pri realizácii stavby je potrebné nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.
3. V kolaudačnom konaní predloží pôvodca odpadov zo stavby doklady o druhoch odpadov, množstvách a spôsobe nakladania s odpadmi (vážne lístky, faktúry, sprievodné listy NO, zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a iné).

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia, z dôvodu že sa jedná o všeobecnú citáciu zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo zahŕňa podmienka II.A.1.5. integrovaného povolenia.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante, listom č. ORHZ-GA1-2023/000325-002 zo dňa 27. 06. 2023 zaslalo stanovisko na účely stavebného konania, že súhlasí bez pripomienok.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 9429-30149/2023/Kro/370740205/Z19-SP zo dňa 18. 08. 2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 19.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. c), f) a g) ods. 2
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, účastníci konania ani dotknuté orgány vyjadrenie nezaslali.

Súčasťou zmeny č. Z19-SP integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „*Inštalácia chladiča cukru SOLEX do existujúcej sušiarne cukru*“

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 12 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia – konanie o vydanie povolenia stredného zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene právnych predpisov

Inšpekcia zároveň v konaní o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku preskúmala povolenie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 27 ods. 12 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčinnosti s § 61 ods. 5 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia pre väčšie spaľovacie zariadenie a zároveň vymedzila spaľovacie zariadenia v prevádzke podľa Prílohy č. 4 k Vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. v zmysle agregáčnych pravidiel uvedených v časti I. bod 2. a 3.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 9429-35382/2023/Kro/370740205/Z19-SP zo dňa 05. 10. 2023 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 7 dní odo dňa doručenia písomnosti. V uvedenej lehote neboli Inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie alebo stanoviská účastníkov konania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu pre stavbu: „*Inštalácia chladiča cukru SOLEX do existujúcej sušiarne cukru*“ a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné

prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona môže podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Slovenské Cukrovary, s.r.o., Cukrovárenska 726, 926 01 Sereď
2. Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

Projektantom:

3. Ing. Lichý – AGROING – Lichý s.r.o., Partizánska 71, 974 00 Banská Bystrica,
4. Ing. Barbora Urbanová, PALADIUM & PARTNERS, s.r.o., M. R. Štefánika 2158/7, 926 01 Sereď

Dotknutým orgánom:

5. Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 036 Galanta
6. Mesto Sereď – stavebný úrad, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
8. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava; pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra