




Číslo: 10752/77/2023-45264/2023/770110103/Z55

Žilina 04. 12. 2023



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 na vykonávanie činností v prevádzke

**„VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“,**

pre prevádzkovateľa  
**VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina**

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z41, prehodnotených rozhodnutím č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien č. 5005-26945/2015/Kad/770110103/Z43 zo dňa 18.09.2015, č. 708-16443/2016/Daň/770110103/Z44-KR zo dňa 23.05.2016, č. 2491-6191/2016/Pat/770110103/Z45 zo dňa 02.03.2016, č. 1049-18406/2016/Pat/770110103/Z46-SP zo dňa 15.06.2016, č. 5474-23189/2017/Pat/770110103/Z47-SP zo dňa 21.07.2017, č. 4662-17339/2019/Pat/770110103/Z48 zo dňa 10.05.2019, č. 316-3289/2020/Pat/770110103/Z49-SP zo dňa 03.02.2020, č. 8720/77/2020-38136/2020/770110103/SkP-Z49 zo dňa 19.11.2020, č. 9538/77/2020-43157/2020/770110103/Z50 zo dňa 28.12.2020, č. 5818/77/2021-17294/2021/770110103/Z51 zo dňa 26.05.2021, č. 6368/77/2022-15491/2022/770110103/Z52

zo dňa 10.05.2022, 8118/77/2023-31006/2023/770110103/Z54 zo dňa 25.08.2023 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ:

**a)**

**V časti**

**I. Základné informácie o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ je**

(strana 4 z 58 rozhodnutia č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien)

**dopĺňa**

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- vydanie povolenia na odber podzemných vôd z vodných zdrojov „Nová vodáreň VAS s.r.o.“ a „Studňa Váh“ pre prevádzku „VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

**b)**

**V časti:**

**B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky,**

(strana 12 z 58 rozhodnutia č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien)

**mení odsek a) Vstupy v časti Studňa Váh a Nová vodáreň VAS s.r.o. nasledovne:**

Studňa Váh

- Výdatnosť 16,6 l/s,  $Q_{využ} = 3,07$  l/s.

Odoberaná podzemná voda sa využíva na:

- technologické účely v prevádzke – oplachovanie a čistenie pracovných a výrobných priestorov, oplachovanie motorových vozidiel po vyložení suroviny v príjmovej hale
- požiarne účely (v hydrantových rozvodoch),
- na čistenie komunikácií

Nová vodáreň VAS s.r.o.

- výdatnosť 17 l/s,  $Q_{využ} = 0,83$  l/s

Odoberaná podzemná voda sa využíva na:

- pitná voda v priestoroch administratívnej budovy, dielní, sociálnej budovy, krematória pre zvieratá,
- sociálne účely (voda na umývanie, hygiena, WC a sprchovanie),
- technologické účely v prevádzke – výroba pary (kotelňa),
- na prevádzku ČOV,
- na autoumyvárni.

c)

V časti:

**B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, e) Vodné hospodárstvo**

(strana 15 z 58 rozhodnutia č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien)

**mení odsek e.1) Odber vody nasledovne :**

**e.1) Odber vody**

Studňa Váh - bola povolená rozhodnutím pod č. 1/2991/3/95 zo dňa 22.12.1995. Nachádza na ľavom brehu toku Váh a bola vybudovaná ako náhradný zdroj podzemnej vody za pôvodnú studňu, ktorá bola asanovaná v rámci výstavby Vodného diela Žilina.

- kopaná studňa s profilom DN 1600, hĺbka 16,6 m
- výdatnosť 16,6 l/s,  $Q_{využ} = 3,07$  l/s

Voda je upravovaná čistením cez diskové filtre a následne chlоровaná.

Odoberaná podzemná voda sa využíva na:

- technologické účely v prevádzke – oplachovanie a čistenie pracovných a výrobných priestorov, oplachovanie motorových vozidiel po vyložení suroviny v príjmovej hale
- požiarne účely (v hydrantových rozvodoch),
- na čistenie komunikácií

Nová vodáreň VAS s.r.o. – vŕtaná studňa 30 m bola povolená rozhodnutím pod č. 2002/03300/OÚ – Od ŽP/Mi, zo dňa 6.2.2003. Nachádza na pozemku parcelné číslo 557/4 v k.ú. Mojšová Lúčka.

Voda je upravovaná osmoticky pre potreby kotolne.

- vŕtaná studňa s profilom DN 1250, hĺbka 30 m
- výdatnosť 17 l/s,  $Q_{využ} = 0,83$  l/s

Odoberaná podzemná voda sa využíva na:

- pitná voda v priestoroch administratívnej budovy, dielní, sociálnej budovy, krematória pre zvieratá,
- sociálne účely (voda na umývanie, hygiena, WC a sprchovanie),
- technologické účely v prevádzke – výroba pary (kotelňa),
- na prevádzku ČOV,
- na autoumyvárni.

Je vybudovaný samostatný rozvod vody z tohto zdroja. Použitie vody na pitné účely bolo povolené rozhodnutím RÚVZ č. 2004/00420/HŽP.

d)

V časti

**II. Podmienky prevádzkovania, A.4. Odber vody,**

(strana 21 z 58 rozhodnutia č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien)

**mení podmienku A.4. nasledovne:**

**A.4.1.** Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ sa povoľuje odber podzemných vôd z vodných zdrojov, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) 1. vodného zákona nasledovne :

Minimálna úroveň hladiny podzemnej vody pre Studňu Váh je 348,30 m n.m.

Minimálna úroveň hladiny podzemnej vody pre studňu Nová vodáreň VAS s.r.o. je 358,42 m n.m.

Tabuľka č.1.

Miesto odberu				
	$Q_{využ} \text{ l.s}^{-1}$	$Q_{max} \text{ l.s}^{-1}$	$Q_{max} \text{ m}^3.\text{deň}^{-1}$	$Q_{max} \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$
Studňa Váh	3,07	16,6	265,3	96 816
Nová vodáreň VAS s.r.o.	0,83	17	71,7	26 175

**A.4.2.** Účel odberu :

Studňa Nová vodáreň VAS s.r.o.:

- pitná voda v priestoroch administratívnej budovy, dielní, sociálnej budovy, krematória pre zvieratá,
- sociálne účely (voda na umývanie, hygiena, WC a sprchovanie),
- technologické účely v prevádzke – výroba pary (kotelňa),
- na prevádzku ČOV,
- na autoumyvárni.

Studňa Váh:

- technologické účely v prevádzke – oplachovanie a čistenie pracovných a výrobných priestorov, oplachovanie motorových vozidiel po vyložení suroviny v príjmovej hale
- požiarne účely (v hydrantových rozvodoch),
- na čistenie komunikácií

**A.4.3.** Základné údaje odberného miesta:

Studňa Nová vodáreň VAS s.r.o.:

- vrtaná studňa s profilom DN 1250, hĺbka 30 m,
- výdatnosť 17 l/s,
- $Q_{využ} = 0,83 \text{ l/s}$

Studňa Váh:

- kopaná studňa s profilom DN 1600, hĺbka 16,6 m,
- výdatnosť 16,6 l/s,
- $Q_{využ} = 3,07 \text{ l/s}$

**A.4.4.** Časový interval odberu:

- celoročne

**Povinnosti odberateľa:**

**A.4.5.** Výkon čerpadiel umiestnených v zdrojoch podzemnej vody – Studňa Váh a Nová vodáreň VAS s.r.o. nesmie prekročiť výdatnosť vodných zdrojov.

**A.4.6.** Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať vodné zdroje podľa schváleného prevádzkového poriadku.

- A.4.7.** Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody zo studní meradlom pre tento účel určeným (vodomermom) na výtlačnom potrubí z čerpadla na každom vodnom zdroji zvlášť a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x mesačne. Použité meradlo množstva odoberatej podzemnej vody musí zodpovedať požiadavkám zákona č. 157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 210/2000 o meradlách a metrologickej kontrole.
- A.4.8.** Prevádzkovateľ je povinný merať hladinu podzemnej vody (m, m n.m.) v jednotlivých studniach a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x týždenne.
- A.4.9.** Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odoberatej podzemnej vody pre prevádzku, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.
- A.4.10.** Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody minimálne 1 x mesačne, a v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.
- A.4.11.** Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 5 vodného zákona je povinný oznamovať údaje o odbere vody a údaje určené v povolení poverenej osobe (SHMÚ).
- A.4.12.** Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani potrebnej kvalite.
- A.4.13.** Časová platnosť povolenia na odber podzemných vôd:

Povolenie je platné do **04.12.2033**.

Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

**e)**

**V časti**

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2.2. Monitoring vôd z povrchového odtoku (strana 44 z 58 rozhodnutia č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013)**

**mení podmienku I.2.1.1. a vkladá novú podmienku I.2.1.2. nasledovne:**

**I.2.1.1.** Monitoring z podzemných vôd realizovať zo „Studne Váh“ a „Studne Nová vodáreň VAS s.r.o.“

Tabuľka č.21.

<b>Nová vodáreň VAS s.r.o. – odberné miesto SML-1 Studňa Váh – odberné miesto SML-2</b>			
<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Metóda analýzy / Technika</b>
Úroveň hladiny podzemnej vody v studniach: Nová vodáreň VAS s.r.o. a Studňa Váh	1 x týždenne pri maximálnom čerpaní	meranie bude zabezpečovať prevádzkovateľ hladinomerom, výsledky merania písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka	v súlade s platnými predpismi na úseku ochrany vôd
Množstvo odoberanej podzemnej vody v studniach: Nová vodáreň VAS s.r.o. a Studňa Váh	1 x mesačne	meranie bude zabezpečovať prevádzkovateľ odčítaním vodomeroz, výsledky merania písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka	v súlade s platnými predpismi na úseku ochrany vôd
Kvalita podzemnej vody v Studni Váh v rozsahu minimálnej analýzy bez mikrobiologických ukazovateľov	1 x ročne	meranie bude zabezpečené akreditovanou organizáciou	Podľa podmienky I.2.1.2. písm. c)
Kvality podzemnej vody v studni Nová vodáreň VAS s.r.o.	2 x ročne minimálny rozbor 1 x za 5 rokov úplný rozbor	meranie bude zabezpečené akreditovanou organizáciou	Podľa podmienky I.2.1.2. písm. c)
Kvality podzemnej vody v studni Nová vodáreň VAS s.r.o.	1 x 10 rokov	meranie bude zabezpečené akreditovanou organizáciou	Podľa podmienky I.2.1.2. písm. d)

**I.2.1.2. Ďalšie podmienky monitoringu vody z povrchového odtoku**

a) miesto odberu vzoriek:

- SML-1, SML-2

b) spôsob odberu vzoriek:

- bodovou vzorkou

b) metóda a spôsob vykonávania rozborov:

- do úvahy budú brané iba odbery a výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória

c) metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:

- vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov

d) metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:

- vyhláška MZ SR č. 100/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na obmedzenie ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho zmien.

Ostatné podmienky pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, uvedené v integrovanom povolení č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z41, prehodnotených rozhodnutím č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

### **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z41, prehodnotených rozhodnutím č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, na základe žiadosti prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, zo dňa 10.10.2023 (doručenej dňa 13.10.2023), zaevidovanej pod č. 37229/2023/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny a vyplynula z vykonanej integrovanej kontroly odborov SIŽP, IŽP Žilina.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia na odber podzemných vôd v prevádzke, v dôsledku zmeny právnych predpisov platných na úseku vodného hospodárstva. Ku žiadosti prevádzkovateľ predložil rozhodnutie MŽP SR por. č. 824/2023, Sp. č. 11790/2023-5.1, Ev. č. 67022/2023 zo dňa 16.08.2023 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody; záverečnú správu – Mojšova Lúčka – VAS s.r.o. – studne, využiteľné množstvo podzemnej vody, č. 64/2022/HG, vypracovanú RNDr. Kamil Kandra, november 2022.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila dňa 26.10.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

V lehote na vyjadrenie, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekcii doručené stanovisko:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok č. SVP 3490/2023/2 zo dňa 21.09.2023:

Vodné zdroje spoločnosti VAS s.r.o., sú situované na parcelách KN-C 557/4 a 549/9 k.ú. Mojšová Lúčka. Studne patria do hydrogeologického rajónu QP 029 Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov, čiastkového rajónu VH 20.

S vydaním povolenia k odberu podzemných vôd súhlasíme a upozorňujeme:

1. Pri odbere podzemných vôd je potrebné dodržiavať okrem iného zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a NV SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd. Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite. Ako vlastník studne ste povinný merať množstvo odoberaných podzemných vôd certifikovaným meracím zariadením (vodomermom) a pri odbere podzemných vôd, na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona, oznamovať údaje o týchto odberoch raz ročne poverenej osobe v našej organizácii podľa NV SR č. 755/2004 Z.z. Upozorňujeme, že pri odbere podzemných vôd v množstvách uvedených zákonom (§ 6 ods. 5 vodného zákona) vyplýva odberateľovi povinnosť platiť poplatky za užívanie týchto vôd, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu.
2. Podľa § 79 ods. 2 vodného zákona sa spoplatňuje odber podzemných vôd v množstve nad 15 000 m<sup>3</sup> za kalendárny rok alebo 1 250 m<sup>3</sup> za mesiac; za odber podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m<sup>3</sup> ročne. Sadzbu poplatku za odber podzemných vôd ustanovuje NV SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov.
3. Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, poškodzovať vodné stavby a zariadenia.
4. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.
5. Povolenie na odber je časovo ohraničené v zmysle § 21 ods. 4 vodného zákona a možno ho vydať maximálne na dobu 10 rokov. Povoľujúci orgán môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Stanovisko inšpekcie: SVP, š.p. si neuplatnil požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo. Upozornenia boli prenesené do podmienok tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- vydanie povolenia na odber podzemných vôd z vodných zdrojov „Nová vodáreň VAS s.r.o.“ a „Studňa Váh“ pre prevádzku „VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).



Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona, zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina
2. SVP, š.p., Povodie horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
3. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia:

1. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina