


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 992-5822/2024/Kro/374860108/Z17

v Nitre dňa 27. 02. 2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **ZSE Elektrárne, s.r.o., SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice, IČO: 36 239 593** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 07. 12. 2023 vo veci zmeny č. 17 integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 12 písm. a) a § 61 ods. 9 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ovzduší“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 7262-32094/37/2008/Bal,Sta/374860108 zo dňa 13. 10. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 11. 2008, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 5990-37716/37/2009/Koz/374860108/Z1 zo dňa 25. 11. 2009
- č. 5105-19273/37/2010/Bal/374860108/Z2 zo dňa 22. 06. 2010
- č. 8393-35678/37/2010/Bal/374860108/Z3 zo dňa 03. 12. 2010
- č. 911-6578/37/2011/Bal/374860108/Z4 zo dňa 03. 03. 2011
- č. 1137-8332/37/2012/Bal/374860108/Z5 zo dňa 20. 03. 2012
- č. 965-5616/37/2013/Bal/374860108/Z6 zo dňa 27. 02. 2013
- č. 4372-28074/37/2013/Bal/371790105/Z7-KR zo dňa 21. 10. 2013

- č. 3337-13036/37/2014/Pro/371790105/Z8 zo dňa 29. 04. 2014
- č. 4764-22502/2018/Tit/374860108/Z9 zo dňa 04. 07. 2018
- č. 8626-45312/2018/Tit,Poj/374860108/Z10 zo dňa 20. 12. 2018
- č. 874-9239/2019/Tit/374860108/Z11 zo dňa 12. 03. 2019
- č. 9398-43891/2019/Tit/374860108/Z13 zo dňa 27. 11. 2019
- č. 477-3523/2020/Tit/374860108/Z12 zo dňa 05. 02. 2020
- č. 4936-9801/2020/Tit/374860108/Z14 zo dňa 11. 05. 2020
- č. 1254-22844/2021/Tit/374860108/Z15 zo dňa 30. 06. 2021
- č. 9970-47457/2021/Tit/374860108/Z16 zo dňa 14. 12. 2021

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Elektrárne s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice“

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **ZSE Elektrárne, s.r.o.**

Sídlo: **SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice**

IČO: **36 239 593**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia sa za odsek **ai)** vkladá nový odsek **aj)** v znení:

„ aj) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 12 písm. a) a § 61 ods. 9 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o ovzduší“) – **Inšpekcia vydáva povolenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene právnych predpisov (z dôvodu potreby vymedzenia väčších stredných spaľovacích zariadení inštalovaných v prevádzke).** “

2. V povolení v časti **II. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky**, sa v kapitole **2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia**: ruší celý text a vkladá sa nový text v nasledovnom znení:

- „ Prevádzka je podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia kategorizovaná nasledovne:

Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia:

1. PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

- 1.1 **Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenie vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW**

1.1.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – prahová kapacita pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia ≥ 50 MW (spaľovacia turbína s MTP 725 MW)

Zdroj č. 1 - Spaľovacia turbína

1. Palivovo-energetický priemysel

- 1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW
- 1.1.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – prahová kapacita pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia ≥ 50 MW (MTP 725 MW)

Súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia sú nasledovné spaľovacie zariadenia, ktoré by boli samostatne kategorizované ako:

Zdroj č. 2 - Pomocný kotol

1. Palivovo-energetický priemysel

- 1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW
- 1.1.2 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – prahová kapacita pre stredný zdroj je od 0,3 MW do 50 MW (MTP 10,4 MW)

Zdroj č. 3 - Ohrievacia a filtračná stanica plynu – 10 UEN

1. Palivovo-energetický priemysel

- 1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW
- 1.1.2 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – prahová kapacita pre stredný zdroj je od 0,3 MW do 50 MW (MTP 2 x 1,196 MW, spolu 2,392 MW)

Zdroj č. 4 - Čerpadlo požiarnej vody

1. Palivovo-energetický priemysel

- 1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW
- 1.1.2 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – prahová kapacita pre stredný zdroj je od 0,3 MW do 50 MW (MTP 0,52 MW)

Zdroj č. 5 – Záložné dieselagregáty (4 ks)

1. Palivovo-energetický priemysel

- 1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW
- 1.1.2 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – prahová kapacita pre stredný zdroj je od 0,3 MW do 50 MW (MTP 4 x 6,14 MW, spolu 24,56 MW)

Vymedzenie spaľovacích zariadení inštalovaných v prevádzke podľa Prílohy č. 4 k Vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia:

Spaľovacie zariadenia inštalované v prevádzke za účelom priradenia emisných limitov sa vymedzujú podľa agregačných pravidiel nasledovne:

Spaľovacia turbína

Jestvujúce veľké spaľovacie zariadenie – plynová turbína na zemný plyn naftový, s menovitým tepelným príkonom 725 MW, výrobca SIEMENS, AG, typ SGT5-4000F, uvedené do prevádzky v roku 2013

| Spaľovacie jednotky | Druh SJ | MTP SJ | Palivo | Členenie SJ podľa záverov BAT -LCP | Spôsob prevádzky/režim prevádzky | Odlučovanie | Komín č. |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| ST | Plynová turbína | 725 MW | ZPN | existujúca | štandardný | Nie je inštalované | 1 |
| Celkový MTP pre určenie EL | | 725 MW | Toto zariadenie sa vymedzuje ako veľké spaľovacie zariadenie podľa agregačných pravidiel v prílohe č. 4 prvej časti bodu 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. | | | | |

Vysvetlivky:

ST – spaľovacia turbína, MTP – menovitý tepelný príkon, EL – emisný limit, ZPN – zemný plyn naftový, JZ – Z3 – jestvujúce zariadenia Z3, zariadenie – existujúce spaľovacie zariadenie, ktoré nie je novým zariadením

Pomocný kotol

Jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie – parný kotol na zemný plyn naftový, s menovitým tepelným príkonom 10,4 MW, výrobca ASTEBO GmbH, Rakúsko, typ THSD-I 14000 S, výrobné číslo 081940/2009, uvedený do prevádzky v roku 2013

Ohrievacia a filtračná stanica plynu - 10UEN

2 jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenia – 2 teplovodné kotly na zemný plyn naftový, s menovitým tepelným príkonom 1,196 MW, výrobca Viessmann Werke GmbH, Nemecko, typ VITOPLEX 200 SX, výrobné číslo K1: 7192481800238/2009, K2: 7192481800239/2009, uvedená do prevádzky v roku 2013

Čerpadlo požiarnej vody

Jestvujúce menšie stredné spaľovacie zariadenie – 1 x naftou motorovou poháňané čerpadlo a 1 x elektricky poháňané čerpadlo, s menovitým tepelným príkonom 0,52 MW, výrobca IVECO S.p.a., Taliansko, typ N67 MNT F42, výrobné číslo 672550/2009, uvedené do prevádzky v roku 2013

Záložné dieselaagregáty

4 jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenia, 4 ks dieselaagregátov na núdzovú výrobu elektrickej energie poháňaných motorovou naftou s menovitým tepelným príkonom á 6,14 MW, výrobca MTU Fridrichshafen GmbH, Nemecko, typ 20V 4000 G63L, výrobné číslo DG1: 528101400, DG2: 528101398, DG3: 528101401, DG4: 528101399, uvedené do prevádzky v roku 2013“

3. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **1. Všeobecné podmienky** dopĺňa **bod 1.9.** v nasledovnom znení:

„ 1.9. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby (ktorá je súčasťou prevádzky) a užívania stacionárneho zdroja (ktorý je súčasťou prevádzky) vydaných Inšpekciou.“

4. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **5. Technicko-prevádzkové podmienky** dopĺňa **bod 5.8.** v nasledovnom znení:

„ 5.8. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať všetky zmeny v rámci zdroja znečisťovania ovzdušia a vymedzenia väčších stredných spaľovacích zariadení v prevádzke uvedené v rozhodnutí č. 992-5822/2024/Kro/374860108/Z15 zo dňa 27. 02. 2024 do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „Súbor STPPaTOO“) a predložiť aktualizovaný Súbor STPPaTOO Inšpekcii na schválenie najneskôr do 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uvedeného rozhodnutia.“

5. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity** sa v kapitole **1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia pre Spaľovacu turbínu** ruší text v **bode 1.7.** a nahrádza sa nasledovným znením:

„ **1.7. Vymedzenie nábehu a odstavovania zariadenia**

| Činnosť | Prevádzkové ukazovatele / prahové zaťaženie | | Popis |
|---------|---|---|--|
| | ukazovateľ | Hodnota | |
| Nábeh | Výkon plynovej turbíny | <p>hodnota kyslík bude nad 14,7 % v trvaní 7 min.</p> <p>výkon bloku pod 200 MW (netto blok) aspoň 5 min</p> <p>teplota spalín za plynovou turbínou pod 540°C v trvaní 7 min.</p> | <p>Po prifázovaní plynovej turbíny dôjde k plynulému zvýšeniu výkonu plynovej turbíny na cca 97 MW, kde plynová turbína zostáva na tomto výkone do času dosiahnutia kvality chemického režimu pre nábeh parnej turbíny. Po dosiahnutí kvality chemického režimu nasleduje nábeh parnej turbíny a postupné zvyšovanie výkonu plynovej turbíny a parnej turbíny. Dĺžka dosiahnutia chemického režimu pre nábeh parnej turbíny a následný nábeh parnej turbíny je v závislosti od viacerých faktorov a hlavný faktor je dĺžka</p> |

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| | | | neprevádzkovania (odstávky) od poslednej prevádzky zariadenia. Za ukončení nábeh považujeme stav kde plynová turbína je na výkone v rozmedzí cca 144-160 MWe a parná turbína má cca 60-70 MWe t.j. výkon |
| Odstavovanie | Výkon plynovej turbíny | hodnota kyslík bude nad 14,7 % výkon bloku pod 200 MW (netto blok) teplota spalín za plynovou turbínou pod 580°C | V rámci prevádzky je garantovaný stabilný proces s dodržiavaním stanovených emisných limitov v rozsahu 60% - 100% výkonu plynovej turbíny, kde 100% výkon plynovej turbíny je závislý od vonkajších podmienok |
| Prechodový stav I. | Výkon bloku (plynová turbína + parná turbína) | 170-230 MWe | Po nábehu elektrárne je možné na základe požiadaviek elektrizačnej siete prevádzkovať blok v rozsahu el. výkonu 170-230 MWe |
| Prechodový stav II. | Výkon plynovej turbíny (bez parnej turbíny) | 0-286 MWe | Prevádzka plynovej turbíny v sólovom režime (bez parnej turbíny). V prípade mimoriadnych stavov, ako sú napr. havarijná výpomoc, prevádzka počas "nábehu z tmy=black out" |

6. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ** sa ruší text v bodoch 9.2., 9.3., 9.4. a 9.5. a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

„ 9.2. Prevádzkovateľ je povinný v lehote do konca februára za uplynulý kalendárny rok oznamovať do Národného emisného informačného systému úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách, znečisťujúcich látkach a dodržiavaní emisných limitov ustanovené vykonávacím predpisom a na požiadanie tieto údaje poskytovať orgánom ochrany ovzdušia.

9.3. Prevádzkovateľ je povinný prostredníctvom oprávnenej osoby oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania Inšpekcii najmenej 3 pracovné dni pred jeho začatím; oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti zmení o tri pracovné dni a menej. Zrušenie výkonu oprávnenej technickej činnosti je prevádzkovateľ prostredníctvom oprávnenej osoby povinný notifikovať Inšpekcii bezodkladne.“

9.4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť predkladanie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti Inšpekcii v lehote do **90 dní** od vykonania posledného diskontinuálneho merania prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov. Ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne o tom informovať Inšpekciu.

9.7. Prevádzkovateľ je povinný prostredníctvom zodpovednej osoby predkladať Inšpekcii všetky správy o vykonaných kontrolách AMS (úplná kontrola, periodická kontrola). Správa sa predkladá najneskôr 90 od vykonania Inšpekcie zhody, skúšky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 7262-32094/37/2008/Bal,Sta/374860108 zo dňa 13. 10. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 11. 2008, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Elektrárneň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa **ZSE Elektrárne, s.r.o., SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice, IČO: 36 239 593** doručenej Inšpekcii dňa 07. 12. 2023 vo veci zmeny č. 17 integrovaného povolenia a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 12 písm. a) a § 61 ods. 9 zákona o ovzduší v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene právnych predpisov z dôvodu potreby vymedzenia väčších stredných spaľovacích zariadení a menšieho stredného spaľovacieho zariadenia inštalovaných v prevádzke, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „Elektrárneň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie začalo 09. 11. 2023 dorúčením výzvy Inšpekcie č. 11092-41123/2023/Tit zo dňa 08. 11. 2023 na podanie žiadosti. Na základe uvedenej výzvy bola dňa 07. 12. 2023 Inšpekcii doručená žiadosť prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná,

obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 11092-47802/2023/Kro/374860108/Z17 zo dňa 18. 12. 2023 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 17 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. b), l) v ods. 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť. V uvedenom konaní žiaden z účastníkov konania a ani z dotknutých orgánov nepožiadali Inšpekciu o predĺženie lehoty k vydaniu vyjadrenia k predmetnej žiadosti.

Inšpekcia v upovedomení ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od jeho nariadenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ Inšpekcia v upovedomení oznámila účastníkom konania a dotknutému orgánu, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekciu po predchádzajúcom dohodnutí termínu na mailovej adrese monika.kromerova@sizp.sk alebo na telefónnom čísle 0949 006 514.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo na Inšpekciu doručené nasledovné vyjadrenie účastníka konania:

Obec Trakovice, Trakovice 919 33 – stanovisko č. 601/2023 zo dňa 16. 01. 2024, doručené na Inšpekciu dňa 16. 01. 2024, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou doručil aj stručné zhrnutie údajov o podanej žiadosti.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku preskúmala vydané povolenie stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 27 ods. 12 písm. a) zákona o ovzduší v súčinnosti s § 61 ods. 5 písm. a) zákona o ovzduší s ohľadom na špecifické požiadavky pre väčšie spaľovacie zariadenie a zároveň vymedzila väčšie stredné a menšie stredné spaľovacie zariadenia v prevádzke v závislosti od celkového menovitého tepelného príkonu podľa Prílohy č. 4 k Vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. v zmysle agregáčnych pravidiel uvedených v časti I. bod 2. a 3. citovanej vyhlášky.

Zároveň Inšpekcia upravila podmienky týkajúce sa ohlasovacej povinnosti oprávnených meraní emisií v prevádzke a zasielania ročných údajov o emisiách vzniknutých z činnosti prevádzky, v zmysle požiadaviek nového zákona o ovzduší.

Súčasťou zmeny č. 17 integrovaného povolenia bolo konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 12 písm. a) a § 61 ods. 9 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – konanie o vydaní povolenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene právnych predpisov z dôvodu potreby vymedzenia väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia (Zr2 - Pomocný kotol, Zr3 – ohrievacia filtračná stanica plynu, Zr5 – záložné dieselagregáty) a menšieho stredného spaľovacieho zariadenia (Zr4 – čerpadlo požiarnej vody) v prevádzke.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 992-2637/2024/Kro/374860108/Z17 zo dňa 24. 01. 2024 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 7 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote žiadny účastník konania nezaslal svoje vyjadrenie.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného

povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ZSE Elektrárne, s.r.o., SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice
2. Obec Žlkovce, Žlkovce 158, 920 42 Žlkovce
3. Obec Malženice, Malženice 294, 919 29 Malženice
4. Obce Trakovice, Trakovice 38, 919 33 Trakovice

Dotknutému orgánu (po nadobudnutí právoplatnosti):

5. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
– štátna správa ochrany ovzdušia