


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1**

Číslo: 5272-29759/47/2009/Mkš/470330206/Z1

Banská Bystrica 17. 09. 2009



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4., 7. a 8. zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím číslo č. 3769/518/OIPK/470330206/2006/Mš zo dňa 29. 12. 2006 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„ZSNP, a.s. závod Energetika, prevádzka Tepláreň“**

Priemyselná 12  
965 63 Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa - Dalkia Industry Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom,  
ICO: 44 069 472.

### **Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

v úvode výrokovej časti, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4., 7. a 8. zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia inšpekcia:

- udeľuje súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách;
- udeľuje súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení;
- určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania;

**V časti I., kapitole B., v odstavci 2. sa ruší text v bode 2.1 písm. b) a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:**

- b) Palivá
- Biomasa (pozn.: *nekontaminovaná drevná hmota- piliny a štiepky*) - s predpokladanou spotrebou 2 000 t.rok<sup>-1</sup>; výhrevnosť 7,25 - 8,51 MJ.kg<sup>-1</sup>;
- Hnedé uhlie - s predpokladanou spotrebou 7 500 t.rok<sup>-1</sup>; výhrevnosť 16,9 MJ.kg<sup>-1</sup>;
- Čierne uhlie (pozn.: *dovážané od zahraničných dodávateľov*) - spotreba 24 606 t.rok<sup>-1</sup>; výhrevnosť 18,5 - 21 MJ.kg<sup>-1</sup>;
- Zemný plyn naftový (pozn.: *odoberaný z verejnej siete SPP, a.s.*) - spotreba 19 014 000 m<sup>3</sup>.rok<sup>-1</sup>; výhrevnosť 34,26 MJ.m<sup>-3</sup>.

**V časti I., kapitole B., v odstavci 3. sa ruší text v bode 3.1 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:**

#### **3.1 Palivové hospodárstvo pevných palív – zauhl'ovanie**

##### **3.1.1 Skladovanie a doprava paliva**

Hlavná funkcia palivového hospodárstva je preberanie a vykládanie privázaného paliva (čierne energetické uhlie; hnedé uhlie; biomasa), uskladnenie paliva pre vyrovnávanie nerovnomernosti dodávky paliva do teplárne, doprava paliva na skládku resp. ku kotlom (K6, K7) a evidencia privázaného a spotrebovaného paliva. V prevádzke je na skladovanie paliva využívaná existujúca otvorená skládka, na ktorej sú miesta uloženia jednotlivých druhov paliva definované skladovacími poliami, ktoré sú určené piliermi (č. 1-18) konštrukcie skládkového mosta. Časť vôd z povrchového odtoku je odvádzaná gravitačným odvodňovacím kanálom zo severnej strany skládky, ktorý je napojený do čiastočne delenej kanalizačnej siete. Kapacita skládky (200 000 t) je dimenzovaná pre zabezpečenie prevádzky kotlov počas celého plánovaného obdobia bez prísunu ďalšieho paliva. Skládka je vybavená rozvodmi úžitkovej vody s osadenými hydrantmi pre zamedzenie zvýšenej prašnosti počas manipulácie a miešania paliva.

Palivo je dopravované zo skládky sústavou zakrytovaných zauhl'ovacích pásových dopravníkov vyúsťujúcich do oceľových zásobníkov (2 ks) pre každý kotol osobitne. Oceľové zásobníky sú umiestnené v budove teplárne. Zo zásobníkov uhlie resp. zmes uhlia a biomasy prechádza sušičkami do ventilátorových mlynov zabezpečujúcich rozomletie paliva na prach a jeho dopravu

do spaľovacej komory kotla. Spotreba paliva je meraná 2 dopravníkovými váhami s automatickou činnosťou.

### 3.1.2 Biomasa

Prísun biomasy do prevádzky je uskutočňovaný v oceľových kontajneroch na nákladných autách dodávateľa. Pri vstupe resp. výstupe z prevádzky je určená hmotnosť naloženého resp. prázdneho nákladného auta váhou. V prípade, že nákladné auto nie je možné odvážiť, hmotnosť je určená pomocou koeficientu deklarovaného priestorového metra -  $\text{pms.t}^{-1}$  (evidencia príjmu palív). Biomasa je skladovaná osobitne na skladovacích poliach (spevnená betónová plocha) vymedzených piliermi 1-2 konštrukcie skládového mosta. Miešanie zmesi uhlia a biomasy (hmotnostný pomer 70% uhlie 30% biomasa) je uskutočnené pomocou kolesového nakladača a buldozéra na manipulačnej ploche na to určenej (vymedzená piliermi 1-2 po stranách skládového mosta). Prísun zmesi paliva ku kotlom je uskutočňovaný stávajúcimi dopravnými cestami (bod 3.1.1).

### 3.1.3 Uhlie

Do prevádzky je dovážané v ucelených súpravách železničných vagónov s celkovou kapacitou 1400 ton po závodnej železničnej vlečke. Pri vstupe resp. výstupe z prevádzky je určená hmotnosť naloženej resp. prázdnej súpravy železničnou váhou. Vykládku vagónov zabezpečuje výklopník s vykladacím výkonom cca do 200 ton za hodinu. Zásobník pod výklopníkom je vyprázdňovaný na dopravné pásy, ktoré zabezpečujú prísun uhlia na skládku, ktorej najexponovanejšia časť je na spevnenej betónovej ploche. Zvyšná časť skládky je situovaná na rastlom teréne bez drenáže. Manipulácia s palivom na skládke sa uskutočňuje pomocou buldozérov a dopravnými pásmi.

**V časti II., kapitole B., v odstavci 1. sa ruší text v bode 1.1 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:**

- 1.1 Emisné limity pre zariadenia (kotlové agregáty K6 resp. K7) na spaľovanie tuhých palív (uhlie, zmes uhlia a biomasy) a na spaľovanie plyných palív (ZPN) nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 2 a č. 2a.

tabuľka č. 2

Technologická časť prevádzky	Č. výduchu	Výška komína [m]	Zdroj emisií	Odlučovacie zariadenie	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]	
						ZPN <sup>2),3)</sup>	Uhlie <sup>4)</sup>
Výroba prehriatej pary, elektrickej energie a TUV	1.	200	Kotol K6 resp. K7 <sup>1)</sup>	EO	TZL	5	50
					SO <sub>2</sub>	35	1700
					NO <sub>x</sub>	200	600
					CO	100	250

EO – elektroodlučovač, ZPN – zemný plyn naftový, TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO<sub>2</sub> – oxid siričitý, NO<sub>x</sub> – oxidy dusíka (vyjadrené ako NO<sub>2</sub>), CO – oxid uhoľnatý.

<sup>1)</sup> Emisné limity sa vzťahujú na každý kotol osobitne;

<sup>2)</sup> V prípade spaľovania samotného ZPN, inak platia emisné limity uvedené v stĺpci „Uhlie“ t.j. pre prevažujúce palivo (spaľovanie uhlia so stabilizáciou ZPN);

<sup>3)</sup> Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa

- a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 3 % obj.;
- 4) Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 6 % obj.;

tabuľka č. 2a

Technologická časť prevádzky	Č. výduchu	Výška komína [m]	Zdroj emisií	Odlučovacie zariadenie	Znečisťujúca látka	EL <sub>mix</sub> , O <sub>ref</sub> . [mg.m <sup>-3</sup> ] pre spaľovanie zmesi uhlia a biomasy <sup>1)</sup>	
						K6	K7
Výroba prehriatej pary, elektrickej energie a TUV	1.	200	Kotol K6 resp. K7	EO	TZL	45	46
					SO <sub>2</sub>	1533	1566
					NO <sub>x</sub>	557	565
					CO	234	237
					TOC	50	50

EO – elektroodlučovač, EL<sub>mix</sub>, O<sub>ref</sub>. – modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív, TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO<sub>2</sub> – oxid siričitý, NO<sub>x</sub> – oxidy dusíka (vyjadrené ako NO<sub>2</sub>), CO – oxid uhoľnatý, TOC – celkový organický uhlík.

- <sup>1)</sup> Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 6 % obj.;

## V časti II., sa ruší text kapitole C. a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

1. Prevádzkovateľ je povinný pri činnostiach (o.i. skladovanie a doprava uhlia), pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, využiť potrebné technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií.
2. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti so skladovaním biomasy vykonávať všetky dostupné opatrenia na zamedzenie nežiadúceho rozptylu skladovaného paliva mimo vymedzený priestor skládky.
3. Prevádzkovateľ je povinný riadiť množstvo a spôsob uskladnenia palív vrátane biomasy v súlade s príslušnými právnymi predpismi o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.
4. Prevádzkovateľ je povinný predchádzať vzniku požiarov na skládke palív vykonávaním identifikácie rizikových miest (meranie teplôt) resp. udržiavaním potrebnej vlhkosti uskladneného paliva.

## V časti II., kapitole I., sa ruší text v bode č. 1. a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

### 1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.
- 1.2 Miesta odberu vzoriek a prevedenie stálych meracích miest musí zodpovedať platným predpisom.
- 1.3 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať podľa tabuľky č. 6. Intervaly periodického merania plynú od posledného vykonaného periodického merania.

tabuľka č. 6

Technolog. časť prevádzky	P.č. výduchu	Zdroj emisií	Odlučovacie zariadenie	Emit. látka	Interval periodického merania [rok]	Metódy merania
Výroba prehriatej pary, elektrickej energie a TUV	1.	Kotol K6 resp. K7	EO	TZL	0,5	- Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
				SO <sub>2</sub>		- NDIR, NDUV iný fyzikálny princíp (konduktometria, interferometria, UV fluorescencia)
				NO <sub>x</sub>		- NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny princíp
				CO	0,5 <sup>1)</sup>	- NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp
				TOC <sup>2)</sup>	0,5	- FID, FPD
	2.	KGJ	-	NO <sub>x</sub>	3	- NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny princíp
				CO		- NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp

EO – elektrostatický odlučovač, KGJ – kogeneračná jednotka, TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO<sub>2</sub> – oxid siričitý, NO<sub>x</sub> – oxidy dusíka (vyjadrené ako NO<sub>2</sub>), CO – oxid uhoľnatý, TOC – celkový organický uhlík.

<sup>1)</sup> Meranie znečisťujúcej látky (CO) sa vykoná okrem stanovenej periodicity aj každé tri kalendárne roky pri najnižšom povolenom tepelnom príkone energetických zariadení.

<sup>2)</sup> V prípade spaľovania zmesi uhlia a biomasy v kotlových agregátoch.

- 1.4 Ak prevádzkovateľ zistí, že emisné limity boli prekročené, je povinný o tom bezodkladne informovať inšpekciu a príslušný obvodný úrad životného prostredia a predložiť správu z merania, najneskôr do 60 dní od vykonania merania.

**V časti II., kapitole J., sa dopĺňa nový bod č. 3., 4., 5., 6. a 7. v nasledovnom znení:**

- Prevádzkovateľ je povinný najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím oznámiť inšpekcii písomne plánovaný termín začatia skúšobnej prevádzky spaľovania zmesi uhlia a biomasy v prevádzke.
- Skúšobná prevádzka t.j. spaľovanie zmesi uhlia a biomasy v kotlových agregátoch K6 resp. K7 je určená na dobu 6 mesiacov odo dňa začatia spaľovania zmesi.
- Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky spaľovania zmesi uhlia a biomasy zabezpečiť vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného merania na účel preukázania dodržania hodnôt určených emisných limitov.
- Prevádzkovateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred skončením skúšobnej prevádzky požiadať inšpekciu o udelenie súhlasu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.
- Po ukončení skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný požiadať príslušný obvodný úrad životného prostredia - orgán ochrany ovzdušia o zmenu rozhodnutia o schválení postupu výpočtu množstva emisií v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „ZSNP, a.s. závod Energetika, prevádzka Tepláreň“, prevádzkovateľa - Dalkia Industry Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia prevádzky „ZSNP, a.s. závod Energetika, prevádzka Tepláreň“ prevádzkovateľa Dalkia Industry Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 13. 03. 2009 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami inšpekcia zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ a podľa § 8 vyhlášky č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Inšpekcia vyzvala navrhovateľa na doplnenie žiadosti o potrebné náležitosti v určenej lehote a zároveň konanie v danej veci rozhodnutím č. 5272-11584/47/2007/Mkš/470330206/Z1 zo dňa 07. 04. 2009 prerušila.

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura (výpis z účtu zo dňa 06. 04. 2009), ktorý bol stanovený podľa zákona o IPKZ čl. VIII. Položky 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Po doplnení návrhu o potrebné náležitosti prevádzkovateľom inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila oznámením č. 5272-19560/47/2009/Mkš zo dňa 11. 06. 2009 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a v obci, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, pretože všetky tieto úkony sa uskutočnili v konaní o vydanie integrovaného povolenia.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici (ďalej len „ObÚ ŽP“) úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, ObÚ ŽP úseku štátnej ochrany prírody a krajiny, ObÚ ŽP úseku štátnej vodnej správy, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom a Mesta Žiar nad Hronom. Podmienky ObÚ ŽP úseku štátnej správy ochrany ovzdušia boli zohľadnené v príslušných častiach tohoto povolenia.

Inšpekcia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4., 7. a 8. zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia udeľuje súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách, na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania.

Emisné limity pre spaľovacie zariadenia (kotlové agregáty K6 resp. K7) uvedené v tab. č. 2 v prípade spaľovania tuhých palív (uhlie) v ukazovateľoch TZL a SO<sub>2</sub> boli určené s ohľadom na situovanie prevádzky v území vyžadujúcom osobitú ochranu ovzdušia a reálnej možnosti ich plnenia za dodržania primárnych opatrení pre minimalizáciu emisií zo spaľovania uhlia a dobrej prevádzky koncovej technológie (elektroodlučovače).

Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti vyhlášky MŽP SR č. 338/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, bol pre určenie emisného limitu znečisťujúcich látok pri spaľovaní viacerých druhov palív súčasne v jednom zariadení (pozn.: spaľovanie zmesi uhlia a biomasy v spaľovacom zariadení s MTP nad 50 MW) použitý výpočet modifikovaného váženého priemeru emisných limitov používaných palív (súčet vážených podielov emisných limitov jednotlivých palív po prepočte na zodpovedajúci obsah kyslíka) podľa prílohy č. 4, časť I., bodu 1.3.10 uvedenej vyhlášky. Interval periodického merania na účel preukázania dodržania určených emisných limitov pre energetické zariadenia bol stanovený v zmysle § 7 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky. Pripomienky vyhodnotené inšpekciou ako odôvodnené, s prihliadnutím ku zákonu o IPKZ a vykonávacej vyhláške č. 391/2003 Z. z. a následne súvisiacich platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c  
riaditeľ inšpektorátu

1 Príloha

(pozn.: súbor TPP a TOO pre prevádzkovateľa a pre ObÚ ŽP- štátna správa ochrany ovzdušia)

**Doručuje sa:**

1. Dalkia Industry Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Mesto Žiar nad Hronom, Štefana Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom (primátor mesta)
2. Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko  
Žiar nad Hronom - štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. Matice Slovenskej 8,  
965 01 Žiar nad Hronom,
3. Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko  
Žiar nad Hronom - štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. Matice Slovenskej 8,  
965 01 Žiar nad Hronom,
4. Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko  
Žiar nad Hronom - štátna správa ochrany prírody, Nám. Matice Slovenskej 8,  
965 01 Žiar nad Hronom,
5. Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko  
Žiar nad Hronom - štátna vodná správa, Nám. Matice Slovenskej 8,  
965 01 Žiar nad Hronom,
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom,  
Sládkovičova 484/9, P.O. Box 24, 965 24 Žiar nad Hronom